



Producator: **STABILE Italia**

Element de cos monotub din PPH $\varnothing 60\div 200$

Model: PA

Cod Romstal: 39STB067, 39STB068, 39STB069,
39STB070, 39STB076, 39STB077, 39STB078, 39STB079,
39STB046, 39STB047, 39STB048



FISA TEHNICA



Revizia nr. 0 / ianuarie 2016

| | | | | | | |
|--|--|-------|---------------------------------|-------|-----------|----------|
| Nume | STABILE PA | | | | | |
| Descriere | Cos monotub rigid | | | | | |
| Standard de referinta | EN 14471:2005 | | | | | |
| Denumire EN 14471:2005 Cos din plastic cu garnituri | Grupul 1 | | T120-H1-O-W-2-O10-I-F-L1 | | | |
| | Grupul 2 | | T120-H1-O-W-2-O20-I-F-L1 | | | |
| | Grupul 3 | | T120-H1-O-W-2-O40-I-F-L1 | | | |
| Diametrul grupului | Grupul 1 | | Grupul 2 | | | Grupul 3 |
| Diametrul nominal (mm) | 60 | 80 | 110 | 125 | 160 | 200 |
| Grosimea minima declarata (mm) | 2 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 |
| Masa per metru L. 1000 mm aprox. (kg/m) | 0.310 | 0.480 | 0.910 | 1.200 | 1.970 | 2.890 |
| Specificatiile materialului tubului de evacuare a gazelor arse | Polipropilena Omopolimer | | | | | |
| Date tehnice | | | | | | |
| Temperatura de functionare in regim de functionare continuu | 120° | | (T120) | | | |
| Presiunea de lucru | 5000 Pa | | (H1) | | | |
| Rezistenta la funingine de foc | NU | | (O) | | | |
| Functionare cu gaze arse umede | DA | | (W) | | | |
| Rezistenta la coroziune | DA | | (2) | | | |
| Distanta fata de materiale combustibile | Grupul 1 | | Grupul 2 | | Grupul 3 | |
| Pozitie | Ø 10 (mm) | | Ø 20 (mm) | | Ø 40 (mm) | |
| Reactie la foc | I (interior) | | | | | |
| Clasa incinta | F | | | | | |
| Aplicatii | L1 (Coloane sau spatii tehnice ventilate traversate de grinzi de lemn) | | | | | |
| Garnituri | Tuburi pentru cosuri separate si colective la presiune pozitiva pentru echipamente de incalzire in condensatie TEMPERATURA MAXIMA A GAZELOR ARSE ≤120°C Elastomer negru EPDM 140°C Certificat UNI EN 14241:2005 T140 – W2 – K2 - 1 | | | | | |
| Combustibil admis | Gaz – lichid | | | | | |

Certificari

- 1) Certificat de conformitate CE pentru controlul procesului de productie Nr. **0694-CPR-4354**
- 2) Certificat de conformitate VKF/AEAI Nr. **23486**
- 3) Declaratie de performanta marcaj CE N.11-DoP-01.07.2013
- 4) Test reports efectuat la Kiwa Italia S.p.A.
- 5) Polita de asigurarea de responsabilitate civila semnata la ALLIANZ cu Nr. **75867477**
- 6) Se poate descarca documentatia completa de pe website www.stabile.it din sectiunea "products" – produse.

Colectivul de redactare a cartii tehnice:

Traducere: **Iuliana BELEGANTE**
Tehnoredactare: **Iuliana BELEGANTE**

BUCURESTI - ROMANIA - Sos. Vitan-Barzestii nr. 11A, sector 4; Tel/Fax: 021-332.09.01, 334.94.63;
Reg. Com. J/40/14205/1994 - Cod fiscal R 5990324 - Cont RO74RNCB501000000130001 B.C.R.
Sector 1, BUCURESTI - RO43BACX0000000030565310 HVB sucursala Grigore Mora
BUCURESTI; Capital Social: 139.400.000.000 ROL (13.940.000 RON)

