

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice în construcții)

Nr.....

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:.....

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții-dacă este cazul:

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă Fitingurile din alamă fabricate de firma GENERAL FITTINGS SRL din Italia se pot utiliza în instalații de alimentare cu apă potabilă rece și caldă, apă convențional curată și instalații de încălzire.

Fitingurile din alamă dețin Notificare cu nr. 4/28.01.2016, emisă de Centrul Regional de Sănătate Publică din Cluj Napoca în conformitate cu Ordinul Ministerului Sănătății nr. 275/2012.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

GENERAL FITTINGS SRL, 25064, Gussago (BS), Italia, tel: +390303739017, fax: +390303739021

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: **GENERAL FITTINGS TRADE SRL**

șos. Borșului, nr. 47, Oradea, tel: 0259440203, fax : 0259440485

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 017-05/3486-2021 - FITINGURI DIN ALAMĂ PENTRU INSTALAȚII DE APĂ

7. Performanța produselor:

ansamblu țevi din PE X și fittinguri din oțel inox, Dn 20, Pn 16 bar

VERIFICAREA	METODA	VERIFICATOR	CERINTE	REZULTAT
aspectului și dimensiunilor	EN 13828	IMA Germania	fără goluri sau incluziuni de alte materiale, muchii ascuțite	corespund
cicluri de presiune $P_{11}=1$ bar $P_{12}=25$ bar frecv=30 cicluri/min.	DVGW W 534-12.5	IMA Germania	fără scăpări de fluid de încercare	10000 cicluri corespunde
cicluri de temperatură $T_1=+20^{\circ}\text{C}$ $T_2=+93^{\circ}\text{C}$ $P=10$ bar	DVGW W 534-12.6	IMA Germania	fără scăpări de fluid de încercare sau deformații remanente	5000 cicluri corespunde
rezistenței la vacuum $P_i=-0,5$ bar timp=60 min	DVGW W 534-12.4	IMA Germania	fără scăpări de fluid de încercare sau deformații remanente	corespunde
rezistenței la presiune internă $T=+95^{\circ}\text{C}$ timp=1 oră $P=26$ bar	DVGW W 534-12.10	IMA Germania	fără scăpări de fluid de încercare sau deformații remanente	corespunde
rezistenței la presiune internă $T=+95^{\circ}\text{C}$ timp=1000 ore $P=20,2$ bar	DVGW W 534-12.10	IMA Germania	fără scăpări de fluid de încercare sau deformații remanente	corespunde

ansamblu fittinguri și robinete Dn 50, Pn 16 bar

VERIFICAREA	METODA	VERIFICATOR	CERINTE	REZULTAT
aspectului și dimensiunilor	EN 13828	TTR Italia	fără goluri sau incluziuni de alte materiale	corespund
etanșeității $P_i=16$ bar timp=1 min.	EN 13828	TTR Italia	fără scăpări de fluid de încercare	corespunde

rezistenței la presiune $P_1=25$ bar timp=10 min.	EN 13828	TTR Italia	fără scăpări de fluid de încercare sau deformații remanente	corespunde
anduranței 250 cicluri $T_1=+20^{\circ}\text{C}$ $T_2=+65^{\circ}\text{C}$	EN 13828	TTR Italia	fără scăpări de fluid de încercare	500 de cicluri corespunde

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările DVGW CERT, IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH din Germania, TTR Institute din Italia acreditat de ACCREDIA Italia și ILAC-MRA

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

CRACIUN F. LACRIMIOARA ,

ADMINISTRATOR

(numele și funcția)

GENERAL FITTINGS TRADE SRL

Oradea,

29.09.2021

(semnătura)

