



## DECLARATIE DE CONFORMITATE

Firma ISOCLIMA SpA

producatoare de tevi de cupru preizolate si izolatii din polietilena expandata pentru tevi de instalatii hidro-termo-sanitare, cu sediul in Rezzato (BS), via Giovanni XXIII nr. 58, registrul firmei din Brescia nr. 03295180172, R.E.A. BS-354531

DECLARA CA


- tevine din cupru izolate ISOPOLAR pentru transportul gazelor de refrigerare in instalatiile de climatizare sunt construite conform regulilor ingineresti de buna practica, dupa cum este prevazut la art 6 din DM nr 37 din 22.01.2008
- tevine de cupru izolate ISOPOLAR sunt realizate cu urmatoarele materiale:
  - cupru dezoxidat cu fosfor de calitate Cu-DHP avand caracteristici mecanice, dimensionale si tolerante de lucru conform indicatiilor prevazute in standardul UNI EN 12735-1
  - izolatia din polietilena PE-LD expandata cu celule inchise cu factor de rezistenta la difuzia vaporilor de apa de 5482 microni (in baza probelor de laborator efectuate conform standardului UNI 9233)
- tevine de cupru izolate ISOPOLAR sunt recomandate pentru trecerea gazului R407C, R410A, R32
- conform Regulamentului CE nr. 2037/2000 al Parlamentului European si al Consiliului din 29.06.2000 pentru substantele ce reduc stratul de ozon, izolatia tevilor de cupru ISOPOLAR nu contine CFC si HCFC
- in baza probelor de laborator, conform DM din 26.06.1984, izolatia tevilor de cupru ISOPOLAR este conforma „Clasei 1” - „BL-s2-dO” de reactie la foc, implementand standardul UNI EN 13501-1:2009

Conformitatea este acordata respectand instalarea conform normelor in vigoare in teritoriu. Se elibereaza prezenta declaratie conform legii.

Ianuarie 2019

ISOCLIMA S.p.A.

Prezenta declaratie este conforma cu declaratia in limba italiana anexata in copie.



SC Romstal Imex SRL  
Dep. Tehnic, Comp. Traducatori  
Iuliana BELEGANTE

