



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' CE

Varem Spa (Uffici e produzione: via Del Santo, 207 I-35010 Limena (PD); produzione: via Sabbioni, 2 I-35024 Bovolenta (PD)) dichiara sotto la propria responsabilita' che i propri prodotti vasi di espansione e scambiatori di calore a piastre, presentati qui di seguito, hanno il marchio CE e sono conformi alla Direttiva Europea 2014/68/UE PED ed alla norma EN13831, così come attestato con il certificato di conformità no. PED-0948-QSD-419-14 Rev.2 e PED-0948-QSD1-391-14 REV.2 Rev. 2 emessi dall'organismo notificato TUV SUD Italia:

Prodotto	Con serie matricola	
	Da:	A:
EXTRAVAREM LR CE	B01100000	B52199999
FLOVAREM	B01100000	B52199999
MAXIVAREM LR CE	L01100000	L52199999
	B01000000	B52199999
SOLARVAREM LR CE	B01100000	B52199999
	L01100000	L52199999
EXTRAVAREM LC CE	B01100000	B52199999
IDROVAREM CE	B01100000	B52199999
INTERVAREM CE	B01100000	B52199999
MAXIVAREM LS CE	B01100000	B52199999
	L01100000	L52199999
ZINCVAREM LS	L01100000	L52199999
MAXIVAREM LC CE	B01100000	B52199999
	L01100000	L52199999
PLUSVAREM CE	B01100000	B52199999
	L01100000	L52199999
INOXVAREM CE	B01100000	B52199999
	L01100000	L52199999
PLATEVAREM	L01100000	L52199999

VAREM PRODUCTS	VOLUME (L)	MODUL D	MODUL B	DRAWING
MAXIVAREM LS	750-1000	PED-0948-QSD-419-14 REV.2	TIS-PED-MI-21-01-278715-17042	M021A-CE
MAXIVAREM LS	2000	PED-0948-QSD-419-14 REV.2	TIS-PED-MI-21-01-278715-17042	M034A-CE
MAXIVAREM LS	80-100-150-200-300-500	PED-0948-QSD-419-14 REV.2	TIS-PED-MI-19-11-278715-15134	M025A-CE
PLUSVAREM	20-50-80-100-200-300-495	PED-0948-QSD-419-14 REV.2	TIS-PED-VI-10-12-003769-4518	M033A-CE
MAXIVAREM LC	150-200-250-300-400	PED-0948-QSD-419-14 REV.2	TIS-PED-MI-19-01-278715-13949	M028A-CE
MAXIVAREM LR	80-100-150-200-250-300-400-500-600-700	PED-0948-QSD-419-14 REV.2	TIS-PED-MI-19-11-278715-15134	M029A-CE
MAXIVAREM LR	1000	PED-0948-QSD-419-14 REV.2	TIS-PED-MI-16-04-003769-9701	M027B-CE
SOLARVAREM	150-200-300-500	PED-0948-QSD-419-14 REV.2	TIS-PED-MI-19-01-278715-13949	M032A-CE
ZINCVAREM	100-200-300-500	PED-0948-QSD-419-14 REV.2	TIS-PED-MI-19-11-278715-15134	M025A-CE
ULTRAVAREM	80-100	PED-0948-QSD-419-14 REV.2	TIS-PED-MI-19-11-278715-15134	M025A-CE
INOXVAREM	50-100-200-300-500	PED-0948-QSD-419-14 REV.2	TIS-PED-MI-17-02-278715-10784	INOX-LS-CE
AQUAVAREM	100-140-200-280	PED-0948-QSD-419-14 REV.2	TIS-PED-MI-19-01-278715-13942	M035A-CE
STARVAREM	200-300	PED-0948-QSD-419-14 REV.2	TIS-PED-MI-19-01-278715-13943	M036A-CE

VAREM PRODUCTS	VOLUME (L)	MODUL D1	DRAWING	PS (bar)	PT (bar)	Standard precharge (bar)	TS (°C)
IDROVAREM-INTERVAREM	24(*)-40	PED-0948-QSD1-391-14 REV.2	M001A-CE	8/10(*)	12/15(*)	2/3.5(*)	-10 / +99°
MAXIVAREM LS	40-50-60	PED-0948-QSD1-391-14 REV.2	M002A-CE	10	15	2	-10 / +99°
MAXIVAREM LC	50-60-80-100	PED-0948-QSD1-391-14 REV.2	M012A-CE	10	15	2	-10 / +99°
EXTRAVAREM LC	40	PED-0948-QSD1-391-14 REV.2	M004A-CE	8	12	3.5	-10 / +99°
EXTRAVAREM LR	35-40	PED-0948-QSD1-391-14 REV.2	M005A-CE	6	9	1.5	-10 / +99°
MAXIVAREM LR	35-50-60	PED-0948-QSD1-391-14 REV.2	M006A-CE	6	9	1.5	-10 / +99°
SOLARVAREM	25 (*)-40-50-60-80-100	PED-0948-QSD1-391-14 REV.2	M007A-CE	8 / 10(*)	12 / 15 (*)	2.5	-10 / +99° (130°)
ULTRAVAREM	24-60	PED-0948-QSD1-391-14 REV.2	M008A-CE	10	15	2	-10 / +99°
ZINCVAREM	60	PED-0948-QSD1-391-14 REV.2	M002A-CE	10	15	2	-10 / +99°
AQUAVAREM	40-60	PED-0948-QSD1-391-14 REV.2	M010A-CE	10	15	2	-10 / +99°
STARVAREM	35-50-80-100-150	PED-0948-QSD1-391-14 REV.2	M011A-CE	6	9	1.5	-10 / +120°

(*) Bolted flange / flangia avvitata

VAREM PRODUCTS	VOLUME (L)	DRAWING	PS (bar)	PT (bar)	Standard precharge (bar)	TS (°C)
IDROVAREM-INTERVAREM	8-12-19-20-24-25	M001A-CE	8	12	2	-10 / +99°
PLUSVAREM	8	M003A-CE	16	24	2	-10 / +99°
EXTRAVAREM LC	8-12-18-24-25	M004A-CE	8	12	3.5	-10 / +99°
EXTRAVAREM LR	12-18-25	M005A-CE	6	9	1.5	-10 / +99°
SOLARVAREM	8-12-18-25	M007A-CE	8	12	2.5	-10 / +99° (130°)
INOXVAREM	8-20	M009A-CE	8	12	2	-10 / +99°
AQUAVAREM	19-20	M010A-CE	10	15	2	-10 / +99°

Limena, 13/01/2021

Responsabile Ufficio Tecnico

Ing. Filippo Mazzucato

 **VAREM**® S.p.A.
TECHNICAL DEPARTMENT