

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

(pentru agremente tehnice în construcții)

Nr.5/14.03.2024

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: PRESTABO

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții-dacă este cazul:

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă: Țevile și fittingurile din oțel zincat pentru instalații de apă-PRESTABO, fabricate de firma VIEGA GmbH & Co. KG din Germania se pot utiliza în instalații de încălzire, de răcire, solare și instalații de stingere a incendiilor. Țevile și fittingurile din oțel zincat-PRESTABO nu se utilizează în instalații de alimentare cu apă potabilă.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului: VIEGA GmbH & Co. KG, Viega Platz 1, 57439 Attendorn, Germania, tel: +49272261-0; fax: +49272261-1415

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: VIEGA GmbH & Co. KG, Viega Platz 1, 57439 Attendorn, Germania, tel: +49272261-0; fax: +49272261-1415

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 017-05/3867-2023 - ȚEVI ȘI FITINGURI DIN OȚEL ZINCAT PENTRU INSTALAȚII DE APĂ-PRESTABO

7. Performanța produselor:

VERIFICARE	METODA	VERIFICATOR	CERINȚE	REZULTAT
rezistenței la presiune ansamblu teavă și fittinguri D_{ext} 12 mm	DNV-CP-0185:2021-09	MPA NRW Germania	$t=5$ min $P_i=4 \times P_n$ bar fără scăpări de fluid de încercare (apă) sau deformații remanente	$t=5$ min $P_i=64$ bar corespunde
rezistenței la presiune ansamblu teavă și fittinguri D_{ext} 28 mm	DNV-CP-0185:2021-09	MPA NRW Germania	$t=5$ min $P_i=4 \times P_n$ bar fără scăpări de fluid de încercare (apă) sau deformații remanente	$t=5$ min $P_i=64$ bar corespunde
rezistenței la presiune ansamblu teavă și fittinguri D_{ext} 108 mm	DNV-CP-0185:2021-09	MPA NRW Germania	$t=5$ min $P_i=4 \times P_n$ bar fără scăpări de fluid de încercare (apă) sau deformații remanente	$t=5$ min $P_i=64$ bar corespunde
rezistenței la cicluri de presiune D_{ext} 22 mm $P_{min}=16$ bar $P_{max}=48$ bar $F=1$ Hz	NF T 54-094:2006	CSTB Franța	fără scăpări de fluid de încercare (apă)	20000 de cicluri corespunde
rezistenței la presiune D_{ext} 22 mm $t=1,0$ oră $P=48$ bar	NF EN ISO 1167-1,2,3,4:2006	CSTB Franța	fără scăpări de fluid de încercare (apă) sau deformații remanente	corespunde
presiune de spargere a eşantioanelor	procedură internă CSTB	CSTB Franța	creșterea presiunii până la spargere a eşantioanelor	$P_{11}=157,09$ bar $P_{12}=192,47$ bar

Dext 22 mm	HES/CA/MI/01: 2012			
------------	-----------------------	--	--	--

Denumirea și adresa laboratoarelor care au efectuat încercările: CSTB-Centre Scientifique et Technique du Bâtiment din Franța, acreditat COFRAC și MPA NRW din Germania, notificat cu nr. 0767.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

i.V.

Anita Pilka.....

Codes & Standards Management

i.V.

Isabelle Klinkhammer .

Codes & Standards Management

VIEGA GmbH & Co. KG

Attendorn, Germania

14.03.2024

Viega GmbH & Co. KG

Postfach 430/440

57439 Attendorn