

HES KABLO

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

HES Hacılar Elektrik San. ve Tic. A.Ş.
Erciyes Mah. Hes Cad. No: 22 38210 Kayseri/TURKİYE

Compania noastră, având denumirea și localizarea de la adresa menționată mai sus, declară faptul că toate produsele noastre de mai sus au fost fabricate cu respectarea standardelor și documentelor necesare și vor îndeplini necesitățile stipulate în Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011/declaram că directivele sunt create pentru îndeplinirea cerințelor.

DENUMIREA, TIPUL, MODELUL ȘI NUMĂRUL DE SERIE AL PRODUSULUI

Cabluri de curent electric cu izolație extrudată pentru tensiuni nominale de la 1 kV ($U_{m} > 1,2$ kV) până la 30 kV ($U_{m} > 36$ kV) – Partea 1: Cabluri pentru tensiuni nominale de 1 kV ($U_{m} > 1,2$ kV) și 3 kV ($U_{m} > 3,6$ kV).

YVV, YVZ2V, YVZ3V, YVCV, YVZ4V 0,6/1 kV
NYY, NYRY, NYFGY, NYCY, NYBY 0,6/1 kV
YXV, YXZ2V, YXZ3V, YXCV, YXZ4V 0,6/1 kV
N2XY, N2XRY, N2XFGY, N2XCY, N2XBY 0,6/1 kV
YAVV, YAVZ2V, YAVZ3V, YAVCV, YAVZ4V 0,6/1 kV
NAYY, NAYRY, NAYFGY, NAYCY, NAYBY 0,6/1 kV
YAXV, YAXZ2V, YAXZ3V, YAXCV, YAXZ4V 0,6/1 kV
NA2XY, NA2XRY, NA2XFGY, NA2XCY, NA2XBY 0,6/1 kV
YXZ1, YXZ2Z1, YXZ3Z1, YXCZ1, YXZ4Z1 0,6/1 kV
N2XH, N2XRH, N2XFGH, N2XCH, N2XBH 0,6/1 kV
YXZ1 FE 180, YXZ2Z1 FE 180, YXZ3Z1 FE 180, YXCZ1 FE 180, YXZ4Z1 FE 180 0,6/1 kV
N2XH FE 180, NHXH-J FE180 E90 0,6/1 kV, N2XRH FE 180, N2XFGH FE 180, N2XCH FE 180, N2XBH FE 180 0,6/1 kV
N2X2Y, N2XR2Y, N2XFG2Y, N2XC2Y, N2XB2Y 0,6/1 kV
NA2X2Y, NA2XR2Y, NA2XFG2Y, NA2XC2Y, NA2XB2Y 0,6/1 kV

STANDARDE CONEXE

TSE K, TS IEC 60502-1, TS HD 604 S1, VDE 0271, VDE 0276, VDE 0266, VDE 0276 604, BS 7889, BS 6346, BS 5467, BS 6724

APLICAȚII

- Cabluri cu izolare din PVC; pentru interior și exterior, în canale de cabluri, subteran, în stații de alimentare sau de comutare, distribuții locale de energie, uzine industriale, unde nu există niciun risc de daune mecanice.
- Aceste cabluri conțin un cablu de izolare XLPE cu o pierdere dielectrică scăzută, este folosit în interior și exterior, în canale de cabluri, subteran, în stații de alimentare sau de comutare, distribuții locale de energie, uzine industriale, unde nu există niciun risc de daune mecanice.
- Cu izolarea din PVC și XLPE, cablurile cu înveliș HFFRLS exterior, rețele de energie în rafinării, mine, hoteluri, școli, tunele, construcții la înălțime, spitale, uzine electrice, centre de procesare a datelor, centre de afaceri unde există un risc de incendiu.

CONSTRUCȚIA CABLURILOR

- 1 - conductori solizi sau multifilari din cupru sau aluminiu
- 2 - izolare PVC sau XLPE
- 3 - strat de umplere PVC sau PE sau HFFRLS
- 4 - înveliș interior PVC sau PE sau HFFRLS
- 5 - sită de sârmă din cupru sau sârmă galvanizată rotundă sau plată din oțel sau bandă
- 6 - înveliș exterior PVC sau PE sau HFFRLS

(ștampilă oficială)
(ilizibil)
(semnătură indescifrabilă)

01.09.2019
HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
İbrahim GÜVEN
Director Sistemul de Control și Management al Calității

Subsemnata, **COSTEA VICTORIA**, interpret și traducător autorizat pentru limbile străine **Engleză** și **Franceză** în temeiul autorizației nr. **14248** eliberată de Ministerul Justiției din România, certifică exactitatea traducerii efectuate din limba **Engleză** în limba **Română**.

