



TECHNICKY SKUSOBNÝ USTAV
PIESTANY
Krajinská cesta 2929/9
92101 Piešťany, Republika Slovenska
Organism notifikat nr. 1299



CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI
1299 - CPR - 0200

În conformitate cu Regulamentul 305/2011/UE al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul privind produsele pentru construcții sau RPC), acest certificat se aplică produsului de construcții

Sistem de furtun cu furtun plat d = 52 mm

Tipul: **cutie 500x500x150 mm fără tambur**
cutie 650x550x200 mm cu tambur
cutie 650x550x200 mm fără tambur
cutie 800x650x200 mm cu cameră pentru stingătorul de incendiu și cu tambur
cutie 570x500x180 mm fara tambur
cutie 570x500x180 mm cu tambur
cutie 650x450x250 mm fara tambur
cutie 650x450x250 mm cu tambur

Alezaj furtun: d = 52 mm

Minim K - coeficient pentru 1a) + 2a) + 3a):

- jet: 72 (l/min.MPa^{-1/2})

- pulverizare: 104 (l/min.MPa^{-1/2})

Debit minim: (MPa/l.min⁻¹) 0,4/145

Minim K - coeficient pentru 1b) + 2b) + 3b):

- jet: 72 (l/min.MPa^{-1/2})

- pulverizare: 103 (l/min. MPa^{-1/2})

Debit minim: (MPa/l.min⁻¹) 0,4/144

(specificațiile componentelor sunt menționate pe verso)

introdus pe piață sub numele de

SC FIRE STING SRL.,

PLOIEȘTI, ȘOS. VESTULUI, NR.16, BL. 103, AP. 42, JUD. PRAHOVA, ROMÂNIA

și produs în fabrica de producție

SC FIRE STING SRL.

ȘOSEAUA BRĂILEI 1A, 120118 BUZĂU, ROMÂNIA

Acest certificat atestă faptul că au fost aplicate toate dispozițiile privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA la standardul

EN 671-1:2012

în cadrul sistemului 1 pentru performanța stabilită în prezentul certificat și că este evaluat controlul producției în fabrică efectuat de producător pentru a asigura

constanța performanței produsului de construcții.

Acest certificat a fost emis pentru prima dată pe 30.05.2023 și va rămâne valabil atâta timp cât nici standardul armonizat, nici produsul pentru construcții, nici metodele AVCP, nici condițiile de fabricație din instalație nu se modifică în mod semnificativ, cu excepția cazului în care sunt suspendate sau retrase de organismul notifikat de certificare a produselor.

Certificatul este susținut de o supraveghere anuală continuă și se eliberează din nou după fiecare supraveghere. Acest certificat se eliberează din nou până cel târziu la 22.01.2027. Eliberarea unui nou certificat este condiționat de rezultatele pozitive ale supravegherii.

Piešťany 23.01.2026

Ediția: 2

[ștampilă] TSU Piešťany

[semnătură indescifrabilă]

Ing. Dušan HANKO

în numele TSU Piešťany, a. s.

Organism notifikat 1299



Specificația componentelor:

1. Supapă de oprire de intrare:

- a) hidrant incendiu 2", dimensiune: DN 50, PN 16, alamă, producător / furnizor: Zyfire, China
- b) hidrant incendiu 2", dimensiune: DN 50, PN 16, alamă și aluminiu, producător / furnizor: Bodtech, Polonia

2. Furtun plat:

- a) dimensiune 52 mm, producător / furnizor: Bodtech, Polonia
- b) dimensiune 52 mm, producător / furnizor: Zyfire, China

3. Duză combinată:

- a) Duză de închidere, diametru echivalent stabilit: 13, producător / furnizor: Supron, Polonia
- b) Duză de închidere, diametru echivalent stabilit: 12, producător / furnizor: Zyfire, China

4. Cutie și tambur: producător sau furnizor: SC FIRE STING SRL, România

[ștampilă] TSU Piestany
[semnătură indescifrabilă]