



TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, a. s.
Krajinská cesta 2929/9, 92101 Piešťany'
Republika Slovacia
Organism notifikat nr. 1299



CERTIFICAT DE CONSTANȚĂ A PERFORMANȚEI
1299 - CPR - 0203

În conformitate cu Regulamentul 305/2011/UE al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul privind produsele pentru construcții sau RPC), acest certificat se aplică produsului de construcții

Produsul: **Cutii cu furtun semirigid DN25 și DN33**

Tipul: **DN25, DN33**

Alezaj furtun: d = 25 mm
Minim K - coeficient pentru 1a) + 2a) + 3a):
- jet: 45 (l/min.MPa^{-1/2})
- pulverizare: 53 (l/min.MPa^{-1/2})
Debit minim: (MPa/l.min⁻¹) 0,4/90

Alezaj furtun: d = 33 mm
Minim K - coeficient pentru 1b) + 2b) + 3b):
- jet: 70 (l/min.MPa^{-1/2})
- pulverizare: 79 (l/min.MPa^{-1/2})
Debit minim: (MPa/l.min⁻¹) 0,4/142

introdus pe piață sub numele de
SC FIRE STING SRL., PLOIEȘTI, ȘOS. VESTULUI, NR.16, BL. 103,
AP.42, JUD. PRAHOVA, România

și produs în fabrica de producție

SC FIRE STING SRL., ȘOSEAUA BRĂILEI 1A, 120118 BUZĂU, România

Acest certificat atestă faptul că au fost aplicate toate dispozițiile privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în anexa ZA la standardul

EN 671-1:2012

în cadrul sistemului 1 pentru performanța stabilită în prezentul certificat și că este evaluat controlul producției în fabrică efectuat de producător pentru a asigura

constanța performanței produsului de construcții.

Acest certificat a fost emis pentru prima dată pe 29.07.2024 și va rămâne valabil atâta timp cât nici standardul armonizat, nici produsul pentru construcții, nici metodele AVCP, nici condițiile de fabricație din instalație nu se modifică în mod semnificativ, cu excepția cazului în care sunt suspendate sau retrase de organismul notifikat de certificare a produselor.

Certificatul este susținut de o supraveghere anuală continuă și se eliberează din nou după fiecare supraveghere. Acest certificat se eliberează din nou până cel târziu la 28.07.2025. Eliberarea unui nou certificat este condiționat de rezultatele pozitive ale supravegherii.

Piešťany 29.07.2024
Ediția: 1

[ștampilă] TSU Piešťany
[semnătură indescifrabilă]
Ing. Dušan HANKO
în numele TSU Piešťany, a. s.
Organism notifikat 1299

170330



Specificația componentelor:

1. Supapă de oprire de intrare:

- a) hidrant DN25, dimensiune: DN 25, PN 16, alamă, producător / furnizor: Zyfire, China
- b) hidrant DN33, dimensiune: DN 33, PN 16, alamă, producător / furnizor: Zyfire, China

2. Furtun semirigid:

- a) dimensiune 25 mm, producător / furnizor: Zyfire, China
- b) dimensiune 33 mm, producător / furnizor: Zyfire, China

3. Duză combinată:

- a) Duză de închidere, diametru echivalent stabilit: 10, producător / furnizor: Zyfire, China
- b) Duză de închidere, diametru echivalent stabilit: 12, producător / furnizor: Zyfire, China

4. Cutie și tambur: producător sau furnizor: SC IMPACT SERV SRL, România

[ștampilă] TSU Piestany
[semnătură indescifrabilă]