

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice in constructii)

Nr. 003/16.01.2020

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 33;
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul;
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, (astfel cum este prevăzut de fabricant): Modulele de montaj și susținere obiecte sanitare, tip GEBERIT, utilizate în instalațiile sanitare, pentru montaj în perete a lavoarelor, bideurilor, pisoarelor, vaselor de WC și rezervoarelor de spălare.
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului: GEBERIT International AG – ELVEȚIA, Schachenstrasse 77, CH-8645, Jona, Tel: +41 55 221 63 00, Fax: +41 55 221 67 50;
5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: GEBERIT S.R.L. Strada Izvor nr.80, etaj 9, sector 5, București, Tel: +4021 330 30 80, Fax: +4021 330 31 61.
6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR 003-05/769-2017

7. Performanța produselor:

Modulele de montaj și susținere sunt construcții metalice din țevă de oțel zincată, profilată, prin care se realizează un sistem modular de perete frontal, pe care se montează obiectele sanitare.

Modulele sunt disponibile pentru înălțimi de montaj și adâncimi de instalare diferite, fiecare cadru de susținere este acoperit cu pulbere de culoare albastru Geberit, este preasamblat cu echipamentele de fixare a obiectelor sanitare și suportă o greutate de până la 400 Kg (funcție de tipul obiectului sanitar). Opțional este echipat cu picioare de sprijin galvanizate, reglabile pe înălțime între 0 și 20 cm.

Module pot fi echipate cu clapete de acționare pentru bazinele de spălare, fabricate din material plastic, metal sau sticlă în diverse stiluri, forme și culori, cu un buton sau cu două butoane, în funcție de tehnologia de spălare – start-stop sau spălare cu două volume.

Nr. Crt	Denumire caracteristică	UM	Val. referință	Standard	Valoare determinată	Observații
1.	Dimensiuni Perete despărțitor din GIS - Adâncime - Înălțime	mm mm	150 – 450 320 - 3600	-	150,1 320,2	Corespunde
2.	Test de rezistență la greutate a modulului GEBERIT pentru WC suspendat	kg -	400	DIN EN 997	405	Corespunde
3.	Test de compresiune modul GIS intr-un perete uscat realizat din profil CW 70x50x0.6	N/mm ²	≥ 30	DIN 18180 DIN 18183	31	Corespunde

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: LGA Bautechnik – Würzburg (NB 0780), MPA NRW – Germania (NB 0432) și Geberit Prüflabor – Elveția, laborator acreditat de SAS.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

ADMINISTRATOR,
Catalin MITROI



Bucuresti, 16.01.2020