

## FISA TEHNICA TEU PE100 SDR 17 INJECTAT


### 1. Domeniu de utilizare

- In rețele de alimentare cu apa (inclusiv potabila), montate îngropat în sol.



### 2. Caracteristici tehnice

- Material: PE100
- 10 bar apa (calculat pentru temperatura de 20°C)
- Standarde de referinta: EN 12201-3:2012
- dimensiuni conform EN 12201-3:2012
- executie lunga
- metoda de fabricare: prin injectie
- temperatura pentru imbinare sudura cap la cap +5°C ÷ +45°C.



Cod articol	d (mm)	z (mm)	z1 (mm)	L (mm)	e (mm)	masa (kg/buc)	Buc/ cutie
44117110000	110	330	165	84	6,6	1,26	9
45117125000	125	362	181	90	7,4	1,54	8
45117160000	160	412	206	98	9,5	2,75	5

### 3. Ambalare, manipulare , transport si depozitare

- Fitingurile sunt livrate ambalate in cutii din carton;
- Fitingurile trebuie intotdeauna incarcate si descarcate cu o deosebita atentie, pentru a se evita lovirea amabalajelor fittingurilor si implicit afectarea calitatii fittingurilor.
- Trebuie sa fie depozitate pe suprafete plane, lipsite de materiale dure (cum ar fi pietrele), fara colturi ascutite sau muchii taioase. Incaperile folosite pentru depozitarea fittingurilor trebuie sa corespunda reglementarilor de protectie contra incendiilor a cladirilor, iar instalatiile electrice trebuie sa fie conforme cu reglementarile în vigoare.
- Fitingurile trebuie sa fie depozitate si transportate astfel încat sa se evite contaminarea fittingurilor cu pamant, noroi, nisip, pietre, apa, uleiuri, produse chimice, solventi, alte lichide, excremente de animale. Influenta conditiilor atmosferice deosebite (soare, vant, ploaie, ninsoare, praf excesiv, inundatii, etc.) asupra zonei de depozitarea a fittingurilor trebuie redusa la minim.

**Valrom Industrie SRL**

Bd. Preciziei nr. 28, sector 6,  
cod 062204, București  
Tel: + 4 021 317 38 00;  
Fax: + 4 037 289 94 45;  
www.valrom.ro; office@valrom.ro

REG COM J40/4810/1996

CIF RO8529679

Capital social: 6.706.000 lei

**4. Garantie, durata de viata**

- Fitingurile au o durata de utilizare de 50 de ani.
- Garantie 5 ani de la data achizitiei.
- Aviz Sanitar nr 18/29.10.2015, emis de Centrul Regional de Sanatate Publica Cluj.