



Roca Obiecte Sanitare SRL

Preciziei 01, Sector 6, Bucuresti, Romania

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

(pentru agremente tehnice in constructii)

Nr. 1131/2020

- Cod unic de identificare al produsului-tip:** Baterii cu monocomandă pentru instalații sanitare
- Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul CARELIA cod A5A308AC0K (lavoar)**
- Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în instalații interioare de alimentare cu apă potabilă rece și caldă**
- Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului**
Roca Tr Banyo A.Ş., Turcia
Sanayi Bolgesi 24, Cadde Nr 8, Eskisehir
telefon: 0222 236 2122, fax: 0222 236 2129
- (După caz) Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:**
ROCA OBIECTE SANITARE S.R.L.
București, Str. Preciziei nr. 01, Sector 6
Tel. +40 31 822 23 10, fax +40 21 318 1418

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR 001SC-05/025-2020

7. Performanța produselor:

Caracteristici:	Standardul de incercari	Specificatia tehnica de referinta	Valori declarate (rezultate incercari)
etanșeitatea robinetului de amestec în amonte de obturator și a obturatorului (SR EN 817:2008)	STAS 10473-2/86	Pe durata încercării (la presiunea de 16 bar, timp de 1 min) nu s-au constatat scăpări vizibile de lichid prin pereții bateriei sau pe la obturator	Să nu prezinte pierderi de lichid prin pereții bateriei sau pe la obturator
etanșeitate obturator la curgere încrucișată între apă caldă și apă rece, (SR EN 817:2008)	STAS 1913/15-1975	Pe durata încercărilor (la presiunea de 4 bar, timp de 1 min) nu s-au constatat scăpări vizibile de lichid pe la ieșirea bateriei sau pe la celălalt racord	Să nu prezinte pierderi de lichid pe la ieșirea bateriei sau pe la celălalt racord
rezistența la torsiune a mecanismului de operare, (SR EN 817:2008)	STAS 1913/13-83	În urma încercărilor (momentul de torsiune aplicat mecanismului de operare de 6 Nm, timp de 5 min) nu s-au constatat deformații sau alte deteriorări ale componentelor bateriei. Etanșeitatea bateriei s-a menținut la presiunea de 16 bar timp de 1 min	Să nu prezinte pierderi de lichid, deformații sau alte deteriorări ale componentelor bateriei
rezistența la presiune interioară (SR EN 817:2008)	STAS 1913/13-83	Pe durata încercărilor (la presiunea de 25 bar timp de 1 min, în amonte de obturator și la presiunea de 4 bar timp de 1 min, în aval de obturator) nu s-au constatat deformații permanente ale componentelor bateriei	Fără deformații permanente ale componentelor bateriei

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: INCERC București

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Cornel COSTACHE - Director

Bucuresti. 23.09.2020

