

Pentru clientii Cordivari



DECLARATIE DE CONFORMITATE

Obiect: declaratie de conformitate pentru rezervoare, ACUMULATORUL DE APA CALDA – RACITA PDC SUSPENDAT

Rezervorul este executat de Cordivari in conformitate cu directiva UE2014/68. Conform articolului 4.3 din aceeași directiva rezervorul nu trebuie marcat CE.

In conformitate cu directiva UE 2014/68 ca de altfel și cu regulamentele N. 812/2013 și Nr. 814/2013 emisa de directiva 2009/125/CE (ErP – cerintele ecodesign pentru echipamentele care functioneaza cu energie electrica) și cu Directiva 2010/30/CE (eticheta energetica stipulata de aceasta), parametrii tehnici și de dispersie termica impreuna cu clasele energetice indicate pe etichete / fisele tehnice anexate produsului. Aceste etichete / fise tehnice trebuie considerate o parte integranta din aceste instructiuni de functionare.

Rezervoarele sunt produse din otel carbon "S235JR UNI EN 10025", și sun adecvate pentru a rezista la o presiune maxima de functionare de 4 g/cm² la o temperatura CUPRINSA INTRE -10°C și +95°C. Rezervoare mentionate au fost supuse unor teste de etanseitate la apa cu presiuni mai mari cu 1.5 ori decat presiunea de functionare.

Pentru instalare și intretinere, va recomandam sa respectati cu strictete informatiile furnizate in fisa noastra tehnica și cataloage.

CORDIVARI S.r.l.
s.s. indiscifrabil

Prezenta declaratie este conforma cu declaratia in limba italiana anexata in copie.



SC Romstal Imex SRL
Dep. Tehnic, Comp. Traducatori
Iuliana Belegante

Radiatore – Boilere – Rezervoare
și recipiente sub presiune – Aer
comprimat – Sisteme termice
solare – recipiente pentru
alimente

CORDIVARI s.r.l. I-64020 Morro
D'Oro (TE), Zona Industriale Pagliare –
Capital social 4.000.000 Euro varsat
integral, Cod fiscal – Cod de T.V.A. –
Registrul Firmelor TE 00735570673,
R.E.A. TE Nr. 92310 – Nr. ID VAT IT
00735570673

Sistemul de calitate a firmei UNI EN
ISO 9001:2015
Sistemul de management al mediului
UN EN ISO 14001:2015
www.cordivari.it –
www.cordivaridesign.it,
info@cordivari.it
Tel. +39 085 80.40.1
Fax +39 085 80.41.418

