



MINISTERUL SĂNĂȚII
INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH



Str. Dr. A. Leonte Nr. 1 - 3, 050463 București, ROMÂNIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36 00, (+40 21) 318 36 02,
Fax: (+40 21) 312 3426

CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ BUCUREȘTI
Comisia pentru produse, materiale, substanțe chimice/amestecuri și echipamente
utilizate în contact cu apa potabilă

Către: SC VALROM INDUSTRIE SRL

București, Sector 6, Str. Preciziei Nr. 28, cod 062204

Nr. Înregistrare la Registrul Comerțului: J40/4810/1996

AVIZ SANITAR
Nr. 07 CRSPB/25.03.2021

Comisia pentru produse materiale, substanțe chimice/amestecuri și echipamente utilizate în contact cu apa potabilă din Institutul Național de Sănătate Publică/Centrul Regional de Sănătate Publică București, în baza Referatului tehnic de evaluare nr. 07CRSPB/25.03.2021 decide că următoarele produse utilizate în contact cu apa potabilă pot fi comercializate și utilizate în România, conform prevederilor legale în vigoare.

Produsele utilizate în contact cu apa potabilă:

1.1 Denumirea comercială a produselor utilizate în contact cu apa potabilă:

FITINGURI DIN ALAMĂ CW617N

1.2 Domeniul de utilizare:

Produsele sunt utilizate în rețele instalații de alimentare apă potabilă pentru instalații cu radiatoare și distribuție apă caldă/rece, la temperatură maximă de utilizare de 120°C și PN 10 bar.

1.3 Condiții de utilizare:

- la comercializare trebuie anexate informații despre producător și utilizarea produsului; etichetarea se va face în conformitate cu legislația în vigoare;
- avizul sanitar este dat pentru:

Fitinguri realizate din alamă tip CW617N.

Producătorul: **ZHEJIANG WTM COPPER CO. LTD**

2.1 Adresa: Xudou Industrial Zone, Qinggang 317606, Yuhuan, Zhejiang

2.2 Țara: R. P. China

Avizarea sanitară a produselor utilizate în contact cu apa potabilă se face în conformitate cu Ordinul ministrului sănătății nr. 275/2012 privind *aprobarea procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piață a produselor, materialelor, substanțelor chimice/amestecurilor și echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă* și în baza Art. 10 din Legea nr 458/2002 privind *calitatea apei potabile*, republicată.

Avizul sanitar este valabil pe perioada în care nu se face nicio modificare în compoziția și calitatea produselor. Orice modificare a compoziției și calității produselor duce în mod automat la anularea avizului sanitar.

p.MEDIC SEE, C.R.S.P.B

Dr. Florin POPOVICI



Președinte Comisie,

Dr. Irina STOIAN