



**CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BUCUREȘTI**  
**Comisia pentru produse, materiale, substanțe chimice/ amestecuri și echipamente utilizate în  
contact cu apa potabilă**

**Solicitant: S.C. Rehau Polymer SRL**  
Sos. De Centura, nr 14-16, Tunari, Ilfov  
Nr. Inregistrare la Registrul Comerțului: J23/2380/2002

**NOTIFICARE**  
**Nr. 10 CRSPB / 26.10.2017**

Comisia pentru produse materiale, substanțe chimice/ amestecuri și echipamente utilizate în contact cu apa potabilă din Institutul Național de Sănătate Publică/ Centrul Regional de Sănătate Publică București, în baza Referatului tehnic de evaluare nr. 10CRSPB/26.10.2017 decide ca următorul produs utilizat în contact cu apa potabilă poate fi comercializat și utilizat în România, conform prevederilor legale în vigoare.

Produs utilizat în contact cu apa potabilă:

1.1 Denumirea comercială a produsului utilizat în contact cu apa potabilă:

**Tevi Rehau Rautitan flex (PE-Xa) - SDR 7,4 cu DN 16mm – 63mm**

1.2 Domeniul de utilizare: instalații de apă potabilă.

1.3 Condiții de utilizare:

- la comercializare trebuie anexate informații despre utilizarea produsului.

- presiunea de lucru 10 bar.

Producătorul: **REHAU AG & Co**

2.1 Adresa: **Ytterbium 4, 91058, Erlangen**

2.2 Tara: **Germania**

Notificarea produsului utilizat în contact cu apa potabilă se face în conformitate cu Ordinul ministrului sănătății nr. 275/2012 privind aprobarea procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piață a produselor, materialelor, substanțelor chimice/ amestecurilor și echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă, în baza art. 10 din Legea nr 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată.

Notificarea este valabilă pe perioada în care nu se face nicio modificare în compoziția și calitatea produsului. Orice modificare a compoziției și calității produsului duce în mod automat la anularea notificării.

**MEDIC SEF - C.R.S.P.B**  
**Dr. Florin POPOVICI**



**Presedinte Comisie,**  
**Dr. Doina LUPULESCU**