

# VRF ÎMBINĂRI DE CONECTARE POMPE DE CĂLDURĂ

| MODEL                                                       | APARIȚIE                                                                            | MODEL       | DIMENSIUNI AMBALATE<br>mm | GREUTATE NETĂ /<br>BRUTĂ<br>kg | RACORDURI DE BRANȘARE<br>A SISTEMULUI DE<br>REFRIGERARE CU DOUĂ<br>ȚEVI |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| RACORDURI DE<br>RAMIFICAȚIE<br>PENTRU<br>UNITĂȚI EXTERIOARE |    | FQZHW-02N1D | 255×150×185               | 1.2 / 1.5                      | Conectarea a două<br>unități exterioare                                 |
|                                                             |    | FQZHW-03N1D | 345×160×285               | 2.4/3.4                        | Conectarea a trei<br>unități exterioare                                 |
|                                                             |   | FQZHW-04N1D | 475×165×300               | 3.6/4.8                        | Conectarea a patru<br>unități<br>exterioare                             |
| ÎMBINĂRI DE<br>RAMIFICAȚIE<br>PENTRU UNITATEA<br>INTERIOARĂ |  | FQZHN-01D   | 290×105×100               | 0.3/0.4                        | $A^* < 16,6\text{kW}$                                                   |
|                                                             |                                                                                     | FQZHN-02D   | 290×105×100               | 0.4/0.6                        | $16,6 \leq A^* < 33\text{kW}$                                           |
|                                                             |                                                                                     | FQZHN-03D   | 310×130×125               | 0.6/0.9                        | $33\text{kW} \leq A^* < 66\text{kW}$                                    |
|                                                             |                                                                                     | FQZHN-04D   | 350×180×170               | 1.1/1.5                        | $66\text{kW} \leq A^* < 92\text{kW}$                                    |
|                                                             |                                                                                     | FQZHN-05D   | 365×195×215               | 1.4/1.9                        | $92\text{kW} \leq A^*$                                                  |

\* A= Capacitatea totală a unităților interioare conectate la acest racord

# VRF ÎMBINARI DE CONECTARE POMPE DE CĂLDURA

| MODEL                                                       | APARIȚIE                                                                            | MODEL      | DIMENSIUNI AMBALATE<br>mm | GREUTATE NETĂ /<br>BRUTĂ<br>kg | RACORDURI DE BRANȘARE<br>A SISTEMULUI DE<br>REFRIGERARE CU DOUĂ<br>ȚEVI |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| RACORDURI DE<br>RAMIFICAȚIE<br>PENTRU<br>UNITĂȚI EXTERIOARE |    | FQZHW-02SB | 272×167×232               | 1.6/2.2                        | Conectarea a două<br>unități exterioare                                 |
|                                                             |    | FQZHW-03SB | 472×157×312               | 3.9/5.0                        | Conectarea a trei<br>unități exterioare                                 |
|                                                             |   | FQZHW-04SB | 745×160×335               | 6.2/7.5                        | Conectarea a patru<br>unități<br>exterioare                             |
| ÎMBINĂRI DE<br>RAMIFICAȚIE<br>PENTRU UNITATEA<br>INTERIOARĂ |  | FQZHN-01SB | 257×127×107               | 0.6/0.8                        | $A^* < 16,6kW$                                                          |
|                                                             |                                                                                     | FQZHN-02SB | 287×137×107               | 0.7/0.9                        | $16,6 \leq A^* < 33kW$                                                  |
|                                                             |                                                                                     | FQZHN-03SB | 297×167×177               | 1.1/1.4                        | $33kW \leq A^* < 66kW$                                                  |
|                                                             |                                                                                     | FQZHN-04SB | 372×197×187               | 1.6/2.3                        | $66kW \leq A^* < 92kW$                                                  |
|                                                             |                                                                                     | FQZHN-05SB | 432×222×227               | 2.2/3.3                        | $92kW \leq A^*$                                                         |

\* A= Capacitatea totală a unităților interioare conectate la acest racord