

Stimata firma
Stimati clienti

OBIECT:DECLARATIE DE CONFORMITATE BOILER CU SERPENTINA FIXA ST-AP-XL

Bolly1	Bolly2
Capacitate litri	Numar serie

Boilerul este construit de Cordivari in conformitate cu directiva europeana 2014/68/UE. Conform articolului 4.3 din aceeași directiva, boilerul nu trebuie să fie marcat CE.

În conformitate cu Directiva 2014/68/UE (PED) , precum și cu regulamentele 812/2013 și 814/2013 derivate din directiva 2009/125/CE (ErP –cerințe de proiectare ecocompatibile ale aparatelor conectate la energie electrică) și directiva 2010/30/CE (etichetarea energetică a acestora), datele tehnice și de dispersie termică împreună cu clasele energetice sunt înscrise pe etichete/fise tehnice care însoțesc produsul. Aceste etichete/fise tehnice se înțeleg ca făcând parte integrantă din instrucțiunile de utilizare.

Recipientele care constituie boilerul au fost construite din oțel carbon S235 JR UNI EN 10025.


Boilerul are una sau două serpentine de căldură cu fascicul tubular fix și sunt potrivite să funcționeze pe apă caldă de presiune 12 bar și temperatură de maxim 110°C.

Toate recipientele, înainte de tratamentul de final (Polywarm), au fost supuse unei probe hidraulice egale cu de 1.22 ori presiunea maximă de lucru de 8 BAR și pot funcționa la o temperatură maximă de 90°C.

Pentru alte date, vă sfătuim să consultați catalogul Cordivari S.r.L.

CORDIVARI S.r.L.
Ss indescifrabilă

Prezenta declarație este conformă cu declarația în limba italiană anexată în copie.



SC Romstal Imex SRL
Dep. Tehnic, Comp. Traducatori
Iuliana Belegante