

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice în construcții)

Nr. 19/19.08.2021

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:.....
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții-daca este cazul:
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă: Bateriile cu monocomandă fabricate de firma IDEAL STANDARD VIDIMA AD din Bulgaria, se utilizează în instalațiile sanitare de alimentare cu apă potabilă și apă caldă de consum din construcții.
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului: IDEAL STANDARD VIDIMA AD, 53 Marin Popov Street, 5400 Sevlievo, Bulgaria, tel: +359 675 30362, fax: +359 675 30814
5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: IDEAL STANDARD VIDIMA AD, Bd.Iuliu Maniu, nr. 7, Corp T, Etaj 2, Sector 6, București, tel./fax: +40213223201/02
6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:
AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 017-05/3452-2021 - Baterii cu monocomandă pentru instalații sanitare

7. Performanța produselor:

| VERIFICAREA | METODA | VERIFICATOR | CERINȚE | REZULTAT |
|---|--------|--------------------------------|---|---------------------------------|
| aspectului și dimensiunilor | EN 817 | TÜV Rheinland filiala Bulgaria | conf. EN | în toleranțele admise corespund |
| etanșeității P _i = 4 bar t=60 sec. | EN 817 | TÜV Rheinland filiala Bulgaria | fără scăpări de fluid de încercare (apă) | corespunde |
| rezistenței la presiune P _i = 16,2 bar t=60 sec. | EN 817 | TÜV Rheinland filiala Bulgaria | fără scăpări de fluid de încercare (apă) sau deformații remanente | corespunde |
| Anduranței 70.000 cicluri închis-deschis | EN 817 | MPA-NRV, DVGW Germania | fără scăpări de fluid de încercare (apă) la componentele în mișcare | corespunde |

Denumirea și adresa laboratoarelor care au efectuat încercările: TÜV Rheinland filiala Bulgaria în laboratorul Ideal Standard Vidima AD, MPA-NRV din Germania notificat cu nr. NB 0432.

Aceasta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

CATRINESCU CĂTĂLIN, ȘEF REPREZENTANȚĂ
(numele și funcția)

IDEAL STANDARD VIDIMA AD

București
19.08.2021

