

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

(pentru agremente tehnice în construcții)

Nr. 9/16.08.2023

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:.....
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții-daca este cazul:
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă: Bateriile cu monocomandă fabricate de firma IDEAL STANDARD-VIDIMA AD din Bulgaria se utilizează în instalațiile sanitare de alimentare cu apă potabilă și apă caldă de consum.
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului: IDEAL STANDARD-VIDIMA AD, 53 Marin Popov str., Sevlievo, 5400 Bulgaria, tel: +359 675 30362, fax: +359 675 30814
5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: IDEAL STANDARD VIDIMA AD REPREZENTANȚĂ, Calea Victoriei, nr. 109, Etaj 1, Sector 1, București, tel./fax: +40213223201/02
6. Conformitatea este demonstrată având ca referință: AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 017-05/3945-2023 - BATERII CU MONOCOMANDĂ PENTRU INSTALAȚII SANITARE

7. Performanța produselor:

Baterii cu monocomandă EDGE

VERIFICAREA	METODA	VERIFICATOR	CERINȚE	REZULTAT
aspectului și dimensiunilor	DIN EN 817:2008	TÜV Rheinland Germania	conf. DIN EN 817:2008	în toleranțele admise corespund
etanșeității în aval $P_i = 4\text{bar}$ $t = 60\text{sec.}$	DIN EN 817:2008	TÜV Rheinland Germania	fără scăpări de fluid de încercare (apă)	corespunde
etanșeității în amonte $P_i = 16\text{bar}$ $t = 60\text{sec.}$	DIN EN 817:2008	TÜV Rheinland Germania	fără scăpări de fluid de încercare (apă) sau deformații remanente	corespunde
rezistenței la presiune $P_i = 25\text{bar}$ $t = 60\text{sec.}$	DIN EN 817:2008	TÜV Rheinland Germania	fără scăpări de fluid de încercare (apă) sau deformații remanente	corespunde
Anduranței 70.000 cicluri închis-deschis	DIN EN 817	TÜV Rheinland Germania	fără scăpări de fluid de încercare (apă) la componentele în mișcare	corespunde

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: laboratorul TÜV Rheinland LGA Products GmbH din Germania, notificat cu nr. NB 0197

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

CATRINESCU CĂTĂLIN - ȘEF REPREZENTANȚĂ
(numele și funcția)

IDEAL STANDARD VIDIMA AD REPREZENTANȚĂ,
București

