

DECLARATIE DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice in constructii)

Nr. RO4229-HL /24.04.2025

- 1. Cod unic de identificare al produsului-tip: HL**
- 2. Tipul, lotul sau numarul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru constructii - daca este cazul;**
- 3. Utilizarea sau utilizarile preconizate ale produsului pentru constructii, (astfel cum este prevazut de fabricant): Sifoanele, armaturile si accesoriile, tip HL, pot fi utilizate în constructii la urmatoarele instalatii:**
 - destinate pentru colectarea si evacuarea apei uzate de la obiecte sanitare, de la masinile de spalat, echipamente de aer conditionat si ventilatie, (pentru condens).
- 4. Numele, denumirea sociala sau marca înregistrata si adresa de contact a fabricantului HL HUTTERER & LECHNER G.m.b.H , Brauhausgasse 3-5, A - 2325 Himberg, Austria Tel: +43/ (0)2235/86 291-0; Fax: +43/ (0)2235/86 291-52**
- 5. Numele si adresa de contact a reprezentantului autorizat: - nu este cazul**

6. Conformitatea este demonstrata avand ca referinta: AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR 017-05/4229-2025

7. Performanta produselor:

Sifoanele, armaturile si accesoriile, tip HL, fabricate de firma HL Hutterer & Lechner G.m.b.H – Austria, sunt pentru utilizarea în instalatiile de canalizare interioare si exterioare aferente constructiilor.

Aceste produse sunt armaturi cu elementele principale realizate din materiale termoplastice (polipropilena – PP, polietilena – PE, acrilonitril-butadien-stirol – ABS) fabricate într-o gama diversificata de produse, astfel:

- Sifoane si ventile de scurgere pentru obiecte sanitare - destinate pentru racordarea obiectelor sanitare si a masinilor de spalat la instalatia de canalizare.
- Sifoane pentru echipamente de aer conditionat (pentru condens).
- Sifoane pentru pisoar, tip HL,- sunt sifoane cu montaj direct pe obiectul sanitar, cu montaj aparent, tip butelie (cu garda hidraulica de 60 mm, cu racordul de intrare Ø 50 mm si piesa de iesire pentru racordare la tevi cu mufa DN 50 sau DN 40), sau montaj îngropat în perete, (cu intrare verticala sau orizontala, functie de model, cu racordul de intrare pentru Ø 37 mm si piesa de iesire orientabila în plan vertical în domeniul 0 ÷ 90°, pentru racordare la tevi cu mufa DN 50 sau DN 40).

Verificarea	Metoda de verificare	Verificator	Cerințe	Rezultate
Verificarea dimensională	Instrucțiune de laborator ILT12 SR EN 1253-2:2015 (tabel 1)	Laborator INSIST - UTCB, România	Se compară cu datele furnizate de producător în catalog.	Înălțime 14cm Greutate 230g Intrare condens 32mm Ieșire condens 40mm Corespunde
			Dimensiune măsurată	Valoare măsurată
			h (înălțime) [cm]	14
			D _m (diametru zona de intrare condens) [mm]	32,14
			D _m (diametru zona de ieșire condens) [mm]	40,08
			MASA [g]	230,8
Verificarea etanșeității la	SR EN 1253-2:2015 pct.	Laborator INSIST -	Sifonul special a fost supus treptat unei presiuni de 10 kPa	În urma testării nu s-au constatat scăpări de fluid
	5.2	UTCB, România	(1mH ₂ O), timp de 15 min. Pe parcursul testării nu trebuie să se înregistreze scurgeri prin pereții laterali ai sifonului.	prin pereții laterali ai sifonului. =Corespunde
Verificarea aspectului	SR EN 1253-2:2015 pct. 4.1.2 Instrucțiune de laborator ILT 12	Laborator INSIST - UTCB, România	În urma analizei suprafeței exterioare nu trebuie să se constate asperități, neregularități, muchii ascuțite sau alte imperfecțiuni, atât pe suprafața interioară cât și pe suprafața exterioară a sifonului.	În urma analizei suprafeței exterioare nu s-au constatat asperități, neregularități, muchii ascuțite sau alte imperfecțiuni, atât pe suprafața interioară cât și pe suprafața exterioară a sifonului. Corespunde

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările.

Laboratorul de Incercari INSIST certificate de acreditare RENAR LI 205, conform Raportului de incercari nr: 01200/07.03.2025.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Reprezentant pentru Romania,

Marius Albescu

Bucuresti 24.04.2025