

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice în construcții)

Nr. 448/ 20.06.2025

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 28,29;
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții – dacă este cazul;
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, (astfel cum este prevăzut de fabricant): **Tevile și fittingurile PPR pentru instalații de apă pot fi utilizate pentru instalațiile interioare de alimentare cu apă rece (inclusiv apă potabilă), apă caldă și instalații de încălzire.**
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului: **FIRAT PLASTIK. KAUCUK SAN ve TIC AS – TURCIA**, Turkoba koyu P.K. 12, 34907 Buyukcekmece, Istanbul, Tel: +90.212.8334293; Fax: +90.212.8590400;
5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: **S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L.**
Sos. Vitan Barzesti nr.11A, sector 4, Bucuresti, Tel: 021.332.0901, Fax: 021.332.0904 ;
6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR 017-05/4270-2025

7. Performanța produselor:

Verificarea	Metoda de verificare	Verificator	Cerințe	Rezultate
Verificarea rezistenței la presiune	Instrucțiune de laborator ILT03 pentru determinarea presiunii	Laborator INSIST	Încercarea la etanșeitate a componentelor ansamblului este de tip apă-apă și s-a efectuat la temperatura mediului ambiant de $(19 \pm 1)^\circ\text{C}$, după condiționarea în prealabil a epruvetei conform SR EN ISO 1167. Epruveta a fost umplută cu apă și presurizată treptat. Presiunea de testare în valoare de 64 ± 0.5 bar s-a determinat în funcție de caracteristicile geometrice ale țevii. Valoarea presiunii a fost menținută pe o durată $t = 1$ oră. După finalizarea testării nu trebuie înregistrate pierderi de presiune (scăpări de lichid), să se observe deformări sau rupturi ale materialului țevii.	Nu au fost înregistrate pierderi de presiune (scăpări de lichid) în timpul testării. După finalizarea testării nu s-au observat deformări sau rupturi ale materialului țevii. Corespunde

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: INSIST București, B-dul Pache Protopopescu nr. 66, sector 2, București, acreditat RENAR LI 205.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

SC ROMSTAL IMEX SRL
Director Tehnic
/Ing. Mircea SPARLAC



București, 20.06.2025