

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice în construcții)

Nr. 446/20.06.2027

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 28, 29;
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul;
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, (astfel cum este prevăzut de fabricant): Tevile și fittingurile PPR pot fi utilizate pentru instalații de alimentare cu apă rece și caldă, climatizare, frigorifice, de încălzire, sisteme de irigare.
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului: AQUATHERM GmbH, Germania, Biggen 5 D-57439 Attendorn, telefon: +49027229500, e-mail: info@aquatherm.de ;
5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L.
Sos. Vitan Barzesti nr.11A, sector 4, Bucuresti, Tel: 021.332.0901, Fax: 021.332.0904 ;
6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR 017-05/4269-2025

7. Performanța produselor:

Verificarea	Metoda de verificare	Verificator	Cerințe	Rezultate
Verificarea etanșeității	SR EN ISO 1167-1:2006 SR EN ISO 15874-2:2013 Tab.10 Instrucțiune de laborator ILT03 pentru determinarea presiunii	SR EN ISO 1167-1:2006 SR EN ISO 15874-2:2013 Instrucțiune de laborator ILT03 pentru determinarea presiunii	Încercarea de rezistență la etanșeitate s-a efectuat în interiorul laboratorului, la temperatura mediului ambiant de 19±1°C după condiționarea în prealabil a epruvetei conform SR EN ISO 1167. Încercarea s-a efectuat prin umplerea ansamblului cu apă și presiunea de testare în valoare de 50±0.5bar, valoare	În urma testării nu s-au constatat deformări sau ruperi ale ansamblului testat. Corespunde

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: INSIST București, acreditare nr. 205-Li

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

AQUATHERM GmbH

aquatherm GmbH

state of the pipe

Biggen 5 • D-57439 Attendorn

Telefon: +49 (0) 2722 950-0

Telefax: +49 (0) 2722 950-100

Website: www.aquatherm.de

E-Mail: info@aquatherm.de

Mr. Ulrich Höffer, Quality-/Approvals Manager (CQO)

on behalf of aquatherm GmbH, Biggen 5, 57439 Attendorn - Germany

Attendorn, 29.10.2025