

DECLARATIE DE CONFORMITATE

ISOCLIMA SpA producatoare de tevi de cupru preizolate si izolatii din polietilena expandata pentru tevi de instalatii hidro-termo-sanitare, cu sediul in Rezzato (BS), via Giovanni XXIII nr. 58, registrul firmei din Brescia nr. 03295180172, R.E.A. BS-354531

DECLARA CA

- tevine din cupru izolate ISOPOLAR pentru transportul gazelor de refrigerare in instalatiile de climatizare sunt construite conform regulilor ingineresti de buna practica, dupa cum este prevazut la art 6 din DM nr 37 din 22.01.2008

- tevine de cupru izolate ISOPOLAR sunt realizate cu urmatoarele materiale:

cupru dezoxidat cu fosfor de calitate Cu-DHP avand caracteristici mecanice, dimensionale si tolerante de lucru conform indicatiilor prevazute in standardul UNI EN 12735-1

izolatie din polietilena PE-LD expandata cu celule inchise cu factor de rezistenta la difuzia vaporilor de apa de 5901 microni (in baza probelor de laborator efectuate conform standardului UNI 12629:2022)

- tevine de cupru izolate ISOPOLAR sunt recomandate pentru trecerea gazului R407C, R410A, R32

- conform Regulamentului CE nr. 2037/2000 al Parlamentului European si al Consiliului din 29.06.2000 pentru substantele ce reduc stratul de ozon, izolatiile tevelor de cupru ISOPOLAR nu contine CFC si HCFC

- in baza probelor de laborator, conform DM din 26.06.1984, izolatiile tevelor de cupru ISOPOLAR este conforma „BL-s1-d0” de reactie la foc, implementand standardul Euroclass EN 13501-1

Conformitatea este acordata respectand instalarea conform normelor in vigoare in teritoriu. Se elibereaza prezenta declaratie conform legii.

Rezzato, Ianuarie 2023

ISOCLIMA SPA

