

To

Date 2024
Pages 1/2
Sender
e-mail ro.ps@georgfischer.com

Georg Fischer GmbH Albershausen
Sucursala Bucuresti
Str. Gara Herastrau , nr 2, et 5, Sector 2
Bucuresti, 020257, Romania
T: +40 31 104 0492
F: +40 21 231 7479
Filiala Bistrita
Str. Calea Clujului nr. 305, Bistrita
T: +40 363 106 611
F: +40 363 106 612
www.georgfischer.com.ro

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Nr.1178

In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii (cu modificările și completările ulterioare), respectiv cu Ordonanta 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor (cu modificările și completările ulterioare) și cu Hotărârea Guvernului 668/2017 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții (cu modificările și completările ulterioare), declara pe proprie raspundere ca a fost efectuata atestarea conformitatii pentru **FITINGURI DIN FONTĂ DUCTILĂ PENTRU INSTALAȚII** si ca acestea pot fi puse in opera conform instructiunilor de utilizare continute in documentatia produsului.

Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:

AGREMENTUL TEHNIC NR. 003 – 05 / 1178 – 2024

Încercările au fost efectuate de KIVA NEDERLAND B.V.-Olanda (TAB), bulletin nr. 107696/02/15.01.2023, DVGW – Germania (NB 0085), cu certificat nr.DG-4502CN0373/2022 și Laboratorul MPA NRW - Materialprüfungsamt Nordrhein – Westfalen (Biroul de testare a materialelor Renania de Nord - Westfalia) din Germania - laborator acreditat de DAkkS – Autoritatea națională germană de acreditare cu nr. D-PL-11142-01-01, raportul de încercare nr. 120000517-21-2-PB /2022.

Nr. crt.	Caracteristica	UM	Valoarea de referință	Standard de încercări	Valoarea măsurată	Obs.
1	Aspect	-	Fără defecte vizibile-cavitați, porozități, fisuri	EN 10242/2003	Fără defecte vizibile-cavitați, porozități, fisuri	Corespunde
2	Lungimea	mm	38±2,0mm	EN 10242/2003	Mostra 1 - 38,63mm Mostra 2 – 38,69mm Mostra 3 - 38,55mm	Corespunde
3	Diametrul exterior	mm	45,55±1,0mm	EN 10242/2003	Mostra 1 – 46,50mm Mostra 2 – 46,45mm Mostra 3 - 46,24mm	Corespunde
4	Grosimea peretelui	mm	3,3±0,6mm	EN 10242/2003	Mostra 1 – 3,22mm Mostra 2 – 3,43mm Mostra 3 - 3,48mm	Corespunde

5	Grosimea stratului de zinc	μm	$\geq 70\mu\text{m}$	EN 10242/2003	Mostra 1 – 102,27mm Mostra 2 – 106,40mm Mostra 3 – 142,40mm	Corespunde
6	Rezistența și etanșeitatea la presiune hidrostatică. $P = 100\text{bar}$ $T = 20^{\circ}\text{C}$ $t = 5\text{ minute}$ fluid de incercare-apa	bar	Fără scăpări de fluid	EN 10242/2003	Fără scăpări de fluid	Corespunde

Georg Fischer GmbH Albershausen
Sucursala București

