



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE

VAREM S.p.A (cu birouri și punctul de lucru în: Via del Santo, 207 I-35010 Limena (PD); punctul de lucru în via Sabbioni, 2 I-35024 Bovolenta (PD)), declară pe propria răspundere că produsele noastre vase de expansiune prezentate mai jos au marcat CE și sunt conforme cu Directiva Europeană 2014/68/UE PED și cu standardul EN13831, așa cum atestă certificatul de conformitate nr. PED-0948-QSD-419-14 Rev.005 și PED 0948-QSD1-391-14 Rev.004 emise de organismul notificat TUV SUD Italia s.r.l. (CE0948):

Produs	cu seria	
	de la:	la:
EXTRAVAREM LR CE	B01600000	B52699999
FLOVAREM	B01600000	B52699999
MAXIVAREM LR CE	L01600000 B01600000	L52699999 B52699999
SOLARVAREM LR CE	B01600000 L01600000	B52699999 L52699999
EXTRAVAREM LC CE	B01600000	B52699999
IDROVAREM CE	B01600000	B52699999
INTERVAREM CE	B01600000	B52699999
MAXIVAREM LS CE	B01600000 L01600000	B52699999 L52699999
ZINCVAREM LS	L01600000	L52699999
MAXIVAREM LC CE	B01600000 L01600000	B52699999 L52699999
PLUSVAREM CE	B01600000 L01600000	B52699999 L52699999
INOXVAREM CE	B01600000 L01600000	B52699999 L52699999

ECHIPAMENTE VAREM	VOLUM (L)	MODUL D	MODUL B	DESEN
MAXIVAREM LS	750-1000	PED-0948-QSD-419-14 REV.005	TIS-PED-MI-21-01-278715-17042	M021A-CE
MAXIVAREM LS	2000	PED-0948-QSD-419-14 REV.005	TIS-PED-MI-21-01-278715-17042	M034A-CE
MAXIVAREM LS	80-100-150-200-300-500	PED-0948-QSD-419-14 REV.005	TIS-PED-MI-19-11-278715-15134	M025A-CE
PLUSVAREM	80-100-200-300-495	PED-0948-QSD-419-14 REV.005	TIS-PED-MI-21-02-278715-17242	M033A-CE
MAXIVAREM LC	150-200-250-300-400	PED-0948-QSD-419-14 REV.005	TIS-PED-MI-19-01-278715-13949 Rev.2	M028A-CE
MAXIVAREM LR	80-100-150-200-250-300-400-500-600-700	PED-0948-QSD-419-14 REV.005	TIS-PED-MI-19-11-278715-15134	M029A-CE
MAXIVAREM LR	1000	PED-0948-QSD-419-14 REV.005	TIS-PED-MI-16-04-003769-9701	M027B-CE
SOLARVAREM	150-200-300-500	PED-0948-QSD-419-14 REV.005	TIS-PED-MI-19-01-278715-13949 Rev.2	M032A-CE
ZINCVAREM	100-200-300-500	PED-0948-QSD-419-14 REV.005	TIS-PED-MI-19-11-278715-15134	M025A-CE
ULTRAVAREM	80-100	PED-0948-QSD-419-14 REV.005	TIS-PED-MI-19-11-278715-15134	M025A-CE
INOXVAREM	50-100-200-300-500	PED-0948-QSD-419-14 REV.005	TIS-PED-MI-17-02-278715-10784	INOX-LS-CE
AQUAVAREM	100-140-200-280-430	PED-0948-QSD-419-14 REV.005	TIS-PED-MI-19-01-278715-13942 Rev.2	M035A-CE
STARVAREM (6bar)	200-280	PED-0948-QSD-419-14 REV.005	TIS-PED-MI-19-01-278715-13943 Rev.1	M036A-CE
STARVAREM (10bar)	100-150-200-280-430	PED-0948-QSD-419-14 REV.005	TIS-PED-MI-19-01-278715-13942 Rev.2	M035A-CE



Tel: 0372.123.101
Fax: 021.332.09.04



office@romstal.ro
www.romstal.ro



Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A,
sector 4, Bucuresti

ECHIPAMENTE VAREM	VOLUM_ (L)	MODUL D1	DESEN
IDROVAREM-INTERVAREM	24(10 bar)-40	PED-0948-QSD1-391-14 REV.004	M001A-CE
MAXIVAREM LS	40-50-60	PED-0948-QSD1-391-14 REV.004	M002A-CE
MAXIVAREM LC	35-50-60-80-100	PED-0948-QSD1-391-14 REV.004	M012A-CE
EXTRAVAREM LC	40	PED-0948-QSD1-391-14 REV.004	M004A-CE
MAXIVAREM LR	50-60	PED-0948-QSD1-391-14 REV.004	M006A-CE
SOLARVAREM	25-40-50-60-80-100	PED-0948-QSD1-391-14 REV.004	M007A-CE
ULTRAVAREM	24-60	PED-0948-QSD1-391-14 REV.004	M008A-CE
ZINCVAREM	60	PED-0948-QSD1-391-14 REV.004	M002A-CE
AQUAVAREM	19(16 bar)-24-40-60-100H	PED-0948-QSD1-391-14 REV.004	M010A-CE
STARVAREM	35-50-80-100-150	PED-0948-QSD1-391-14 REV.004	M011A-CE
PLUSVAREM	20-50	PED-0948-QSD1-391-14 REV.004	M013A-CE

MODUL A

ECHIPAMENTE VAREM	VOLUM (L)	DESEN	PS (bar)	PT (bar)	Presiune preincarcare st.(bar)	TS (°C)
IDROVAREM	19-24	M001A-CE	8	12	2	-10 / +99
INTERVAREM	8-12-19-20-24-25	M001A-CE	8	12	2	-10 / +99
INTERVAREM	19BP-20BP(*)	M001A-CE	8/10(*)	12/15(*)	1,5	-10 / +99
PLUSVAREM	8	M003A-CE	16	24	2	-10 / +99
EXTRAVAREM LC	8-12-18-25	M004A-CE	8	12	3,5	-10 / +99
EXTRAVAREM LR	12-18-25-35(*)-40(*)	M005A-CE	6/5(*)	9/7,5(*)	1,5	-10 / +99
MAXIVAREM LR	35-40	M006A-CE	5	7,5	1,5	-10 / +99
SOLARVAREM	8-12-18-19-25	M007AG-CE	8	12	2,5	-10 / +99 (130**)
SOLARVAREM	8-12-19	M007A-CE	10	15	2,5	-10 / +99 (130**)
ULTRAVAREM	19BP-20BP	M008A-CE	10	15	2	-10 / +99
INOXVAREM	8-20; 20BP	M009A-CE	8	12	2	-10 / +99
AQUAVAREM	8-19-20	M010A-CE	10	15	2	-10 / +99
FLATVAREM	18	M014A-CE	3	4,5	1	-10 / +99

(**) Temperatura de varf a fluidului 130°C timp de max 2 ore/zi

Limena, 07.01.2026

Responsabil Birou Tehnic
 Ing. Filippo Mazzucato
 ss indescifrabila

Prezenta declaratie este conforma cu declaratia in limba italiana anexata in copie.



SC Romstal Imex SRL
 Dep. Tehnic, Comp. Traducatori
 Iuliana Belegante



Tel: 0372.123.101
 Fax: 021.332.09.04



office@romstal.ro
 www.romstal.ro



Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A,
 sector 4, Bucuresti