

To

Date 2024
Pages 1/1
Sender
e-mail ro.ps@georgfischer.com

Georg Fischer GmbH Albershausen
Sucursala Bucuresti
Str. Gara Herastrau , nr 2, et 5, Sector 2
Bucuresti, 020257, Romania
T: +40 31 104 0492
F: +40 21 231 7479
Filiala Bistrita
Str. Calea Clujului nr. 305, Bistrita
T: +40 363 106 611
F: +40 363 106 612
www.georgfischer.com.ro

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Nr.1180

In conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 de stabilire a unor conditii armonizate pentru comercializarea produselor pentru constructii (cu modificările și completările ulterioare), respectiv cu Ordonanta 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legislatiei Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializare a produselor (cu modificările și completările ulterioare) și cu Hotărârea Guvernului 668/2017 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții (cu modificările și completările ulterioare), declara pe proprie raspundere ca a fost efectuata atestarea conformitatii pentru **PIESE DE TRECERE PE/OL PENTRU INSTALATII DE GAZE NATURALE** si ca acestea pot fi puse in opera conform instructiunilor de utilizare continute in documentatia produsului.

Conformitatea este demonstrata avand ca referinta:

AGREMENTUL TEHNIC NR. 003-05/1180-2024

Încercările au fost efectuate de către laborator TTR Instiute Srl – Italia, notificat cu nr. 2655 de catre ILAC-MRA ACREDIA – Italia, cu buletin de incercări nr. 1112161-003/23.09.2022, 1112162-001/002/23.09.2022, 1113717-003/13.06.2023, 1113718-001/002/10.08.2023 și 1115020-003/15.04.2024.

Nr. Crt	Denumire caracteristică	UM	Val. referință	Normativ	Valoare determinată	Observatii
<i>Piesa de trecere dreaptă PE/OL Dn 250 mm / 10"</i>						
1	Verificare dimensiuni : -Diametru -Grosime perete	mm	250,00-251,50 22,70- 25,10	UNI EN ISO 1555-3:2021	250,00 22,70	corespunde
2	Încercare la presiune hidrostatica de 12 MPa, 100 ore la temperatura 20°C	MPa	12	ISO 1167-1:2006	12	Fara pierderi de fluid
3	Încercare la presiune hidrostatica 5,4 MPa 165 ore la temperatura 80°C	MPa	5,4	ISO 1167-1:2006	5,4	Fara pierderi de fluid .
4.	Încercare la presiune pneumatica , timp de 60 min	bar	10	Procedura Macplast	10	Fara pierderi de fluid .

Georg Fischer GmbH Albershausen
Sucursala Bucuresti

