

## DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

(pentru agremente tehnice în construcții)

Nr.....7/16.08.2023

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:.....

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții-daca este cazul:

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă: Bateriile cu monocomandă fabricate de firma IDEAL STANDARD PRODUKTIONS GmbH din Germania, se utilizează în instalațiile sanitare de alimentare cu apă potabilă și apă aldă de consum.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului: IDEAL STANDARD PRODUKTIONS GmbH, Röntgenstraße 9, 54516 Wittlich, Germania, tel: +496571160, fax: +49 (0)6571 16 229

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: IDEAL STANDARD VIDIMA AD REPREZENTANȚĂ, Calea Victoriei, nr. 109, Etaj 1, Sector 1, București, tel./fax: +40213223201/02

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință: AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 017-05/3943-2023 - BATERII CU MONOCOMANDĂ PENTRU INSTALAȚII SANITARE

7. Performanța produselor:

Baterii cu monocomandă CERAPLAN

| VERIFICAREA   | METODA         | VERIFICATOR                    | CERINȚE   | REZULTAT                           |
|---|----------------|--------------------------------|---|------------------------------------|
| aspectului și dimensiunilor   | EN<br>817:2008 | KIWA Nederland<br>BV<br>Olanda | conf. EN 817:2008   | în toleranțele admise<br>corespund |
| etanșeității<br>$P_i = 4 \pm 0,2$ bar<br>$t = 60 \pm 5$ sec.                | EN<br>817:2008 | KIWA Nederland<br>BV<br>Olanda | fără scăpări de fluid de<br>încercare (apă)                             | corespunde                         |
| rezistenței la<br>presiune<br>$P_i = 16 \pm 0,5$ bar<br>$t = 60 \pm 5$ sec. | EN<br>817:2008 | KIWA Nederland<br>BV<br>Olanda | fără scăpări de fluid de<br>încercare (apă) sau<br>deformații remanente | corespunde                         |

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: laboratorul KIWA Nederland BV din Olanda notificat cu nr. NB 0063

Aceasta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

CATRINESCU CATALIN - SEF REPREZENTANȚĂ

(numele și funcția)

IDEAL STANDARD VIDIMA AD REPREZENTANȚĂ,  
București

(semnatura)

