

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

1. Cod unic de identificare a produsului - tip: 13691001120 – Țeavă EVALTHERM 17 x 2,0 mm, colac 120 m; 13691001500 – Țeavă EVALTHERM 17 x 2,0 mm, colac 500 m; 13690501500 - Țeavă EVALTHERM 16 x 1,5 mm, colac 500 m; 13690501120 - Țeavă EVALTHERM 16 x 1,5 mm, colac 120 m.

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul:

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:

- Țevile din PE-Xa se pot utiliza în instalații de încălzire cu radiatoare și instalații de încălzire în pardoseală.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:

REHAU Industries SE & Co. KG - Eltersdorf, Ytterbium 4, 91058 Erlangen, GERMANIA, tel: 0049/272-22611434, fax: 0049/272-2611268

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

S.C. REHAU POLYMER S.R.L. - Str. Sergent Nuțu Ion 44, ONE Cotroceni Park, Clădirea B , etaj 6, București, 050762, România, tel: 0040/21-2665180.

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

Agrementul Tehnic nr. 021-05/094-2024

7. Performanța produselor:

Caracteristica	Valoarea de referință	Norma/STAS	Valoare determinată
dimensiuni	conform SR EN ISO	PTE-PFCH-95 SR EN ISO 3126:2005	Dext.mediu 17,10 mm S medie 2,20 mm
etanșeitate la presiune interioară a îmbinării dintre țeavă și fittinguri	P=18,0 bar t=1h T=20,1°C	PTE-ITEF-4.8A SR EN 1167-1,2:2006	P=18,0 bar T=1h T=20°C -nu s-au constatat spargerea eşantioanelor sau scăpări de fluid la îmbinări -corespunde

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

Laboratorul INCERC din București, autorizat ISC Grad II cu autorizația nr. 4134/2023, rapoarte de încercare nr. 136, 137, 138, 139 din 14.02.2024.

Aceasta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Ana Avram/ consultant tehnic

(numele și funcția)

București, 01.07.2024

