

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice în construcții)

Nr. 81.16.08.2023

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:.....

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții-dacă este cazul:

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă : Bateriile cu termostat sau senzor fabricate de firma IDEAL STANDARD PRODUKTIONS GmbH din Germania, se utilizează în instalațiile sanitare de alimentare cu apă potabilă și apă caldă de consum.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului: IDEAL STANDARD PRODUKTIONS GmbH, Röntgenstraße 9, 54516 Wittlich, Germania, tel: +496571160, fax: +49 (0)6571 16 229

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: IDEAL STANDARD VIDIMA AD REPRESENTANȚĂ, Calea Victoriei, nr. 109, Etaj 1, Sector 1, București, tel./fax: +40213223201/02

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință: AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 017-05/3944-2023 - BATERII CU TERMOSTAT SAU SENZOR PENTRU INSTALAȚII SANITARE

7. Performanța produselor: Baterii cu senzor Sensorflow NEW

VERIFICAREA	METODA	VERIFICATOR	CERINȚE	REZULTAT
aspectului și dimensiunilor	DIN EN 15091:2014	TÜV Rheinland Germania	conf. DIN EN 15091	în toleranțele admise corespund
etanșeității în aval $P_i = 4 \text{ bar}$ $t = 60 \text{ sec.}$	DIN EN 15091:2014	TÜV Rheinland Germania	fără scăpări de fluid de încercare (apă)	corespunde
etanșeității în amonte $P_i = 16 \text{ bar}$ $t = 60 \text{ sec.}$	DIN EN 15091:2014	TÜV Rheinland Germania	fără scăpări de fluid de încercare (apă) sau deformații remanente	corespunde
rezistenței la presiune $P_i = 25 \text{ bar}$ $t = 60 \text{ sec.}$	DIN EN 15091:2014	TÜV Rheinland Germania	fără scăpări de fluid de încercare (apă) sau deformații remanente	corespunde

Baterii cu termostat CERATHERM T25

VERIFICAREA	METODA	VERIFICATOR	CERINȚE	REZULTAT
etanșeității $P_i = 4 \pm 0,2 \text{ bar}$ $t = 60 \pm 5 \text{ sec.}$	NF EN 1111:2017	CSTB Franța	fără scăpări de fluid de încercare (apă)	corespunde
rezistenței la presiune $P_i = 25 \pm 0,5 \text{ bar}$ $t = 60 \pm 5 \text{ sec.}$	NF EN 1111:2017	CSTB Franța	fără scăpări de fluid de încercare (apă) sau deformații remanente	corespunde
anduranței 50.000 cicluri închis-deschis	NF EN 1111:2017	CSTB Franța	fără scăpări de fluid de încercare (apă) la componentele în mișcare	corespunde

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: laboratorul TÜV Rheinland LGA Products GmbH din Germania, notificat cu nr. NB 0197 și laboratorul CSTB-Centre Scientifique et Technique du Bâtiment din Franța, notificat cu nr. NB 0679

Aceasta declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

.....CATRINESCU CATALIN - ȘEF REPRESENTANȚĂ.....
(numele și funcția)

IDEAL STANDARD VIDIMA AD REPRESENTANȚĂ,
București

