

(pentru agremente tehnice in constructii)

Nr. 003-05/1273-2025

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 29;
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul;
3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, (astfel cum este prevăzut de fabricant): Bateriile cu **termostat** fabricate de firma GROHE sunt prevăzute cu una, două sau trei ieșiri, cu un element termostatic (compus dintr-un cartuș compact cu termoelement), capete cu discuri ceramice (ce permit închiderea și deschiderea progresivă a unor orificii calibrate, practicate în discuri din materiale ceramice, suprapuse și acționate în planuri paralele prin rotire), filtre și clapetă anti-retur.
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului: **GROHE AG – GERMANIA**, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, Tel: +49 / 2372930, Fax: +49 / 2372931
5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:
GROHE INTERNATIONAL RO S.R.L.
Str. Matei Millo nr. 6, Clădirea Millo, etaj 1, sector 1, București
Tel: +4021 212 50 50
6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR 003-05/1273-2025

7. Performanta produselor:

Bateriile cu **termostat** fabricate de firma GROHE sunt prevăzute cu una, două sau trei ieșiri, cu un element termostatic (compus dintr-un cartuş compact cu termoelement), capete cu discuri ceramice (ce permit închiderea și deschiderea progresivă a unor orificii calibrate, practicate în discuri din materiale ceramice, suprapuse și acționate în planuri paralele prin rotire), filtre și clapetă anti- retur. Bateriile se utilizează pentru cadă sau cabine de duș și sunt prevăzute cu comutator cadă / duș, cu pipă și/sau ștuț filetat pentru furtun de duș.

Nr. Crt	Denumire caracteristică	U.M.	Valoarea de referință	Norma	Valoare determinată	Obs.
Baterie cu termostat GROHTERM 3000						

1.	Dimensiuni: - filet de racordare	țoli	½"	ISO 228 - 1:2003	½"	Corespunde
2.	Rezistența la presiunea de încercare -temperatură apă 38 °C. -durată de încercare 60 sec.	bar	15	EN 1111: 2017	16	Corespunde
3.	Etanșeitatea la presiune -temperatură apă 20 °C. -durată de încercare 60 sec.	bar	10	EN 817 : 2024	10	Corespunde

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:

DVGW (NB 0085) – Germania- raport nr NW- 6509CQ0563 (Valabil an 2025), NW 6509CQ0563 , TUV Rheinland LGA Products GmbH (NB 0197) buletin nr. K6185/16 din 2021 (valabil pana in anul 2026)

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Stampila

GROHE

Grohe AG
Industriepark Edelburg · 58675 Hemer

Data

10.11.25