

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice în construcții)

Nr. **003-05/1276-2025**

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 29;
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul;
3. Utilizate ca elemente finale, în instalațiile de alimentare cu apă a obiectelor sanitare, din camere de baie sau cabine de duș și care permit utilizarea directă a apei reci / calde sau amestec de apă rece cu apă caldă, cu temperatura maximă de funcționare de 70 °C.
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului: **GROHE AG – GERMANIA**, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, Tel: +49 / 2372930, Fax: +49 / 2372931
5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:
GROHE INTERNATIONAL RO S.R.L.
Str. Matei Millo nr. 6, Clădirea Millo, etaj 1, sector 1, București
Tel: +4021 212 50 50
6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR 003-05/1276-2025

7. Performanța produselor:

Firma GROHE AG fabrică o gamă diversificată de echipamente de duș și accesorii cromate pentru montare în instalații aparente sau îngropate, care diferă prin construcție, design.

Nr. Crt	Denumire caracteristică	U.M.	Valoarea de referință	Norma	Valoare determinată	Obs.	
Sistem de dus Euphoria 260 THM							
1.	Rezistența la presiunea de încercare - Temperatura apă 19° C. - Durata de încercare 60 sec.	bar	16	SR EN 1111:2018	16	Nu s-au constatat scapări de fluid în zonele de imbinare din cadrul ansamblului, deformări.	
2.	Etanșeitate	bar	4	SR EN 1111:2018	4	Nu s-au constatat scurgeri la nivelul circuitului neconectat	
3.	Rezistența la presiunea de încercare - Temperatura apă 22° C. - Durata de încercare 60 sec. Analiza aspectului	bar	16	SR EN 1111:2018 Instrucțiune de laborator ILT12	16 -	Nu s-au constatat scapări de fluid în zonele de imbinare În urma analizei suprafeței exterioare a divertorului nu s-au constatat asperități, neregularități, înainte de testare la etanșeitate	

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

INSIST LI 205, buletin testare nr. 00837 / 24.05.2022 din B-dul Pache Protopopescu, nr 66, Sector 2, București.

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Data
10.11.2025

GROHE
Grohe AG
Industriepark Edelburg · 58675 Hemmer