

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE
(pentru agremente tehnice în construcții)

Nr. **003-05/1278 - 2025**

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 33;
2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul;
3. Modulele de montaj și susținere sunt construcții metalice din țevă cu profil și îmbinare de colț prin care se realizează un sistem modular de perete frontal, simplu și practic, pe care se montează obiectele sanitare.
4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului: **GROHE AG – GERMANIA**, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer, Tel: +49 / 2372930, Fax: +49 / 2372931
5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:
GROHE INTERNATIONAL RO S.R.L.
Str. Matei Millo nr. 6, Clădirea Millo, etaj 1, sector 1, București
Tel: +4021 212 50 50
6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:

AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR 003-05/1278 - 2025

7. Performanța produselor:

Modulele de montaj și susținere sunt construcții metalice din țevă cu profil și îmbinare de colț prin care se realizează un sistem modular de perete frontal, simplu și practic, pe care se montează obiectele sanitare.

Modulele de tip Rapid SL sunt disponibile pentru trei înălțimi diferite de montaj, 0,82 m, 1,00 m, 1.13 m, 1,20 m, 1,30 m și fiecare cadru de susținere este preasamblat cu echipamentele de fixare a obiectelor sanitare și suportă o greutate de până la 400 Kg.

Nr. Crt	Denumire caracteristică	U.M.	Valoarea de referință	Norma	Valoare determinată	Obs.	
Modelul Rapid/ SL pentru WC							
1.	Rezistența la încărcare timp de 1h pentru 4 kN	h	≥ 1	DIN EN 997:2015	Nu au existat deteriorări	TÜV Corespunde	
2.	Verificare dimensiuni.	mm mm	Dimensiune epruveta a 1075 b 1330 c 500 d 440 e175 f 235 g 1130 h 200	Instructiune de laborator ILT12	Dimensiune epruveta a 1075 b 1330 c 500 d 440 e175 f 235 g 1130 h 200	Corespunde	
3.	Verificare sagueata remanenta la încărcare statica pe cadru: - La inaltime de 830mm - Sarcina 400 kg: - Sarcina 300kg	mm mm	$\leq 2,63$ $\leq 1,79$	D1N EN 997 : 2015	0,58 Nu s-a constatat sagueata remanenta	Corespunde	
4.	Verificare sagueata remanenta la încărcare statica pe cadru: - La inaltime de 1120mm - Sarcina 400 kg: - Sarcina 300kg	mm mm	$\leq 0,93$ $\leq 0,58$	D1N EN 997 : 2015	0,58 Nu s-a constatat sagueata remanenta	Corespunde	
5.	Determinarea grosimii stratului de acoperire	mm	0,2	Instructiune de laborator ILT12	In urma inspectarii grosimii stratului de acoperire, a rezultat o grosime medie de 0,2 mm, cu un minim de 0,1		

					<i>mm pe intreaga suprafata laterala a cadrului</i>		
--	--	--	--	--	---	--	--

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:

Laboratorul TÜV Sud –Germania (NB 0036), raport nr. 7132710756-1/2023, INSIST LI 205, buletin de testare nr. 001217/19.06.2025, INSIST LI 205, buletin de testare nr.00838/24.05.20222

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Stampila



Data

10.11.2025