

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

"CAMINE SI FITINGURI DIN PVC PENTRU REȚELE DE CANALIZARE SI DRENARE"

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții

-fitinguri de tip mufa, cot, curba, ramificație, reducere excentrică, dop, piesa de curățire, sa pentru ramificație, sifon, clapete de sens, piese de trecere la alte materiale.

-camine de racord si inspectie .

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții

Caminele si fittingurile sunt utilizate la realizarea rețelelor de canalizare și drenare (rețele montate îngropat în pământ) și a instalațiilor de canalizare din clădiri (instalații montate în nișe sau pardoseală, pres. de proba 0,5 bar).

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului

REDI S.p.A. Via Madonna dei Prati, 5/a – 40069 Zola Pedrosa, (BO), ITALIA Tel./fax: 0039/051-756649

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:

VALPLAST INDUSTRIE S.R.L. B-dul. Preciziei nr. 9, sector 6, Bucuresti tel: 0040/21-3179172, fax: 0040/371602550, www.valplast.ro, office@valplast.ro

6.Conformitatea este demonstrată având ca referință:AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 017-05/3647-2022

7. Performanța produselor:

Verificarea	Metoda de verificare	Verificator	Cerințe	Rezultate												
Verificarea etanșeității	SR EN ISO 1167-1:2006 SR EN ISO 13254:2018 Instrucțiune de laborator ILT03	Laborator INSIST	Încercarea de rezistență la etanșeitate s-a efectuat la temperatura mediului ambiant de (19±0,5) °C. Epruveta a fost umplută cu apă rece de (10±0,5) °C. S-a aplicat treptat și s-a menținut constantă timp de 15 minute o presiune de 0,5±0,02 bar. În urma testării nu s-au constatat scăpări de fluid în zona de îmbinare dintre reducere și segmentele de țevă, ruperi sau deformări ale ansamblului..	Corespunde												
Verificarea aspectului	Instrucțiune de laborator ILT12	Laborator INSIST	În urma analizei suprafeței exterioare nu s-au constatat asperități, neregularități, înainte și după testarea la etanșeitate.	Corespunde												
Verificarea dimensiunilor	Instrucțiune de laborator ILT12 SR EN 1401-1/2019	Laborator INSIST	In urma masurilor realizate in 5 puncte diferite s-a determinat diametrul exterior pentru reductie (latura mica) inainte de testarea la etanșeitate rezultand urmatoarele valori <table border="1"><thead><tr><th>Masurare</th><th>Valoare diametru ext. [mm]</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>160,38</td></tr><tr><td>2</td><td>160,3</td></tr><tr><td>3</td><td>160,33</td></tr><tr><td>4</td><td>160,37</td></tr><tr><td>5</td><td>160,3</td></tr></tbody></table> Diametrul mediu masurat are valoarea 160,33 mm (valoarea maxima admisa 160,4mm)	Masurare	Valoare diametru ext. [mm]	1	160,38	2	160,3	3	160,33	4	160,37	5	160,3	Corespunde
Masurare	Valoare diametru ext. [mm]															
1	160,38															
2	160,3															
3	160,33															
4	160,37															
5	160,3															

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:

Laborator INSIST , Blvd. Pache Protopopescu, nr. 66, sector 2, București Certificat cu acreditare RENAR LI 205

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Bucuresti, 05 05 2022

Responsabil Managementul Calității

ing. Anca HOLBAN

