

## DECLARAȚIA DE CONFORMITATE SI GARANTIE

în conformitate cu SR EN ISO 9001:2015 (ISO 9001 : 2015)

nr..... din .....

**Producător: S.C. PRIMA PLUS S.R.L.**

Calea Zimandului, nr. 30, ap.1, Arad  
tel.: 0257 338 261, fax: 0257 338 261  
e-mail: [comenzitub@prima-plus.ro](mailto:comenzitub@prima-plus.ro).

**Cumpărător: ROMSTAL IMEX SRL**

CUI:RO5990324 RC:J1994014205403  
Adresa: SECTOR 4 BUCUREȘTI

**S.C PRIMA PLUS S.R.L.** avand sediul in : **Arad, Calea Zimandului ,nr. 30, ap. 1,**  
asigura ,garanteaza si declara pe propria raspundere ca produsele **Tub flexibil pentru instalatiile electrice din HDPE- FARA HALOGENURI** satisface prevederile pertinente din :

### DIRECTIVA JOASA TENSIUNE 2014/35/UE

Pentru majoritatea riscurilor specifice acestui produs, evaluarea securitatii si conformitatii cu cerintele esentiale ale directivei de mai sus a fost bazata pe urmatoarele standarde :

\***SR EN 61386-1:2009.** Sisteme de tuburi de protectie pentru directionarea cablajului. Partea 1 : Prescriptii generale ;

\***SR EN 61386-23:2004.** Sisteme de tuburi de protectie pentru instalatii electrice. Partea 23 : Prescriptii particulare.

Sisteme de tuburi de protectie flexibile ;

Cod produs :

Culoare : **gri RAL7035 si negru RAL 9005**

Diametre exterioare: **Ø13/ Ø16/ Ø20/ Ø25/ Ø32/ Ø40/ Ø50mm**

Produs evaluat de : Organismul de Certificare Produse CEPROM-CERT

Satu Mare, str.Fantanele, f.n. jud. Satu Mare, Romania.

Certificat de conformitate nr :434-CT-32014 R2 /20.02.2024

Termen de garantie: **2 ani**

**Data:** .....

**Numărul facturii: PPF 2025 .....**

**DIRECTOR**

ing. Muntianu Iuliana





ORGANISM DE CERTIFICARE  
PRODUSE  
**CEPROM-CERT**

**CEPROM® S.A.**

440240 Satu Mare, str. Fântânele, Nr. 23/A, România  
tel. +40.0361.804795; fax +40.0361.804796  
[www.ceprom.ro](http://www.ceprom.ro); e-mail: [ceprom@ceprom.ro](mailto:ceprom@ceprom.ro)

**ANEXĂ**

*la Certificatul de Conformitate nr. 434-CT-32014.R2*

**IDENTIFICARE PRODUS**

**Produsul:** **TUBURI FLEXIBILE PENTRU  
INSTALAȚII ELECTRICE**

\*modele: **Ø13, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50**

\*tip evaluat: **Ø13, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Ø40**

\*fabricat de: **S.C. PRIMA PLUS S.R.L.**

\*cu sediul în: *calea Zimandului, nr. 30, Ap 1, Arad, jud. Arad, România.*

\*locul de fabricație: *calea Zimandului, nr. 30, Ap 1, Arad, jud. Arad, România.*

\*domeniul de utilizare: *Tuburile flexibile sunt utilizate pentru instalații electrice aferente construcțiilor din fier, beton, lemn, material plastic, cărămidă, etc., în construcția utilajelor și mașinilor industriale și în instalații electrice industriale și comerciale.*

**Conținutul Dosarului tehnic:**

- Descrierea generală a produsului;
- Fișă tehnică pentru Tuburi flexibile din polietilenă (HDPE);
- Fișă tehnică pentru Tuburi flexibile din policlorură de vinil (PVC);
- Standard de produs;
- Certificat nr. 02830/11.12.2017 pentru certificare ISO 9001 a S.C. PRIMA PLUS S.R.L.;
- Lista standardelor utilizate la proiectarea și execuția produsului;
- Acord tehnic nr. 010-05/019-2012, valabil până la 15.02.2015, emis de Ministerul Dezvoltării regionale și Turismului;
- Aviz tehnic nr. 2-95/23.03.2013 la Acord tehnic nr. 010-05/019-2012, emis de Ministerul Dezvoltării regionale și Turismului;
- Declarația Test rezistență Xenon, emisă de PRIMA PLUS S.R.L., emisă la 22.02.2019;
- Raport de evaluare nr. 434-CT-32014.R2/17.02.2024, emis de CEPROM-CERT;
- Rapoarte de încercări nr. RI 02-1/2012...RI 02-7/2012, emise de Universitatea Politehnică Timișoara, Facultatea de Construcții;
- Declarație de conformitate.

**Manager CEPROM-CERT**  
**ing. Vasile ZELE**



pag. 1/2

Reproducerea parțială a prezentului certificat este interzisă  
Prezentul Certificat de conformitate este valabil numai dacă este publicat pe site-ul [www.ceprom.ro](http://www.ceprom.ro)



ORGANISM DE CERTIFICARE  
PRODUSE  
**CEPROM-CERT**

**CEPROM® S.A.**

440240 Satu Mare, str. Fântânele, Nr. 23/A, România  
tel. +40.0361.804795; fax +40.0361.804796  
[www.ceprom.ro](http://www.ceprom.ro); e-mail: [ceprom@ceprom.ro](mailto:ceprom@ceprom.ro)



## CERTIFICAT DE CONFORMITATE

Nr. 434-CT-32014.R2

Dosar tehnic nr.: 434-CT-32014.R2

Solicitant:

**S.C. PRIMA PLUS S.R.L.**  
calea Zimandului, nr. 30, Ap 1, Arad,  
jud. Arad, România.

Producător:

**S.C. PRIMA PLUS S.R.L.**  
calea Zimandului, nr. 30, Ap 1, Arad,  
jud. Arad, România.

Descrierea produsului:

Produsul:

**TUBURI FLEXIBILE PENTRU  
INSTALAȚII ELECTRICE**

Modele:

**Ø13, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50**

Standarde de referință: **SR EN 61386-1:2009+A1:2019, SR EN IEC 61386-23:2021+A11:2021**

În baza evaluării efectuate confirmăm că produsul este în conformitate cu cerințele tehnice ale standardelor de mai sus și îndeplinește pe deplin cerințele esențiale de sănătate și securitate din:

**Directiva Joasă Tensiune 2014/35/UE**

Marcajul CE prezentat alături poate fi utilizat sub responsabilitatea producătorului sau importatorului după completarea Declarației de Conformitate și în conformitate cu Directivele de mai sus.

Activitatea de evaluare a produsului descris în acest Certificat de conformitate a fost realizată în conformitate cu Schema 1a, cf. EN ISO/IEC 17067:2013, cu Raport de evaluare și nu face parte din domeniul de aplicare al notificării conform legislației armonizate privind produsele din UE.

Producătorul trebuie să asigure evaluarea conformității cu controale interne privind fabricarea produsului de mai sus, în conformitate cu Anexa III din Directiva 2014/35/UE.

Acest Certificat de conformitate a fost eliberat în baza solicitării voluntare a producătorului și este valabil numai pentru produsul și configurația descrise (anexă), împreună cu datele de testare detaliate și cu toate cerințele legale aplicabile produsului.

Menținerea certificării se face în baza respectării cerințelor din contractul de certificare.

**Anexă: Identificare produs – 2 file**

Certificare inițială: 21.02.2014

Certificare curentă: 20.02.2024

Data expirării: 19.02.2029



UNIUNEA EUROPEANĂ

Satu Mare, România

ADMINISTRATOR

ing. Cristian SOPONOS

Manager CEPROM-CERT

ing. Vasile ZELE



T.S.

Reproducerea parțială a prezentului certificat este interzisă  
Prezentul certificat de conformitate este valabil numai dacă este publicat pe site-ul [www.ceprom.ro](http://www.ceprom.ro)



ANEXĂ  
la Certificatul de Conformitate nr. 434-CT-32014.R2

## IDENTIFICARE PRODUS

Produsul: **TUBURI FLEXIBILE PENTRU  
INSTALAȚII ELECTRICE**

### \*caracteristici tehnice

| Caracteristica                                                    | U.M. | PVC                                | PEHD                               |
|-------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------------------------------------|
| Culoarea de bază                                                  | -    | Gri, Negru, Roșu, Albastru         | Gri, Negru, Roșu, Albastru         |
| Rezistența la compresiune (la 23°C)                               | N    | 320<br>750                         | 320<br>750                         |
| Rezistența la impact<br>(masa/înălțimea căderii) la 23°C          | -    | m: 1kg/h: 100mm<br>m: 2kg/h: 100mm | m: 1kg/h: 100mm<br>m: 2kg/h: 100mm |
| Temperatura minimă de utilizare                                   | °C   | -5                                 | -25                                |
| Temperatura maximă de utilizare                                   | °C   | +60                                | +120                               |
| Rigiditatea dielectrică                                           | V    | > 2000 V la 50 Hz                  | > 2000 V la 50 Hz                  |
| Rezistența de izolație                                            | MΩ   | 100 MΩ, la 500 V                   | 100 MΩ, la 500 V                   |
| Comportarea la foc*                                               | -    | Nepropagator de flacără            | Nepropagator de flacără            |
| Rezistența la flexiune                                            | -    | min. 5000 flexiuni                 | min. 5000 flexiuni                 |
| Fir de tragere a conductorilor, din<br>oțel galvanizat (opțional) | mm   | Ø0,8                               | Ø0,8                               |

\*Doar pentru cele cu autostingere

### \*caracteristici dimensionale

| Dimensiunea                     | U.M. | Valoarea  |           |           |       |       |       |     |
|---------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-----|
| Diametru exterior (±0,1%)       | mm   | Ø13       | Ø16       | Ø20       | Ø25   | Ø32   | Ø40   | Ø50 |
| Diametru interior minim (±0,1%) | mm   | Ø9,5      | Ø11,2     | Ø15       | Ø19,5 | Ø25,5 | Ø32,5 | Ø42 |
| Lungime rulou (±0,1%)           | mm   | 25/50/100 | 25/50/100 | 25/50/100 | 25/50 | 25/50 | 25    | 25  |

Manager CEPROM-CERT  
ing. Vasile ZELE



pag. 2/2

Reproducerea parțială a prezentului certificat este interzisă  
Prezentul Certificat de conformitate este valabil numai dacă este publicat pe site-ul [www.ceprom.ro](http://www.ceprom.ro)