

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Către,.....

**1. Cod unic de identificare a produsului - tip:** 11303701100 (colac) sau 11303701006 (bară) – Țeavă RAUTITAN flex 16x2,2 mm; 11303801100 (colac) sau 11303801006 (bară) – Țeavă RAUTITAN flex 20x2,8 mm ; 11303901050 (colac) sau 11303901006 (bară) – Țeavă RAUTITAN flex 25x3,5 mm ; 11304001050 (colac) sau 11304001006 (bară) – Țeavă RAUTITAN flex 32x4,4 mm ; 11304101006 (bară) – Țeavă RAUTITAN flex 40x5,5 mm

**2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții - dacă este cazul:** .....

**3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții, în conformitate cu specificația tehnică armonizată aplicabilă:**

- Țevile din PE-Xa și fittingurile din alamă, bronz, oțel inox și PPSU se pot utiliza în instalații de alimentare cu apă potabilă rece și apă caldă, instalații de încălzire cu radiatoare (cu pozare prin perete sau prin pardoseală), instalații de încălzire în pardoseală.

**4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:**

REHAU Industries SE & Co. KG - Eltersdorf, Ytterbium 4, 91058 Erlangen, GERMANIA, tel: 0049/272-22611434, fax: 0049/272-2611268

**5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat:**

S.C. REHAU POLYMER S.R.L. - Str. Sergent Nuțu Ion 44, ONE Cotroceni Park, Clădirea B , etaj 6, București, 050762, România, tel: 0040/21-2665180, fax: 0040/21-2665181

**6. Conformitatea este demonstrată având ca referință:**

**AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII nr. 017-05/3727-2022**

**7. Performanța produselor:**

Verificarea:	Metoda	Verificator	Cerințe	Rezultat
aspectului	EN ISO 15875:2003/A1:2007 W544:2007-05	SKZ, DVGW Germania	Fără goluri, fisuri sau incluziuni de alte materiale	corespunde
dimensiunilor	EN ISO 15875 W544:2007-05	SKZ, DVGW Germania	În toleranțele admise de EN ISO	corespund
stabilității termice OIT 210°C	EN ISO 15875 W542	SKZ, DVGW Germania	≥ 40 min.	corespunde
rezistenței la presiune +95°C 24,6 bar/165h	EN ISO 1167 EN ISO 15875	SKZ, DVGW Germania	Fără scăpări de fluid de încercare	corespunde
rezistenței la presiune +95°C 22,6 bar/1000h	EN ISO 1167 EN ISO 15875	SKZ, DVGW Germania	Fără scăpări de fluid de încercare	corespunde

\* Testarea a fost realizată pentru țevi din PE-Xa, fittinguri din alamă, bronz, oțel inox și PPSU cu Dext. 20x2,8mm.

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările:

Laboratorul SKZ din Germania notificat cu nr. 1213, buletin de încercare nr. RA3703.218691.21/2021; DVGW din Germania cu nr. 0085, buletin de încercare nr. DW-8501AU2200/2022.

**Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.**

**Semnată pentru și în numele fabricantului de către:**

Ana Avram/ consultant tehnic

(numele și funcția)

Bucuresti, 07.08.2023

