

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

L'Azienda **ISOCLIMA** S.p.A.

produttrice di tubi di rame preisolati ed isolamenti in polietilene espanso per tubazioni di impianti idrotermosanitari con sede in Rezzato (BS), via Giovanni XXIII n° 58, reg. imp di Brescia n° 03295180172, R.E.A. BS-354531

DICHIARA CHE

- i tubi di rame rivestiti ISOSTAR prodotti per l'impiego negli impianti di riscaldamento e idrotermosanitari in genere sono costruiti a regola d'arte come previsto dall' articolo 6, D.M. n° 37 del 22 gennaio 2008
- i tubi di rame rivestiti ISOSTAR sono realizzati con i seguenti materiali:
 - RAME disossidato al fosforo qualità Cu-DHP avente caratteristiche meccaniche, dimensionali e tolleranze di lavorazione conformi a quanto prescritto dalla norma UNI EN 1057 CE
 - RIVESTIMENTO ISOLANTE costituito da polietilene PE-LD espanso a cellule chiuse avente caratteristiche conformi a quanto prescritto dal DPR n° 412 del 26/08/93 in attuazione dell'articolo 4 , comma 4 della legge n° 10 del 9 gennaio 1991
- i tubi di rame rivestiti ISOSTAR sono idonei ad essere utilizzati nella realizzazione di impianti idrotermosanitari, per il trasporto di acqua potabile in edifici di civile abitazione come previsto dal DPR 1095 del 3 agosto 1968
- in ottemperanza al regolamento (CE) n° 2037/2000 del Parlamento Europeo e del consiglio del 29 giugno 2000 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, l'isolamento dei tubi di rame rivestiti ISOSTAR non contiene CFC e HCFC
- in esito a prove di laboratorio, di cui al D.M. del 26 giugno 1984 all'isolamento dei tubi di rame rivestiti ISOSTAR è attribuita la "CLASSE 1" - "BL-s2-d0" di reazione al fuoco in attuazione della norma **UNI EN13501-1:2009**

La conformità é subordinata al pieno rispetto nell'installazione delle normative vigenti in merito.

Si rilascia la presente dichiarazione per gli usi di legge consentiti.

Gennaio 2019

ISOCLIMA S.p.A.
