



DECLARATIE DE CONFORMITATE

Firma ISOCLIMA SpA

producatoare de tevi de cupru preizolate si izolatii din polietilena expandata pentru tevi de instalatii hidro-termo-sanitare, cu sediul in Rezzato (BS), via Giovanni XXIII nr. 58, registrul firmei din Brescia nr. 03295180172, R.E.A. BS-354531

DECLARA CA

- tevilor din cupru izolate ISOSTAR pentru utilizarea in instalatii de incalzire si hidrotermosanitare in general sunt construite conform regulilor ingineresti de buna practica, dupa cum este prevazut la art 6 din DM nr 37 din 22.01.2008
- tevilor de cupru izolate ISOSTAR sunt realizate cu urmatoarele materiale:
 - cupru dezoxidat cu fosfor de calitate Cu-DHP avand caracteristici mecanice, dimensionale si tolerante de lucru conform indicatiilor prevazute in standardul UNI EN 1057 CE
 - izolatia din polietilena PE-LD expandata cu celule inchise avand caracteristici conforme cu prevederile DPR nr. 412 din 26/08/93 ca implementare a articolului 4, alineatul 4 din legea nr. 10 din 9 ianuarie 1991
- tevilor de cupru izolate ISOSTAR sunt recomandate pentru realizarea instalatiilor hidro-termo-sanitare, pentru transportul apei potabile in cladiri de locuit civile, conform prevederilor DPR 1095 din 3 august 1968
- conform Regulamentului CE nr. 2037/2000 al Parlamentului European si al Consiliului din 29.06.2000 pentru substantele ce reduc stratul de ozon, izolatia tevilor de cupru ISOPOLAR nu contine CFC si HCFC
- in baza probelor de laborator, conform DM din 26.06.1984, izolatia tevilor de cupru ISOSTAR este conforma „Clasei 1” – „BL-s2-dO” de reactie la foc, implementand standardul UNI EN 13501-1:2009

Conformitatea este acordata respectand instalarea conform normelor in vigoare in teritoriu. Se elibereaza prezenta declaratie conform legii.

Ianuarie 2019

ISOCLIMA S.p.A.

Prezenta declaratie este conforma cu declaratia in limba italiana anexata in copie.



SC Romstal Imex SRL
Dep. Tehnic, Comp. Traducatori
Iuliana BELEGANTE

