

Instrucțiuni de montaj și service pentru personalul de specialitate

VIESSMANN

Vitodens 200-W

Tip B2HA, de la 69 până la 99 kW

Aparat mural în condensatie, pe gaz

Model pe gaz metan și gaz lichefiat



VITODENS 200-W



Instrucțiuni de siguranță



Vă rugăm să respectați cu strictețe aceste măsuri de siguranță pentru a exclude pericole și daune umane și materiale.

Explicarea măsurilor de siguranță



Pericol

Acest semn atrage atenția asupra unor posibile daune pentru persoane.

Observație

Informațiile trecute sub denumirea de indicație conțin informații suplimentare.



Atenție

Acest semn atrage atenția asupra unor posibile daune materiale și daune pentru mediul înconjurător.

Persoanele cărora li se adresează aceste instrucțiuni

Aceste instrucțiuni se adresează exclusiv personalului de specialitate autorizat.

- Intervențiile la instalația de gaz trebuie efectuate numai de instalatori autorizați de furnizorul de gaz competent.
- Lucrările la instalația electrică vor fi executate numai de electricieni calificați.
- Prima punere în funcțiune va fi efectuată de executantul instalației sau de un specialist desemnat de acesta.

Prevederi obligatorii

- Prevederi naționale referitoare la instalare
- Prevederi legale privind prevenirea accidentelor
- Prevederi legale privind protecția mediului
- Hotărâri ale asociațiilor profesionale
- Dispozițiile de siguranță locale în vigoare

Instrucțiuni de siguranță (continuare)**Instrucțiuni de siguranță pentru intervențiile la instalație****Intervenții la instalație**

- În cazul combustibilului gazos, trebuie închis robinetul de gaz și asigurat împotriva deschiderii accidentale.
- Se deconectează instalația de la rețea, de exemplu de la siguranța separată sau de la un întrerupător principal, și se verifică dacă este întreruptă alimentarea electrică.
- Se asigură instalația împotriva unei reconectări accidentale.
- Pentru toate intervențiile, trebuie purtat echipament personal de protecție.

**Pericol**

Suprafețele și mediile fierbinți pot provoca arsuri sau opărire.

- Înainte de lucrările de întreținere și de service, aparatul trebuie deconectat și lăsat să se răcească.
- Nu atingeți suprafețele încinse de la cazan, arzător, sistemul de evacuare a gazelor arse și sistemul de țevi.

**Atenție**

Prin descărcări electrostatice, anumite componente electronice pot fi avariate.

Atingeți obiectele legate la pământ, de ex. conducte de încălzire sau de apă, înainte de începerea lucrului pentru a elimina încărcarea electrostatică.

Lucrări de remediere**Atenție**

Repararea unor componente cu funcție de siguranță pune în pericol funcționarea sigură a instalației. Componentele defecte trebuie înlocuite cu componente originale de la firma Viessmann.

Componente suplimentare, piese de schimb și piese supuse uzurii**Atenție**

Piesele de schimb și piesele supuse uzurii, care nu au fost verificate împreună cu instalația, pot influența funcționarea acesteia.

Montajul unor componente neomologate, precum și efectuarea unor modificări neautorizate pot periclita siguranța și pot restrânge acordarea garanției.

În cazul înlocuirii unor piese, se vor utiliza numai piese originale de la firma Viessmann sau piese de schimb aprobate de firma Viessmann.

Instrucțiuni de siguranță pentru funcționarea instalației

Măsuri ce trebuie luate în caz de miros de gaz



Pericol

Gazul emanat poate conduce la explozii, care pot avea ca urmare accidentări grave.

- Nu fumați! Evitați focul deschis și formarea de scântei. Nu aprindeți niciodată lumina și nu conectați aparatele electrice.
- Se închide robinetul de gaz.
- Se deschid ferestrele și ușile.
- Se evacuează persoanele din zona de pericol.
- Se informează, din afara clădirii, furnizorii de gaz și electricitate.
- Se dispune întreruperea alimentării electrice a clădirii dintr-un loc sigur (din afara clădirii).

Măsuri ce trebuie luate în caz de miros de gaze arse



Pericol

Gazele arse pot provoca intoxicații care pun viața în pericol.

- Se scoate din funcțiune instalația de încălzire.
- Se aerisește încăperea de amplasare a instalației.
- Se închid ușile de la încăperile de locuit, pentru a împiedica o dispersie a gazelor arse.

Comportament în cazul scurgerii apei din aparat



Pericol

La scurgerea apei din aparat, există pericol de electrocutare.

Se deconectează instalația de încălzire de la dispozitivul de deconectare extern (de ex. tabloul de siguranțe, distribuitorul de curent).



Pericol

La scurgerea apei din aparat, există pericol de opărire.

Evitați contactul cu apa fierbinte.

Condens



Pericol

Contactul cu condensul poate afecta sănătatea.

Condensul nu trebuie să intre în contact cu pielea și ochii și nu trebuie înghițit.

Instalațiile de evacuare a gazelor arse și aerul de combustie

Asigurați-vă că instalațiile de evacuare a gazelor arse sunt libere și nu pot fi obturate, de ex. de acumulări de condens sau alte influențe exterioare.

Asigurați o alimentare suficientă cu aer de combustie.

Atrageți-i atenția utilizatorului instalației că nu sunt permise modificări ulterioare la locul de montaj (de ex. montarea de conducte, măști sau pereți despărțitori).



Pericol

Instalațiile de evacuare a gazelor arse neetanșe sau înfundate, precum și o alimentare insuficientă cu aer de combustie, pot produce intoxicații mortale cu monoxidul de carbon conținut de gazele arse.

Asigurați funcționarea corespunzătoare a instalației de gaze arse. Orificiile de alimentare cu aer de combustie trebuie să nu poată fi închise.

Instrucțiuni de siguranță (continuare)**Aparate de aerisire**

La utilizarea aparatelor cu evacuarea aerului în exterior (hote, exhaustoare, aparate de climatizare, sistem central de aspirare), extracția poate crea o depreziune. În cazul utilizării simultane a cazanului, se poate forma un curent invers de gaze arse.

**Pericol**

Utilizarea simultană a cazanului cu aparate cu evacuarea aerului în exterior poate cauza intoxicații fatale în cazul curentului invers de gaze arse.

Montați un circuit de blocare sau luați măsuri adecvate pentru a asigura o cantitate suficientă de aer de combustie.

1. Informație	Eliminarea ambalajului	8
	Simboluri	8
	Utilizare conform destinației	8
	Informații privind produsul	9
	■ Vitodens 200-W, tip B2HA	9
	■ Exemple de instalații	9
	■ Piese de întreținere și piese de schimb	9
2. Pregătirea montajului		10
3. Etapele de montaj	Montarea cazanului și a racordurilor	12
	■ Montarea suportului de perete	12
	■ Se suspendă cazanul de suportul de perete și se poziționează	13
	Racordarea circuitului primar	13
	■ Set de racordare cu preselector hidraulic integrat	14
	Racord tubulatură de evacuare gaze arse	14
	Racord de evacuare a condensului	15
	Racord de alimentare cu gaz	16
	Deschiderea carcasei automatizării	16
	Conexiuni electrice	18
	■ Pompă de circulație la conectorul [20]	19
	■ Pompă de circulație la ștecherul [21]	22
	■ Solicitare externă prin intermediul contactului	23
	■ Solicitare externă prin intermediul intrării 0 – 10 V	23
	■ Blocare externă prin intermediul contactului	24
	■ Senzor de temperatură exterioară [1]	25
	■ Racordarea accesoriilor la ștecherul [96] (230 V ~)	25
	■ Alimentarea de la rețea [40]	26
	■ Pozarea cablurilor electrice	27
	Închiderea carcasei automatizării și instalarea unității de comandă	28
4. Prima punere în funcțiune, inspecția, întreținerea	Etapele de lucru – Prima punere în funcțiune, inspecția și întreținerea	29
5. Codare 1	Accesarea nivelului de codare 1	53
	General/Grupa „1”	53
	Cazan/Grupa „2”	55
	Apă caldă/Grupă „3”	56
	Solar/Grupa „4”	57
	Circuit încălzire 1, Circuit încălzire 2, Circuit încălzire 3/Grupa „5”	58
6. Codare 2	Accesarea nivelului de codare 2	64
	General/Grupa „1”	64
	Cazan/Grupa „2”	71
	Apă caldă/Grupă „3”	72
	Solar/Grupa „4”	74
	Circuit încălzire 1, Circuit încălzire 2, Circuit încălzire 3/Grupa „5”	77
7. Diagnoză și interogarea informațiilor de service	Nivel de service	84
	■ Automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară	84
	■ Automatizare pentru funcționare cu temperatură constantă	84
	Diagnoză	85
	■ Parametrii regimului de funcționare	85
	■ Informare pe scurt	85
	Verificarea ieșirilor (test relee)	88
	■ Automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară	88
	■ Automatizare pentru funcționare cu temperatură constantă	89

8. Remedierea avariilor	Semnalizarea avariilor	90
	■ Automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară	90
	■ Automatizare pentru funcționare cu temperatură constantă	90
	Coduri de avarii	91
	Reparare	102
	■ Se verifică senzorul pentru temperatura exterioară (automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară)	102
	■ Sensori pentru temperatura apei din cazan, Se verifică senzorul pentru temperatura apei calde menajere din acumulator sau senzorul de temperatură pe tur pentru preselectorul hidraulic	103
	■ Verificarea senzorului pentru temperatura gazelor arse	104
	■ Verificarea siguranței	105
	■ Set de extensie pentru vana de amestec	105
	■ Verificarea Vitotronic 200-H (accesoriu)	106
	■ Înlocuirea cablului de alimentare de la rețea	106
9. Descrierea funcționării	Automatizare pentru funcționare cu temperatură constantă	107
	■ Regim de încălzire	107
	■ Preparare de apă caldă menajeră	107
	Automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară	107
	■ Regim de încălzire	108
	■ Preparare de apă caldă menajeră	108
	■ Încălzire adăugată a apei menajere	108
	Extensii interne (accesorii)	108
	■ Extensie internă H1	108
	■ Extensie internă H2	109
	Extensii externe (accesorii)	110
	■ Extensie AM1	110
	■ Extensia EA1	111
	Funcțiile automatizării	113
	■ Comutare externă a regimului de funcționare	113
	■ Blocare externă	113
	■ Solicitare externă	114
	■ Programul de aerisire	114
	■ Funcția de uscare a pardoselii	114
	■ Ridicarea temperaturii de ambianță reduse	116
	■ Scurtarea timpului de încălzire	117
	Alocarea circuitelor de încălzire de la telecomandă	118
	Controlul electronic al arderii	119
10. Schema circuitului electric	Schema circuitului electric – racorduri interne	120
	Schema circuitului electric – racordări externe	121
11. Protocoale	Protocol de măsurători	122
12. Date tehnice	Cazan pentru încălzire pe gaz, categoria II _{2N3P}	123
	■ Regim cu amestec de hidrogen	124
13. Reciclare	Scoaterea definitivă din funcțiune și reciclarea	125
14. Certificate	Declarație de conformitate	126
	■ Declarația producătorului	126
	Certificat de fabricație conform 1. BImSchV	126
15. Index alfabetic		127

Eliminarea ambalajului

Resturile de ambalaj trebuie trimise la reciclat în conformitate cu dispozițiile legale.

Simboluri

Simbol	Semnificație
	Trimitere la alt document cu informații suplimentare
	Reprezentarea etapei de lucru: Numerotarea corespunde succesiunii de operațiuni.
	Avertizare privind pagube materiale și daune pentru mediul înconjurător
	Zonă aflată sub tensiune
	Acordați o atenție sporită.
	- La fixarea pe poziție a componentei trebuie să se audă un zgomot de fixare. sau - Semnal acustic
	- Se utilizează o componentă nouă. sau - În combinație cu o unealtă: curățați suprafața.
	Reciclați componenta în mod corespunzător.
	Predați componenta la centrele de colectare adecvate. Nu aruncați componenta în gunoiul menajer.

Succesiunea operațiunilor pentru prima punere în funcțiune, inspecție și întreținere sunt sintetizate în secțiunea „Prima punere în funcțiune, inspecția și întreținerea” și marcate după cum urmează:

Simbol	Semnificație
	Succesiunea de operațiuni necesare la prima punere în funcțiune
	Nu este necesar la prima punere în funcțiune
	Succesiunea de operațiuni necesare la inspecție
	Nu este necesar la inspecție
	Succesiunea de operațiuni necesare la întreținere
	Nu este necesar la întreținere

Utilizare conform destinației

Aparatul poate fi instalat și utilizat conform destinației numai în sisteme de încălzire închise conform EN 12828 cu respectarea indicațiilor din CECS215-2017, precum și din instrucțiunile de montaj, de service și de utilizare. El este prevăzut exclusiv pentru încălzirea de agent termic care îndeplinește condițiile de apă menajeră.

Utilizarea conform destinației presupune o instalare staționară în combinație cu componente autorizate specifice instalației.

Aparatul este destinat exclusiv utilizării casnice sau utilizării asemănătoare celei casnice, inclusiv persoanele neinstruite pot utiliza aparatul în condiții de siguranță.

Utilizare conform destinației (continuare)

Utilizarea comercială sau industrială în alt scop decât pentru încălzirea clădirii sau prepararea de apă caldă menajeră nu este conform destinației.

Orice altă utilizare trebuie autorizată de producător după caz.

Utilizarea incorectă a aparatului, respectiv utilizarea necorespunzătoare (de ex. prin deschiderea aparatului de beneficiarul instalației) este interzisă și anulează orice răspundere a producătorului. Utilizare incorectă înseamnă și modificarea componentelor sistemului de încălzire în privința funcționării lor conform destinației (de ex. prin închiderea căilor de evacuare a gazelor arse sau a căilor de admisie a aerului).

Aparatele în condensatie pe combustibil lichid dispun de autorizare Unit. Prin intermediul Unit (unitate) din corpul cazanului și arzător se asigură o funcționare optimă. Din acest motiv, nu este permisă funcționarea cu alte arzătoare.

Informații privind produsul

Vitodens 200-W, tip B2HA

Categoria de gaz reglată în starea de livrare și presiunea nominală respectivă a gazului sunt indicate pe placa de timbru a cazanului. Pe placa de timbru sunt indicate și alte tipuri de gaz și presiuni, cu care poate funcționa cazanul. O modificare în cadrul tipurilor de gaz metan nu este necesară. Pentru trecere pe gaz lichefiat (fără set de trecere pe alt tip de combustibil), vezi „Prima punere în funcțiune, inspecția și întreținerea”.

Vitodens 200-W se poate livra numai în țările care sunt trecute pe placa de timbru. Pentru livrarea în alte țări, o firmă specializată autorizată în acest scop trebuie să obțină o aprobare individuală conform legislației locale.

Instalație cu mai multe cazane

Pentru montarea unei instalații cu mai multe cazane, trebuie respectate instrucțiunile de montaj pentru accesorii instalației cu mai multe cazane.

Exemple de instalații

Pentru executarea instalației de încălzire vă stau la dispoziție exemple de instalații cu scheme de racord hidraulice și electrice cu descrierea funcționării.

Informații detaliate despre exemplele de instalații:
www.viessmann-schemes.com

Piese de întreținere și piese de schimb

Piese de întreținere și piese de schimb pot fi identificate online și comandate direct.

Magazin partener Viessmann

Conectare:
<https://shop.viessmann.com/>



Aplicație piese de schimb Viessmann

www.viessmann.com/etapp



Dimensiuni și racorduri

- ! Atenție**
Pentru a evita deteriorarea aparatului, conductele nu trebuie să fie solicitate de forțe și cupluri din exterior.

Vitodens 200-W cu setul de racordare cu preselector hidraulic integrat




Fig. 1

- | | |
|---|---|
| (A) Tur circuit primar G1½ | (H) Evacuarea condensului |
| (B) Retur circuit primar G1½ | (K) Dacă se utilizează un set de racordare pentru boiler pentru preparare de apă caldă menajeră (accesoriu) |
| (C) Vas de expansiune G1 | (L) Fără seturi de racordare (accesorii) |
| (D) Racord de alimentare cu gaz R 1 | (M) Dimensiune recomandată (instalație cu un singur cazan) |
| (E) Tur boiler G1½ | |
| (F) Retur boiler G1½ | |
| (G) Spațiu pentru introducerea cablurilor electrice pe partea posterioară | |

Pregătirea montajului (continuare)

- Ⓝ Dimensiune recomandată (instalație cu mai multe cazane)
- Ⓞ Supapă de siguranță

Observație

Cazanul (tipul de protecție IP X4) este aprobat conform DIN VDE 0100 pentru instalare în încăperi umede în zona de protecție 1, în cazul în care se poate exclude apariția jeturilor de apă.

Trebuie respectate condițiile prevăzute de DIN VDE 0100.

1. Se pregătesc racordurile hidraulice. Instalația de încălzire se spală bine cu apă.
2. Racordul de alimentare cu gaz se pregătește conform indicațiilor din normativele în vigoare (TRGI).

3. Se pregătesc conexiunile electrice.

- Cablul de alimentare de la rețea (cca 2 m lungime) este conectat în starea de livrare.

Observație

Conectați cablul de alimentare de la rețea printr-o racordare fixă la alimentarea cu tensiune.

- Alimentarea cu energie electrică: 230 V, 50 Hz, siguranță max. 16 A
- Cabluri pentru accesorii: cablu flexibil PVC 0,75 mm² cu numărul necesar de fire pentru racorduri externe

Montarea cazanului și a racordurilor

Montarea suportului de perete

Observație

Șuruburile și diblurile livrate sunt indicate numai pentru beton. În cazul altor materiale de construcție, se va folosi un material de fixare pentru o sarcină de 100 kg.




Fig. 2

- | | |
|--|---|
| (A) Punct de referință muchia superioară a cazanului | (C) Muchie superioară pardoseală finisată |
| (B) Șablon de montaj (livrat împreună cu cazanul) | (D) Recomandare |

Montarea cazanului și a racordurilor (continuare)

Se suspendă cazanul de suportul de perete și se poziționează




Fig. 3

Indicație pentru etapa de lucru 4

Se poziționează cazanul pe verticală cu ajutorul unei nivele, la șuruburile pentru reglajul poziției.


Racordarea circuitului primar**Observație**

Poziție de racordare cu seturi de racordare livrate ca accesorii.

La montarea cu armături puse la dispoziție de instalator, trebuie prevăzute racordurile necesare.

Racordarea circuitului primar (continuare)

Set de racordare cu preselector hidraulic integrat



Cazanul se racordează la conductele executate de instalator.

Fig. 4

- (A) Tur boiler
- (B) Tur circuit primar
- (C) Retur circuit primar
- (D) Vas de expansiune
- (E) Retur boiler

Racord tubulatură de evacuare gaze arse

Observație

Autocolantul „Certificarea sistemului” și „Instalație de evacuare a gazelor arse firma Skoberne GmbH” se utilizează numai în combinație cu sistemul de evacuare a gazelor arse Viessmann de la firma Skoberne.

Punerea în funcțiune poate avea loc doar dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

- Trecere liberă a traiectelor pentru evacuarea gazelor arse.
- Instalația de evacuare a gazelor de ardere la supra-presiune este etanșă la gaz.
- Capacele de închidere de la gurile de revizie au fost verificate în privința stabilității și a etanșeității.

Se racordează tubulatura de evacuare gaze arse și admisie aer.



Instrucțiuni de montaj pentru sistemul de evacuare a gazelor arse

- Orificiile pentru o alimentare suficientă cu aer de ardere sunt deschise și nu pot fi închise.
- Sunt respectate dispozițiile în vigoare pentru construcția și punerea în funcțiune a instalațiilor pentru evacuarea gazelor arse.

Racord tubulatură de evacuare gaze arse (continuare)



Pericol

Instalațiile de evacuare a gazelor arse neetanșe sau înfundate, precum și o alimentare insuficientă cu aer de combustie, pot produce intoxicații fatale cu monoxidul de carbon conținut de gazele arse.

Asigurați funcționarea corespunzătoare a instalației de gaze arse. Orificiile de alimentare cu aer de combustie trebuie să nu poată fi închise. Evitați evacuarea condensului pe la dispozitivul de protecție împotriva vântului.

Racord de evacuare a condensului




Fig. 5

1. Se racordează furtunul pentru condens la adaptorul de furtun (A). Aveți grijă ca adaptorul de furtun să stea fix pe racord.
2. Furtunul de evacuare a condensului se racordează la rețeaua de canalizare sau la un echipament de neutralizare cu panta continuă necesară și asigurând aerisirea pe conductă.

Observație

Se vor respecta reglementările locale referitoare la apele reziduale.

Racord de alimentare cu gaz




Fig. 6

Indicație pentru funcționarea pe gaz lichefiat

În cazul instalării cazanului în încăperi sub nivelul solu-lui, recomandăm montarea electrovalvei magnetice externe de siguranță.

1. Se etanșează robinetul de gaz (A) la racordul de alimentare cu gaz.

2. Se verifică etanșeitățile racordului de gaz.

Observație

Pentru verificarea etanșeității, utilizați numai aparate și agenți de testare adecvați și autorizați (EN 14291). Agenții de verificare a etanșeității cu substanțe necorespunzătoare (de ex. nitriți, sulfuri) pot deteriora materialele.

După verificare, se îndepărtează resturile de agenți de verificare a etanșeității.



Atenție

O presiune de testare prea ridicată poate provoca avarii la cazan și la blocul de ventile.

Suprapresiunea de testare max. 150 mbar (15 kPa). În cazul unei presiuni mai ridicate pentru detectarea neetanșeităților, se desfac cazanul și blocul de ventile de la conducta principală de gaz (se desface îmbinarea filetată).

3. Se aerisește conducta de gaz.



Trecerea pe alt tip de gaz:

Vezi „Prima punere în funcțiune, inspecția și întreținerea”.

Deschiderea carcasei automatizării



Atenție

Prin descărcări electrostatice, anumite componente electronice pot fi avariate.

Înainte de începerea lucrărilor, elementele legate la pământ, de ex. conductele pentru încălzire și apă, trebuie atinse pentru a conduce încărcarea electrostatică.

Deschiderea carcasei automatizării (continuare)




Fig. 7

Conexiuni electrice




Fig. 8

- (A) Receptor de semnale radio
 (B) Pompa circuitului de încălzire sau pompă de circulație pentru circuitul cazanului

- (C) Vitotrol 100 UTDB (numai la automatizare pentru funcționare cu temperatură constantă)
 La conectare, se va demonta puntea dintre „1” și „L”.
 (D) Vitotrol 100 UTA (numai la automatizare pentru funcționare cu temperatură constantă)
 sau
 Receptor radio Vitotrol 100, tip UTDB-RF
 La conectare, se va demonta puntea dintre „1” și „L”.

Racordări la ștecherul 230 V~

- [20] Pompa de circulație pentru circuitul cazanului sau pompa circuitului de încălzire
 ■ Cu turație variabilă, cu racord 0 - 10 V
 [21] Pompă de circulație, cu racordare opțională:
 ■ Pompă de recirculare a apei calde menajere
 ■ Pompă externă pentru circuitul de încălzire
 ■ Pompă de circulație pentru încălzirea apei din boiler

- [40] Racordare la rețea
 [96] ■ Racordarea la rețea a accesoriilor
 ■ Solicitare externă/blocare externă
 ■ Vitotrol 100 UTA
 ■ Vitotrol 100 UTDB
 ■ Vitotrol 100 UTDB-RF

Racorduri la conectorul de joasă tensiune

- [1] Senzor pentru temperatura exterioară
 [2] Senzor de temperatură pe tur pentru preselecția hidraulic (accesoriu)

Conexiuni electrice (continuare)

- 5 Senzor pentru temperatura apei calde menajere din acumulator (se află împreună cu setul de racordare pentru boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră)
- 145 Participant la KM-BUS (accesoriu)
- Telecomandă Vitotrol 200-A sau 300-A
 - Vitocom 100 GSM
 - Set de extensie pentru vana de amestec
 - Modul de automatizare solară, tip SM1
 - Vitosolic
 - Extensie AM1
 - Extensie EA1
 - Bază de comunicație radio



Indicație pentru conectarea accesoriilor
La conectare, se vor respecta instrucțiunile separate de montaj, aferente accesoriilor.

Pompă de circulație la conectorul 20




Fig. 9

Se conectează ștecherul 144 (racord 0 - 10-V) la X4.

Curent nominal 2(1) A~
Tensiune nominală 230 V ~

- Ⓐ Pompă de circulație de înaltă eficiență, cu turație variabilă, cu semnal 0 - 10-V

Adaptarea funcționării pompei de circulație

Pompa de circulație VI Para MAXO






Fig. 10

- ① Afișarea curbei caracteristice selectate sau a tipului de semnal selectat
- ② Tasta de operare pentru reglarea pompei
- ③ Afișarea modului de reglare selectat

Conexiuni electrice (continuare)

- ④ LED de stare
 ⑤ Cod QR:
<https://wilo.com/oem/en/Support/Documentation>

Racordarea hidraulică/condiții de racordare	Reglaj la automatizare Adresă de codare/grupă	Reglaj la pompa de circulație
Instalație cu un cazan ■ Circuit de încălzire fără vană de amestec ■ Racord fără preselector hidraulic și fără acumulator tampon de agent termic Pompa de circulație VI PARA 25/1-12	■ Turația maximă a pompei: E6: ... /circuit încălzire ■ Turația minimă a pompei: E7: ... /circuit încălzire Pentru informații suplimentare, vezi diagrama următoare și capitolul „Circuit de încălzire ...” în codarea 2.	Ext. In 
Instalație cu un cazan ■ Racord circuit de încălzire cu acumulator tampon de agent termic Pompa de circulație VI PARA 25/1-12	30:0/Cazan/2	 Recomandare pentru $\Delta t = 15 \text{ K}$ ■ 69 kW: $\Delta t = 4 \pm 3,95 \text{ m}^3/\text{h}$ ■ 80 kW: $\Delta t = 6 \pm 4,59 \text{ m}^3/\text{h}$ ■ 99 kW: $\Delta t = 10 \pm 5,70 \text{ m}^3/\text{h}$
Instalație cu un cazan ■ Racord circuit de încălzire cu set de racordare cu preselector hidraulic integrat. Pompa de circulație VI Para MAXO 25-130/11	30:0/cazan/2	 80 kW dacă $\Delta t = 16 \text{ K}$: $\Delta t \pm 4,03 \text{ m}^3/\text{h}$ 99 kW dacă $\Delta t = 20 \text{ K}$: $\Delta t \pm 4,02 \text{ m}^3/\text{h}$
Instalație cu mai multe cazane Pompa de circulație VI Para MAXO 25-130/11	30:0/cazan/2	 80 kW dacă $\Delta t = 20 \text{ K}$: $\Delta t \pm 3,43 \text{ m}^3/\text{h}$ 99 kW dacă $\Delta t = 20 \text{ K}$: $\Delta t \pm 4,25 \text{ m}^3/\text{h}$
Pompă de circulație în trepte (pusă la dispoziție de instalator)	30:0/Cazan/2	

Pompă de circulație VI PARA 25/1-12

Tensiune nominală	V~	230
Putere absorbită		
■ max.	W	310
■ min.	W	16

Conexiuni electrice (continuare)

Înălțimea de pompare disponibilă a pompei de circulație (adresă de codare E6 și E7)

La racordarea unui circuit de încălzire fără vană de amestec și fără preselector hidraulic sau acumulator tampon de agent termic, pompa de circulație este comandată în funcție de temperatura exterioară. Turația minimă și maximă a pompei de circulație este limitată prin intermediul setărilor adreselor de codare E6 și E7. Starea de livrare este stabilită prin intermediul parametrilor specifici cazanului.




Fig. 11

Setarea adresei de codare E6, E7

Caracteristică	Valoarea adresei de codare	Debit de pompare al pompei de circulație
(A)	40	40 %
(B)	50	50 %
(C)	60	60 %
(D)	70	70 %
(E)	80	80 %
(F)	90	90 %
(G)	100	100 %

Pompă de circulație VI Para MAXO 25-130/11, (0 - 10V)

Tensiune nominală	V~	230
Putere absorbită		
▪ max.	W	140
▪ min.	W	8

Înălțimea de pompare disponibilă a pompei de circulație (adresă de codare E6 și E7)

La racordarea unui circuit de încălzire fără vană de amestec și fără preselector hidraulic sau acumulator tampon de agent termic, pompa de circulație este comandată în funcție de temperatura exterioară. Turația minimă și maximă a pompei de circulație este limitată prin intermediul setărilor adreselor de codare E6 și E7.

Conexiuni electrice (continuare)




Fig. 12

Setarea adresei de codare E6, E7

Caracteristică	Valoarea adresei de codare	Debit de pompare al pompei de circulație
(A)	40	40 %
(B)	50	50 %
(C)	60	60 %
(D)	70	70 %
(E)	80	80 %
(F)	90	90 %
(G)	100	100 %

Pompă de circulație la ștecherul 21




Fig. 13

(A) Pompă de circulație

Curent nominal 2(1) A~
Tensiune nominală 230 V ~

Reglarea funcționării componentei racordate la adresa de codare „39“

Funcție	Codare
Pompă de recirculare a apei calde menajere	39:0
Pompa circuitului de încălzire fără vană de amestec A1	39:1
Pompă de circulație pentru încălzirea apei din boiler (stare de livrare)	39:2

Observație

Se racordează pompele de recirculare a apei calde menajere cu funcții proprii, direct la rețeaua 230 V ~.

Conexiuni electrice (continuare)

Solicitare externă prin intermediul contactului

Possibilități de racordare:

- Extensia EA1 (accesoriu, vezi instrucțiunile de montaj separate)
- Ștecher [96]



Când contactul este închis, arzătorul funcționează în funcție de sarcină. Apa din cazan este încălzită la valoarea nominală setată la parametrul/adresa de codare „9b” din grupa „**General**”/1. Limitarea temperaturii apei din cazan are loc în funcție de valoarea nominală setată și de limitarea electronică maximă (adresa de codare „06” din grupa „**Cazan**”/2).



Atenție

Contactele cu diferență de potențial conduc la producerea unui scurtcircuit sau la defectarea generatorului, deoarece două faze pot intra în contact.

Racordul extern **trebuie să fie fără potențial** și să îndeplinească cerințele pentru clasa de protecție II.

Ștecher [96]	Extensie EA1
 (A) Contact liber de potențial (la conectare se îndepărtează puntea dintre L și 1)	 (A) Contact liber de potențial (B) Extensie EA1
Parametri/Codări ▪ „4b:1” din grupa „General”/1 ▪ Acțiunea funcției asupra pompei circuitului de încălzire respective: Parametrul/adresa de codare „d7” din grupa „Circuit încălzire” (numai pentru automatizare comandată de temperatura exterioară) ▪ Acțiunea funcției asupra pompei de circulație pentru încălzirea apei din boiler: Parametrul/adresa de codare „5F” din grupa „Apă caldă menaj.”/3	Parametri/Codări ▪ Se setează „3A” (DE1), „3b” (DE2) sau „3C” (DE3) în poziția 2 în grupa „General”/1 ▪ Acțiunea funcției asupra pompei circuitului de încălzire respective: Parametrul/adresa de codare „d7” din grupa „Circuit încălzire” (numai pentru automatizare comandată de temperatura exterioară) ▪ Acțiunea funcției asupra pompei de circulație pentru încălzirea apei din boiler: Parametrul/adresa de codare „5F” din grupa „Apă caldă menaj.”/3

Solicitare externă prin intermediul intrării 0 – 10 V

Racord la intrarea 0 – 10 V de la **extensia EA1**.

Între conductorul de protecție și polul minus al sursei de tensiune puse la dispoziție de instalator, trebuie asigurată o izolație galvanică.

Conexiuni electrice (continuare)




Fig. 14

0 până la 1 V	Nicio valoare prevăzută pentru valoarea nominală a temperaturii apei din cazan
1 V	Valoare nominală 10 °C
10 V	Valoare nominală 100 °C

Blocare externă prin intermediul contactului


Conexiuni posibile:

- Ștecher 96
- Extensia EA1 (accesoriu, vezi instrucțiunile de montaj separate)

Când contactul este închis, arzătorul se oprește. Pompa circuitului de încălzire și (dacă există) pompa de circulație pentru încălzirea apei din boiler se conectează conform parametrului/codării setate (vezi tabelul următor „Parametri/Codări”).


Atenție
Contactele cu diferență de potențial conduc la producerea unui scurtcircuit sau la defectarea generatorului, deoarece două faze pot intra în contact.
Racordul extern **trebuie să fie fără potențial** și să îndeplinească cerințele pentru clasa de protecție II.

Ștecher 96



- (A) Contact liber de potențial (la conectare se îndepărtează puntea dintre L și 1)

Extensie EA1



- (A) Contact liber de potențial
(B) Extensie EA1

Parametri/Codări

- „4b:2” din grupa „General”/1
- Acțiunea funcției asupra pompei circuitului de încălzire:
Parametru/adresă de codare „d6” din grupa „Circuit încălzire” (numai pentru automatizare comandată de temperatura exterioară)
- Acțiunea funcției asupra pompei de circulație pentru încălzirea apei din boiler:
Parametrul/adresa de codare „5E” din grupa „Apă caldă menaj.”/3

Parametri/Codări

- Se setează „3A” (DE1), „3b” (DE2) sau „3C” (DE3) în poziția 3 sau 4, în grupa „General”/1
- Acțiunea funcției asupra pompei circuitului de încălzire:
Parametru/adresă de codare „d6” din grupa „Circuit încălzire” (numai pentru automatizare comandată de temperatura exterioară)
- Acțiunea funcției asupra pompei de circulație pentru încălzirea apei din boiler:
Parametrul/adresa de codare „5E” din grupa „Apă caldă menaj.”/3

Conexiuni electrice (continuare)

Senzor de temperatură exterioară 1

Montarea senzorului de temperatură exterioară RF (accesoriu radio):



Bază radio

Locul de montaj pentru senzorul de temperatură exterioară

- Pe peretele dinspre nord sau nord-vest, la o înălțime de 2 până la 2,5 m deasupra solului, în cazul clădirilor cu mai multe etaje se fixează în jumătatea superioară a celui de-al 2-lea etaj
- Nu se fixează deasupra ferestrelor, ușilor și gurilor de aerisire

- Nu imediat sub balcon sau sub streășină
- Nu se îngroapă în tencuială

Racord pentru senzorul de temperatură exterioară

cablu bifilar, lungimea cablului max. 35 m la o secțiune a conductorului de 1,5 mm²

Racordarea accesoriilor la ștecherul 96 (230 V ~)

- Amplasarea cazanului în afara încăperilor umede: Accesoriile de la rețea se racordează la automatizarea cazanului. Acest racord se conectează și se deconectează direct de la comutatorul de rețea al automatizării.
- Amplasarea cazanului în încăperi umede: Accesoriile din afara spațiului umed **nu** se racordează pe partea de rețea a automatizării cazanului.

În cazul în care curentul total din instalație depășește 6 A, trebuie conectate una sau mai multe extensii direct la rețeaua de alimentare prin intermediul unui comutator de rețea (vezi capitolul următor).

Racordarea la rețea și racordarea accesoriilor la KM-BUS



Pericol

Instalațiile electrice realizate necorespunzător pot conduce la leziuni din cauza curentului electric, precum și la deteriorări ale aparatului.

- Cablurile de joasă tensiune < 42 V și cablurile > 42 V/230 V~ se pozează separat unele de altele.
- Desfaceți mantaua cablurilor până aproape de clemele de contact și legați-le la un loc până aproape de clemele respective.
- Cablurile se fixează cu coliere pentru cabluri.

Conexiuni electrice (continuare)

Racordarea la rețea a tuturor accesoriilor de la automatizarea generatorului de căldură




Fig. 15

Accesorii parțial cu racord direct la rețea




Fig. 16

- (A) Automatizarea generatorului de căldură
- (B) Set de extensie pentru circuit de încălzire cu vană de amestec M2
- (C) Set extensie pentru un circuit de încălzire cu vană de amestec M3
- (D) Extensie AM1, extensie EA1 și/sau modul de automatizare solară, tip SM1

- (E) Comutator pornit-oprit
- 40 Intrare alimentare de la rețea
- 40A Ieșire rețea
- 96 Ieșire rețea la automatizare
- 145 Racord KM-BUS

Dacă la relelele racordare (de ex. pompe de circulație) intră o tensiune mai mare decât valoarea siguranțelor accesoriului respectiv: ieșirea respectivă se utilizează numai pentru comanda unui releu pus la dispoziție de către client.

Accesorii	Siguranțe interne ale aparatelor
Set de extensie pentru circuit de încălzire cu vană de amestec	2 A
Extensie AM1	4 A
Extensie EA1	2 A
Modul de automatizare solară, tip SM1	2 A

Alimentarea de la rețea 40



Pericol

Instalațiile electrice realizate necorespunzător pot conduce la leziuni din cauza curentului electric, precum și la deteriorări ale aparatului.

Conectarea la rețea și măsurile de protecție (de ex. comutare FI) trebuie executate în temeiul dispozițiilor următoare:

- IEC 60364-4-41
- Dispozițiile VDE
- Condițiile de conectare ale operatorului local de rețea de distribuție

- În cablul de alimentare de la rețea trebuie prevăzut un element de separare, care deconectează de la rețea toți conductorii activi pe toate fazele, și corespunde categoriei III (3 mm) de supratensiune pentru deconectare completă. Acest element de separare trebuie montat, în conformitate cu dispozițiile de montaj, la instalația electrică fixă.
- În plus, recomandăm instalarea unui dispozitiv de protecție la curenți reziduali de toate tipurile (FI clasa B pentru curenți (reziduali) continuu care poate lua naștere la dispozitive cu eficiență energetică.
- Conectați cablul de alimentare de la rețea printr-o racordare fixă la alimentarea cu tensiune.

Conexiuni electrice (continuare)

- La racordarea aparatului cu cablu de racordare flexibil, în cazul ruperii elementelor de fixare a cablurilor trebuie luate măsuri, astfel încât conductorii aflați sub tensiune să fie strangulați înainte de conductorul de protecție. Lungimea conductorilor de protecție depinde de construcție.
- Siguranță max. 16 A.



Pericol

În cazul unei defecțiuni electrice, lipsa împământării componentelor instalației poate conduce la leziuni grave din cauza curentului electric.

Aparatul și conductele trebuie să fie conectate la egalizatorul de potențial al clădirii.

Pozarea cablurilor electrice



Atenție

Cablurile electrice se deteriorează dacă vin în contact cu componente fierbinți. Cablurile electrice de conectare se pozează și se fixează de instalator astfel încât să nu se depășească temperaturile admise ale cablurilor.




Fig. 17

- (A) Conexiuni de joasă tensiune
- (B) Racorduri 230 V
- (C) Extensie internă
- (D) Placă electronică de bază
- (E) Modul de comunicare

- (F) Accesorii racorduri 230 V
- [5] Ștecher pentru racordarea senzorului pentru temperatura apei calde menajere din acumulator la conductori

În cazul unor secțiuni mai mari ale cablurilor (până la $\varnothing 14$ mm) se îndepărtează elementul de trecere a cablurilor. Se fixează cablul cu elementul (F) (negru) aflat pe partea inferioară a carcasei.

Închiderea carcasei automatizării și instalarea unității de comandă




Fig. 18

Se introduce unitatea de comandă (ambalată separat) în suportul automatizării.


Observație

Unitatea de comandă poate fi instalată pe un soclu de perete (vezi accesorii), în apropierea cazanului.



Instrucțiuni de montaj pentru soclul de perete

			Etapele de lucru pentru prima punere în funcțiune	Pagina
			Etapele de lucru pentru inspecție	
			Etapele de lucru pentru întreținere	
•	•	•	1. Deschiderea cazanului.....	31
•			2. Umplerea instalației de încălzire.....	31
•			3. Aerisirea cazanului prin spălare.....	33
•			4. Selectarea limbii de comunicare (dacă este necesar) - numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară.....	34
•	•		5. Reglarea orei și a datei (dacă este necesar) - numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară.....	34
•			6. Indicație referitoare la controlul automat al senzorului pentru temperatura gazelor arse.....	35
•			7. Aerisirea instalației de încălzire.....	35
•			8. Umplerea sifonului cu apă.....	35
•	•	•	9. Verificarea tuturor racordurilor de pe circuitul primar și de pe cel secundar în ceea ce privește etanșeitatea	
•			10. Verificarea alimentării electrice de la rețea	
•			11. Denumirea circuitelor de încălzire - numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară.....	36
•	•		12. Verificarea tipului de gaz.....	36
•			13. Trecerea pe alt tip de gaz (numai la funcționarea cu gaz lichefiat).....	37
•			14. Etapele de lucru și avarii posibile.....	37
•	•	•	15. Măsurarea presiunii statice și a presiunii dinamice de alimentare cu gaz.....	38
•			16. Reglarea puterii termice maxime.....	40
•			17. Testul de etanșeitate a sistemului de evacuare gaze arse/admisie aer (măsurare la rostul inelar).....	41
	•	•	18. Demontarea arzătorului și verificarea garniturii arzătorului.....	41
	•	•	19. Verificarea corpului de flacără al arzătorului și, după caz, înlocuirea acestuia.....	42
	•	•	20. Verificarea dispozitivului de siguranță împotriva curentului invers de gaze arse.....	43
	•	•	21. Verificarea și reglarea electrozilor de aprindere și de ionizare.....	43
	•	•	22. Curățarea suprafețelor de schimb de căldură.....	44
	•	•	23. Montarea arzătorului.....	44
	•	•	24. Verificarea sistemului de evacuare a condensului și curățarea sifonului.....	45
	•	•	25. Verificarea echipamentului de neutralizare (dacă există)	
	•	•	26. Verificarea vasului de expansiune cu membrană și a presiunii în instalație.....	45
•	•	•	27. Verificarea funcționării supapelor de siguranță	
•	•	•	28. Verificarea poziției fixe a conexiunilor electrice	
•	•	•	29. Verificarea la presiune de lucru a etanșeității componentelor care conduc gazul	46
•	•	•	30. Verificarea calității arderii.....	46
•	•	•	31. Verificarea trecerii fără impedimente a gazelor arse și controlul etanșeității sistemului de evacuare a gazelor arse	
•			32. Adaptarea automatizării la instalația de încălzire.....	47
•	•	•	33. Verificarea supapei de siguranță externe pentru gaz lichefiat (dacă există)	



•			34. Setarea caracteristicilor de încălzire (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară).....	47
•			35. Conectarea automatizării în LON.....	49
	•		36. Interogarea și resetarea afișajului „Întreținere“.....	51
•	•	•	37. Montarea panoului frontal.....	52
•			38. Instruirea utilizatorului instalației.....	52





Deschiderea cazanului




Fig. 19



Umplerea instalației de încălzire

Apă de umplere

Conform DIN EN 1717, împreună cu DIN 1988-100, apa ca agent termic pentru preparare de apă caldă menajeră trebuie să îndeplinească proprietățile categoriei de fluide ≤ 3 . Dacă pentru agent termic este utilizată apă de calitate apei potabile, această condiție este îndeplinită. De exemplu, la utilizarea de aditivi, categoria agentului termic tratat trebuie indicată de producătorul aditivului.



Atenție

Apa de umplere necorespunzătoare favorizează depunerile și apariția coroziunii și poate conduce la avariarea cazanului.

- Înaintea umplerii, instalația de încălzire trebuie spălată.
- Se va folosi numai apă care îndeplinește condițiile de apă potabilă.
- În apa de umplere, se poate adăuga un agent de protecție la îngheț special pentru instalațiile de încălzire. Caracteristica trebuie dovedită de producătorul agentului de protecție la îngheț.
- Apa de umplere și de completare cu o duritate peste valorile următoare trebuie dedurizată, de ex. cu stație de dedurizare pentru agent termic.

**Duritatea totală admisibilă a apei de umplere și de completare**

Putere totală kW	Volum specific al instalației		
	≤ 20 l/kW	> 20 l/kW până la ≤ 40 l/kW	> 40 l/kW
≤ 50 Cea mai mică cantitate de apă specifică genera- torului de căldură ≥ 0,3 l/kW	Niciuna	≤ 3,0 mol/m ³ (16,8 °dH)	≤ 0,05 mol/m ³ (0,3 °dH)
≤ 50 Cea mai mică cantitate de apă specifică genera- torului de căldură < 0,3 l/kW	≤ 3,0 mol/m ³ (16,8 °dH)	≤ 1,5 mol/m ³ (8,4 °dH)	≤ 0,05 mol/m ³ (0,3 °dH)
> 50 până la ≤ 200	≤ 2,0 mol/m ³ (11,2 °dH)	≤ 1,0 mol/m ³ (5,6 °dH)	≤ 0,05 mol/m ³ (0,3 °dH)
> 200 până la ≤ 600	≤ 1,5 mol/m ³ (8,4 °dH)	≤ 0,05 mol/m ³ (0,11 °dH)	≤ 0,05 mol/m ³ (0,3 °dH)
> 600	≤ 0,05 mol/m ³ (0,3 °dH)	≤ 0,05 mol/m ³ (0,3 °dH)	≤ 0,05 mol/m ³ (0,3 °dH)




Fig. 20 Set de racordare cu preselector hidraulic integrat

1. Se controlează presiunea preliminară din vasul de expansiune cu membrană.
2. Se închide robinetul de gaz.
3. Umplerea instalației de încălzire:
 - Instalație cu un singur cazan: robinet (A)
 - Instalație cu mai multe cazane: robinet (F) (vezi pag. 34)

Presiunea în instalație > 1,0 bar (0,1 MPa).

4. Se închide robinetul de umplere și golire a cazanului (A).



Aerisirea cazanului prin spălare

Instalație cu un cazan

Set de racordare cu preselector hidraulic integrat




Fig. 21

1. Se închide robinetul de închidere (B).

Observație

Robinetul de închidere (A) rămâne deschis.

2. Furtunul de evacuare se racordează la robinetul (C) de golire.
Furtunul de umplere se racordează la robinetul (D) pentru umplerea și golirea cazanului (dacă nu mai este racordat).
3. Se rotește ventilul (E) în poziția 1.
4. Se deschid robinetele (C) și (D).
5. Se aerisește prima serpentină cu presiunea din rețea, până când nu se mai aud zgomote produse de aerul existent.
6. Se rotește ventilul (E) în poziția 3
7. Se aerisește cea de-a doua serpentină cu presiunea din rețea, până când nu se mai aud zgomote produse de aerul existent.
8. Se închid robinetele (C) și (D).
9. Se rotește ventilul (E) în poziția 2.

Observație

În vederea funcționării cazanului, ventilul (E) trebuie să se afle în poziția 2.

10. Se deschide din nou robinetul de închidere (B).





Aerisirea cazanului prin spălare (continuare)

Instalație cu mai multe cazane




Fig. 22

1. Se închide robinetul de închidere (A) de pe circuitul primar.

Observație

Robinetul de închidere (B) rămâne deschis.

2. Furtunul de evacuare se racordează la robinetul (C) pentru umplerea și golirea cazanului.
3. Se deschid robinetii (C) și (F). Se elimină aerul cu presiunea din rețea, până când nu se mai aud zgomote produse de aerul existent.
4. Se închid robinetii (C) și (F).
5. Se deschide din nou robinetul de închidere (A) de pe circuitul primar.



Selectarea limbii de comunicare (dacă este necesar) - numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară

La prima punere în funcțiune noțiunile apar în limba germană (starea de livrare).

Meniu extins:

- 1.
2. „Setări“
3. „Limbă“
4. Cu ▲/▼ se selectează limba dorită.

Sprache	
Deutsch	DE ☒
Bulgarski	BG ☐
Cesky	CZ ☐
Dansk	DK ☐
Wählen mit	

Fig. 23



Reglarea orei și a datei (dacă este necesar) - numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară

La prima punere în funcțiune sau după o perioadă lungă de nefuncționare (cca 18 zile), ora și data trebuie setate din nou.

- 1.
2. „Setări“
3. „Ora / Data“
4. Se reglează ora și data actuale.



Indicație referitoare la controlul automat al senzorului pentru temperatura gazelor arse

Automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară

De îndată ce ora și data au fost setate, automatizarea verifică singură funcționarea senzorului pentru temperatura gazelor arse.

Pe display apare: „Testare senzor pentru temperatura gazelor arse” și „Activ”.

Observație

Dacă senzorul pentru temperatura gazelor arse nu este poziționat corect, punerea în funcțiune se întrerupe și este afișat mesajul de avarie A3 (vezi pag. 104).

Automatizare pentru funcționare cu temperatură constantă

Imediat după pornire, automatizarea verifică singură funcționarea senzorului pentru temperatura gazelor arse.

Pe display apare: „A”.

Observație

Dacă senzorul pentru temperatura gazelor arse nu este poziționat corect, punerea în funcțiune se întrerupe și este afișat mesajul de avarie A3 (vezi pag. 104).



Aerisirea instalației de încălzire

1. Se închide robinetul de gaz și se pornește automatizarea.
2. Se activează programul de aerisire (vezi următoarele etape de lucru).
3. Se verifică presiunea instalației.

Observație

Pentru funcționarea și derularea programului de aerisire, vezi pag. 114.

Activarea funcției de aerisire

Automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară

Meniu de service

1. Se apasă simultan pe **OK** și timp de cca 4 s.
2. „Funcții service”
3. „Aerisire”
Funcția de aerisire este activată.
4. Încheierea funcției de aerisire:
Apăsați pe **OK** sau .

Automatizare pentru funcționare cu temperatură constantă

Meniu de service

1. Se apasă simultan pe **OK** și timp de cca 4 s.
2. Cu „5” se selectează și se confirmă cu **OK**. „on” se aprinde intermitent.
3. Cu **OK** se activează funcția de aerisire. „EL on” este afișat static.
4. Încheierea funcției de aerisire:
Apăsați pe .



Umplerea sifonului cu apă

Instalație cu mai multe cazane:

Se umple cu apă și sifonul de la colectorul de gaze arse.



Umplerea sifonului cu apă (continuare)




Fig. 24

1. Pentru a scoate capacul (A) se apasă în jos.
2. Se desface furtunul (B).
3. Se desface piulița olandeză (C) și se trage sifonul (D) în jos.
4. Se umple sifonul (D) cu apă și se montează din nou.
5. Se montează la loc furtunul (B).

Observație

Se pozează furtunul de evacuare fără coturi și cu pante constante.

6. Se introduce capacul (A) de jos în sus.



Verificarea tuturor racordurilor de pe circuitul primar și de pe cel secundar în ceea ce privește etanșeitatea



Verificarea alimentării electrice de la rețea



Denumirea circuitelor de încălzire - numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară

În starea de livrare, circuitele de încălzire sunt marcate cu „Circuit încălzire 1“, „Circuit încălzire 2“ și „Circuit încălzire 3“ (dacă există).

Pentru înțelegerea mai bună de către operatorul instalației, circuitele de încălzire pot fi denumite specific instalației.

Introducerea denumirilor circuitelor de încălzire:



Instrucțiuni de utilizare



Verificarea tipului de gaz

Cazanul este dotat cu o automatizare electronică a arderii, care reglează arzătorul pentru o ardere optimă de fiecare dată, în funcție de calitatea gazului existent.

■ De aceea, la funcționare cu gaz metan, pentru întregul domeniu al indicelui Wobbe nu se impune nicio modificare.

Cazanul poate să funcționeze în domeniul indicelui Wobbe cuprins între 9,5 și 15,2 kWh/m³ (34,2 până la 54,7 MJ/m³).

■ La funcționarea pe gaz lichefiat, arzătorul trebuie modificat (vezi „Trecerea la alt tip de gaz“ la pag. 37).

1. Trebuie solicitate informații privind tipul de gaz metan și indicele Wobbe de la furnizorul de gaz, respectiv furnizorul de gaz lichefiat.
2. În cazul funcționării cu gaz lichefiat, arzătorul trebuie modificat (vezi pag. 37).
3. Se trece tipul de gaz în protocolul de măsurători de la pag. 122.



Trecerea pe alt tip de gaz (numai la funcționarea cu gaz lichefiat)





Fig. 25

1. Se aduce șurubul de reglaj (A) de la **ambele** blocuri de ventile de gaz în poziția „2”.
2. Se deschide comutatorul pornit-oprit „①”.
3. Se setează tipul de gaz în adresa de codare „82”:
 - Accesarea nivelului de codare 2
 - „**General**” (automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară sau Grupa „1” (automatizare pentru funcționare cu temperatură constantă)
 - În adresa de codare „11” se setează valoarea „9”
 - În adresa de codare „82” se setează valoarea „1” (funcționare cu gaz lichefiat)
 - La codarea „11” se setează valoarea ≠ „9”.
 - Se încheie funcțiile de service.
4. Se deschide robinetul de gaz.
5. Se aplică autocolantul „G 31” într-un loc vizibil pe panoul de protecție cu cleme de prindere, în apropierea blocului de ventile de gaz. Autocolantul se găsește în documentația tehnică.




Etapele de lucru și avarii posibile





Etapele de lucru și avarii posibile (continuare)



Pentru alte informații referitoare la avarii, vezi
pag. 90.



Măsurarea presiunii statice și a presiunii dinamice de alimentare cu gaz



Pericol

Formarea de CO ca urmare a unui reglaj inco-
rect al arzătorului poate avea drept consecință
riscuri grave pentru sănătate.
Înainte și după efectuarea de lucrări la aparatele
pe gaz, se măsoară conținutul de CO.

Funcționare pe gaz lichefiat

La prima punere în funcțiune/înlocuire, rezervorul de
gaz lichefiat trebuie spălat de două ori. După spălare,
rezervorul și conducta de racordare se aerisesc temei-
nic.




Fig. 26

1. Se închide robinetul de gaz.
2. Se slăbește șurubul (A) la racordul de măsurare „PE” de la unul dintre cele două blocuri de ventile, nu se scoate complet. Se racordează manometrul.
3. Se deschide robinetul de gaz.
4. Se măsoară presiunea statică, iar valoarea măsurată se înregistrează în protocolul de la pag. 122. Valoare nominală: max. 57,5 mbar (5,75 kPa).
5. Se pune în funcțiune cazanul.

Observație

La prima punere în funcțiune, aparatul poate să treacă pe avarie, deoarece există aer pe conducta de gaz. După cca 5 s, apăsați pe tasta R pentru a debloca arzătorul.

6. Se măsoară presiunea de intrare la racordul de gaz (presiunea dinamică). Vezi valorile nominale din tabelul următor.

Observație

Pentru măsurarea presiunii dinamice de alimentare cu gaz, trebuie utilizate aparate de măsură corespunzătoare cu o precizie de min. 0,1 mbar (0,01 kPa).

7. Valoarea măsurată se înregistrează în protocol. Trebuie întreprinse măsurile corespunzătoare conform tabelului următor.
8. Se scoate cazanul din funcțiune. Se închide robinetul de gaz și se îndepărtează manometrul. Se închide racordul de măsurare (A) cu șurub.

9.  **Pericol** Scurgerea de gaz la racordul de măsurare conduce la pericol de explozie. Se verifică etanșeitatea la gaz.

Se deschide robinetul de gaz. Se pune în funcțiune aparatul și se verifică etanșeitatea la gaz la racordul de măsurare (A).



Măsurarea presiunii statice și a presiunii... (continuare)

Presiune dinamică de alimentare cu gaz (Presiune de curgere)					Dimensiuni
La gaz metan				Pentru gaz lichefiat	
H	E, E+, M	L, LL, S, K	Lw		
sub 13 mbar (1,3 kPa)	sub 17 mbar (1,7 kPa)	sub 18 mbar (1,8 kPa)	sub 16 mbar (1,6 kPa)	sub 25 mbar (2,5 kPa)	Nu se pune în funcțiune. Se informează furnizorul de gaz, respectiv furnizorul de gaz lichefiat.
13 până la 33 mbar (1,3 până la 3,3 kPa)	17 până la 33 mbar (1,7 până la 3,3 kPa)	18 până la 33 mbar (1,8 până la 3,3 kPa)	16 până la 33 mbar (1,6 până la 3,3 kPa)	25 până la 57,5 mbar (2,5 până la 5,75 kPa)	Se pune în funcțiune cazanul.
peste 33 mbar (3,3 kPa)	peste 33 mbar (3,3 kPa)	peste 33 mbar (3,3 kPa)	peste 33 mbar (3,3 kPa)	peste 57,5 mbar (5,75 kPa)	Se montează un regulator pentru presiunea gazului înainte de intrarea în instalație. Se reglează presiunea preliminară la 20 mbar (2,0 kPa) pentru gaz metan și 50 mbar (5,0 kPa) pentru gaz lichefiat. Se informează furnizorul de gaz, respectiv furnizorul de gaz lichefiat.



Reglarea puterii termice maxime

Pentru **regimul de încălzire**, poate fi limitată puterea termică maximă. Limitarea se face prin domeniul de modulație. Valoarea maximă reglabilă a puterii termice este limitată cu ajutorul unei fișe de codare.

Automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară

Meniu de service

1. Se apasă simultan pe **OK** și timp de cca 4 s.
2. „Funcții service“
3. „Putere termică maximă“
4. „Modificare?“ Se selectează „Da“. Pe display este afișată o valoare (de ex. „85“). În starea de livrare, această valoare corespunde în proporție de 100 % puterii nominale.
5. Reglați valoarea dorită.

Automatizare pentru funcționare cu temperatură constantă

Meniu de service

1. Se apasă simultan pe **OK** și timp de cca 4 s.

2. Cu „③“ se selectează și se confirmă cu **OK**. Pe display apare „FL“, iar „on“ se aprinde intermitent.
3. Se confirmă cu **OK** și se asigură un debit volumetric suficient. În timp ce înregistrarea debitului volumetric este activă, pe display se aprinde intermitent „FL“ și este afișat „on“.
4. Atunci când este atins debitul volumetric necesar, pe display se aprinde intermitent puterea termică reglată (de ex. 85, „85“) și . În starea de livrare, această valoare corespunde în proporție de 100 % puterii nominale.
5. Se reglează valoarea dorită și se confirmă cu **OK**.



Testul de etanșeitate a sistemului de evacuare gaze arse/admisie aer (măsurare la rostul inelar)




Fig. 27

(A) Rost de aerisire

Pentru sistemele de gaze arse/admisie aer verificate împreună cu generatorul de căldură nu este necesară, la punerea în funcțiune, verificarea etanșeității (testare la suprapresiune) de firma specializată.

În acest caz se recomandă efectuarea unui test de etanșeitate simplificat la punerea în funcțiune a instalației. Pentru aceasta se măsoară concentrația de CO_2 sau O_2 din aerul de ardere în rostul inelar din tubulatura de evacuare gaze arse/admisie aer.

Tubulatura de evacuare a gazelor arse este considerată etanșă, dacă, în aerul de ardere, nu se măsoară o concentrație de CO_2 peste 0,2 % sau o concentrație de O_2 sub 20,6 %.

Dacă se măsoară valori mai mari de CO_2 sau mai mici de O_2 , se impune o verificare sub presiune a tubulaturii de evacuare a gazelor arse la o suprapresiune statică de 200 Pa.



Atenție

Dacă gura de măsurare nu este închisă, aerul de combustie este aspirat din încăpere.

După testul de etanșeitate, gura de măsurare este închisă din nou cu dopul.



Demontarea arzătorului și verificarea garniturii arzătorului




Fig. 28

1. Se închide comutatorul pornit-oprit de la automatizare și se deconectează tensiunea de la rețea.
2. Se închide și se asigură robinetul de gaz.
3. Se deblochează automatizarea (A) și se rabatează spre față.
4. Se demontează (B) panoul protector.
5. Se deconectează cablurile electrice de la următoarele componente:
 - Motor suflantă (C)
 - Bloc de ventile (D)
 - Unitate de aprindere (E)
 - Împământare (F)
 - Electrode de ionizare (G)
6. Se desfac îmbinările filetate de la conductele de racordare la gaz (H).



Demontarea arzătorului și verificarea... (continuare)

7. Se desfac cele 6 șuruburi (K) și se extrage arzătorul.



Atenție

Pentru evitarea deteriorărilor, nu atingeți sita corpului de flacără al arzătorului.

8. Se verifică dacă garnitura arzătorului (L) prezintă deteriorări. Dacă este necesar, se înlocuiește garnitura.



Verificarea corpului de flacără al arzătorului și, după caz, înlocuirea acestuia




Fig. 29

1. Se demontează (A) electrozii.
2. Se scot cele 3 cleme de fixare (B) de la inelul termoizolant (C) și se extrage inelul termoizolant (C).
3. Se scot cele 4 șuruburi Torx (D) și se extrage corpul de flacără al arzătorului (E).
4. Se extrage garnitura veche de la corpul de flacără (F).

5. Se montează noul corp de flacără cu noua garnitură și se fixează cu 4 șuruburi Torx.

Observație

Cuplu de strângere: 4,5 Nm

6. Se remontează inelul termoizolant (C) și electrozii (A).



Verificarea dispozitivului de siguranță împotriva curentului invers de gaze arse


Fig. 30

1. Se desfac cele 3 șuruburi și se demontează suflanta (A).
2. Se scoate dispozitivul de siguranță împotriva curentului invers de gaze arse (B).
3. Se verifică clapeta și etanșarea dacă prezintă urme de murdărie sau de deteriorare și, la nevoie, se înlocuiesc.
4. Se montează la loc dispozitivul de siguranță împotriva curentului invers de gaze arse (B).
5. Se montează la loc suflanta (A) și se fixează cu cele 3 șuruburi.
Cuplu de strângere: 3,0 Nm



Verificarea și reglarea electrozilor de aprindere și de ionizare


Fig. 31

- (A) Electrozi de aprindere
(B) Electrod de ionizare

1. Se verifică electrozii în ceea ce privește uzura și gradul de murdărire.
2. Se curăță electrozii cu o perie (nu cu o perie de sârmă) sau cu hârtie abrazivă.


Atenție

Plasa de sârmă
nu trebuie deteriorată!



Verificarea și reglarea electrozilor de... (continuare)

3. Se verifică corectitudinea distanțelor necesare. Dacă distanțele nu sunt respectate sau dacă electrozii prezintă deteriorări, se înlocuiesc electrozii și garniturile și se așază în poziția prevăzută. Se strâng șuruburile electrozilor. Cuplu de strângere: 2,0 Nm



Curățarea suprafețelor de schimb de căldură

! **Atenție**
Zgârieturile de pe suprafața care vine în contact cu combustibilul gazos de la schimbătorul de căldură pot duce la coroziune. Prin periere, depunerile existente se pot fixa în interstițiile serpentinei.

Suprafețele de schimb de căldură nu se curăță cu peria.

! **Atenție**
Se va evita deteriorarea produsă de apa de curățare.
Se acoperă componentele electronice cu un material impermeabil adecvat.

1. Se aspiră reziduurile de ardere de pe suprafața de schimb de căldură (A) a schimbătorului de căldură.
2. Se spală bine cu apă suprafața de schimb de căldură (A).
3. Se verifică evacuarea condensului. Curățarea sifonului: vezi capitolul următor.
4. Se verifică placa termoizolantă (dacă există) în schimbătorul de căldură în privința deteriorărilor și se înlocuiește, dacă este cazul.

Observație

Colorările apărute la suprafața schimbătorului de căldură sunt urme normale de funcționare. Ele nu influențează funcționarea și durata de viață a schimbătorului de căldură.

Nu este necesară utilizarea de detergenți chimici.




Fig. 32



Montarea arzătorului

1. Se instalează arzătorul și se strâng șuruburile în ordine diagonală. Cuplu de strângere: 8,5 Nm
2. Se echipează țeava de alimentare cu gaz cu o nouă garnitură și se strânge îmbinarea filetată. Cuplu de strângere: 15 Nm
3. Se verifică etanșeitatea racordurilor pe circuitul de gaze arse.
4. Se conectează cablurile electrice la componentele corespunzătoare.



Pericol

Scurgerea de gaz conduce la pericol de explozie.
Se verifică etanșeitatea îmbinării filetate.



Verificarea sistemului de evacuare a condensului și curățarea sifonului

Instalație cu mai multe cazane:

Se curăță, de asemenea, sifonul de la colectorul de gaze arse.




Fig. 33

Observație

Dacă la gura de aerisire (A) sau (B) se scurge condens, curățați conducta de evacuare următoare sau (dacă este necesar) înlocuiți-o.

1. Pentru a scoate capacul (A) se apasă în jos.
2. Se desface furtunul (B).
3. Se desface piulița olandeză (C) și se trage sifonul (D) în jos.
4. Se curăță sifonul (D).
5. Se verifică dacă evacuarea condensului în rețeaua de canalizare are loc fără restricții.
6. Se umple sifonul (D) cu apă și se montează din nou.
7. Se montează la loc furtunul (B).

Observație

Se pozează furtunul de evacuare fără coturi și cu pante constante.

8. Se introduce capacul (A) de jos în sus.



Verificarea echipamentului de neutralizare (dacă există)



Verificarea vasului de expansiune cu membrană și a presiunii în instalație

Observație

Vasul de expansiune cu membrană se verifică atunci când instalația este rece.

1. Se golește instalația sau se închide supapa cu calotă de la vasul de expansiune cu membrană și se scade presiunea, până când manometrul indică „0”.
2. Dacă presiunea preliminară din vasul de expansiune cu membrană este mai mică decât presiunea statică din instalație: se alimentează azot, până când presiunea preliminară este cu 0,1 până la 0,2 bar (10 până la 20 kPa) mai mare decât presiunea statică.
3. Se completează cu apă, până când în instalația răcită presiunea de umplere este cu 0,1 până la 0,2 bar (10 până la 20 kPa) mai mare decât presiunea preliminară din vasul de expansiune cu membrană.
Presiune de lucru admisă: 4 bar (0,4 MPa)



Verificarea funcționării supapelor de siguranță



Verificarea poziției fixe a conexiunilor electrice



Verificarea la presiune de lucru a etanșeității componentelor care conduc gazul



Pericol

Scurgerea de gaz conduce la pericol de explozie.

Se verifică etanșeitățile componentelor care conduc gazul.

Observație

Pentru controlul etanșeității, se utilizează numai agenți de verificare a scurgerilor (EN 14291) și aparate adecvate și aprobate. Agenți de verificare a etanșeității cu substanțe necorespunzătoare (de ex. nitriți, sulfuri) pot deteriora materialele.

După verificare, se îndepărtează resturile de agenți de verificare a etanșeității.



Verificarea calității arderii

Automatizarea electronică a arderii asigură o calitate optimă a arderii. La prima punere în funcțiune/întreținere, este necesar doar un control al parametrilor de ardere. În acest scop, se măsoară conținutul de CO și CO₂ sau O₂. Pentru descrierea funcționării automatizării electronice a arderii, vezi pag. 119.

Observație

Pentru evitarea disfuncționalităților și a pagubelor, aparatul trebuie să funcționeze cu aer de combustie nepoluat.

Conținutul de CO

- Conținutul de CO trebuie să fie < 100 mg/mc la toate tipurile de gaz.

Conținut de CO₂ sau O₂

- Conținutul de CO₂ trebuie să se situeze de fiecare dată între următorii parametri ai puterii inferioare și superioare:
 - 7,5 până la 9,5 % la gaz metan specific rețelelor din CE și gaz metan obișnuit
 - 8,8 până la 11,1 % la gaz lichefiat P
- Conținutul de O₂ trebuie să se situeze toate la toate tipurile de gaz între 4,0 și 7,6 %.

În cazul în care valoarea măsurată a CO₂ sau a O₂ se situează în afara domeniului corespunzător, verificați etanșeitățile sistemului evacuare gaze arse/admisie aer, vezi pag. 41.

Observație

La punerea în funcțiune, automatizarea arderii efectuează o calibrare automată. Se măsoară valorile substanțelor poluante emise la aproximativ 30 s după inițierea arderii.




Fig. 34

1. Aparatul pentru analiza gazelor arse se conectează la orificiul pentru gaze arse (A) de pe racordul de gaze arse al cazanului.
2. Se deschide robinetul de gaz, se pune în funcțiune arzătorul și se reglează solicitarea de căldură.
3. Se setează puterea minimă (vezi pag. 47).
4. Se verifică conținutul de CO₂. În cazul în care valoarea se abate cu peste 1 % față de domeniul menționat anterior, se iau măsurile de la pag. 46.
5. Valoarea măsurată se înregistrează în protocol.
6. Se setează puterea maximă (vezi pag. 47).
7. Se verifică conținutul de CO₂. În cazul în care valoarea se abate cu peste 1 % față de domeniul menționat anterior, se iau măsurile de la pag. 46.
8. După verificare, se apasă **OK**.
9. Valoarea măsurată se înregistrează în protocol.



Verificarea calității arderii (continuare)

Se alege puterea calorifică superioară/inferioară

Automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară

Meniu de service

1. Se apasă simultan pe **OK** și : timp de cca 4 s.
2. „Verificare relee“
3. Se alege puterea inferioară:
Se selectează „**Sarcină bază oprit**“. Apoi apare „**Sarcină bază pornit**“ și arzătorul funcționează la putere inferioară.
4. Se alege puterea superioară:
Se selectează „**Sarcină maximă oprit**“. Apoi apare „**Sarcină maximă pornit**“ și arzătorul funcționează la putere superioară.
5. Încheierea selectării puterii:
Apăsați pe .
2. Cu „**2**“ se selectează și se confirmă cu **OK**. Pe display apare „**1**“, iar „**on**“ se aprinde intermitent.
3. Se alege puterea inferioară:
Se apasă pe **OK**, „**on**“ rămâne aprins.
4. Se alege puterea superioară:
Apăsați pe .
5. Alegeți „**2**“, „**on**“ se aprinde intermitent.
6. Se apasă pe **OK**, „**on**“ rămâne aprins.
7. Încheierea selectării puterii:
Apăsați pe .

Automatizare pentru funcționare cu temperatură constantă

Meniu de service

1. Se apasă simultan pe **OK** și : timp de cca 4 s.



Verificarea trecerii fără impedimente a gazelor arse și controlul etanșeității sistemului de evacuare a gazelor arse



Adaptarea automatizării la instalația de încălzire

Automatizarea trebuie să fie ajustată corespunzător dotării instalației. Diferite componente ale instalației vor fi recunoscute automat de automatizare, iar codarea se va seta automat.

Pentru etapele de lucru aferente codării, vezi pag. 53.



Verificarea supapei de siguranță externe pentru gaz lichefiat (dacă există)



Setarea caracteristicilor de încălzire (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară)

Caracteristicile de încălzire reprezintă legătura între temperatura exterioară și temperatura apei din cazan, respectiv temperatura agentului termic pe tur. Simplificat: cu cât temperatura exterioară este mai scăzută, cu atât temperatura apei din cazan, respectiv temperatura agentului termic pe tur trebuie să fie mai ridicate.

De temperatura apei din cazan, respectiv de temperatura agentului termic pe tur depinde la rândul său temperatura de ambianță.

În starea de livrare sunt reglate următoarele valori:

- Înclinare = 1,4
- Nivel = 0

**Observație**

În cazul în care există circuite de încălzire cu vană de amestec în instalația de încălzire, temperatura pe tur pentru circuitul de încălzire fără vană de amestec este mai mare cu valoarea diferenței reglate (stare de livrare 8 K) decât temperatura pe tur pentru circuitele de încălzire cu vană de amestec.

Diferența de temperatură poate fi setată prin intermediul adresei de codare „9F” în grupa „General”.




Fig. 35

Domenii de reglaj pentru înclinare:

- Încălziri prin pardoseală: 0,2 până la 0,8
- Încălziri de temperatură joasă: 0,8 până la 1,6

Reglajul temperaturii nominale de ambianță

Pentru fiecare circuit de încălzire separat. Caracteristica de încălzire se deplasează de-a lungul axei cu valoarea nominală a temperaturii de ambianță. Ea determină un comportament de pornire și oprire modificat la pompa circuitului de încălzire, în cazul în care funcția de logică a pompelor este activă.


Temperatură nominală de ambianță normală

Fig. 36 Exemplul 1: Modificarea temperaturii nominale normale de ambianță de la 20 la 26 °C

- (A) Temperatura apei din cazan, respectiv temperatura pe tur în °C
- (B) Temperatura exterioră în °C
- (C) Temperatura de ambianță reglată în °C
- (D) Pompa circuitului de încălzire „oprită”
- (E) Pompa circuitului de încălzire „pornită”

Modificarea temperaturii nominale normale de ambianță



Instrucțiuni de utilizare



Setarea caracteristicilor de încălzire (numai... (continuare))

Temperatură nominală redusă de ambianță




Fig. 37 Exemplul 2: Modificarea temperaturii nominale reduse de ambianță de la 5 °C la 14 °C

- (A) Temperatura apei din cazan, respectiv temperatura pe tur în °C
- (B) Temperatura exterioră în °C
- (C) Temperatura de ambianță reglată în °C
- (D) Pompa circuitului de încălzire „oprită”
- (E) Pompa circuitului de încălzire „pornită”

Modificarea temperaturii nominale reduse de ambianță



Instrucțiuni de utilizare

Modificarea înclinării și nivelului

Pentru fiecare circuit de încălzire separat.




Fig. 38

- (A) Modificarea înclinării
- (B) Modificarea nivelului (translație pe verticală a caracteristicii de încălzire)

Pentru meniul extins apăsați următoarele taste:

1. pentru a accesa meniul.
2. „Încălzire” trebuie să se selecteze
3. pentru a selecta circuitul de încălzire.
4. „Caracteristică de încălzire” trebuie să se selecteze
5. „Înclinare caract.” sau „Nivel” pentru modificarea caracteristicii de încălzire în funcție de necesitățile instalației.



Conectarea automatizării în LON

Modulul de comunicare LON trebuie să fie introdus deja.

Observație

Transmisia de date prin LON poate dura câteva minute.

**Exemplu: Instalație cu un cazan cu Vitotronic 200-H și Vitocom 200**

Numerele participanților la sistemul LON și alte funcții suplimentare se setează în nivelul de codare 2 (vezi tabelul următor).

Observație

În cadrul unui sistem LON **nu** poate fi atribuit același număr de participant de două ori.

Numai o singură automatizare Vitotronic poate fi codată ca manager de erori.

Toate adresele de codare din tabel sunt din grupa „General”.

Automatizare circuit cazan	Vitotronic 200-H	Vitotronic 200-H	Vitocom
Participant nr. 1, Codarea „77:1”	Participant nr. 10, Codarea „77:10”	Participant nr. 11, Se setează codarea „77:11”.	Participant nr. 99
Automatizarea este manager de erori, Codarea „79:1”	Automatizarea nu este manager de erori, Codarea „79:0”	Automatizarea nu este manager de erori, Codarea „79:0”	Aparatul este manager de erori.
Automatizarea transmite ora exactă, Codarea „7b:1”	Automatizarea recepționează ora, Se setează codarea „81:3”.	Automatizarea recepționează ora, Se setează codarea „81:3”.	Aparatul recepționează ora exactă.
Automatizarea transmite temperatura exterioară, Se setează codarea „97:2”.	Automatizarea recepționează temperatura exterioară, Se setează codarea „97:1”.	Automatizarea recepționează temperatura exterioară, Se setează codarea „97:1”.	—
Nr. instalație Viessmann, Codarea „98:1”	Nr. instalație Viessmann, Codarea „98:1”	Nr. instalație Viessmann, Codarea „98:1”	—
Supravegherea erorilor la participanții LON, Codarea „9C:20”	Monitorizarea erorilor la participanții LON, Codarea „9C:20”	Monitorizarea erorilor la participanții LON, Codarea „9C:20”	—

Realizarea verificării participanților LON

Prin verificarea participanților se testează comunicarea aparatelor din instalație conectate la managerul de erori.

Condiții obligatorii:

- Automatizarea trebuie să fie codată ca **manager de erori** (codarea „79:1” din grupa „General”).
- La toate automatizările trebuie să fie setat numărul participantului la sistemul LON.
- Lista participanților la sistemul LON din managerul de erori trebuie să fie actualizată.

Meniu de service:

1. Se apasă simultan pe **OK** și : timp de cca 4 s.

2. „Funcții service”**3. „Control participant”**

4. Se selectează participanții (de ex. participantul 10).

5. Cu „OK” se pornește verificarea participanților.

- Participanții testați cu succes sunt marcați cu „OK”.
- Participanții testați fără succes sunt marcați cu „Nu OK”.

Observație

Pentru o nouă verificare a participanților:

Cu „**Listă, ștergere?**” se generează o nouă listă de participanți (lista de participanți se actualizează).

Observație

Pe display-ul pentru participantul respectiv, în timpul verificării participantului, este afișat timp de cca 1 min nr. de participant și „Wink”.



Interogarea și resetarea afișajului „Întreținere“

Dacă la adresele de codare „21“ și „23“ se ating valorile limită stabilite, indicatorul de avarie semnalizează intermitent. Aceste valori se setează în adresa de codare din grupa „Cazan“ (automatizare comandată de temperatura exterioară) sau grupa 2 (automatizare funcționare cu temperatură constantă.)

Automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară

Afișaj

„Întreținere“ și „“

Validarea operațiunii de întreținere

Se apasă pe **OK**.
Se efectuează întreținerea.

Observație

Un mesaj de întreținere validat și care nu a fost resetat, apare din nou luna următoare.

După efectuarea întreținerii: Se resetează întreținerea

Meniu de service:

1. Se apasă simultan pe **OK** și  timp de cca 4 s.
2. „Funcții service“
3. „Resetare întreținere“

Observație

Parametrii de întreținere setați pentru orele de funcționare și intervalul de timp încep din nou de la „0“.

Automatizare pentru funcționare cu temperatură constantă

Afișaj

Numărul de ore de funcționare prevăzut sau intervalul de timp prevăzut cu simbolul pentru calendar „“ (în funcție de setare) și „“

Validarea operațiunii de întreținere

Se apasă pe **OK**.
Se efectuează întreținerea.

Observație

Un mesaj de întreținere anulat și care nu a fost resetat, apare din nou după 7 zile.

După efectuarea întreținerii: Se resetează întreținerea

Resetați codarea „24:1“ la „24:0“ în grupa 2.

Observație

Parametrii de întreținere setați pentru orele de funcționare și intervalul de timp încep din nou de la „0“.





Montarea panoului frontal




Fig. 39

Observație

La punerea în funcțiune, șuruburile de fixare trebuie strânse obligatoriu.



Instruirea utilizatorului instalației

Executantul instalației trebuie să predea utilizatorului instalației instrucțiunile de utilizare și să-l inițieze în utilizarea acesteia.

Accesarea nivelului de codare 1

- La automatizarea pentru funcționare comandată de temperatura exterioară, codările sunt afișate textual.
- Codările care nu au nicio funcție din cauza dotării instalației sau din cauza setării altor codări nu vor fi afișate.
- Instalații de încălzire cu un circuit de încălzire fără vană de amestec și unul sau două circuite de încălzire cu vană de amestec:
Circuitul de încălzire fără vană de amestec este denumit în continuare „Circuit încălzire 1”, iar circuitele de încălzire cu vană de amestec sunt denumite „Circuit încălzire 2” sau „Circuit încălzire 3”. Dacă circuitele de încălzire au fost denumite individual, apare denumirea aleasă și „CÎ1”, „CÎ2” sau „CÎ3”.

Codările sunt împărțite în grupe

Automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară

- „General”
- „Cazan”
- „Apă caldă menajeră”
- „Solar”
- „Circuit încălzire 1/2/3”
- „Toate codările dispoz. princ.”
În această grupă, sunt afișate în ordine crescătoare toate adresele de codare pentru nivelul de codare 1 (cu excepția adreselor de codare din grupa „Solar”).
- „Reglaj de bază”

Automatizare pentru funcționare cu temperatură constantă

- 1: „General”
- 2: „Cazan”
- 3: „Apă caldă menajeră”
- 4: „Solar”
- 5: „Circuit de încălzire 1”
- 6: „Toate codările dispozitivului principal”
În această grupă, sunt afișate toate adresele de codare, în ordine crescătoare.
- 7: „Reglaj de bază”

Accesarea nivelului de codare 1

Automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară

1. Se apasă simultan pe **OK** și  timp de cca 4 s.

2. „Nivel de codare 1”

3. Se selectează grupa pentru adresa de codare dorită.
4. Se selectează adresa de codare dorită.
5. Se setează valoarea conform cu tabelele următoare și se confirmă cu **OK**.

Automatizare pentru funcționare cu temperatură constantă

1. Se apasă simultan pe **OK** și  timp de cca 4 s.
2. Cu  se selectează „1” pentru nivelul de codare 1 și se confirmă cu **OK**.
3. Pe display se aprinde intermitent „I” pentru adresele de codare din grupa 1.
4. Cu  se alege grupa pentru adresa de codare dorită și se confirmă cu **OK**.
5. Se alege adresa de codare cu .
6. Cu  se setează valoarea în conformitate cu tabelele următoare și se confirmă cu **OK**.

Resetarea tuturor codărilor la starea de livrare

Automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară

Se alege „Reglaj de bază”.

Observație

Și codările de la nivelul de codare 2 sunt resetate.

Automatizare pentru funcționare cu temperatură constantă

Cu  se selectează „7” și se confirmă cu **OK**.
Dacă „I” se aprinde intermitent, se confirmă cu **OK**.

Observație

Și codările de la nivelul de codare 2 sunt resetate.

General/Grupa „1”

Se selectează „General” la automatizarea pentru funcționare comandată de temperatura exterioară (vezi pag. 53).

Se selectează „1” la automatizarea pentru funcționare cu temperatură constantă (vezi pag. 53).

Codări

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
Schema instalației			
00:1	Tipul de instalație 1: Un circuit de încălzire fără vană de amestec A1 (circuit de încălzire 1), fără preparare de apă caldă menajeră	00:2 până 00:10	Pentru schemele instalației, vezi tabelul următor:

Valoare adresă 00: ...	Tipul instalației	Descriere
2	1	Un circuit de încălzire fără vană de amestec A1 (circuit 1), cu preparare de apă caldă menajeră (codarea se setează automat)
3	2,3	Un circuit de încălzire cu vană de amestec M2 (circuit de încălzire 2), fără preparare de apă caldă menajeră
4	2,3	Un circuit de încălzire cu vană de amestec (circuit de încălzire 2), cu preparare de apă caldă menajeră
5	2,3	Un circuit de încălzire fără vană de amestec A1 (circuit de încălzire 1) și un circuit de încălzire cu vană de amestec M2 (circuit de încălzire 2), fără preparare de apă caldă menajeră (codarea se setează automat)
6	2,3	Un circuit de încălzire fără vană de amestec A1 (circuit de încălzire 1) și un circuit de încălzire cu vană de amestec M2 (circuit de încălzire 2), cu preparare de apă caldă menajeră (codarea se setează automat)
7	4	Un circuit de încălzire cu vană de amestec M2 (circuit de încălzire 2) și un circuit de încălzire cu vană de amestec M3 (circuit de încălzire 3), fără preparare de apă caldă menajeră
8	4	Un circuit de încălzire cu vană de amestec M2 (circuit de încălzire 2) și un circuit de încălzire cu vană de amestec M3 (circuit de încălzire 3), cu preparare de apă caldă menajeră
9	4	Un circuit de încălzire fără vană de amestec A1 (circuit de încălzire 1), un circuit de încălzire cu vană de amestec M2 (circuit de încălzire 2) și un circuit de încălzire cu vană de amestec M3 (circuit de încălzire 3), fără preparare de apă caldă menajeră (codarea se setează automat)
10	4	Un circuit de încălzire fără vană de amestec A1 (circuit de încălzire 1), un circuit de încălzire cu vană de amestec M2 (circuit de încălzire 2) și un circuit de încălzire cu vană de amestec M3 (circuit de încălzire 3), cu preparare de apă caldă menajeră (codarea se setează automat)

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
Funcție pompă de circulație internă			
51:0	Instalație cu preselector hidrolic: La solicitarea de căldură, pompa de circulație internă este cuplată întotdeauna	51:1	Instalație cu preselector hidrolic: La solicitarea de căldură, pompa de circulație internă este cuplată numai atunci când arzătorul funcționează. Pompa de circulație se deconectează la funcționare prelungită.
		51:2	Instalație cu acumulator tampon de agent termic: La solicitarea de căldură, pompa de circulație internă este cuplată numai atunci când arzătorul funcționează.

General/Grupa „1“ (continuare)

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
Nr. participant			
77:1	Numărul participantului la LON (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară)	77:2 până 77:99	Numărul participantului la sistemul LON se poate seta între 1 și 99: 1 - 4 = Cazan 5 = Cascadă 10 - 97 = Vitotronic 200-H 98 = Vitogate 99 = Vitocom Observație Fiecare număr poate fi alocat numai o singură dată.
Casă unifamilială/Casă multifamilială			
7F:1	Casă unifamilială (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară)	7F:0	Casă multifamilială Este posibil reglajul separat al programului de vacanță și al programării orare pentru prepararea de apă caldă menajeră.
Blocare comandă			
8F:0	Se deblochează comanda în meniul de bază și în meniul extins Observație Codarea respectivă se activează numai atunci când se părăsește meniul de service.	8F:1	Comanda în meniul de bază și în meniul extins este blocată. Regimul de testare/verificare poate fi activat.
		8F:2	Comanda este deblocată în meniul de bază, în meniul extins este blocată. Regimul de testare/verificare poate fi activat.
Valoarea nominală a temperaturii pe tur la solicitare externă			
9b:70	Valoarea nominală a temperaturii pe tur la solicitare externă 70 °C	9b:0 până 9b:127	Valoarea nominală a temperaturii pe tur la solicitare externă, reglabilă de la 0 până la 127 °C (limitată prin intermediul parametrilor specifici cazanului)

Cazan/Grupa „2“

Se selectează „Cazan“ la automatizarea pentru funcționare comandată de temperatura exterioară (vezi pag. 53).

Se selectează „2“ la automatizarea pentru funcționare cu temperatură constantă (vezi pag. 53).

Codări

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
Instalație cu unul/mai multe cazane			
01:1	Instalație cu un singur cazan (numai la automatizare pentru funcționare cu temperatură constantă)	01:2	Instalație cu mai multe cazane cu Vitotronic 300-K

Cazan/Grupa „2” (continuare)

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
Număr cazan			
07:1	Numărul cazanului la instalație cu mai multe cazane (numai la automatizare pentru funcționare cu temperatură constantă)	07:2 până 07:8	Nr. cazan 2 până la 8 la instalația cu mai multe cazane
Întreținere ore de funcționare arzător la 100			
21:0	Nu este setat niciun interval de întreținere (ore de funcționare)	21:1 până 21:100	Numărul de ore de funcționare a arzătorului până la următoarea întreținere poate fi reglat între 100 și 10 000 h O gradație de reglaj ± 100 h
Interval de timp pentru întreținere în luni			
23:0	Niciun interval de timp pentru întreținerea arzătorului	23:1 până 23:24	Intervalul de timp este reglabil de la 1 până la 24 luni
Stare întreținere			
24:0	Niciun mesaj „Întreținere“ pe display	24:1	Mesajul „Întreținere“ pe display. Adresa este selectată automat, trebuie resetată manual după întreținere.
Umplere/Aerisire			
2F:0	Programul de aerisire/Programul de umplere nu este activ	2F:1	Programul de aerisire este activ
		2F:2	Programul de umplere este activ

Apă caldă/Grupă „3”

Se selectează „Apă caldă menajeră” la automatizarea pentru funcționare comandată de temperatura exterioară (vezi pag. 53).

Se selectează „3” la automatizarea pentru funcționare cu temperatură constantă (vezi pag. 53).

Codări

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
Temperatură a.c.m. nominală pentru blocarea încălzirii adăugate			
67:40	La prepararea solară a apei calde menajere: Temperatura nominală pentru apa caldă menajeră 40 °C. Dacă se depășește temperatura nominală, se activează funcția de blocare a încălzirii adăugate: Cazanul este pornit doar cu rol auxiliar, dacă temperatura apei calde menajere crește prea puțin. Fără posibilitate de reglare la cazanul în condensatie pentru încălzire și preparare de apă caldă menajeră, pe gaz.	67:0 până 67:95	Valoarea nominală a temperaturii apei calde menajere este reglabilă de la 0 până la 95 °C (limitată prin intermediul parametrilor specifici cazanului)

Apă caldă/Grupa „3” (continuare)

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
Deblocarea pompei de recirculare			
73:0	Pompa de recirculare a apei calde menajere: „PORNITĂ“ conform programării orare (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară)	73:1 până 73:6	În timpul programării orare o dată/oră pentru 5 min „PORNITĂ“ până până la de 6 ori/oră pentru 5 min „PORNITĂ“
		73:7	Permanent „PORNITĂ“

Solar/Grupa „4”

Se selectează „Solar” la automatizarea pentru funcționare comandată de temperatura exterioară (vezi pag. 53).

Se selectează „4” la automatizarea pentru funcționare cu temperatură constantă (vezi pag. 53).

Observație

Grupa Solar este afișată numai dacă este conectat un modul de automatizare solară, tipul SM1.

Codări

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
Comanda turației pentru pompa circuitului solar			
02:...	Datele depind de versiunea software-ului modulului de automatizare a instalației solare SM1/SM1A	02:0	Pompa circuitului solar fără comandă a turației
		02:1	Cu funcție de comandă oscilantă A nu se modifica!
		02:2	Pompă pentru circuit solar cu turație reglabilă cu comandă PWM
Temperatura maximă a apei calde menajere din acumulator			
08:60	Pompa circuitului solar se deconectează atunci când temperatura efectivă a apei calde menajere atinge temperatura maximă a a.c.m. din boiler (60 °C).	08:10 până 08:90	Valoarea nominală a temperaturii apei calde menajere poate fi reglată de la 10 până la 90 °C.
Reducerea timpilor de stagnare			
0A:5	Diferența de temperatură pentru reducerea timpului de stagnare (reducerea turației pompei pentru circuitul solar pentru protecția componentelor instalației și a agentului termic) 5 K.	0A:0	Reducerea timpului de stagnare nu este activă.
		0A:1 până 0A:40	Diferența de temperatură poate fi reglată între 1 și 40 K.
Debit volumetric al circuitului solar			
0F:70	Debitul volumetric al circuitului solar la turația max. a pompei 7 l/min.	0F:1 până 0F:255	Debitul volumetric reglabil de la 0,1 până la 25,5 l/min, 1 gradație de reglaj $\pm$ 0,1 l/min.

Solar/Grupa „4” (continuare)

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
Funcții extinse ale automatizării solare			
20:0	Nicio funcție de automatizare extinsă activă	20:1	Funcție suplimentară pentru prepararea de apă caldă menajeră
		20:2	2. Reglarea diferenței de temperatură.
		20:3	2. Reglarea diferenței de temperatură și a funcției suplimentare.
		20:4	2. Reglarea diferenței de temperatură pentru încălzire.
		20:5	Funcție termostat
		20:6	Funcție termostat și funcție suplimentară
		20:7	Încălzire solară prin intermediul unui schimbător de căldură extern fără senzor de temperatură suplimentar
		20:8	Încălzire solară prin intermediul unui schimbător de căldură extern cu senzor de temperatură suplimentar
		20:9	Încălzirea solară a două boilere pentru prepararea de apă caldă menajeră

Circuit încălzire 1, Circuit încălzire 2, Circuit încălzire 3/Grupa „5”

Se selectează „**Circuit încălzire ...**” la automatizarea pentru funcționare comandată de temperatura exterioară (vezi pag. 53).

Se selectează „**5**” la automatizarea pentru funcționare cu temperatură constantă (vezi pag. 53).

Codări

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
Prioritate pentru prepararea de apă caldă menajeră			
A2:2	Prioritate preparare de apă caldă menajeră față de pompa circuitului de încălzire și vana de amestec	A2:0	Fără prioritate preparare de apă caldă menajeră față de pompa circuitului de încălzire și vana de amestec
		A2:1	Prioritate preparare de apă caldă menajeră numai față de vana de amestec
		A2:3 până A2:15	Prioritate redusă la vana de amestec: La circuitul de încălzire se alimentează o cantitate redusă de căldură.

Circuit încălzire 1, Circuit încălzire 2,... (continuare)

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
Funcție economică temperatură exterioară			
A5:5	Cu optimizarea funcționării pompei circuitului de încălzire (regim economic): Pompa circuitului de încălzire este „OPRITĂ“ atunci când temperatura exterioară (TE) este cu 1 K mai mare decât temperatura de ambianță nominală ($TA_{nom.}$) $TE > TA_{nom.} + 1\text{ K}$ (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară)	A5:0	Fără optimizarea funcționării pompei circuitului de încălzire
		A5:1 până A5:15	Cu optimizarea funcționării pompelor circuitelor de încălzire: Pompa circuitului de încălzire „OPRITĂ“ vezi tabelul următor

Parametru adresa A5:....	Cu optimizarea funcționării pompelor circuitelor de încălzire: Pompa circuitului de încălzire „OPRITĂ”
1	$TE > TA_{nom.} + 5 K$
2	$TE > TA_{nom.} + 4 K$
3	$TE > TA_{nom.} + 3 K$
4	$TE > TA_{nom.} + 2 K$
5	$TE > TA_{nom.} + 1 K$
6	$TE > TA_{nom.}$
7 până la 15	$TE > TA_{nom.} - 1 K$ $TE > TA_{nom.} - 9 K$

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
Funcția economică extinsă temperatură exterioară amortizată			
A6:36	Regimul economic extins nu este activ (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară)	A6:5 până A6:35	Regimul economic extins este activ: La o valoare a temperaturii ce se poate regla între 5 și 35 °C plus 1 °C se opresc arzătorul și pompa circuitului de încălzire și se închide vana de amestec. Ca bază de calcul, se folosește temperatura exterioară amortizată. Aceasta se compune din temperatura exterioară efectivă și o constantă de timp, care ia în calcul răcirea unei clădiri obișnuite.

Funcție economică extinsă pentru vana de amestec

A7:0	Fără funcție economică pentru vana de amestec Numai la automatizare pentru funcționarea comandată de temperatura exterioară și circuit de încălzire cu vană de amestec.	A7:1	Cu funcție economică pentru vana de amestec (optimizare extinsă a funcționării pompelor circuitului de încălzire): Pompa circuitului de încălzire suplimentar „OPRITĂ”: ▪ Dacă vana de amestec a fost închisă de mai mult de 20 min. Pompa circuitului de încălzire „OPRITĂ”: ▪ În cazul în care vana de amestec intră în funcția de reglaj ▪ La pericol de îngheț
------	--	------	--

Circuit încălzire 1, Circuit încălzire 2,... (continuare)

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
Intervalul de tranziție al timpului de staționare a pompei se reduce. Funcționare			
A9:7	Cu timp de staționare a pompei: Pompa circuitului de încălzire „OPRITĂ” la modificarea valorii nominale prin schimbarea regimului de funcționare sau modificări ale temperaturii de ambianță nominale (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară)	A9:0	Fără timp de staționare a pompei
		A9:1 până A9:15	Cu timp de staționare a pompei, cu posibilitate de reglare între 1 și 15. Cu cât o valoare este mai mare, cu atât mai mare este timpul de staționare a pompei.
Comandată de temperatura exterioară/Conectare comandată de temperatura de ambianță			
b0:0	Cu telecomandă: Regim de încălzire/regim redus: Comandat de temperatura exterioară (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară). Codarea se modifică numai pentru circuitul de încălzire cu vană de amestec.	b0:1	Regim de încălzire: Comandat de temperatura exterioară Funcționare în regim redus: Cu conectare comandată de temperatura de ambianță
		b0:2	Regim de încălzire: Cu conectare comandată de temperatura de ambianță Funcționare în regim redus: Comandat de temperatura exterioară
		b0:3	Regim de încălzire/regim redus: Cu conectare comandată de temperatura de ambianță
Funcție economică temperatură de ambianță			
b5:0	Cu telecomandă: Fără optimizarea funcționării pompelor circuitelor de încălzire comandată de temperatura de ambianță (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară). Codarea se modifică numai pentru circuitul de încălzire cu vană de amestec.	b5:1 până b5:8	Pentru funcția de optimizare a funcționării pompei circuitului de încălzire, vezi tabelul următor:

Parametru adresă b5:....	Cu optimizarea funcționării pompelor circuitelor de încălzire:	
	Pompa circuitului de încălzire „OPRITĂ”	Pompa circuitului de încălzire „PORNIȚĂ”
1	$TA_{\text{efect.}} > TA_{\text{nom.}} + 5 \text{ K}$	$TA_{\text{efect.}} < TA_{\text{nom.}} + 4 \text{ K}$
2	$TA_{\text{efect.}} > TA_{\text{nom.}} + 4 \text{ K}$	$TA_{\text{efect.}} < TA_{\text{nom.}} + 3 \text{ K}$
3	$TA_{\text{efect.}} > TA_{\text{nom.}} + 3 \text{ K}$	$TA_{\text{efect.}} < TA_{\text{nom.}} + 2 \text{ K}$
4	$TA_{\text{efect.}} > TA_{\text{nom.}} + 2 \text{ K}$	$TA_{\text{efect.}} < TA_{\text{nom.}} + 1 \text{ K}$
5	$TA_{\text{efect.}} > TA_{\text{nom.}} + 1 \text{ K}$	$TA_{\text{efect.}} < TA_{\text{nom.}}$
6	$TA_{\text{efect.}} > TA_{\text{nom.}}$	$TA_{\text{efect.}} < TA_{\text{nom.}} - 1 \text{ K}$
7	$TA_{\text{efect.}} > TA_{\text{nom.}} - 1 \text{ K}$	$TA_{\text{efect.}} < TA_{\text{nom.}} - 2 \text{ K}$
8	$TA_{\text{efect.}} > TA_{\text{nom.}} - 2 \text{ K}$	$TA_{\text{efect.}} < TA_{\text{nom.}} - 3 \text{ K}$

Circuit încălzire 1, Circuit încălzire 2,... (continuare)

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
Temperatură min. pe turul circuitului de încălzire			
C5:20	Limitare electronică a valorii minime a temperaturii pe tur 20 °C (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară)	C5:1 până C5:127	Limitare a valorii minime reglabilă de la 1 până la 127 °C (limitată prin intermediul parametrilor specifici cazanului)
Temperatură max. pe turul circuitului de încălzire			
C6:74	Limitare electronică a valorii maxime a temperaturii pe tur la 74 °C (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară)	C6:10 până C6:127	Limitare a valorii maxime reglabilă de la 10 până la 127 °C (limitată prin intermediul parametrilor specifici cazanului)
Schimbarea regimului de funcționare			
d5:0	Comutarea externă a regimului de funcționare comută regimul de funcționare la „Regim permanent cu temperatură de ambianță redusă” sau „Regim de funcționare deconectat” (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară)	d5:1	Comutarea externă a regimului de funcționare se comută la „Regim permanent cu temperatură de ambianță normală” (în funcție de adresa de codare 3A, 3b și 3C)
Comutare externă a regimului de funcționare pe circuit de încălzire			
d8:0	Nicio comutare a regimului de funcționare de la extensia EA1	d8:1	Comutare a regimului de funcționare la extensia EA1 prin intermediul intrării DE1
		d8:2	Comutarea regimului de funcționare la extensia EA1 prin intermediul intrării DE2
		d8:3	Comutarea regimului de funcționare la extensia DE3 prin intermediul intrării EA1
Uscare pardoseală			
F1:0	Funcție de uscare a pardoselii inactivă (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară).	F1:1 până F1:6	Uscarea pardoselii poate fi reglată după 6 diagrame temperatură-timp, ce pot fi selectate (vezi pag. 114)
		F1:15	Temperatură pe tur 20 °C permanentă
Limită de timp în regim de petrecere			
F2:8	Limitarea timpului de funcționare în regim de petrecere sau comutarea externă a regimului de funcționare cu tasta: 8 h (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară)*	F2:0	Nicio limitare a timpului de funcționare în regim de petrecere
		F2:1 până F2:12	Limitarea timpului se poate regla între 1 și 12 h

Circuit încălzire 1, Circuit încălzire 2,... (continuare)

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
Comutarea pompei la “Doar apă caldă”			
F6:25	În regimul de funcționare „Doar apă caldă”, pompa de circulație din setul de racordare al circuitului de încălzire este pornită permanent (numai la automatizare pentru funcționare cu temperatură constantă)	F6:0	În regimul de funcționare „Doar apă caldă”, pompa de circulație din setul de racordare al circuitului de încălzire este oprită permanent
		F6:1 până F6:24	În regimul de funcționare „Doar apă caldă”, pompa de circulație din setul de racordare al circuitului de încălzire este pornită între 1 și 24 de ori pe zi, de fiecare dată pentru câte 10 min.
Comutarea pompei în “Regim deconectat”			
F7:25	În regimul de funcționare „Regim deconectat”, pompa de circulație din setul de racordare al circuitului de încălzire este pornită permanent (numai la automatizare pentru funcționare cu temperatură constantă)	F7:0	În regimul de funcționare „Regim deconectat”, pompa de circulație din setul de racordare al circuitului de încălzire este oprită permanent
		F7:1 până F7:24	În regimul de funcționare „Regim deconectat”, pompa de circulație din setul de racordare al circuitului de încălzire este pornită între 1 și 24 de ori pe zi, de fiecare dată pentru câte 10 min.
Începutul ridicării temperaturii			
F8:-5	Limita de temperatură pentru anularea funcționării în regim redus -5 °C, vezi exemplul de la pag. 116. Se va ține cont de setarea adresei de codare „A3”. (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară)	F8:+10 până F8:-60	Limita de temperatură se poate regla de la +10 până la -60 °C
		F8:-61	Funcție inactivă
Sfârșitul ridicării temperaturii			
F9:-14	Limita de temperatură pentru creșterea valorii nominale a temperaturii reduse de ambianță -14 °C, vezi exemplul de la pag. 116. (numai la automatizare comandată de temperatura exterioară)	F9:+10 până F9:-60	Limita de temperatură pentru creșterea valorii nominale pentru temperatura de ambianță la valoarea din regimul normal este reglabilă de la +10 până la -60 °C
Creșterea valorii nominale a temperaturii pe tur			
FA:20	Creșterea valorii nominale pentru temperatura apei din cazan, respectiv pentru temperatura pe tur cu 20 % la trecerea de la funcționare cu temperatură de ambianță redusă la funcționare cu temperatură de ambianță normală. Vezi exemplul de la pag. 117 (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară).	FA:0 până FA:50	Creșterea temperaturii poate fi reglată între 0 și 50 %

Circuit încălzire 1, Circuit încălzire 2,... (continuare)

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
Durata creșterii valorii nominale a temperaturii pe tur			
Fb:60	Timpul pentru creșterea valorii nominale pentru temperatura apei din cazan, respectiv a temperaturii pe tur (vezi adresa de codare „FA“) 60 min. Vezi exemplul de la pag. 117 (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară).	Fb:0 până Fb:240	Intervalul de timp se poate regla între 0 și 240 min

Accesarea nivelului de codare 2

- În nivelul de codare 2 sunt accesibile **toate** codările.
- Codările care nu au nicio funcție din cauza dotării instalației sau din cauza setării altor codări nu vor fi afișate.
- Circuitul de încălzire fără vană de amestec este denumit în continuare „**Circuit încălzire 1**“, iar circuitele de încălzire cu vană de amestec sunt denumite „**Circuit încălzire 2**“ sau „**Circuit încălzire 3**“. Dacă circuitele de încălzire au fost denumite individual, apare denumirea aleasă și „**CÎ1**“, „**CÎ2**“ sau „**CÎ3**“.

Codările sunt împărțite în grupe

Automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară

- „General“
 - „Cazan“
 - „Apă caldă menajeră“
 - „Solar“
 - „Circuit încălzire 1/2/3“
 - „Toate codările dispoz. princ.“
- În această grupă, sunt afișate în ordine crescătoare toate adresele de codare (cu excepția adreselor de codare din grupa „Solar“).
- „Reglaj de bază“

Automatizare pentru funcționare cu temperatură constantă

- 1: „General“
 - 2: „Cazan“
 - 3: „Apă caldă menajeră“
 - 4: „Solar“
 - 5: „Circuit de încălzire 1“
 - 6: „Toate codările dispozitivului principal“
- În această grupă, sunt afișate toate adresele de codare, în ordine crescătoare.
- 7: „Reglaj de bază“

Accesarea nivelului de codare 2

Automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară

1. Se apasă simultan pe **OK** și  timp de cca 4 s.
2. Se apasă simultan pe **OK** și  timp de cca 4 s.

3. „Nivel de codare 2“

4. Se selectează grupa pentru adresa de codare dorită.
5. Se selectează adresa de codare dorită.
6. Se setează valoarea conform cu tabelele următoare și se confirmă cu **OK**.

Automatizare pentru funcționare cu temperatură constantă

1. Se apasă simultan pe **OK** și  timp de cca 4 s.
2. Se apasă simultan pe **OK** și  timp de cca 4 s.
3. Cu  se selectează „2“ pentru nivelul de codare 2 și se confirmă cu **OK**.
4. Pe display se aprinde intermitent „I“ pentru adresele de codare din grupa 1.
5. Cu / se alege grupa pentru adresa de codare dorită și se confirmă cu **OK**.
6. Cu / se selectează adresa de codare.
7. Cu / se setează valoarea în conformitate cu tabelele următoare și se confirmă cu **OK**.

Resetarea tuturor codărilor la starea de livrare

Automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară

Se alege „Reglaj de bază“.

Observație

Și codările de la nivelul de codare 1 sunt resetate.

Automatizare pentru funcționare cu temperatură constantă

Cu  se selectează „7“ și se confirmă cu **OK**.
Dacă „I“ se aprinde intermitent, se confirmă cu **OK**.

Observație

Și codările de la nivelul de codare 1 sunt resetate.

General/Grupa „1“

Se selectează „General“ la automatizarea pentru funcționare comandată de temperatura exterioară (vezi pag. 64).

Se selectează „1“ la automatizarea pentru funcționare cu temperatură constantă (vezi pag. 64).

General/Grupa „1” (continuare)

Codări

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
00:1	Tipul de instalație 1: Un circuit de încălzire fără vană de amestec A1 (circuit de încălzire 1), fără preparare de apă caldă menajeră	00:2 până 00:10	Pentru schemele instalației, vezi tabelul următor:

Valoare adresă 00: ...	Tipul instalației	Descriere
2	1	Un circuit de încălzire fără vană de amestec A1 (circuit 1), cu preparare de apă caldă menajeră (codarea se setează automat)
3	2,3	Un circuit de încălzire cu vană de amestec M2 (circuit de încălzire 2), fără preparare de apă caldă menajeră
4	2,3	Un circuit de încălzire cu vană de amestec (circuit de încălzire 2), cu preparare de apă caldă menajeră
5	2,3	Un circuit de încălzire fără vană de amestec A1 (circuit de încălzire 1) și un circuit de încălzire cu vană de amestec M2 (circuit de încălzire 2), fără preparare de apă caldă menajeră (codarea se setează automat)
6	2,3	Un circuit de încălzire fără vană de amestec A1 (circuit de încălzire 1) și un circuit de încălzire cu vană de amestec M2 (circuit de încălzire 2), cu preparare de apă caldă menajeră (codarea se setează automat)
7	4	Un circuit de încălzire cu vană de amestec M2 (circuit de încălzire 2) și un circuit de încălzire cu vană de amestec M3 (circuit de încălzire 3), fără preparare de apă caldă menajeră
8	4	Un circuit de încălzire cu vană de amestec M2 (circuit de încălzire 2) și un circuit de încălzire cu vană de amestec M3 (circuit de încălzire 3), cu preparare de apă caldă menajeră
9	4	Un circuit de încălzire fără vană de amestec A1 (circuit de încălzire 1), un circuit de încălzire cu vană de amestec M2 (circuit de încălzire 2) și un circuit de încălzire cu vană de amestec M3 (circuit de încălzire 3), fără preparare de apă caldă menajeră (codarea se setează automat)
10	4	Un circuit de încălzire fără vană de amestec A1 (circuit de încălzire 1), un circuit de încălzire cu vană de amestec M2 (circuit de încălzire 2) și un circuit de încălzire cu vană de amestec M3 (circuit de încălzire 3), cu preparare de apă caldă menajeră (codarea se setează automat)

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
11:≠9	Fără acces la adresele de codare pentru parametrii automatizării arderii	11:9	Acces la adresele de codare pentru parametrii automatizării arderii
25:0	Fără senzor pentru temperatura exterioară (la automatizare pentru funcționare cu temperatură constantă)	25:1	Cu senzor pentru temperatura exterioară (este recunoscut automat)
2A:0	Fără senzor pentru temperatura exterioară comandat radio	2A:1	Cu senzor pentru temperatura exterioară comandat radio (este recunoscut automat)
		2A:2	Senzorul de temperatură exterioară comandat radio nu este utilizat.
2d:0	Nu se modifică.		

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
32:0	Fără extensie AM1	32:1	Cu extensie AM1 (este recunoscută automat)
33:1	Funcție ieșire A1 la extensia AM1: Pompa circuitului de încălzire	33:0	Funcție ieșire A1: Pompa de recirculare a apei calde menajere
		33:2	Funcție ieșire A1: Pompa de circulație pentru încălzirea apei din boiler
34:0	Funcție ieșire A2 la extensia AM1: Pompa de recirculare a apei calde menajere	34:1	Funcție ieșire A2: Pompa circuitului de încălzire
		34:2	Funcție ieșire A2: Pompa de circulație pentru încălzirea apei din boiler
35:0	Fără extensie EA1	35:1	Cu extensie EA1 (este recunoscută automat)
36:0	Funcție ieșire [157] la extensia EA1: Mesaj de avarie	36:1	Funcție ieșire [157]: Pompa de alimentare Observație <i>Funcția este posibilă numai în legătură cu o automatizare a circuitului de încălzire racordată prin LON.</i>
36:2	Funcție ieșire [157]: Pompa de recirculare a apei calde menajere		
39:2	Funcție ieșire [21]: Pompa de circulație pentru încălzirea apei din boiler	39:0	Funcție ieșire [21]: Pompa de recirculare a apei calde menajere
		39:1	Funcție ieșire [21]: Pompa circuitului de încălzire
3A:0	Funcție intrare DE1 la extensia EA1: Fără funcție	3A:1	Funcție intrare DE1: Schimbarea regimului de funcționare
		3A:2	Funcție intrare DE1: Solicitare externă cu valoare nominală a temperaturii pe tur Setarea temperaturii nominale pe tur: Adresă de codare 9b Funcția pompei de circulație interne: Adresă de codare 3F
		3A:3	Funcție intrare DE1: Blocare externă Funcția pompei de circulație interne: Adresă de codare 3E
		3A:4	Funcție intrare DE1: Blocare externă cu intrare de semnal de avarie Funcția pompei de circulație interne: Adresă de codare 3E
		3A:5	Funcție intrare DE1: Intrare semnal de avarie
		3A:6	Funcție intrare DE1: Funcționare de scurtă durată a pompei de recirculare a apei calde menajere (funcționare la apăsare). Reglaj timp de funcționare a pompei de recirculare a apei calde menajere: Adresă de codare 3d
3b:0	Funcție intrare DE2 la extensia EA1: Fără funcție	3b:1	Funcție intrare DE2: Schimbarea regimului de funcționare

General/Grupa „1“ (continuare)

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
		3b:2	Funcție intrare DE2: Solicitare externă cu valoare nominală a temperaturii pe tur Setarea temperaturii nominale pe tur: Adresă de codare 9b Funcția pompei de circulație interne: Adresă de codare 3F
		3b:3	Funcție intrare DE2: Blocare externă Funcția pompei de circulație interne: Adresă de codare 3E
		3b:4	Funcție intrare DE2: Blocare externă cu intrare de semnal de avarie Funcția pompei de circulație interne: Adresă de codare 3E
		3b:5	Funcție intrare DE2: Intrare semnal de avarie
		3b:6	Funcție intrare DE2: Funcționare de scurtă durată a pompei de recirculare a apei calde menajere (funcționare la apăsare). Reglaj timp de funcționare a pompei de recirculare a apei calde menajere: Adresă de codare 3d
3C:0	Funcție intrare DE3 la extensia EA1: Fără funcție	3C:1	Funcție intrare DE3: Schimbarea regimului de funcționare
		3C:2	Funcție intrare DE3: Solicitare externă cu valoare nominală a temperaturii pe tur Setarea temperaturii nominale pe tur: Adresă de codare 9b Funcția pompei de circulație interne: Adresă de codare 3F
		3C:3	Funcție intrare DE3: Blocare externă Funcția pompei de circulație interne: Adresă de codare 3E
		3C:4	Funcție intrare DE3: Blocare externă cu intrare de semnal de avarie Funcția pompei de circulație interne: Adresă de codare 3E
		3C:5	Funcție intrare DE3: Intrare semnal de avarie
		3C:6	Funcție intrare DE3: Funcționare de scurtă durată a pompei de recirculare a apei calde menajere (funcționare la apăsare). Reglaj timp de funcționare a pompei de recirculare a apei calde menajere: Adresă de codare 3d
3d:5	Timpul de funcționare a pompei de recirculare a apei calde menajere la funcționarea de scurtă durată: 5 min	3d:1 până 3d:60	Timp de funcționare a pompei de recirculare a apei calde menajere cu posibilitate de reglare între 1 și 60 min

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
3E:0	La semnalul „Blocare externă”, pompa de circulație pentru circuitul cazanului rămâne în regim de funcționare comandată de automatizare.	3E:1	Pompa de circulație pentru circuitul cazanului este deconectată la semnalul „Blocare externă”.
		3E:2	Pompa de circulație pentru circuitul cazanului este conectată la semnalul „Blocare externă”.
3F:0	La semnalul „Solicitare externă”, pompa de circulație pentru circuitul cazanului rămâne în regim de funcționare comandată de automatizare.	3F:1	Pompa de circulație pentru circuitul cazanului este deconectată la semnalul „Solicitare externă”.
		3F:2	Pompa de circulație pentru circuitul cazanului este conectată la semnalul „Solicitare externă”.
4b:0	Funcția pentru intrarea [96]: Regulator de temperatură de ambianță (Vitol 100) Numai la automatizare pentru funcționare cu temperatura constantă	4b:1	Solicitare externă
		4b:2	Blocare externă
51:0	Instalație cu preselector hidraulic: Pompa de circulație pentru circuitul cazanului este pornită întotdeauna la solicitare de căldură.	51:1	Instalație cu preselector hidraulic: Pompa de circulație pentru circuitul cazanului pornește la solicitarea de căldură, doar când arzătorul se află în funcțiune. Pompa de circulație se deconectează la funcționare prelungită.
		51:2	Instalație cu acumulator tampon de agent termic: Pompa de circulație pentru circuitul cazanului pornește la solicitarea de căldură, doar când arzătorul se află în funcțiune.
52:0	Fără senzor de temperatură pe tur pentru preselectorul hidraulic	52:1	Cu senzor de temperatură pe tur pentru preselectorul hidraulic (este recunoscut automat)
53:1	Funcția de conectare [28] a extensiei interne: Pompă de recirculare	53:0	Funcția de conectare [28]: Semnalizator avarii
		53:2	Funcția de conectare [28]: Pompă externă a circuitului de încălzire (circuit de încălzire 1)
		53:3	Funcția de conectare [28]: Pompă de circulație externă pentru încălzirea apei din boiler
54:0	Fără instalație solară	54:1	Cu Vitosolic 100 (este recunoscut automat)
		54:2	Cu Vitosolic 200 (este recunoscut automat)
		54:4	Cu modul de automatizare solară SM1 cu funcție suplimentară, de ex. aport la încălzire (este recunoscut automat)
6E:50	Fără corectare a temperaturii exterioare măsurate	6E:0 până 6E:100	Corecția temperaturii exterioare în gradații de 0,1 K 0 până la 49 = -5 K până la -0,1 K 51 până la 100 = 0,1 K până la 5 K

General/Grupa „1” (continuare)

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
76:0	Fără modul de comunicare	76:1	Cu modul de comunicare LON (este recunoscut automat). Numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară.
		76:2	Cu modul de comunicare cascadă (este recunoscut automat). Numai la automatizare pentru funcționare cu temperatura constantă.
77:1	Numărul participantului la LON (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară)	77:2 până 77:99	Numărul participantului la sistemul LON se poate seta între 1 și 99: 1 - 4 = Cazan 5 = Cascadă 10 - 97 = Vitotronic 200-H 98 = Vitogate 99 = Vitocom Observație Fiecare număr poate fi alocat numai o singură dată.
79:1	Cu modul de comunicare LON: Automatizarea este manager de erori (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară)	79:0	Automatizarea nu este manager de erori.
7b:1	Cu modul de comunicare LON: Automatizarea transmite ora (doar cu automatizare comandată de temperatura exterioară).	7b:0	Ora nu se transmite.
7F:1	Casă unifamilială (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară)	7F:0	Casă multifamilială Este posibil reglajul separat al programului de vacanță și al programării orare pentru prepararea de apă caldă menajeră.
80:6	Avaria este semnalizată, dacă durează min. 30 sec.	80:0	Mesajul de avarie apare imediat
		80:2 până 80:199	Timpul minim de existență a avariei, după care apare mesajul de avarie, poate fi setat între 10 s și 995 s 1 gradăție de reglaj ± 5 s
81:1	Trecere automată de la ora de vară la ora de iarnă și invers	81:0	Trecere manuală de la ora de vară la ora de iarnă și invers
		81:2	Montare receptor de semnale radio (este recunoscut automat)
		81:3	Cu modul de comunicare LON: automatizarea recepționează ora exactă.
82:0	Funcționare pe gaz metan	82:1	Funcționare cu gaz lichefiat (setabilă numai dacă adresa codare 11:9 este setată)
88:0	Afișajul temperaturii în °C (Celsius)	88:1	Afișajul temperaturii în °F (Fahrenheit)
8A:175	A nu se modifica!		
8F:0	Se deblochează comanda în meniul de bază și în meniul extins	8F:1	Comanda în meniul de bază și în meniul extins este blocată.

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
	Observație <i>Codarea respectivă se activează numai atunci când se părăsește meniul de service.</i>		Regimul de testare/verificare poate fi activat.
		8F:2	Comanda este deblocată în meniul de bază, în meniul extins este blocată. Regimul de testare/verificare poate fi activat.
90:128	Constantă de timp pentru calculul temperaturii exterioare modificate 21,3 h	90:1 până 90:199	Conform valorii reglate, adaptare rapidă (valori mai mici), respectiv adaptare lentă (valori mai mari) a temperaturii pe tur la modificarea temperaturii exterioare; 1 gradație de reglaj ± 10 min
94:0	Fără extensie Open Therm	94:1	Cu extensie Open Therm (este recunoscută automat)
95:0	Fără interfață de comunicare Vitocom 100, tip GSM	95:1	Cu interfață de comunicare Vitocom 100, tip GSM (este recunoscută automat)
97:0	Cu modul de comunicare LON: Temperatura exterioară înregistrată de senzorul conectat la automatizare este utilizată intern (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară)	97:1	Automatizarea recepționează temperatura exterioară
		97:2	Automatizarea transmite temperatura exterioară la Vitotronic 200-H
98:1	Nr. instalației Viessmann În combinație cu sistemul de supraveghere a mai multor instalații prin Vitocom 300	98:1 până 98:5	Nr. instalației este setabil de la 1 până la 5
99:0	Nu se modifică.		
9A:0	Nu se modifică.		
9b:70	Valoarea nominală a temperaturii pe tur la solicitare externă 70 °C	9b:0 până 9b:127	Valoarea nominală a temperaturii pe tur la solicitare externă, reglabilă de la 0 până la 127 °C (limitată prin intermediul parametrilor specifici cazanului)
9C:20	Supravegherea participanților la LON Dacă un participant nu răspunde la accesare, rămân timp de 20 min. valorile interne de reglaj fixate. Numai după aceea va apărea un mesaj de avarie. (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară)	9C:0	Nicio supraveghere
		9C:5 până 9C:60	Timp cu posibilitate de reglare între 5 și 60 min.
9F:8	Diferența de temperatură 8 K Numai în combinație cu circuit cu vană de amestec (numai la automatizarea pentru funcționare comandată de temperatura exterioară)	9F:0 până 9F:40	Diferența de temperatură poate fi reglată între 0 și 40 K

Cazan/Grupa „2“

Se selectează „Cazan“ la automatizarea pentru funcționare comandată de temperatura exterioară (vezi pag. 64).

Se selectează „2“ la automatizarea pentru funcționare cu temperatură constantă (vezi pag. 64).

Codări

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
01:1	Instalație cu un singur cazan (numai la automatizare pentru funcționare cu temperatură constantă)	01:2	Instalație cu mai multe cazane cu Vitotronic 300-K
04:1	Pauza minimă a arzătorului în funcție de sarcina cazanului (prestabilită prin intermediul fișei de codare)	04:0	Pauza minimă a arzătorului setată fix (prestabilită prin intermediul fișei de codare)
06:...	Limitarea valorii maxime a temperaturii apei din cazan, prestabilită prin intermediul fișei de codare în °C	06:20 până 06:127	Limitarea valorii maxime a temperaturii apei din cazan în cadrul domeniului prestabilit de cazan
07:1	Numărul cazanului la instalație cu mai multe cazane (numai la automatizare pentru funcționare cu temperatură constantă)	07:2 până 07:8	Nr. cazan 2 până la 8 la instalația cu mai multe cazane
08:...	Putere maximă a arzătorului în kW, la instalație cu mai multe cazane	08:0 până 08:199	Puterea maximă a arzătorului este reglabilă în intervale de 1 kW de la 0 până la 199 kW (limitată prin intermediul parametrilor specifici cazanului)
0d:0	Nu se modifică.		
0E:0	Nu se modifică.		
13:1	Nu se modifică.		
14:1	Nu se modifică.		
15:1	Nu se modifică.		
21:0	Nu este setat niciun interval de întreținere (ore de funcționare)	21:1 până 21:100	Numărul de ore de funcționare a arzătorului până la următoarea întreținere poate fi reglat între 100 și 10 000 h O gradație de reglaj ± 100 h
23:0	Niciun interval de timp pentru întreținerea arzătorului	23:1 până 23:24	Intervalul de timp este reglabil de la 1 până la 24 luni
24:0	Niciun mesaj „Întreținere“ pe display	24:1	Mesajul „Întreținere“ pe display (Adresa este selectată automat, trebuie resetată manual după întreținere).
28:0	Nicio aprindere la intervale a arzătorului	28:1 până 28:24	Intervalul de timp reglabil între 1 h și 24 h. Arzătorul este pornit forțat pentru 30 s (numai la funcționare cu gaz lichefiat).
2E:0	Nu se modifică.		
2F:0	Programul de aerisire/Programul de umplere nu este activ	2F:1	Programul de aerisire este activ
		2F:2	Programul de umplere este activ

Cazan/Grupa „2” (continuare)

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
30:3	Pompă de circulație pentru circuitul cazanului, cu turație variabilă prin intermediul interfeței 0-10 V	30:0	▪ Racordarea pompei de circulație pentru circuitul cazanului, în trepte ▪ Funcționare cu preselector hidraulic (instalație cu un cazan sau cu mai multe cazane)
		30:1	Pompă de circulație pentru circuitul cazanului, cu turație variabilă
		30:2	Pompă de circulație pentru circuitul cazanului, cu turație variabilă cu debit volumetric
31:...	Turația nominală a pompei interne de circulație la funcționare ca pompă de circulație pentru circuitul cazanului în %, valoare indicată prin fișa de codare a cazanului	31:0 până 31:100	Turația nominală poate fi reglată de la 0 până la 100 %
38:0	Stare unitate de comandă a arzătorului: Funcționare (nicio eroare)	38:≠0	Stare unitate de comandă a arzătorului: Eroare

Apă caldă/Grupă „3”

Se selectează „**Apă caldă menajeră**” la automatizarea pentru funcționare comandată de temperatura exterioară (vezi pag. 64).

Se selectează „**3**” la automatizarea pentru funcționare cu temperatură constantă (vezi pag. 64).

Codări

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
56:0	Valoarea nominală a temperaturii apei calde menajere poate fi reglată de la 10 până la 60 °C	56:1	Valoarea nominală a temperaturii apei calde menajere poate fi reglată de la 10 până la peste 60 °C Observație <i>Valoare maximă în funcție de fișa de codare</i> <i>Se va respecta temperatura maximă admisă pentru apa caldă menajeră.</i>
58:0	Fără funcție suplimentară pentru prepararea de apă caldă menajeră	58:10 până 58:60	Reglarea celei de-a 2-a temperaturi pentru apa caldă menajeră Reglabilă de la 10 la 60 °C (țineți cont de adresa de codare „56” și „63”)
59:0	Încălzirea apei din boiler: Punct de conectare -2,5 K Punct de deconectare +2,5 K	59:1 până 59:10	Punctul de conectare se poate seta între 1 și 10 K sub valoarea reglată
5b:0	Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră racordat direct la cazan	5b:1	Boiler pentru preparare de apă caldă menajeră racordat după preselectorul hidraulic
5E:0	Pompa de circulație pentru încălzirea acumulatorului rămâne în regim de funcționare comandată de automatizare la semnalul „Blocare externă”.	5E:1	Pompa de circulație pentru încălzirea acumulatorului este deconectată la semnalul „Blocare externă”.

Apă caldă/Grupă „3” (continuare)

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
		5E:2	Pompa de circulație pentru încălzirea acumulatorului este conectată la semnalul „Blocare externă”.
5F:0	Pompa de circulație pentru încălzirea acumulatorului rămâne în regim de funcționare comandată de automatizare la semnalul „Solicitare externă”.	5F:1	Pompa de circulație pentru încălzirea acumulatorului este deconectată la semnalul „Solicitare externă”.
		5F:2	Pompa de circulație pentru încălzirea acumulatorului este conectată la semnalul „Solicitare externă”.
60:20	În timpul preparării de apă caldă menajeră, temperatura apei din cazan este cu maximum 20 K mai mare decât temperatura reglată pentru apa caldă menajeră	60:5 până 60:25	Diferența dintre temperatura apei din cazan și temperatura nominală a apei calde menajere poate fi setată între 5 și 25 K
62:2	Pompa de circulație cu funcționare prelungită de 2 min după încălzirea apei din boiler	62:0	Pompa de circulație fără funcționare prelungită
		62:1 până 62:15	Țimp de funcționare prelungită cu posibilitate de reglare între 1 și 15 min
63:0	Fără funcție suplimentară pentru prepararea de apă caldă menajeră (numai la automatizare pentru funcționare cu temperatură constantă)	63:1	Funcție suplimentară: 1 x zilnic
		63:2 până 63:14	La fiecare 2 zile până la fiecare 14 zile
		63:15	2 x zilnic
65:0	A nu se modifica!		
67:40	La prepararea solară a apei calde menajere: Temperatura nominală pentru apa caldă menajeră 40 °C. Dacă se depășește temperatura nominală, se activează funcția de blocare a încălzirii adăugate: Cazanul este pornit doar cu rol auxiliar, dacă temperatura apei calde menajere crește prea puțin.	67:0 până 67:95	Valoarea nominală a temperaturii apei calde menajere este reglabilă de la 0 până la 95 °C (limitată prin intermediul parametrilor specifici cazanului)
6F:...	Puterea max. la prepararea de apă caldă menajeră în %, prestabilită prin intermediul fișei de codare	6F:0 până 6F:100	Puterea max. la prepararea de apă caldă menajeră este reglabilă de la puterea min. până la 100 %
71:0	Pompa de recirculare a apei calde menajere: „PORNITĂ” conform programării orare (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară)	71:1	„OPRITĂ” în timpul preparării de apă caldă menajeră la prima valoare nominală a temperaturii
		71:2	„PORNITĂ” în timpul preparării de apă caldă menajeră la prima valoare de temperatură nominală
72:0	Pompa de recirculare a apei calde menajere: „PORNITĂ” conform programării orare (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară)	72:1	„OPRITĂ” în timpul preparării de apă caldă menajeră la a 2-a valoare nominală a temperaturii
		72:2	„PORNITĂ” în timpul preparării de apă caldă menajeră la a 2-a valoare nominală a temperaturii

Apă caldă/Grupă „3” (continuare)

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
73:0	Pompa de recirculare a apei calde menajere: „PORNITĂ” conform programării orare (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară)	73:1 până 73:6	În timpul programării orare o dată/oră pentru 5 min „PORNITĂ” până la 6 ori/oră pentru 5 min „PORNITĂ”
		73:7	Permanent „PORNITĂ”

Solar/Grupa „4”

Se selectează „Solar” la automatizarea pentru funcționare comandată de temperatura exterioară (vezi pag. 64).

Se selectează „4” la automatizarea pentru funcționare cu temperatură constantă (vezi pag. 64).

Observație

Grupa Solar este afișată numai dacă este conectat un modul de automatizare solară, tipul SM1.

Codări

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
00:8	Diferența de temperatură de comutare pentru pompa circuitului solar 8 K	00:2 până 00:30	Diferența de temperatură de conectare se poate regla între 2 și 30 K
01:4	Diferența de temperatură de deconectare pentru pompa circuitului solar 4 K	01:1 până 01:29	Diferența de temperatură de deconectare se poate regla între 1 și 29 K
02:0	Pompa circuitului solar fără comandă a turației	02:1	Pompa circuitului solar cu turația comandată prin automatizare cu pachet de unde
		02:2	Pompă pentru circuit solar cu turație variabilă cu comandă PWM
03:10	Diferența de temperatură pentru pornirea reglajului turației 10 K	03:5 până 03:20	Diferența de temperatură poate fi reglată între 5 și 20 K
04:4	Amplificarea reglajului turației 4 %/K	04:1 până 04:10	Amplificarea reglajului este reglabilă de la 1 până la 10 %/K
05:10	Turația min. a pompei pentru circuitul solar 10 % din turația max.	05:2 până 05:100	Turația min. a pompei pentru circuitul solar este reglabilă de la 2 până la 100 %
06:75	Turație max. a pompei pentru circuitul solar 75 % din turația max. posibilă	06:1 până 06:100	Turația max. a pompei pentru circuitul solar este reglabilă de la 1 până la 100 %
07:0	Funcția de interval a pompei pentru circuitul solar, deconectată	07:1	Funcția de interval a pompei circuitului solar, conectată Pentru stabilirea exactă a temperaturii la colector, pompa circuitului solar este pornită ciclic, pentru intervale scurte de timp.
08:60	Temperatura nominală a apei calde menajere (temperatura a.c.m. maximă din boiler) 60 °C	08:10 până 08:90	Valoarea nominală a temperaturii apei calde menajere poate fi reglată de la 10 până la 90 °C
09:130	Temperatură maximă la colector (pentru protecția componentelor instalației) 130 °C	09:20 până 09:200	Temperatură reglabilă între 20 și 200 °C

Solar/Grupa „4” (continuare)

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
0A:5	Diferență de temperatură pentru reducerea timpului de stagnare 5 K Reducerea turației pompei circuitului solar pentru protecția componentelor instalației și a agentului termic.	0A:0	Reducerea timpului de stagnare nu este activă
		0A:1 până 0A:40	Diferența de temperatură poate fi reglată între 1 și 40 K
0b:0	Funcția de protecție la îngheț pentru circuitul solar deconectată	0b:1	Funcția de protecție la îngheț pentru circuitul solar conectată (nu este necesară la agentul termic Viessmann)
0C:1	Monitorizare Delta T, conectată Se înregistrează un debit volumetric prea mic sau absența acestuia în circuitul solar.	0C:0	Monitorizare Delta T este deconectată.
0d:1	Monitorizarea recirculării pe timpul nopții este conectată. Debitul volumetric nedorit din circuitul solar (de ex. noaptea) este înregistrat.	0d:0	Monitorizarea recirculării pe timpul nopții deconectată
0E:1	Realizarea bilanțului termic în combinație cu agent termic Viessmann.	0E:2	A nu se modifica!
		0E:0	Fără bilanț termic
0F:70	Debitul volumetric al circuitului solar la turația max. a pompei 7 l/min	0F:1 până 0F:255	Debitul volumetric reglabil de la 0,1 până la 25,5 l/min 1 gradație de reglaj $\pm 0,1$ l/min
10:0	Reglarea temperaturii țintă este deconectată (vezi adresa de codare „11”).	10:1	Reglarea temperaturii țintă este conectată
11:50	Valoarea nominală pentru temperatura apei calde menajere încălzită solar 50 °C - Reglarea temperaturii țintă este conectată (codare „10:1”): Temperatură, la care apa încălzită solar trebuie stratificată în boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră. - Este setată codarea „20:9” (încălzire cu două boilere pentru preparare a.c.m.): La atingerea temperaturii nominale a apei menajere la un boiler pentru preparare de apă caldă menajeră, este încălzit cel de-al doilea boiler pentru preparare de apă caldă menajeră.	11:10 până 11:90	Valoarea nominală a temperaturii apei calde menajere încălzită solar poate fi reglată de la 10 până la 90 °C
12:10	Temperatură minimă la colector (temperatură minimă de pornire pentru pompa circuitului solar) 10 °C	12:0	Limitarea valorii minime dezactivată
		12:1 până 12:90	Temperatura minimă la colector poate fi reglată la valori cuprinse între 1 și 90 °C.
20:0	Nicio funcție de automatizare extinsă activă	20:1	Funcție suplimentară pentru prepararea de apă caldă menajeră
		20:2	2. Setarea diferenței de temperatură
		20:3	2. Setarea diferenței de temperatură și funcție suplimentară

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
		20:4	2. Setarea diferenței de temperatură pentru încălzire suplimentară
		20:5	Funcție termostat
		20:6	Funcție termostat și funcție suplimentară
		20:7	Încălzire solară prin intermediul unui schimbător de căldură extern fără senzor de temperatură suplimentar
		20:8	Încălzire solară prin intermediul unui schimbător de căldură extern cu senzor de temperatură suplimentar
		20:9	Încălzirea solară a două boilere pentru prepararea de apă caldă menajeră
22:8	Diferență de temperatură de comutare la încălzire parțială 8 K (trebuie să fie setată codarea „20:4”)	22:2 până 22:30	Diferența de temperatură de conectare se poate regla între 2 și 30 K
23:4	Diferență de temperatură de deconectare la încălzire parțială 4 K (trebuie să fie setată codarea „20:4”).	23:2 până 23:30	Diferența de temperatură de deconectare se poate regla între 1 și 29 K.
24:40	Diferența de temperatură de comutare pentru funcția termostat 40 °C (codarea „20:5” sau „20:6” trebuie să fie setată) .	24:0 până 24:100	Temperatura de comutare pentru funcția termostat este reglabilă de la 0 până la 100 K
25:50	Diferența de temperatură de deconectare pentru funcția termostat 50 °C (codarea „20:5” sau „20:6” trebuie să fie setată)	25:0 până 25:100	Temperatura de deconectare pentru funcția termostat este reglabilă de la 0 până la 100 K
26:1	Prioritate pentru boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră 1, cu încălzire alternantă (codarea „20:9” trebuie să fie setată)	26:0	Prioritate pentru boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră 1, fără încălzire alternantă
		26:2	Prioritate pentru boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră 2, fără încălzire alternantă
		26:3	Prioritate pentru boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră 2, cu încălzire alternantă
		26:4	Încălzire alternantă fără prioritate pentru un boiler pentru preparare de apă caldă menajeră
27:15	Timp de încălzire alternantă 15 min Boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră fără prioritate este încălzit maximum pe durata timpului de încălzire alternantă setat, când este încălzit boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră cu prioritate.	27:5 până 27:60	Timpul de încălzire alternantă este reglabil de la 5 până la 60 min
28:3	Timp de pauză alternantă 3 min.	28:1 până 28:60	Timpul de pauză alternantă este reglabil de la 1 până la 60 min

Solar/Grupa „4“ (continuare)

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
	După consumarea timpului de încălzire alternantă reglat pentru boilerul pentru preparare de apă caldă menajeră fără prioritate, în timpul pauzei este înregistrată creșterea temperaturii la colector.		

Circuit încălzire 1, Circuit încălzire 2, Circuit încălzire 3/Grupa „5“

Se selectează „**Circuit încălzire ...**“ la automatizarea pentru funcționare comandată de temperatura exterioară (vezi pag. 64).

Se selectează „**5**“ la automatizarea pentru funcționare cu temperatură constantă (vezi pag. 64).

Codări

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
A0:0	Fără telecomandă	A0:1	Cu Vitotrol 200-A/200-RF (este recunoscută automat)
		A0:2	Cu Vitotrol 300-A sau Vitocomfort 200 (este recunoscută automat)
A1:0	Pot fi efectuate toate setările posibile de la telecomandă.	A1:1	De la telecomandă poate fi setat numai regimul de petrecere (numai la Vitotrol 200-A/200-RF)
A2:2	Prioritate preparare de apă caldă menajeră față de pompa circuitului de încălzire și vana de amestec	A2:0	Fără prioritate preparare de apă caldă menajeră față de pompa circuitului de încălzire și vana de amestec
		A2:1	Prioritate preparare de apă caldă menajeră numai față de vana de amestec
		A2:3 până A2:15	Prioritate restrânsă de preparare a apei calde menajere față de vana de amestec (circuitului de încălzire i se furnizează o cantitate de căldură redusă)
A3:2	Temperatura exterioară sub 1 °C: Pompa circuitului de încălzire „PORNITĂ” Temperatura exterioară peste 3 °C: Pompa circuitului de încălzire „OPRITĂ”	A3:-9 până A3:15	Pompa circuitului de încălzire „PORNITĂ/OPRITĂ” (vezi tabelul următor)

**Atenție**

La reglaje sub 1 °C, există pericol de îngheț la conductele care nu sunt protejate de termoizolația clădirii. Trebuie să se acorde o atenție deosebită funcționării în regim deconectat, de exemplu în timpul concediului.

Parametri Adresa A3:...	Pompa circuitului de încălzire	
	„PORNITĂ”	„OPRITĂ”
-9	-10 °C	-8 °C
-8	-9 °C	-7 °C
-7	-8 °C	-6 °C
-6	-7 °C	-5 °C

Circuit încălzire 1, Circuit încălzire 2,... (continuare)

Parametri	Pompa circuitului de încălzire	
Adresa A3:...	„PORȚITĂ“	„OPRIȚĂ“
-5	-6 °C	-4 °C
-4	-5 °C	-3 °C
-3	-4 °C	-2 °C
-2	-3 °C	-1 °C
-1	-2 °C	0 °C
0	-1 °C	1 °C
1	0 °C	2 °C
2 până la 15	1 °C până la 14 °C	3 °C până la 16 °C

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
A4:0	Cu protecție la îngheț (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară)	A4:1	Fără protecție la îngheț, reglajul este posibil numai dacă este setată codarea „A3:-9“.
			Observație Se va respecta mesajul „Atenție“ la codarea „A3“.
A5:5	Cu optimizarea funcționării pompei circuitului de încălzire (regim economic): Pompa circuitului de încălzire este „OPRIȚĂ“ atunci când temperatura exterioară (TE) este cu 1 K mai mare decât temperatura de ambianță nominală ($TA_{nom.}$) $TE > TA_{nom.} + 1 K$ (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară)	A5:0	Fără optimizarea funcționării pompei circuitului de încălzire
		A5:1 până A5:15	Cu optimizarea funcționării pompelor circuitelor de încălzire: Pompa circuitului de încălzire „OPRIȚĂ“ vezi tabelul următor

Parametru adresa A5:....	Cu optimizarea funcționării pompelor circuitelor de încălzire: Pompa circuitului de încălzire „OPRIȚĂ“
1	$TE > TA_{nom.} + 5 K$
2	$TE > TA_{nom.} + 4 K$
3	$TE > TA_{nom.} + 3 K$
4	$TE > TA_{nom.} + 2 K$
5	$TE > TA_{nom.} + 1 K$
6	$TE > TA_{nom.}$
7 până la 15	$TE > TA_{nom.} - 1 K$
	$TE > TA_{nom.} - 9 K$

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
A6:36	Regimul economic extins nu este activ (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară)	A6:5 până A6:35	Regimul economic extins este activat

Circuit încălzire 1, Circuit încălzire 2,... (continuare)

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
			La o valoare a temperaturii ce se poate regla între 5 și 35 °C plus 1 °C se opresc arzătorul și pompa circuitului de încălzire. Vana de amestec se închide. Ca bază de calcul, se folosește temperatura exterioară amortizată. Aceasta se compune din temperatura exterioară efectivă și o constantă de timp, care ia în calcul răcirea unei clădiri obișnuite.
A7:0	Fără funcție economică pentru vana de amestec Numai la automatizare pentru funcționarea comandată de temperatura exterioară și circuit de încălzire cu vană de amestec	A7:1	Cu funcție economică pentru vana de amestec (optimizare extinsă a funcționării pompelor circuitului de încălzire): Pompa circuitului de încălzire suplimentar „OPRITĂ”: ▪ Dacă vana de amestec a fost închisă de mai mult de 20 min. Pompa circuitului de încălzire „PORNITĂ”: ▪ În cazul în care vana de amestec intră în funcția de reglaj. ▪ La pericol de îngheț
A8:1	Circuitul de încălzire cu vană de amestec declanșează o solicitare la pompa de circulație pentru circuitul cazanului (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară).	A8:0	Circuitul de încălzire cu vană de amestec nu declanșează o solicitare la pompa de circulație pentru circuitul cazanului.
A9:7	Cu timp de staționare a pompei: Pompa circuitului de încălzire „OPRITĂ” la modificarea valorii nominale prin schimbarea regimului de funcționare sau modificări ale temperaturii de ambianță nominale (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară)	A9:0	Fără timp de staționare a pompei
		A9:1 până A9:15	Cu timp de staționare a pompei, cu posibilitate de reglare între 1 și 15. Cu cât o valoare este mai mare, cu atât mai mare este timpul de staționare a pompei.
b0:0	Cu telecomandă: Regim de încălzire/regim redus: Comandat de temperatura exterioară (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară, codarea se modifică numai pentru circuitul de încălzire cu vană de amestec)	b0:1	Regim de încălzire: Comandat de temperatura exterioară Funcționare în regim redus: Cu conectare comandată de temperatura de ambianță
		b0:2	Regim de încălzire: Cu conectare comandată de temperatura de ambianță Funcționare în regim redus: Comandat de temperatura exterioară
		b0:3	Regim de încălzire/regim redus: Cu conectare comandată de temperatura de ambianță

Circuit încălzire 1, Circuit încălzire 2,... (continuare)

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
b2:8	Cu telecomandă și pentru circuitul de încălzire trebuie să fie codat regimul de funcționare comandat de temperatura de ambianță: Coeficientul de influență a ambianței 8 (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară, codarea se modifică numai pentru circuitul de încălzire cu vană de amestec)	b2:0	Fără influența ambianței
		b2:1 până b2:64	Coeficientul de influență a ambianței, cu posibilitate de reglare între 1 și 64. Cu cât o valoare este mai mare, cu atât mai mare este coeficientul de influență a ambianței.
b5:0	Cu telecomandă: Nicio optimizare a funcționării pompelor circuitelor de încălzire (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară, codarea se modifică numai pentru circuitul de încălzire cu vană de amestec)	b5:1 până b5:8	Pentru funcția de optimizare a funcționării pompei circuitului de încălzire, vezi tabelul următor:

Parametru adresă b5:....	Cu optimizarea funcționării pompelor circuitelor de încălzire:	
	Pompa circuitului de încălzire „OPRITĂ“	Pompa circuitului de încălzire „PORNITĂ“
1	$TA_{\text{efect.}} > TA_{\text{nom.}} + 5 \text{ K}$	$TA_{\text{efect.}} < TA_{\text{nom.}} + 4 \text{ K}$
2	$TA_{\text{efect.}} > TA_{\text{nom.}} + 4 \text{ K}$	$TA_{\text{efect.}} < TA_{\text{nom.}} + 3 \text{ K}$
3	$TA_{\text{efect.}} > TA_{\text{nom.}} + 3 \text{ K}$	$TA_{\text{efect.}} < TA_{\text{nom.}} + 2 \text{ K}$
4	$TA_{\text{efect.}} > TA_{\text{nom.}} + 2 \text{ K}$	$TA_{\text{efect.}} < TA_{\text{nom.}} + 1 \text{ K}$
5	$TA_{\text{efect.}} > TA_{\text{nom.}} + 1 \text{ K}$	$TA_{\text{efect.}} < TA_{\text{nom.}}$
6	$TA_{\text{efect.}} > TA_{\text{nom.}}$	$TA_{\text{efect.}} < TA_{\text{nom.}} - 1 \text{ K}$
7	$TA_{\text{efect.}} > TA_{\text{nom.}} - 1 \text{ K}$	$TA_{\text{efect.}} < TA_{\text{nom.}} - 2 \text{ K}$
8	$TA_{\text{efect.}} > TA_{\text{nom.}} - 2 \text{ K}$	$TA_{\text{efect.}} < TA_{\text{nom.}} - 3 \text{ K}$

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
C5:20	Limitare electronică a valorii minime a temperaturii pe tur la 20 °C (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară)	C5:1 până C5:127	Limitare a valorii minime reglabilă de la 1 până la 127 °C (limitată prin intermediul parametrilor specifici cazanului)
C6:74	Limitare electronică a valorii maxime a temperaturii pe tur la 74 °C (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară)	C6:10 până C6:127	Limitare a valorii maxime reglabilă de la 10 până la 127 °C (limitată prin intermediul parametrilor specifici cazanului)
d3:14	Înclinarea caracteristicii de încălzire = 1,4	d3:2 până d3:35	Înclinarea caracteristicii de încălzire se poate regla de la 0,2 până la 3,5 (vezi pag. 47)
d4:0	Nivelul caracteristicii de încălzire = 0	d4:–13 până d4:40	Nivelul caracteristicii de încălzire se poate regla de la –13 până la 40 (vezi pag. 47)

Circuit încălzire 1, Circuit încălzire 2,... (continuare)

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
d5:0	Comutarea externă a regimului de funcționare comută regimul de funcționare la „Regim permanent cu temperatură de ambianță redusă” sau „Regim de funcționare deconectat” (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară)	d5:1	Comutarea externă a regimului de funcționare se comută la „Regim permanent cu temperatură de ambianță normală” (în funcție de adresa de codare 3A, 3b și 3C)
d6:0	La semnalul „Blocare externă”, pompa circuitului de încălzire rămâne în regim de funcționare comandată de automatizare.	d6:1	La semnalul „Blocare externă”, pompa circuitului de încălzire se oprește (în funcție de adresele de codare 3A, 3b și 3C)
		d6:2	La semnalul „Blocare externă”, pompa circuitului de încălzire pornește (în funcție de adresele de codare 3A, 3b și 3C)
d7:0	La semnalul „Solicitare externă”, pompa circuitului de încălzire rămâne în regim de funcționare comandată de automatizare.	d7:1	La semnalul „Solicitare externă”, pompa circuitului de încălzire se oprește (în funcție de adresele de codare 3A, 3b și 3C)
		d7:2	La semnalul „Solicitare externă”, pompa circuitului de încălzire se pornește (în funcție de adresele de codare 3A, 3b și 3C).
d8:0	Nicio comutare a regimului de funcționare de la extensia EA1	d8:1	Comutare a regimului de funcționare la extensia EA1 prin intermediul intrării DE1
		d8:2	Comutarea regimului de funcționare la extensia EA1 prin intermediul intrării DE2
		d8:3	Comutarea regimului de funcționare la extensia DE3 prin intermediul intrării EA1
E1:1	Nu se modifică.		
E2:50	Cu telecomandă: Nicio corectare a afișării temperaturii de ambianță efective (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară)	E2:0 până E2:49	Corectarea valorii afișate -5 K până la Corectarea valorii afișate -0,1 K
		E2:51 până E2:99	Corectarea valorii afișate +0,1 K până la Corectarea valorii afișate +4,9 K
E5:0	Nu se modifică.		
E6:...	Turația max. a pompei de încălzire cu turație variabilă în % din turația max. la funcționare în regim normal. Valoarea este stabilită prin intermediul parametrilor specifici cazanului (numai la automatizare comandată de temperatura exterioară).	E6:0 până E6:100	Turația maximă reglabilă de la 0 până la 100 %

Circuit încălzire 1, Circuit încălzire 2,... (continuare)

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
E7:30	Turația min. a pompei cu turație variabilă a circuitului de încălzire: 30 % din turația max. (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară)	E7:0 până E7:100	Turația min. reglabilă de la 0 până la 100 % din turația max.
F1:0	Funcție de uscare a pardoselii inactivă (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară).	F1:1 până F1:6	Uscarea pardoselii poate fi reglată după 6 diagrame temperatură-timp, ce pot fi selectate (vezi pag. 114)
		F1:15	Temperatură pe tur 20°C permanentă
F2:8	Limitarea timpului de funcționare în regim de petrecere sau comutarea externă a regimului de funcționare cu tasta: 8 h (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară)	F2:0	Nicio limitare a timpului de funcționare în regim de petrecere
		F2:1 până F2:12	Limitarea timpului se poate regla între 1 și 12 h
F5:12	Timp de funcționare prelungită a pompei de circulație pentru circuitul cazanului, în regim de încălzire: 12 min (numai la automatizare pentru funcționare cu temperatură constantă)	F5:0	Fără timp de funcționare prelungită a pompei de circulație pentru circuitul cazanului
		F5:1 până F5:20	Timpul de funcționare prelungită a pompei de circulație pentru circuitul cazanului se poate regla de la 1 până la 20 min
F6:25	Pompa de circulație pentru circuitul cazanului este permanent pornită în regimul de funcționare „Doar apă caldă” (numai la automatizare pentru funcționare cu temperatură constantă).	F6:0	Pompa de circulație pentru circuitul cazanului este în permanență oprită în regimul de funcționare „Doar apă caldă”
		F6:1 până F6:24	Pompa de circulație pentru circuitul cazanului pornește în regimul de funcționare „Doar apă caldă” între 1 și 24 de ori pe zi pentru câte 10 min.
F7:25	Pompa de circulație pentru circuitul cazanului este permanent pornită în regimul de funcționare „Regim deconectat” (numai la automatizare pentru funcționare cu temperatură constantă)	F7:0	Pompa de circulație pentru circuitul cazanului este permanent oprită în regimul de funcționare „Regim deconectat”
		F7:1 până F7:24	Pompa de circulație pentru circuitul cazanului pornește în regimul de funcționare „Regim deconectat” între 1 și 24 de ori pe zi pentru câte 10 min.
F8:-5	Limita de temperatură pentru anularea funcționării în regim redus -5 °C, vezi exemplul de la pag. 116. Se va ține cont de setarea adresei de codare „A3”. (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară)	F8:+10 până F8:-60	Limita de temperatură se poate regla de la +10 până la -60 °C
		F8:-61	Funcție inactivă
F9:-14	Limita de temperatură pentru creșterea valorii nominale a temperaturii reduse de ambianță -14 °C, vezi exemplul de la pag. 116 (numai la automatizare comandată de temperatura exterioară).	F9:+10 până F9:-60	Limita de temperatură pentru creșterea valorii nominale pentru temperatura de ambianță la valoarea din regimul normal este reglabilă de la +10 până la -60 °C

Circuit încălzire 1, Circuit încălzire 2,... (continuare)

Codare în starea de livrare		Modificare posibilă	
FA:20	Creșterea valorii nominale pentru temperatura apei din cazan, respectiv pentru temperatura pe tur cu 20 % la trecerea de la funcționare cu temperatură de ambianță redusă la funcționare cu temperatură de ambianță normală. Vezi exemplul de la pag. 117 (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară).	FA:0 până FA:50	Creșterea temperaturii este reglabilă de la 0 până la 50 %
Fb:60	Timpul pentru creșterea valorii nominale pentru temperatura apei din cazan, respectiv a temperaturii pe tur (vezi adresa de codare „FA“) 60 min. Vezi exemplul de la pag. 117 (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară).	Fb:0 până Fb:240	Intervalul de timp se poate regla între 0 și 240 min

Nivel de service

Automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară

Accesarea meniului de service:

1. Se apasă simultan pe **OK** și **≡**: timp de cca 4 s.
2. Se selectează meniul dorit. Vezi următoarea figură.
2. Se selectează „Da”.
3. Se confirmă cu **OK**.

Ieșirea din nivelul de service:

1. Se selectează „Finalizare service”.

Observație

Din nivelul de service se iese automat după 30 min.

Automatizare pentru funcționare cu temperatură constantă

Accesarea nivelului de service

1. Se apasă simultan pe **OK** și **≡**: timp de cca 4 s.
Pe display se aprinde intermitent „P”.
2. Se selectează funcția dorită. Vezi paginile următoare.
2. Se confirmă cu **OK**.
„OFF” se aprinde intermitent.
3. Se confirmă cu **OK**.

Observație

Din nivelul de service se iese automat după 30 min.

Ieșirea din nivelul de service

1. Cu **▶** se alege „Serv” ⑦.

Privire de ansamblu Meniu de service pentru funcționare comandată de temperatura exterioară




Fig. 40

Observație

Nu se setează meniul „Instalație cu mai multe cazane”.

Meniul face din automatizarea pentru funcționare comandată de temperatura exterioară o automatizare cu funcționare cu temperatură constantă.

Diagnoză

Parametrii regimului de funcționare

Automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară

Informații privind parametrii regimului de funcționare

- Parametrii regimului de funcționare pot fi accesați în 6 domenii. Vezi „**Diagnoză**” în prezentarea generală a meniului de service.
- Parametrii regimului de funcționare pentru circuitele de încălzire cu vană de amestec și circuit solar pot fi accesate numai dacă instalația dispune de componentele necesare.
- Pentru informații suplimentare privind parametrii regimului de funcționare > vezi capitolul „Info”.

Accesarea parametrilor regimului de funcționare

1. Se apasă simultan pe **OK** și **≡**: timp de cca 4 s.
2. „**Diagnoză**”
3. Se selectează grupa dorită, de ex. „**General**”.

Observație

În cazul în care senzorul accesat este defect, pe display este afișat „- - -”.

Resetarea parametrilor regimului de funcționare

Parametrii regimului de funcționare memorați (de ex. ore de funcționare) pot fi resetați la „0”. Valoarea „Temp. ext. amortizată” este resetată la valoarea efectivă.

1. Se apasă simultan pe **OK** și **≡**: timp de cca 4 s.
2. „**Diagnoză**”

Informare pe scurt

În informarea pe scurt pot fi accesate de ex. temperaturile, versiunile software și componentele conectate.

Automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară

1. Se apasă simultan pe **OK** și **≡**: timp de cca 4 s.
2. „**Diagnoză**”
3. „**Info**”.

3. „Resetare date”

4. Se selectează valoarea dorită (de ex. „**Porniri arzăt.**”) sau „**Toate datele**”.

Automatizare pentru funcționare cu temperatură constantă

Informații privind parametrii regimului de funcționare

- Parametrii regimului de funcționare pot fi accesați în meniul „i”.
- Pentru informații suplimentare privind parametrii regimului de funcționare > vezi capitolul „Info”.

Accesarea parametrilor regimului de funcționare

1. Se apasă simultan pe **OK** și **≡**: timp de cca 4 s.
2. Cu **▲/▼** se selectează informația dorită.

Observație

În cazul în care senzorul accesat este defect, pe display este afișat „- - -”.

Resetarea parametrilor regimului de funcționare

Parametrii regimului de funcționare memorați (de ex. ore de funcționare) pot fi resetați la „0”.

1. Se apasă simultan pe **OK** și **≡**: timp de cca 4 s.
2. Cu **▲/▼** se selectează informația dorită.
3. Se confirmă cu **OK**, „i” se aprinde intermitent.
4. Se confirmă cu **OK**, valoarea a fost resetată.

Info - Diagnoză						
1:	1	F	0	A	1	2
2:	0	0	0	0	0	0
3:	0	0	0	0	0	0
4:	0	0	0	0	0	0
Selectare cu ↔						

Fig. 41

Diagnoză (continuare)

Pentru semnificația valorilor respective afișate pe fiecare rând și câmp, vezi tabelul următor:

Rând (Info)	Câmp					
	1	2	3	4	5	6
1:	Schema instalației 01 până la 10		Versiune software Automatizare		Versiune software Unitate de comandă	
2:	0	0	Stare revizie aparat		Recunoașterea aparatelor ZE-ID	
3:	0		Număr participanți la KM-BUS		Versiune software a modulului de automatizare solară SM1	
4:	Versiune software Automat de aprindere		Tip Automat de aprindere		Stare revizie automat de aprindere	
5:	Informații interne pentru calibrare			0	Versiune software extensia AM1	Versiune software extensie EA1
6:	0	0	0	Stare de conectare senzor debit 1: Debit volumetric prea mic sau indisponibil	0	0
7:	LON Adresă subnet/Numărul instalației		LON Adresă nod		0	
8:	LON Configurare SBVT	LON Versiune software coprocesor de comunicare	LON Versiune software Neuron-Chip		Număr participanți LON	
9:	Circuit de încălzire A1 (fără vană de amestec) Telecomandă 0: fără 1: Vitotrol 200-A/ 200-RF 2: Vitotrol 300-A		Circuit de încălzire M2 (cu vană de amestec) Telecomandă 0: fără 1: Vitotrol 200-A/ 200-RF 2: Vitotrol 300-A		Circuit de încălzire M3 (cu vană de amestec) Telecomandă 0: fără 1: Vitotrol 200-A/ 200-RF 2: Vitotrol 300-A	
10:	0	0	0	0	0	0
11:	0	0	Versiune software Extensie vană de amestec circuit de încălzire M2 0: Fără extensie vană de amestec	0	Versiune software Extensie vană de amestec circuit de încălzire M3 0: Fără extensie vană de amestec	0

Automatizare pentru funcționare cu temperatură constantă

1. Se apasă simultan pe **OK** și  timp de cca 4 s.
Pe display se aprinde intermitent „”.
2. Se confirmă cu **OK**.

3. Accesarea dorită se selectează cu /. De ex. „b” pentru „Putere termică maximă” (vezi tabelul următor):
4. Se confirmă cu **OK** informarea selectată.

Diagnoză (continuare)

Pentru semnificația fiecărei informări, vezi tabelul următor:

Informare pe scurt	Afișaj pe display				
0		Schema de instalație de la 1 până la 2	Versiune software Automatizare		Versiune software Unitate de comandă
1			Temperatura exterioară amortizată		
3			Temperatura nominală a apei din cazan		
4			Temperatura comună solicitată		
5			Temperatura nominală a apei din boiler		
6		Număr participanți la KM-BUS		Număr participanți la sistemul LON	
7	Configurare SBVT sau SNVT 0: Auto 1: Tool	Versiune software Coprocesor de comunicare		Versiune software Modul de comunicare LON	
8		Adresa subnet/Număr instalație		Adresă nod	
9		Tipul automatului de aprindere		Tipul aparatului	
A		Stare de conectare senzor de debit 1: Debit volumetric prea mic sau indisponibil	Putere termică max. în %		
b		Fișa de codare (hexazecimală)			
c		Debit volumetric (informație în litri/h)			
C		Stare revizie Aparat		Stare revizie Automat de aprindere	
d				0	0
E ①	Versiune software Modul de automatizare solară, tip SM1	Versiune software Automat de aprindere			Versiune software Modul de comunicare LON în cascadă
F ①	Setarea codării 53	Informații interne pentru calibrare			
		Extensie AM1			
F ②	Versiune software	Configurare ieșire A1 (valoarea corespunde setării codării 33)	Stare de conectare ieșire A1 0: deconectată 1: conectată	Configurare ieșire A2 (valoarea corespunde setării codării 34)	Stare de conectare ieșire A2 0: deconectată 1: conectată
		Extensie EA1			
F ③	Configurare ieșire 157 (valoarea corespunde setării cu codarea 36 din grupa 1 „General“)	Stare de conectare ieșire 157 0: deconectată 1: conectată	Stare de conectare intrare DE1 0: deschisă 1: închisă	Stare de conectare intrare DE2 0: deschisă 1: închisă	Stare de conectare intrare DE3 0: deschisă 1: închisă
F ④	Versiune software		Conectare externă 0 - 10 V Afișaj în %		

Diagnoză (continuare)

Informare pe scurt	Afișaj pe display				
	Modul de automatizare solară SM1				
F ⑤	Durată opririi instalației solare în h				
F ⑥	Recirculare pe timp de noapte instalație solară (număr)				
F ⑦	Monitorizarea diferenței de temperatură				
F ⑧				Aport încălzire solară 0: neactivată 1: activată	Stare de conectare ieșire 22 0: deconectată 1: conectată
	Extensia Open Therm (dacă există)				
F ⑨	Versiune software	Stare preparare de apă caldă menajeră	Conectare externă 0 - 10 V Afișaj în %		

Verificarea ieșirilor (test relee)

Automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară

1. Se mențin apăsat simultan **OK** și timp de cca 4 s.
2. „Verificare relee“

În funcție de dotarea instalației se pot comanda următoarele ieșiri de relee:

Afișaj pe display		Explicație
Toate releele	Oprit	Toate releele sunt deconectate
Sarcina minimă	Pornit	Arzătorul lucrează la capacitate minimă, pompa de circulație este conectată
Sarcină maximă	Pornit	Arzătorul lucrează la capacitate maximă, pompa de circulație este conectată
Ieșire int.	Pornit	Ieșirea activă (pompa de circulație pentru circuitul cazanului)
Ieșirea 21/28	Pornit	Ieșirea activă (pompa de circulație pentru încălzirea apei din boiler)
Pompă circ.încălz.CÎ2	Pornit	Ieșire pompa circuitului de încălzire activată (extensia circuitului de încălzire cu vană de amestec)
Vană amest. CÎ2	Deschis	Ieșire „vană de amestec deschisă” activată (extensia circuitului de încălzire cu vană de amestec)
Vană amest. CÎ2	Închis	Ieșire „vană de amestec închisă” activată (extensia circuitului de încălzire cu vană de amestec)
Pompă circ.încălz.CÎ3	Pornit	Ieșire pompa circuitului de încălzire activată (extensia circuitului de încălzire cu vană de amestec)
Vană amest. CÎ3	Deschis	Ieșire „vană de amestec deschisă” activată (extensia circuitului de încălzire cu vană de amestec)
Vană amest. CÎ3	Închis	Ieșire „vană de amestec închisă” activată (extensia circuitului de încălzire cu vană de amestec)
Ieș. int. ext. H1	Pornit	Ieșire de la extensie internă, activă
AM1 Ieșire 1	Pornit	Ieșire A1 de la extensie AM1, activă
AM1 Ieșire 2	Pornit	Ieșire A2 de la extensie AM1, activă
EA1 Ieșire 1	Pornit	Contactul P - S la conectorul de la extensia EA1, închis

Verificarea ieșirilor (test relee) (continuare)

Afișaj pe display	Explicație
Pompă solară Pornit	Ieșire pompă a circuitului solar ^[24] de la modulul de automatizare pentru instalație solară, tip SM1, activă
Pompă solară min. Pornit	Ieșire pompa circuitului solar de la modulul de automatizare pentru instalație solară SM1 comutată la turație minimă
Pompă solară max. Pornit	Ieșire pompa circuitului solar de la modulul de automatizare pentru instalație solară SM1 comutată la turație maximă
SM1 Ieșire 22 Pornit	Ieșire ^[22] de la modulul de automatizare pentru instalație solară SM1, activă.

Automatizare pentru funcționare cu temperatură constantă

1. Se mențin apăsat simultan **OK** și  timp de cca 4 s.
Pe display se aprinde intermitent „“.
2. Se alege „“ cu  și se confirmă cu **OK**.
3. Se alege releul dorit (ieșire) cu / (vezi tabelul următor):
4. Se confirmă cu **OK** releul dorit.
Pe display sunt afișate cifra pentru releul activat și „on“.

În funcție de dotarea instalației se pot comanda următoarele relee (ieșiri de relee):

Afișaj pe display	Explicație
0	Toate releele sunt deconectate
1	Arzătorul lucrează la capacitate minimă, pompa de circulație este conectată
2	Arzătorul lucrează la capacitate maximă, pompa de circulație este conectată
3	Ieșirea ^[20] activă (pompa de circulație pentru circuitul cazanului)
10	Ieșire extensie internă activă
15	Ieșire pompă a circuitului solar ^[24] de la modulul de automatizare pentru instalație solară, tip SM1, activă
16	Ieșire pompa circuitului solar de la modulul de automatizare pentru instalație solară SM1 comutată la turație minimă
17	Ieșire pompa circuitului solar de la modulul de automatizare pentru instalație solară SM1 comutată la turație maximă
18	Ieșire ^[22] de la modulul de automatizare pentru instalație solară SM1, activă.
19	Contactul P - S la conectorul ^[157] de la extensia EA1, închis
20	Ieșire A1 de la extensie AM1, activă
21	Ieșire A2 de la extensie AM1, activă
22	Ieșirea ^[21] activă (pompa de circulație pentru încălzirea apei din boiler)

Semnalizarea avariilor

Automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară

În caz de avarie, semnalizarea roșie de avarie (A) se aprinde intermitent. Pe display se aprinde intermitent „△” și este afișat mesajul „Avarie”.




Fig. 42

Cu **OK** este afișat codul de avarie. Pentru semnificația codului de avarie, vezi paginile următoare. La unele avarii, tipul de avarie este afișat textual.

Validarea avariei

Respectați indicațiile afișate pe display.

Observație

- Mesajul de avarie este preluat în meniul de bază.
- O eventuală semnalizare de avarii, în cazul în care a fost conectată, va fi deconectată.
- În cazul în care o avarie anulată nu este remediată, avaria este semnalizată din nou pe display în ziua următoare și unitatea de semnalizare a avariilor este repornită.

Accesarea mesajelor de avarie anulate

Selectați în meniul de bază „Avarie”. Este afișată lista avariilor existente.

Citirea codurilor de avarie din memoria de avarii (istoric avarii)

Ultimele 10 avarii apărute (inclusiv cele remediate) sunt memorate și pot fi accesate. Avariile sunt ordonate în funcție de apariția lor.

1. Se apasă simultan pe **OK** și **≡**: timp de cca 4 s.
2. „Istoric avarii”
3. „Afișaje?”

Ștergere istoric avarii

1. Se apasă simultan pe **OK** și **≡**: timp de cca 4 s.
2. „Istoric avarii”
3. „Ștergere?”

Automatizare pentru funcționare cu temperatură constantă

În caz de avarie, semnalizatorul roșu de avarie (A) se aprinde intermitent. Pe display-ul unității de comandă, se aprinde intermitent codul de avarie din două unități (în funcție de tipul avariei) „△” sau „▽”.




Fig. 43

Cu ▲/▼ pot fi afișate și alte avarii existente. Pentru semnificația codurilor de avarie, vezi paginile următoare.




Fig. 44 Exemplu: mesaj de avarie „50”

Validarea avariei

Se apasă pe **OK**. Pe display apare din nou afișajul de bază.

O eventuală semnalizare de avarii, în cazul în care a fost conectată, va fi deconectată.

Semnalizarea avariilor (continuare)

În cazul în care o avarie anulată nu este remediată, avaria este semnalizată din nou pe display în ziua următoare și unitatea de semnalizare a avariilor este repornită.

Accesarea mesajelor de avarie anulate

Se apasă **OK** cca 4 s.
Ultimele 10 avarii apărute (inclusiv cele remediate) sunt memorate și pot fi accesate.

Citirea codurilor de avarii din memoria de avarii (istoric avarii)

Ultimele 10 avarii apărute (inclusiv cele remediate) sunt memorate și pot fi accesate.

Avariile sunt ordonate în funcție de apariția lor.

1. Se apasă simultan pe **OK** și **≡**: timp de cca 4 s.
2. Se selectează „**Δ**” și se activează istoricul de avarii cu **OK**.
3. Cu **▲/▼** se selectează mesajele de avarie.

Ștergere istoric avarii

În timpul afișării listei apăsați tasta **OK** până când **✱** clipește. Se confirmă cu tasta **OK**.

Coduri de avarii

Cod de avarie pe display	Const.	Com. temp. ext.	Comportarea instalației	Cauza avariei	Măsură
10	X	X	Reglează după temperatura exterioară 0 °C.	Scurtcircuit la senzorul pentru temperatura exterioară	Se verifică senzorul pentru temperatura exterioară (vezi pag. 102)
18	X	X	Reglează după temperatura exterioară 0 °C.	Înterupere la senzorul pentru temperatura exterioară	Se verifică senzorul pentru temperatura exterioară (vezi pag. 102)
19	X	X	Reglează după temperatura exterioară 0 °C.	Înteruperea comunicării la senzorul pentru temperatura exterioară RF: Senzor pentru temperatura exterioară RF, KM-BUS la baza radio, bază radio sau repeater de comunicație incorrect sau defect.	Verificarea conexiunii radio: Se așază senzorul pentru temperatura exterioară RF și repeaterul de comunicație în apropierea cazanului. Se verifică legătura KM-BUS la baza radio. Se deconectează și se reconectează senzorul pentru temperatura exterioară și repeaterul de comunicație.  Bază de comunicație radio Se înlocuiește senzorul pentru temperatura exterioară RF. Se înlocuiește repeaterul de comunicație. Se înlocuiește baza de comunicație radio.
20	X	X	Reglează fără senzor de temperatură pe tur (preselector hidraulic).	Scurtcircuit la senzorul de temperatură pe tur al instalației	Se verifică senzorul preselectorului hidraulic (vezi pag. 103).

Coduri de avarii (continuare)

Cod de avarie pe display	Const.	Com. temp. ext.	Comportarea instalației	Cauza avariei	Măsură
28	X	X	Reglează fără senzor de temperatură pe tur (preselector hidraulic).	Înterupere la senzorul de temperatură pe tur al instalației	Se verifică senzorul preselectorului hidraulic (vezi pag. 103). Dacă nu este conectat niciun senzor la preselectorul hidraulic, se setează codarea 52:0.
30	X	X	Arzător blocat	Scurtcircuit la senzorul pentru temperatura apei din cazan	Se verifică senzorii pentru temperatura apei din cazan (vezi pag. 103).
38	X	X	Arzător blocat	Înterupere la senzorul pentru temperatura apei din cazan	Se verifică senzorii pentru temperatura apei din cazan (vezi pag. 103).
40		X	Vana de amestec se închide.	Scurtcircuit la senzorul de temperatură pe tur al circuitului de încălzire 2 (cu vană de amestec)	Se verifică senzorul de temperatură pe tur (vezi pag. 106).
44		X	Vana de amestec se închide.	Scurtcircuit la senzorul de temperatură pe tur al circuitului de încălzire 3 (cu vană de amestec)	Se verifică senzorul de temperatură pe tur (vezi pag. 106).
48		X	Vana de amestec se închide.	Înterupere la senzorul de temperatură pe tur al circuitului de încălzire 2 (cu vană de amestec)	Se verifică senzorul de temperatură pe tur (vezi pag. 106).
4C		X	Vana de amestec se închide.	Înterupere la senzorul de temperatură pe tur al circuitului de încălzire 3 (cu vană de amestec)	Se verifică senzorul de temperatură pe tur (vezi pag. 106).
50	X	X	Fără preparare de apă caldă menajeră prin intermediul cazanului	Scurtcircuit la senzorul pentru temperatura apei calde menajere din acumulator	Se verifică senzorul pentru temperatura a.c.m. din boiler (vezi pag. 103).
58	X	X	Nu se prepară apă caldă menajeră	Fără preparare de apă caldă menajeră prin intermediul cazanului	Se verifică senzorul pentru temperatura a.c.m. din boiler (vezi pag. 103).
90	X	X	Funcționare comandată de automatizare	Scurtcircuit la senzorul de temperatură [7]	Se verifică senzorul [7] la modulul de automatizare solară.

Coduri de avarii (continuare)

Cod de avarie pe display	Const.	Com. temp. ext.	Comportarea instalației	Cauza avariei	Măsură
91	X	X	Funcționare comandată de automatizare	Scurtcircuit la senzorul de temperatură [10]	Se verifică senzorul [10] la modulul de automatizare solară.
92	X	X	Fără preparare solară de apă caldă menajeră	Scurtcircuit la senzorul de temperatură la colector	Se verifică senzorul de temperatură [6] de la modulul de automatizare solară sau senzorul de la Vitosolic.
93	X	X	Funcționare comandată de automatizare	Scurtcircuit la senzorul pentru temperatura apei calde menajere din acumulator	Se verifică senzorul de temperatură de la conexiunea S3 de la Vitosolic.
94	X	X	Fără preparare solară de apă caldă menajeră	Scurtcircuit la senzorul pentru temperatura apei calde menajere din acumulator	Se verifică senzorul de temperatură [5] de la modulul de automatizare solară sau senzorul de la Vitosolic.
98	X	X	Funcționare comandată de automatizare	Înterupere la senzorul de temperatură [7]	Se verifică senzorul [7] la modulul de automatizare solară.
99	X	X	Funcționare comandată de automatizare	Înterupere la senzorul de temperatură [10]	Se verifică senzorul [10] la modulul de automatizare solară.
9A	X	X	Fără preparare solară de apă caldă menajeră	Înterupere la senzorul de temperatură la colector	Se verifică senzorul de temperatură [6] de la modulul de automatizare solară sau senzorul de la Vitosolic.
9b	X	X	Funcționare comandată de automatizare	Înterupere la senzorul pentru temperatura apei calde menajere din acumulator	Se verifică senzorul de temperatură de la conexiunea S3 de la Vitosolic.
9C	X	X	Fără preparare solară de apă caldă menajeră	Înterupere la senzorul pentru temperatura apei calde menajere din acumulator	Se verifică senzorul de temperatură [5] de la modulul de automatizare solară sau senzorul de la Vitosolic.
9E	X	X	Funcționare comandată de automatizare	Debit volumetric prea redus sau inexistent în circuitul solar sau termostatul de siguranță a declanșat.	Se verifică pompa circuitului solar și circuitul solar. Se validează mesajul de avarie.
9F	X	X	Funcționare comandată de automatizare	Eroare la modulul de automatizare solară sau Vitosolic	Se înlocuiește modulul de automatizare solară sau Vitosolic.
A3		X	Arzător blocat	Senzorul pentru temperatura gazelor arse nu este poziționat corect	Se montează corect senzorul pentru temperatura gazelor arse (vezi pag. 104).

Coduri de avarii (continuare)

Cod de avarie pe display	Const.	Com. temp. ext.	Comportarea instalației	Cauza avariei	Măsură
A4		X	Funcționare comandată de automatizare	Presiunea max. în instalație a fost depășită	Verificați presiunea în instalație: max. 3 bar (0,3 MPa) Trebuie controlate funcționarea și dimensionarea vasului de expansiune cu membrană. Se aerisește instalația de încălzire.
A7		X	Funcționare comandată de automatizare conform stării de livrare	Unitate de comandă defectă	Se înlocuiește unitatea de comandă.
b0	X	X	Arzător blocat	Scurtcircuit la senzorul pentru temperatura gazelor arse	Se verifică senzorul pentru temperatura gazelor arse.
b1	X	X	Funcționare comandată de automatizare conform stării de livrare	Eroare de comunicare la unitatea de comandă	Se verifică racordurile, după caz, se înlocuiește unitatea de comandă.
b5	X	X	Funcționare comandată de automatizare conform stării de livrare	Eroare internă	Se înlocuiește automatizarea.
b7	X	X	Arzător blocat	Eroare fișă de codare	Se introduce fișa de codare sau se înlocuiește dacă este defectă.
b8	X	X	Arzător blocat	Înterupere la senzorul pentru temperatura gazelor arse	Se verifică senzorul pentru temperatura gazelor arse.
bA		X	Vana de amestec setează temperatura pe tur la 20 °C.	Eroare de comunicare la setul de extensie pentru circuitul de încălzire 2 (cu vană de amestec)	Se verifică racordurile și codarea setului de extensie.
bb		X	Vana de amestec setează temperatura pe tur la 20 °C.	Eroare de comunicare la setul de extensie pentru circuitul de încălzire 3 (cu vană de amestec)	Se verifică racordurile și codarea setului de extensie.

Coduri de avarii (continuare)

Cod de avarie pe display	Const.	Com. temp. ext.	Comportarea instalației	Cauza avariei	Măsură
bC		X	Funcționare comandată de automatizare, fără telecomandă	Eroare de comunicare la telecomanda Vitotrol pentru circuitul de încălzire 1 (fără vană de amestec)	Se verifică conexiunile, cablul, adresa de codare „A0” din grupa „ Circuit încălzire ” și setarea telecomenzii (vezi pag. 118). Cu telecomandă radio: Se verifică legăturile radio, se aduc telecomanda și repeaterul de comunicație în apropierea cazanului. Se verifică legătura KM-BUS la baza radio. Se înlocuiesc componentele radio.
bd		X	Funcționare comandată de automatizare, fără telecomandă	Eroare de comunicare la telecomanda Vitotrol pentru circuitul de încălzire 2 (cu vană de amestec)	Se verifică conexiunile, cablul, adresa de codare „A0” din grupa „ Circuit încălzire ” și setarea telecomenzii (vezi pag. 118). Cu telecomandă radio: Se verifică legăturile radio, se aduc telecomanda și repeaterul de comunicație în apropierea cazanului. Se verifică legătura KM-BUS la baza radio. Se înlocuiesc componentele radio.
bE		X	Funcționare comandată de automatizare, fără telecomandă	Eroare de comunicare la telecomanda Vitotrol pentru circuitul de încălzire 3 (cu vană de amestec)	Se verifică conexiunile, cablul, adresa de codare „A0” din grupa „ Circuit încălzire ” și setarea telecomenzii (vezi pag. 118). Cu telecomandă radio: Se verifică legăturile radio, se aduc telecomanda și repeaterul de comunicație în apropierea cazanului. Se verifică legătura KM-BUS la baza radio. Se înlocuiesc componentele radio.
bF		X	Funcționare comandată de automatizare	Modul de comunicare LON incorect	Se înlocuiește modulul de comunicare LON.
C1	X	X	Funcționare comandată de automatizare	Eroare de comunicare la extensia EA1	Se verifică racordurile.
C2	X	X	Funcționare comandată de automatizare	Eroare de comunicare la modulul de automatizare solară sau Vitosolic	Se verifică modulul de automatizare solară sau Vitosolic.

Coduri de avarii (continuare)

Cod de avarie pe display	Const.	Com. temp. ext.	Comportarea instalației	Cauza avariei	Măsură
C3	X	X	Funcționare comandată de automatizare	Eroare de comunicare la extensia AM1	Se verifică racordurile.
C4	X	X	Funcționare comandată de automatizare	Eroare de comunicare la extensia Open Therm	Se verifică extensia Open Therm.
Cd	X	X	Funcționare comandată de automatizare	Eroare de comunicare Vitocom 100, tip GSM	Se verifică conexiunile, Vitocom 100, tip GSM și adresa de codare „95” din grupa „General”/1.
CF		X	Funcționare comandată de automatizare	Eroare de comunicare la modulul de comunicare LON	Se înlocuiește modulul de comunicare LON.
d6	X	X	Funcționare comandată de automatizare	Intrarea DE1 de la extensia EA1 semnalizează o avarie.	Se remediază eroarea la aparatul respectiv.
d7	X	X	Funcționare comandată de automatizare	Intrarea DE2 de la extensia EA1 semnalizează o avarie.	Se remediază eroarea la aparatul respectiv.
d8	X	X	Funcționare comandată de automatizare	Intrarea DE3 de la extensia EA1 semnalizează o avarie.	Se remediază eroarea la aparatul respectiv.
dA		X	Funcționare comandată de automatizare, fără influența ambianței	Scurtcircuit la senzorul pentru temperatura de ambianță pentru circuitul de încălzire 1 (fără vană de amestec)	Se verifică senzorul de temperatură de ambianță pentru circuitul de încălzire 1.
db		X	Funcționare comandată de automatizare, fără influența ambianței	Scurtcircuit la senzorul pentru temperatura de ambianță pentru circuitul de încălzire 2 (cu vană de amestec)	Se verifică senzorul de temperatură de ambianță pentru circuitul de încălzire 2.
dC		X	Funcționare comandată de automatizare, fără influența ambianței	Scurtcircuit la senzorul pentru temperatura de ambianță pentru circuitul de încălzire 3 (cu vană de amestec)	Se verifică senzorul de temperatură de ambianță pentru circuitul de încălzire 3.
dd		X	Funcționare comandată de automatizare, fără influența ambianței	Înterupere la senzorul pentru temperatura de ambianță pentru circuitul de încălzire 1 (fără vană de amestec)	Se verifică senzorul pentru temperatura de ambianță al circuitului de încălzire 1 și setarea telecomenzii (vezi pag. 118).

Coduri de avarii (continuare)

Cod de avarie pe display	Const.	Com. temp. ext.	Comportarea instalației	Cauza avariei	Măsură
dE		X	Funcționare comandată de automatizare, fără influența ambianței	Înterupere la senzorul pentru temperatura de ambianță pentru circuitul de încălzire 2 (cu vană de amestec)	Se verifică senzorul pentru temperatura de ambianță al circuitului de încălzire 2 și setarea telecomenzii (vezi pag. 118)
dF		X	Funcționare comandată de automatizare, fără influența ambianței	Înterupere la senzorul pentru temperatura de ambianță pentru circuitul de încălzire 3 (cu vană de amestec)	Se verifică senzorul pentru temperatura de ambianță al circuitului de încălzire 3 și setarea telecomenzii (vezi pag. 118)
E0		X	Funcționare comandată de automatizare	Eroare externă participant LON	Verificați racordurile și participanții LON.
E1	X	X	Arzător pe avarie	Curentul de ionizare prea ridicat în timpul calibrării	Se verifică distanța dintre electrodul de ionizare și corpul de flacără al arzătorului (vezi pag. 43). În cazul funcționării cu racord la coș, se va evita acumularea de particule de praf în aerul de combustie. Se acționează butonul de deblocare R .
E2	X	X	Arzător pe avarie	Debitul prea redus de agent termic în timpul calibrării. Senzorul de debit s-a deconectat.	Se asigură o cantitate de circulare suficientă. Se verifică senzorul de debit. Înlăturați depunerile de piatră, porțiunile înfundate. Se acționează butonul de deblocare R .
E3	X	X	Arzător pe avarie	Preluare prea redusă a căldurii în timpul calibrării Termostatul de siguranță s-a deconectat.	Se asigură preluarea de căldură suficientă. Se acționează butonul de deblocare R .
E4	X	X	Arzător blocat	Eroare tensiune de alimentare 24 V	Se înlocuiește automatizarea.
E5	X	X	Arzător blocat	Erori la amplificatorul de semnal de flacără	Se înlocuiește automatizarea.

Coduri de avarii (continuare)

Cod de avarie pe display	Const.	Com. temp. ext.	Comportarea instalației	Cauza avariei	Măsură
E7	X	X	Arzător pe avarie	Curentul de ionizare prea redus în timpul calibrării	Se verifică electrodul de ionizare: ▪ Distanța față de corpul de flacără al arzătorului (vezi pag. 43) ▪ Murdărirea electrodului ▪ Cablul de legătură și conectorii cu fișă Se verifică sistemul de evacuare a gazelor arse, după caz, se îndepărtează sistemul de recirculare a gazelor arse. Se acționează butonul de deblocare R.
E8	X	X	Arzător pe avarie	Curentul de ionizare nu este în domeniul valabil	Se verifică alimentarea cu gaz (presiunea gazului și presostatul de gaz), blocul de ventile și cablul de legătură. Se verifică alocarea tipului de gaz (vezi pag. 37). Se verifică electrodul de ionizare: ▪ Distanța față de corpul de flacără al arzătorului (vezi pag. 43) ▪ Murdărirea electrodului Se acționează butonul de deblocare R.
EA	X	X	Arzător pe avarie	Curentul de ionizare în timpul calibrării nu este în domeniul valabil (abateri prea mare față de valoarea precedentă)	Se verifică sistemul de evacuare a gazelor arse, după caz, se îndepărtează sistemul de recirculare a gazelor arse. În cazul funcționării cu racord la coș, se va evita acumularea de particule de praf în aerul de combustie. Se acționează butonul de deblocare R. După mai multe încercări de deblocare nereușite, se înlocuiește fișa de codare și se acționează tasta de deblocare R.

Coduri de avarii (continuare)

Cod de avarie pe display	Const.	Com. temp. ext.	Comportarea instalației	Cauza avariei	Măsură
Eb	X	X	Arzător pe avarie	Pierdere repetată a flăcării în timpul calibrării	Se verifică distanța dintre electrodul de ionizare și corpul de flacără al arzătorului (vezi pag. 43). Se verifică alocarea tipului de gaz (vezi pag. 37). Se verifică sistemul de evacuare a gazelor arse, după caz, se îndepărtează sistemul de recirculare a gazelor arse. Se acționează butonul de deblocare R .
EC	X	X	Arzător pe avarie	Parametri incorecți în timpul calibrării	Se acționează butonul de deblocare R . sau Se înlocuiește fișa de codare și apoi se acționează butonul de deblocare R .
Ed	X	X	Arzător pe avarie	Eroare internă	Se înlocuiește automatizarea.
EE	X	X	Arzător pe avarie	La pornirea arzătorului, semnalul de flacără nu există sau este prea redus.	Se verifică alimentarea cu gaz (presiunea gazului și presostatul de gaz). Se verifică blocul de ventile. Se verifică electrodul de ionizare și cablul de legătură. Verificarea aprinderii: ▪ Cablurile de legătură de la modulul de aprindere și electrodul de aprindere ▪ Electrodul de aprindere, distanță și gradul de murdărire (vezi pag. 43). Se verifică evacuarea condensului. Se acționează butonul de deblocare R .

Coduri de avarii (continuare)

Cod de avarie pe display	Const.	Com. temp. ext.	Comportarea instalației	Cauza avariei	Măsură
EF	X	X	Arzător pe avarie	Pierderea flăcării imediat după formarea flăcării (în cadrul timpului de siguranță).	Se verifică alimentarea cu gaz (presiunea gazului și presostatul de gaz). Se verifică recircularea gazelor de arse la instalația de evacuare a gazelor de ardere/admisia aerului. Se verifică electrodul de ionizare (la nevoie, se înlocuiește): ▪ Distanța față de corpul de flacără al arzătorului (vezi pag. 43) ▪ Murdărirea electrodului Se acționează butonul de deblocare R .
F0	X	X	Arzător blocat	Eroare internă	Se înlocuiește automatizarea.
F1	X	X	Arzător pe avarie	Limitatorul pentru temperatura gazelor arse s-a declanșat.	Se verifică nivelul de umplere a instalației. Se aerisește instalația. Se acționează tasta de deblocare R după răcirea instalației de evacuare a gazelor de ardere.
F2	X	X	Arzător pe avarie	Limitatorul de temperatură s-a declanșat.	Se verifică nivelul de umplere a instalației. Se verifică pompa de circulație. Se aerisește instalația. Se verifică limitatorul de temperatură și cablurile de legătură. Se acționează butonul de deblocare R .
F3	X	X	Arzător pe avarie	La pornirea arzătorului, există deja semnal de flacără.	Se verifică electrodul de ionizare și cablul de legătură. Se acționează butonul de deblocare R .
F6	X	X	Arzător pe avarie	Valorile de temperatură înregistrate de senzorii pentru temperatura apei din cazan diferă prea mult unele de altele.	Se înlocuiesc senzorii pentru temperatura apei din cazan
F8	X	X	Arzător pe avarie	Supapa pentru combustibil se închide cu întârziere.	Se verifică blocul de ventile. Se verifică cele două căi de comandă. Se acționează butonul de deblocare R .

Coduri de avarii (continuare)

Cod de avarie pe display	Const.	Com. temp. ext.	Comportarea instalației	Cauza avariei	Măsură
F9	X	X	Arzător pe avarie	Turația suflantei la pornirea arzătorului este prea scăzută	Se verifică suflanta, cablurile de legătură la suflantă, alimentarea electrică a suflantei, comanda suflantei. Se acționează butonul de deblocare R .
FA	X	X	Arzător pe avarie	Nu s-a atins punctul de oprire a suflantei	Se verifică suflanta, cablurile de legătură la suflantă, comanda suflantei. Se acționează butonul de deblocare R .
FC	X	X	Arzător pe avarie	Regulator de gaz defect sau comandă greșită a supapei de modulație sau traiect de gaze arse blocat	Se verifică blocul de ventile. Se verifică instalația de evacuare a gazelor arse. Se acționează butonul de deblocare R .
Fd	X	X	Este afișat arzătorul pe avarie și eroarea suplimentară b7.	Fișa de codare lipsește.	Se introduce fișa de codare. Se acționează butonul de deblocare R . Dacă avaria nu se remediază, se înlocuiește automatizarea.
Fd	X	X	Arzător pe avarie	Eroare la automatul de aprindere	Se verifică electrozii de aprindere și cablurile de legătură. Se verifică dacă există un câmp perturbator puternic (CEM) în apropierea aparatului. Se acționează butonul de deblocare R . Dacă avaria nu se remediază, se înlocuiește automatizarea.
FE	X	X	Arzător blocat sau pe avarie	Fișa de codare sau placa electronică de bază defectă sau fișa de codare incorectă	Se acționează butonul de deblocare R . Dacă avaria nu se remediază, se verifică fișa de codare sau se înlocuiește fișa de codare sau automatizarea.
FF	X	X	Arzător blocat sau pe avarie	Eroare internă sau tasta de deblocare R blocată.	Se pornește aparatul din nou. Dacă aparatul nu intră din nou în funcțiune, se înlocuiește automatizarea.

Avarii fără mesaj de avarie

Avarie	Cauza avariei	Măsură
Arzătorul blochează și la codarea 38 este afișat 3.	Debit volumetric insuficient Pompă de circulație sau senzor de debit defect Schimbător de căldură blocat	Se verifică pompa de circulație sau senzorul de debit și, la nevoie, se înlocuiește. Se spală și se curăță schimbătorul de căldură.

Reparare

Se verifică senzorul pentru temperatura exterioară (automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară)




Fig. 45




Fig. 46 Tipul senzorului: NTC 10 kΩ

1. Se extrage fișa „X3” de la automatizare.
2. Se măsoară rezistența senzorului pentru temperatura exterioară între „X3.1” și „X3.2” la fișa scoasă și se compară cu caracteristica.
3. În cazul unor abateri mari față de caracteristică, se deconectează firele de la senzor și se repetă măsurarea direct pe senzor.
4. În funcție de rezultatul măsurării, se înlocuiește cablul sau senzorul pentru temperatura exterioară.

Reparare (continuare)

Senzori pentru temperatura apei din cazan, Se verifică senzorul pentru temperatura apei calde menajere din acumulator sau senzorul de temperatură pe tur pentru preselectorul hidraulic




Fig. 47

1. ■ **Senzori pentru temperatura apei din cazan**
Se scoate ștecherul și se măsoară rezistența senzorilor [3] și [3]A.
- **Senzor pentru temperatura apei calde menajere din acumulator**
Se extrage ștecherul [5] de la conductorii automatizării și se măsoară rezistența.
- **Senzor de temperatură pe tur**
Se extrage ștecherul „X3” de la automatizare și se măsoară rezistența între „X3.4” și „X3.5”.
2. Se măsoară rezistența senzorilor și se compară cu caracteristica.
3. În cazul unor abateri mari, se înlocuiește senzorul.



Pericol

Senzorii pentru temperatura apei din cazan se află direct în agentul termic (pericol de opărire). Înainte de a se înlocui senzorul, trebuie golit cazanul.




Fig. 48 Tipul senzorului: NTC 10 kΩ

Verificarea senzorului pentru temperatura gazelor arse

În cazul în care temperatura gazelor arse depășește valoarea admisă, senzorul pentru temperatura gazelor arse blochează aparatul. Deblocarea se realizează după răcirea instalației de evacuare a gazelor arse prin acționarea tastei de deblocare **R**.




Fig. 49




Fig. 50 Tipul senzorului: NTC 10 kΩ

Avarie la prima punere în funcțiune (eroare A3)

Automatizarea verifică, la prima punere în funcțiune, amplasarea corectă a senzorului pentru temperatura gazelor arse. Dacă este întreruptă punerea în funcțiune, este afișat mesajul de avarie A3:

1. Se verifică dacă senzorul pentru temperatura gazelor arse este bine introdus. Vezi figura anterioară..

1. Se scot cablurile de la senzorul pentru temperatura gazelor arse (A).

2. Se măsoară rezistența senzorului și se compară cu caracteristica.

3. În cazul unor abateri mari, se înlocuiește senzorul.

2. La nevoie, se corectează poziția senzorului pentru temperatura gazelor arse sau se înlocuiește senzorul pentru temperatura gazelor arse defect.

3. Se acționează butonul de deblocare **R** și se repetă punerea în funcțiune.

Reparare (continuare)

Verificarea siguranței




Fig. 51

1. Deconectați alimentarea de la rețea.

2. Se desfac elementele laterale de închidere și automatizarea se rabatează spre față.
3. Se demontează masca de acoperire (A).
4. Se verifică siguranța F1 (vezi schema de conexiuni și cablaje).



Pericol

Siguranțele greșite sau montate necorespunzător pot prezenta un pericol semnificativ de incendiu.

- Siguranțele se montează fără utilizarea forței. Siguranțele se poziționează corect.
- Se utilizează doar tipuri identice cu caracteristica de declanșare indicată.

Set de extensie pentru vana de amestec

Verificarea setării comutatorului rotativ S1

Comutatorul rotativ de pe placă electronică a setului de extensie stabilește alocarea la circuitul de încălzire respectiv.

Circuit de încălzire	Reglarea comutatorului rotativ S1
Circuit de încălzire cu vană de amestec M2 (circuit de încălzire 2)	2
Circuit de încălzire cu vană de amestec M3 (circuit de încălzire 3)	4

Verificarea sensului de rotație al servomotorului vanei de amestec

După pornire, aparatul execută un autotest. Pentru aceasta, vana de amestec este conectată și apoi deconectată.

Observație

Servomotorul vanei de amestec poate fi pus în mișcare și cu ajutorul verificării actuatorilor (vezi cap. „Verificarea ieșirilor”).

În timpul testului, se supraveghează sensul de rotație al servomotorului vanei de amestec.

Apoi vana de amestec se aduce manual în poziția „deschisă”.

Senzorul de temperatură pe tur trebuie să înregistreze acum o temperatură mai ridicată. Dacă temperatura scade, atunci fie sensul de rotație al servomotorului este incorect, fie elementul din vana de amestec este montat incorect.



Instrucțiuni de montaj pentru vana de amestec

Modificarea sensului de rotație al servomotorului vanei de amestec (la nevoie)




Fig. 52

1. Demontați partea superioară a carcasei setului de extensie.



Pericol

Electrocutarea poate avea consecințe fatale. Înainte de deschiderea carcasei aparatului se va întrerupe alimentarea electrică, de ex. deconectând siguranța sau întrerupătorul principal.

2. Inversați la fișele de conectare 52 conductorii de la bornele „▲” și „▼”.
3. Se montează la loc carcasa.

Se verifică senzorul de temperatură pe tur




Fig. 53 Tipul senzorului: NTC 10 kΩ

1. Se scoate ștecherul 2 (senzor de temperatură pe tur).
2. Se măsoară rezistența senzorului și se compară cu caracteristica.
În cazul unor abateri mari, se înlocuiește senzorul.

Verificarea Vitotronic 200-H (accesoriu)

Vitotronic 200-H se conectează prin cablul de legătură LON la automatizare. Pentru verificarea legăturii, se execută testul de verificare a participanților la automatizarea cazanului (vezi pag. 50).

Înlocuirea cablului de alimentare de la rețea

La înlocuirea cablului de alimentare de la rețea se utilizează doar cablul de alimentare de la rețea de la Viessmann, livrat ca piesă de schimb.

Automatizare pentru funcționare cu temperatură constantă




Fig. 54

Regim de încălzire

La solicitarea provenită de la termostatul pentru temperatura de ambianță, în cadrul regimului de funcționare Încălzire și apă caldă „”, temperatura apei din cazan este menținută la temperatura setată. Dacă nu există nicio solicitare de căldură, temperatura apei din cazan este menținută la temperatura presetată pentru protecția la îngheț.

Temperatura apei din cazan este limitată de termocupla electronică din unitatea de comandă a arzătorului. Domeniul de reglaj pentru temperatura pe tur: de la 20 până la 74 °C.

Preparare de apă caldă menajeră

Atunci când temperatura apei calde menajere este cu 2,5 K sub valoarea temperaturii nominale a apei calde menajere, arzătorul și pompa de circulație pornesc pentru încălzirea apei din boiler.

Temperatura nominală a apei din cazan se găsește în starea de livrare cu 20 K peste temperatura nominală a apei calde menajere (reglabilă în adresa de codare „60”). Dacă valoarea efectivă a temperaturii apei calde menajere depășește cu 2,5 K valoarea nominală a apei calde menajere, arzătorul se oprește și se activează funcționarea prelungită a pompei de circulație.

Automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară



Fig. 55

Regim de încălzire

Cu ajutorul automatizării se determină o valoare nominală a temperaturii apei din cazan, ținând cont de temperatura exterioară sau de temperatura de ambianță (în cazul conectării unei telecomenzi comandate de temperatura de ambianță) și de înclinarea/nivelul caracteristicii de încălzire.

Valoarea determinată pentru temperatura nominală a apei din cazan se transmite la unitatea de comandă a arzătorului. Unitatea de comandă a arzătorului stabilește gradul de modulare în funcție de temperatura nominală și cea efectivă a apei din cazan și comandă în mod corespunzător arzătorul.

Temperatura apei din cazan este limitată de termocupa electronică din unitatea de comandă a arzătorului.

Preparare de apă caldă menajeră

Atunci când temperatura apei calde menajere este cu 2,5 K sub valoarea temperaturii nominale a apei calde menajere, arzătorul și pompa de circulație pornesc pentru încălzirea apei din boiler.

Temperatura nominală a apei din cazan se găsește în starea de livrare cu 20 K peste temperatura nominală a apei calde menajere (reglabilă în adresa de codare „60”). Dacă valoarea efectivă a temperaturii apei calde menajere depășește cu 2,5 K valoarea nominală a apei calde menajere, arzătorul se oprește și se activează funcționarea prelungită a pompei de circulație.

Încălzire adăugată a apei menajere

Funcția se activează prin introducerea unei a doua valori nominale pentru apa caldă menajeră în parametrul/adresa de codare 58 din grupa „Apă caldă menaj.” și activarea celei de-a 4-a faze pentru prepararea de apă caldă menajeră.

Încălzirea suplimentară are loc în timpul intervalelor de timp setate în această fază.

Extensii interne (accesorii)

Extensie internă H1




Fig. 56

Extensii interne (accesorii) (continuare)

Extensia internă se montează în carcasa automatizării. La ieșirea pentru relele [28] se pot conecta alternativ următoarele funcții. Funcția este alocată prin intermediul parametrului/adresei de codare „53” din grupa „General”:

- Semnalizarea avariilor (parametrul/codarea „53:0”)
- Pompa de recirculare a.c.m. (parametrul/codarea „53:1”) (numai la funcționare comandată de temperatura exterioară)

Se racordează pompele de recirculare a apei calde menajere cu funcții proprii, direct la rețeaua 230 V~.

- Pompa pentru circuitul de încălzire fără vană de amestec (parametrul/codare „53:2”)
- Pompa de circulație pentru încălzirea apei din boiler (parametrul/codare „53:3”)

Prin conexiunea [53] poate fi conectată o supapă externă de siguranță.


Extensie internă H2

Fig. 57

Extensia internă se montează în carcasa automatizării. La ieșirea pentru relele [28] se pot conecta alternativ următoarele funcții. Funcția este alocată prin intermediul parametrului 53 din grupa General: „”

- Semnalizarea avariilor (parametrul 53:0) „”
- Pompa de recirculare a.c.m. (parametrul/codarea „53:1”) (numai la funcționare comandată de temperatura exterioară)

Se racordează pompele de recirculare a apei calde menajere cu funcții proprii, direct la rețeaua 230 V~.

- Pompa pentru circuitul de încălzire fără vană de amestec (parametrul/codare „53:2”)
- Pompa de circulație pentru încălzirea apei din boiler (parametrul/codare „53:3”)

Prin conexiunea [157] se poate deconecta un aparat pentru evacuarea gazelor arse, atunci când pornește arzătorul.

Extensie AM1




Fig. 58

A1 Pompă de circulație
A2 Pompă de circulație
40 Conectare la rețea

40 A Conectare la rețea pentru alte accesorii
145 KM-BUS

Funcții

La racordul A1 și A2 poate fi racordată câte una dintre următoarele pompe de circulație:

- Pompă pentru circuitul de încălzire fără vană de amestec
- Pompa de recirculație pentru încălzirea apei din boiler
- pompă de recirculare a apei calde menajere (numai la automatizare pentru funcționare comandată de temperatura exterioară)

Se racordează pompele de recirculare a apei calde menajere cu funcții proprii, direct la rețeaua 230 V~.

Funcția ieșirilor se selectează cu ajutorul modificărilor parametrilor/codărilor de la automatizarea cazanului.

Extensii externe (accesorii) (continuare)**Alocarea funcțiilor**

Funcționare	Parametru/codare (grupa „General“)	
	ieșirea A1	ieșirea A2
Pompă de recirculare a apei calde menajere [28]	33:0	34:0 (stare de livrare)
Pompa circuitului de încălzire [20]	33:1 (stare de livrare)	34:1
Pompa de recirculație pentru încălzirea apei din boiler [21]	33:2	34:2


Extensia EA1

Fig. 59

- F1 Siguranță
 DE1 Intrare digitală 1
 DE2 Intrare digitală 2
 DE3 Intrare digitală 3
 0-10V Intrare 0 – 10 V
 [40] Conectare la rețea
 [40] A Conectare la rețea pentru alte accesorii

- [66] Semnalizarea avariilor/Pompă de alimentare/
 Pompă de recirculare a.c.m. (fără potențial)
 Se racordează pompele de recirculare a apei
 calde menajere cu funcții proprii, direct la
 rețeaua 230 V~.
 [145] KM-BUS

Intrări digitale de date DE1 până la DE3

Pot fi conectate alternativ următoarele funcții:

- Comutare externă a regimului de funcționare pentru câte un circuit de încălzire
- Blocare externă
- Blocare externă cu intrare de semnal de avarie

- Solicitare externă cu valoare nominală a temperaturii minime a apei din cazan
- Intrare semnal de avarie
- Funcționarea de scurtă durată a pompei de recirculare a apei calde menajere

Extensii externe (accesorii) (continuare)

Contactele externe trebuie să fie fără potențial. La conectare, trebuie respectate cerințele clasei de protecție II: Distanțe aeriene și de conturare de 8,0 mm respectiv o grosime a izolației de 2,0 mm față de elementele active.

Alocarea funcțiilor intrărilor

Funcția intrărilor se selectează cu ajutorul modificărilor parametrilor/codărilor din grupa „**General**” de la automatizarea circuitului de încălzire:

- DE1: Parametru/adresa de codare 3A
- DE2: Parametru/adresa de codare 3b
- DE3: Parametru/adresa de codare 3C

Alocarea funcției de comutare a regimului de lucru la circuitele de încălzire

Alocarea funcției de comutare a regimului de lucru pentru circuitul de încălzire respectiv se selectează cu ajutorul parametrului/adresei de codare 8d din grupa „**Circuit încălzire**” de la automatizarea cazanului:

- Comutare prin intermediul intrării DE1: Parametrul/codarea d8:1
- Comutare prin intermediul intrării DE2: Parametrul d8:2
- Comutare prin intermediul intrării DE3: Parametrul/codarea d8:3

Acțiunea schimbării regimului de funcționare se selectează prin intermediul parametrului/adresei de codare d5 în grupa „**Circuit încălzire**”.

Durata schimbării regimului de funcționare se reglează prin intermediul parametrului/adresei de codare F2 în grupa „**Circuit încălzire**”.

Acțiunea funcției Blocare externă asupra pompelor

Acțiunea asupra pompei de circulație interne se setează la parametrul/adresa de codare 3E din grupa „**General**”.

Acțiunea asupra pompei respective a circuitului de încălzire se selectează de la parametrul/adresa de codare d6 din grupa „**Circuit încălzire**”.

Acțiunea asupra unei pompe de circulație pentru încălzirea apei din boiler se setează prin parametrul/adresa de codare 5E din grupa „**Apă caldă menajeră**”.

Acțiunea funcției Solicitare externă asupra pompelor

Acțiunea asupra pompei de circulație interne se setează la parametrul/adresa de codare 3F din grupa „**General**”.

Acțiunea asupra pompei respective a circuitului de încălzire se selectează de la parametrul/adresa de codare d7 din grupa „**Circuit încălzire**”.

Acțiunea asupra unei pompe de circulație pentru încălzirea apei din boiler se setează prin parametrul/adresa de codare 5F din grupa „**Apă caldă menajeră**”.

Timpul de funcționare a pompei de recirculare a apei calde menajere la funcționarea de scurtă durată

Pompa de recirculare a apei calde menajere se pornește prin închiderea contactului la DE1, DE2 sau DE3 cu ajutorul unui buton. Timpul poate fi setat prin intermediul parametrului/adresei de codare „3d” din grupa „**General**”.

Intrare analoagă 0 – 10 V

Conexiunea 0 – 10 V determină o valoare nominală suplimentară a temperaturii apei din cazan:

0 – 1 V este considerat „fără valoare stabilită pentru temperatura nominală a apei din cazan”.

1 V $\triangleq$ Valoare nominală 10 °C

10 V $\triangleq$ Valoare nominală 100 °C

Între conductorul de protecție și polul minus al sursei de tensiune puse la dispoziție de instalator, trebuie asigurată o izolație galvanică.

Ieșire 157

Următoarele funcții pot fi conectate la ieșirea 157:

- Pompa de alimentare la stație sau
- Pompă de recirculare a apei calde menajere sau
- Unitate de semnalizare a avariilor

Indicație referitoare la pompa de alimentare

Funcția este posibilă numai în legătură cu o automatizare a circuitului de încălzire racordată prin LON.

Observație cu privire la pompele de recirculare a apei calde menajere

Se racordează pompele de recirculare a apei calde menajere cu funcții proprii, direct la rețeaua 230 V~.

Alocarea funcțiilor

Funcția ieșirii 157 se selectează cu adresa de codare „36” din grupa „**General**” de la automatizarea cazanului.

Funcțiile automatizării

Comutare externă a regimului de funcționare

Funcția „Comutare externă a regimului de funcționare” se face prin extensia EA1. La extensia EA1 stau la dispoziție 3 intrări (DE1 până la DE3).

Funcția este selectată cu ajutorul următoarelor adrese de codare din grupa „**General**”:

Schimbarea regimului de funcționare	Codare
Intrare DE1	3A:1
Intrare DE2	3b:1
Intrare DE3	3C:1

Alocarea funcției de comutare a regimului de lucru pentru circuitul de încălzire respectiv se selectează cu ajutorul adresei de codare „d8” din grupa „**Circuit încălzire**” de la automatizarea cazanului:

Schimbarea regimului de funcționare	Codare
Comutare de la intrarea DE1	d8:1
Comutare de la intrarea DE2	d8:2
Comutare de la intrarea DE3	d8:3

Cu adresa de codare „d5” din grupa „**Circuit încălzire**” se stabilește în ce sens se realizează comutarea regimului de funcționare:

Schimbarea regimului de funcționare	Codare
Comutare în sensul „Permanent regim redus” respectiv „Permanent regim deconectat” (în funcție de valoarea nominală reglată)	d5:0
Comutare în sensul „Permanent regim de încălzire”	d5:1

Durata de comutare a regimului de funcționare poate fi setată la adresa de codare „F2” din grupa „**Circuit încălzire**”:

Schimbarea regimului de funcționare	Codare
Fără schimbare a regimului de funcționare	F2:0
Durata comutării regimului de funcționare de la 1 până la 12 ore	F2:1 până la F2:12

Comutarea regimului de funcționare este atât timp activă, cât timp contactul este închis, dar cel puțin pentru intervalul de timp setat la adresa de codare „F2”.

Blocare externă

Funcțiile „Blocare externă” și „Blocare externă și intrare semnal de avarie” sunt realizate de la extensia EA1. La extensia EA1 stau la dispoziție 3 intrări (DE1 până la DE3).

Funcția este selectată cu ajutorul următoarelor adrese de codare din grupa „**General**”:

Blocare externă	Codare
Intrare DE1	3A:3
Intrare DE2	3b:3
Intrare DE3	3C:3

Funcțiile automatizării (continuare)

Blocarea externă și intrare semnal de avarie	Codare
Intrare DE1	3A:4
Intrare DE2	3b:4
Intrare DE3	3C:4

Acțiunea asupra pompei de circulație interne se setează la codarea „3E” din grupa „**General**”.

Acțiunea asupra pompei respective a circuitului de încălzire se selectează de la adresa de codare „d6” din grupa „**Circuit încălzire**”.

Solicitare externă

Funcția „Solicitare externă” se realizează prin intermediul extensiei EA1. La extensia EA1 stau la dispoziție 3 intrări (DE1 până la DE3).

Funcția este selectată cu ajutorul următoarelor adrese de codare din grupa „**General**”:

solicitare externă	Codare
Intrare DE1	3A:2
Intrare DE2	3b:2
Intrare DE3	3C:2

Acțiunea asupra pompei de circulație interne se setează la codarea „3F” din grupa „**General**”.
Acțiunea asupra pompei respective a circuitului de încălzire se selectează de la adresa de codare „d7” din grupa „**Circuit încălzire**”.

Valoarea temperaturii minime reglate pentru apa din cazan la solicitare externă se stabilește prin adresa de codare „9b” din grupa „**General**”.

Programul de aerisire

În programul de aerisire pompa de circulație pornește și se oprește alternativ timp de 20 min la fiecare 30 s. În timpul programului de aerisire, arzătorul este oprit.

Activarea programului de aerisire: Vezi „Aerisirea instalației de încălzire”.

Funcția de uscare a pardoselii

La activarea funcției de uscare a pardoselii, trebuie respectate obligatoriu indicațiile producătorului pardoselii.

Dacă funcția de uscare a pardoselii este activată, pompa circuitului de încălzire cu vană de amestec pornește și temperatura pe tur se reglează conform profilului ales. După încheierea funcției de uscare a pardoselii (30 de zile), circuitul cu vană de amestec revine automat la parametrii reglați.

Trebuie respectată DIN 1264. Protocolul care trebuie completat de specialistul în instalații de încălzire va conține următoarele date privind procesul de încălzire:

- Parametrii privind încălzirea cu temperaturile respective pe tur
- Temperatura max. atinsă pe tur
- Starea de funcționare și temperatura exterioară la predare

Diferite diagrame de temperatură pot fi setate la adresa de codare „F1” din grupa „**Circuit încălzire**”. După o întrerupere a curentului electric sau după deconectarea automatizării, funcția va continua la revenirea curentului, respectiv la conectarea automatizării. Dacă funcția de uscare a pardoselii s-a încheiat sau a fost reglată manual codarea „F1:0”, atunci se conectează automat regimul de funcționare „Încălzire și apă caldă menajeră”.

Funcțiile automatizării (continuare)

Diagrama de temperatură 1: (DIN 1264-4) codarea „F1:1“




Fig. 60

Diagrama de temperatură 2: (conform Asociației centrale pentru parchet și pardoseli) codarea „F1:2“




Fig. 61

Diagrama de temperatură 3: codarea „F1:3“




Fig. 62

Diagrama de temperatură 4: codarea „F1:4“




Fig. 63

Diagrama de temperatură 5: codarea „F1:5“




Fig. 64

Diagrama de temperatură 6: codarea „F1:6“




Fig. 65

Diagrama de temperatură 7: codarea „F1:15“




Fig. 66

Ridicarea temperaturii de ambianță redusă

La funcționarea cu temperatură de ambianță redusă, valoarea nominală pentru temperatura de ambianță redusă poate fi crescută automat în funcție de temperatura exterioară. Ridicarea temperaturii se realizează conform caracteristicii de încălzire reglate și cel mult până la valoarea nominală pentru temperatura de ambianță normală.

Valorile limită ale temperaturii exterioare pentru începutul și sfârșitul ridicării temperaturii se pot seta la adresele de codare „F8“ și „F9“ din grupa „**Circuit încălzire**“.

Funcțiile automatizării (continuare)

Exemplu cu reglaje în starea de livrare




Fig. 67

- Ⓐ Caracteristica de încălzire pentru funcționare cu temperatură de ambianță normală
- Ⓑ Caracteristica de încălzire pentru funcționare cu temperatură de ambianță redusă

Scurtarea timpului de încălzire

La trecerea de la funcționare cu temperatură de ambianță redusă la funcționare cu temperatură de ambianță normală, temperatura apei din cazan, respectiv temperatura pe tur cresc conform caracteristicii de încălzire reglate. Ridicarea temperaturii apei din cazan, respectiv a temperaturii pe tur poate fi setată automat.

Valoarea și durata pentru creșterea suplimentară a valorii reglate pentru temperatura apei din cazan respectiv pentru temperatura pe tur se setează la adresele de codare „FA” și „Fb” din grupa „Circuit încălzire”.

Exemplu cu reglaje în starea de livrare




Fig. 68

- Ⓐ Începutul funcționării cu temperatură de ambianță normală
- Ⓑ Valoarea nominală pentru temperatura apei din cazan, respectiv pentru temperatura pe tur corespunzătoare caracteristicii de încălzire reglate
- Ⓒ Valoarea nominală pentru temperatura apei din cazan, respectiv pentru temperatura pe tur corespunzătoare adresei de codare „FA”:
 $50\text{ °C} + 20\% = 60\text{ °C}$
- Ⓓ Intervalul de timp în care instalația funcționează cu temperatura pentru apa din cazan, respectiv temperatura pe tur reglată la o valoare mai mare, în funcție de adresa de codare „Fb”:
 60 min.

Alocarea circuitelor de încălzire de la telecomandă

La prima punere în funcțiune a telecomenzilor, trebuie configurată alocarea circuitelor de încălzire.

Telecomanda acționează asupra următorului circuit de încălzire	Configurare	
	Vitotrol 200A Vitotrol 200 RF	Vitotrol 300A Vitotrol 300 RF
Circuit de încălzire fără vană de amestec A1	C 1	Circuit încălz. 1
Circuit de încălzire cu vană de amestec M2	C 2	Circuit încălz. 2
Circuit de încălzire cu vană de amestec M3	C 3	Circuit încălz. 3

Observație

Telecomanda Vitotrol 200A și 200 RF poate fi alocată unui circuit de încălzire.

Telecomanda Vitotrol 300A și 300 RF poate fi alocată pentru până la 3 circuite de încălzire.

Pot fi conectate max. 2 telecomenzi cu cablu sau 3 telecomenzi radio la automatizare.

În cazul în care se anulează ulterior alocarea unui circuit de încălzire, adresa de codare „A0” din grupa „Circuit încălzire” pentru acest circuit de încălzire trebuie readusă la valoarea 0 (mesaj de avarie bC, bd, bE).

Controlul electronic al arderii

Controlul electronic al arderii utilizează relația fizică dintre valoarea curentului de ionizare și excesul de aer λ . Pentru gazul de orice calitate, se reglează curentul maxim de ionizare pentru excesul de aer 1.

Semnalul de ionizare este analizat de controlul arderii, iar excesul de aer este reglat la o valoare între $\lambda=1,24$ și 1,44. În acest domeniu rezultă o calitate optimă a arderii. Blocul electronic de ventile de gaz reglează mai apoi cantitatea de gaz necesară în funcție de calitatea gazului livrat.

Pentru controlul calității arderii este măsurată cantitatea de CO_2 sau de O_2 din gazul ars. Pe baza valorilor măsurate se stabilește excesul de gaz existent. Raportul între cantitatea de CO_2 sau de O_2 și excesul de aer λ se regăsește în următorul tabel.

Exces de aer λ – conținut CO_2/O_2

Exces de aer λ	Conținut de O_2 (%)	Conținut de CO_2 (%) în gaz metan	Conținut de CO_2 (%) în gaz metan	Conținut de CO_2 (%) la gaz lichefiat
1,20	3,8	9,6	9,2	11,3
1,24	4,4	9,2	9,1	10,9
1,27	4,9	9,0	8,9	10,6
1,30	5,3	8,7	8,6	10,3
1,34	5,7	8,5	8,4	10,0
1,37	6,1	8,3	8,2	9,8
1,40	6,5	8,1	8,0	9,6
1,44	6,9	7,8	7,7	9,3
1,48	7,3	7,6	7,5	9,0

Pentru un control optim al arderii, sistemul se calibrează automat ciclic sau după o întrerupere a tensiunii (întreruperea funcționării). Arderea se reglează pentru scurt timp la curentul maxim de ionizare (corespunde exces de aer $\lambda=1$). Calibrarea automată se realizează la scurt timp de la pornirea arzătorului și durează cca 5 sec. În acest timp, emisia de CO poate crește.

Schema circuitului electric – racorduri interne




Fig. 69

A1	Placă electronică de bază	33	Senzor de debit
X...	Interfețe electrice	54	Unitate de aprindere
3	Senzor pentru temperatura apei din cazan	100	Motor suflantă
3	A Senzor pentru temperatura apei din cazan	100	A Comandă motor suflantă
11	Electrod de ionizare	190	Bobină de modulație
15	Senzor pentru temperatura gazelor arse		

Schema circuitului electric – racordări externe




Fig. 70

- | | | | |
|------|---|-----|--|
| A1 | Placă electronică de bază | 5 | Senzor pentru temperatura apei calde menajere din acumulator (ștecher la conductori) |
| A2 | Element de conectare la rețea | 20 | Pompa circuitului de încălzire sau pompă de circulație pentru circuitul cazanului |
| A3 | Optolink | 21 | Pompă de circulație, opțional: |
| A4 | Automat de aprindere | | ▪ Pompă de recirculare |
| A5 | Unitate de comandă | | ▪ Pompă externă pentru circuitul de încălzire |
| A6 | Fișă de codare | | ▪ Pompă de circulație pentru încălzirea apei din boiler |
| A7 | Adaptor de conectare | 35 | Electrovalvă magnetică pentru gaz |
| A8 | Modul de comunicare LON sau modul de comunicare în cascadă | 40 | Racordare la rețea |
| A9 | Extensie internă (accesoriu) | 96 | Racordare la rețea accesorii și Vitotrol 100 |
| S1 | Comutator pornit-oprit | 100 | Motor suflantă |
| S2 | Tastă de deblocare | 111 | Presostat de gaz |
| X... | Interfețe electrice | 145 | KM-BUS |
| 1 | Senzor pentru temperatura exterioară | | |
| 2 | Senzor de temperatură pe tur pentru preselectorul hidraulic | | |

Protocol de măsurători

Valori reglate și valori măsurate	Valoare nominală	Prima punere în funcțiune	Întreținere/Serviciu	Întreținere/Serviciu
Data				
Semnătură				
Presiune statică mbar kPa	≤ 57,5 ≤ 5,75			
Presiune (dinamică) de alimentare cu gaz				
☐ la gaz metan mbar kPa	Vezi tabelul cu „presiunea de racordare” (prima punere în funcțiune ...)			
☐ pentru gaz lichefiat mbar kPa				
☐ Introducerea tipului de gaz				
Conținut de dioxid de carbon CO₂ La gaz metan				
▪ La putere termică inferioară Vol. %	Vezi „Verificarea calității de ardere” (prima punere în funcțiune ...)			
▪ La putere termică superioară Vol. %				
la gaz lichefiat				
▪ La putere termică inferioară Vol. %				
▪ La putere termică superioară Vol. %				
Conținut de oxigen O₂				
▪ La putere termică inferioară Vol. %				
▪ La putere termică superioară Vol. %				
Conținut de monoxid de carbon CO				
▪ La putere termică inferioară mg/mc	< 100			
▪ La putere termică superioară mg/mc	< 100			

Cazan pentru încălzire pe gaz, categoria II _{2N3P}

Putere nominală utilă ^{*2}				
T_V/T_R 50/30 °C (Pcond(50/30))	kW	20 (30) - 69	20 (30) - 80	20 (30) - 99
T_V/T_R = 80/60 °C (Pn(80/60))	kW	18,2 (27,3) - 65,8	18,2 (27,3) - 74,1	18,2 (27,3) - 90,9
Domeniu de sarcină nominală (Qn)	kW	18,8 (28,1) - 66,5	18,8 (28,1) - 75,0	18,8 (28,1) - 92,9
Tensiune nominală	V	230		
Frecvență nominală	Hz	50		
Curent nominal	A	6		
Siguranță preliminară (rețea)	A	16		
Putere electrică Putere absorbită în sta- rea de livrare	W	107	126	216
Reglarea termocuplei electronice (TN) (fixă)	°C	82		
Reglarea limitatorului de temperatură (fixă)	°C	100		
Presiune de lucru admisă (PMS)	bar	4	4	4
	MPa	0,4	0,4	0,4
NO_x	Clasă:	6	6	6
Valori de racordare raportate la sarcina max. cu				
Gaz metan speci- fic CE	m ³ /h	7,04	7,94	9,83
Gaz metan obiș- nuit	m ³ /h	8,18	9,23	11,43
Gaz lichefiat	kg/h	5,20	5,86	7,26
Parametrii de gaze arse				
▪ Debit masic (la prepararea de apă caldă menajeră)	g/s	33	37	46
▪ Temperatură (la prepararea de apă cal- dă menajeră)	°C	66	68	71
▪ Temperatură max.	°C	120	120	120
Temperatură de ambianță admisă				
▪ la funcționare:	°C	0 până la +40 °C		
▪ la depozitare și transport:	°C	-20 până la +65 °C		
Clasă de protecție		I		
Tip de protecție		IP X 4 conform EN 60529		
Greutate	kg	83	83	83
Număr de identificare a produsului		CE-0085CN0050		

Observație

Valorile de racordare servesc numai pentru informare (de exemplu în cazul cererii de racordare la conducta de alimentare cu gaz) sau pentru verificarea estimativă și volumetrică a reglajului. Datorită reglajelor din fabricație, presiunile gazului nu au voie să fie modificate astfel încât să se abată de la aceste valori. Referință: 15 °C, 1013 mbar (101,3 kPa).

Cazan pentru încălzire pe gaz, categoria II_{2N3P} (continuare)**Tipuri constructive instalație de evacuare a gazelor de ardere**

Țări de livrare	Tipuri constructive instalație de evacuare a gazelor de ardere
AE, AM, AT, BA, BG, BY, CH, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, KG, KZ, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, RU, SE, SK, TR, UA	B ₂₃ , B ₃₃ , C ₁₃ , C ₃₃ , C ₄₃ , C ₅₃ , C ₆₃ , C ₈₃ , C ₉₃
BE	B ₂₃ , B _{23P} , B ₃₃ , C ₁₃ , C ₃₃ , C ₄₃ , C ₅₃ , C ₈₃ , C _{83P} , C ₉₃
DE, SI	B ₂₃ , B ₃₃ , C _{13X} , C _{33X} , C _{43X} , C _{53X} , C _{63X} , C _{83X} , C _{93X}
VI	B ₂₃ , B _{23P} , B ₃₃ , C ₁₃ , C ₃₃ , C ₄₃ , C ₅₃ , C ₆₃ , C ₈₃ , C _{83P} , C ₉₃

Categorii de gaz

Țări de livrare	Categorii de gaz
AE, AT, AM, BA, BG, BY, CH, CZ, DK, EE, ES, FI, GB, GR, HR, IE, IS, IT, KG, KZ, LI, LT, LU, LV, MT, NO, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA	II _{2N3P} /II _{2H3P}
AM, BY, KG, KZ, RU, UA	I _{2N} /I _{2H}
BE, DE, FR	II _{2N3P}
CY	I _{3P}
FR, IT	I _{2HM}
HU	II _{2N3P} /II _{2HS3P}
NL	II _{2EK3P}
PL	II _{2N3P} /II _{2ELW3P}

Regim cu amestec de hidrogen

Aparatul în condensatie, pe gaz este potrivit pentru funcționarea cu un amestec de hidrogen de până la 20 Vol %.

Acest mod de funcționare determină o reducere a puterii de până la 10%.

Scoaterea definitivă din funcțiune și reciclarea

Produsele Viessmann sunt reciclabile. Componentele și agenții de lucru ai instalației nu se elimină împreună cu deșeurile menajere.

Pentru scoaterea din funcțiune, deconectați instalația de la rețea și, dacă este necesar, lăsați componentele să se răcească.

Toate componentele trebuie să fie eliminate corespunzător.

Declarație de conformitate

Noi, Viessmann Climate Solutions SE, D-35108 Allendorf, declarăm pe proprie răspundere, că produsul indicat corespunde, din punct de vedere constructiv și al funcționării, directivelor europene și cerințelor naționale suplimentare.

Declarația de conformitate poate fi găsită la următoarea adresă de internet, cu ajutorul numărului de fabricație:

www.viessmann.ro/eu-conformity

Declarația producătorului

Acest produs îndeplinește cerințele Directivei privind randamentul (92/42/CEE pentru **cazan în condensatie**.

Certificat de fabricație conform 1. BImSchV

Noi, firma Viessmann Werke GmbH & Co. KG, D-35107 Allendorf, confirmăm că produsul **Vitodens 200-W** se încadrează în limitele prevăzute de 1. BImSchV § 6 în ceea ce privește emisiile de NO_x.

Allendorf, 1 februarie 2018

Viessmann Werke GmbH & Co. KG



ppa. Reiner Jansen
Șef Managementul strategic al calității

Index alfabetic

A

Accesarea	
– codării 1.....	53
Accesarea meniului de service.....	84
Accesarea mesajului de avarie.....	90, 91
Accesarea nivelului de service.....	84
Aerisire.....	33
Alocarea circuitelor de încălzire.....	118
Apă de umplere.....	31
Aprindere.....	43
Avarii.....	90
Avarii fără mesaj de avarie.....	101

B

Blocare externă.....	113
Blocul de ventile	39

C

Caracteristica de încălzire.....	47
Certificat de fabricație	126
Codări la punerea în funcțiune.....	47
Coduri de avarii.....	91
Comutarea regimului de funcționare.....	113
Controlul arderii.....	119
Controlul electronic al arderii.....	119
Corpul de flacăra al arzătorului.....	42, 43
Curățarea camerei de ardere.....	44

D

Date tehnice	123
Demontarea arzătorului.....	41
Deschiderea cazanului.....	31
Descrierea funcționării.....	107

E

Electrod de ionizare.....	43
Electrozi de aprindere.....	43
Extensia	
– EA1.....	111
Extensie	
– AM1.....	110
– internă H1.....	108
– internă H2.....	109

F

Funcție uscare pardoseală.....	114
--------------------------------	-----

I

Informări pe scurt.....	85
Interogarea regimurilor de funcționare.....	85
Interogare date de funcționare.....	85
Istoric avarii.....	90

Î

Încălzire adăugată a apei menajere.....	108
Înclinarea caracteristicii de încălzire.....	49

L

LON.....	49
– Setarea numerelor participanților.....	50
– supravegherea erorilor.....	50
– verificarea participanților.....	50

M

Manager de erori.....	50
Memorie de avarii.....	90, 91
Modul de comunicare LON.....	49
Montarea arzătorului.....	44

N

Nivelul caracteristicii de încălzire.....	49
Nivelul de codare 2	
– accesare.....	64

P

Presiunea de intrare la racordul de gaz.....	39
Presiunea dinamică de alimentare cu gaz.....	38
Presiunea în instalație.....	31
Presiunea statică.....	39
Presiune dinamică.....	40
Presiune dinamică de alimentare cu gaz.....	40
Prima punere în funcțiune.....	31
Programul de aerisire.....	114
Protocol de măsurători.....	122

R

Reducerea sarcinii de încălzire.....	116
Reglajul temperaturii nominale de ambianță.....	48
Reglarea datei.....	34
Reglarea orei.....	34
Reglarea puterii termice.....	40
Ridicarea temperaturii de ambianță reduse.....	116

S

Schema circuitului electric.....	120
Scheme de instalații.....	47, 53
Scurtarea timpului de încălzire.....	117
Selectarea limbii de comunicare.....	34
Sensul de rotație al servomotorului vanei de amestec	
– modificare.....	105
– verificare.....	105
Senzor pentru temperatura apei calde menajere din	
acumulator	103
Senzor pentru temperatura apei din cazan	103
Senzor pentru temperatura exterioară.....	102
Senzorul pentru temperatura gazelor arse.....	104
Set de extensie pentru un circuit de încălzire cu vană	
de amestec.....	105
Sifon.....	35, 45
Siguranța.....	105
Sistem de evacuare a condensului.....	45
Solicitare externă.....	114
Suprimarea unei semnalizări de avarie.....	90

T

Telecomandă.....	118
Temperatură nominală de ambianță normală.....	48

Index alfabetic (continuare)

Temperatură nominală redusă de ambianță.....	49
Test de etanșeitate a sistemului de evacuare gaze arse/admisie aer.....	41
Test relee.....	88
Timp de încălzire.....	117
Tipul de gaz.....	36
Trecerea pe alt tip de gaz.....	37

U

Umplerea instalației.....	31
---------------------------	----

V

Validarea unei semnalizări de avarie.....	90
Vană de amestec deschis/închis.....	105
Vas de expansiune cu membrană.....	45
Verificarea funcțiilor.....	88
Vitotronic 200-H.....	106



Viessmann S.R.L.
RO-507075 Ghimbav
Brașov
E-mail: info-ro@viessmann.com
www.viessmann.ro