

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

(pentru agremente tehnice în construcții)

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: 28 și 29.

2. Tipul, lotul sau numărul de serie, a se vedea etichetta si marcajul de pe produs.

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții: Țevile multistrat (tip Pexal® și Mixal®) și fittingurile realizate de firma VALSIR SPA, Loc. Merlaro 2, 25078 Vestone (Brescia) - ITALIA sunt utilizate la realizarea instalațiilor de alimentare cu apă rece, apă caldă de consum menajer și a instalațiilor de încălzire (cu corpuri statice sau cu radiație de pardoseală).

- **Temperaturi de utilizare:** până la +95°C.
- **Presiuni de utilizare:** până la 10 bar.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului: VALSIR S.p.A., Loc. Merlaro 2, 25078 Vestone (Brescia), ITALIA, tel: 0039/0365-877011, fax: 0039/0365-81268.

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: -

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință: AGREMENTUL TEHNIC ÎN CONSTRUCȚII NR. 017-05/4420-2026. Agrementul tehnic este valabil până la data de 23 aprilie 2029.

7. Performanța produselor:

- **Țevile multistrat Pexal®:** Sunt fabricate în varianta constructivă PE-Xb / adeziv / Al / adeziv / PE-Xb. Au diametre nominale (De) cuprinse între 14 și 110 mm, iar grosimea stratului de aluminiu este cuprinsă între 0,30 și 1,50 mm.
- **Țevile multistrat Mixal®:** Sunt fabricate în varianta constructivă PE-Xb / adeziv / Al / adeziv / PE-ID. Au diametre nominale (De) cuprinse între 14 și 32 mm, iar grosimea stratului de aluminiu este cuprinsă între 0,2 și 0,4 mm.
- Caracteristicile fizico-mecanice ale produselor au fost verificate prin încercări de laborator de către laboratoare acreditate, precum IIP din Italia, DVGW, TZW și IMA Dresden din Germania.

Sinteza rezultatelor încercărilor de laborator (efectuate de IMA Dresden):

- **Verificarea aspectului și dimensiunilor:** Fără defecte, conform prescripțiilor și catalogului tehnic al producătorului.
- **Verificarea etanșeității:** Sistemul testat la presiunea de 11 bar nu a prezentat scăpări de apă sau spargeri (rezultat conform).

- **Verificarea rezistenței la presiune hidraulică interioară:** Testat la temperatura de +95°C și presiuni de 24,8 bar / 22,7 bar (pentru durate de 165 ore și 1000 ore), produsul a fost găsit fără scăpări sau spurgeri (rezultat conform).

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Alexandru Hanga

Responsabil Certificare Produse

Vestone , Italia

24/06/2026

Alexandru Hanga

