



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH



Str. Dr.A. Leonte Nr. 1 - 3, cod 050463, București, ROMÂNIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Director: (+40 21) 318 36 00, (+40 21) 318 36 02, Fax: (+40 21) 312 426

CENTRUL REGIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BUCUREȘTI
Comisia pentru produse, materiale, substanțe chimice/amestecuri și echipamente
utilizate în contact cu apa potabilă

Solicitant: SC AFRISO SRL

Bulevardul Tudor Vladimirescu, nr.45A, Sector 5, București

Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/3523/18.03.2019

NOTIFICARE

Nr. 02 CRSPB/11.03.2022

Comisia pentru produse materiale, substanțe chimice/amestecuri și echipamente utilizate în contact cu apa potabilă din Institutul Național de Sănătate Publică (INSP)/Centrul Regional de Sănătate Publică București (CRSPB), în baza Referatului tehnic de evaluare nr. 02 CRSPB/15.02.2022 decide că următorul produs utilizat în contact cu apa potabilă poate fi comercializat și utilizat în România, conform prevederilor legale în vigoare.

Produsul utilizat în contact cu apa potabilă:

1.1 Denumirea comercială a produsului utilizat în contact cu apa potabilă:

**CONTOR APĂ MONOJET CU MECANISM USCAT ZENNER – Model MINOMESS Q3-
1.6/2.5/4, ETKM/ETWM - Q3-1.6/2.5/4, ETKD/ETWD - Q3-1.6/2.5/4**

1.2 Domeniul de utilizare:

Produsul este utilizat pentru măsurarea volumului de apă rece consumată – **ETKD, ETKM**; pentru măsurarea volumului de apă caldă consumată - **ETWD, ETWM**, la presiunea de lucru de 16 BAR, cu diametrele DN15-DN20; pentru măsurarea volumului de apă rece și caldă consumată – **MINOMESS**, la presiunea de lucru de 10 BAR, cu diametrele DN15-DN20.

1.3 Condiții de utilizare:

- la comercializare trebuie anexate informații despre producător și utilizarea produsului; etichetarea se va face în conformitate cu legislația în vigoare.

- Avizul sanitar este dat pentru:

”Contor apă monojet cu mecanism uscat ZENNER – Model MINOMESS Q3-1.6/2.5/4, ETKM/ETWM - Q3-1.6/2.5/4, ETKD/ETWD - Q3-1.6/2.5/4”, cu următoarele componente care intră în contact cu apa potabilă: carcasă din alamă CW617N, oring din EPDM EP7118F, inel și sită/placă de presiune/rotor din Hopelen H1500.

□ Producătorul: **ZENNER Internațional GmbH&C0.KG,**

2.1. Adresa: **Römerstadt 6, 66121 Saarbrücken**

2.2. Țara: **Germania**

Notificarea produselor utilizate în contact cu apa potabilă se face în conformitate cu Ordinul ministrului sănătății nr. 275/2012 privind *aprobarea procedurii de reglementare sanitară pentru punerea pe piață a produselor, materialelor, substanțelor chimice/amestecurilor și echipamentelor utilizate în contact cu apa potabilă și în baza Art. 10 din Legea nr 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată.*

Notificarea este valabilă pe perioada în care nu se face nicio modificare în compoziția și calitatea produselor. Orice modificare a compoziției și calității produselor duce în mod automat la anularea avizului sanitar.

MEDIC ȘEF C.R.S.P.B.

Dr. Marta PETRE



Președinte Comisie,

Dr. Irina STOIAN

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'I' and 'S' followed by a horizontal line.