

## DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SITEGAS PROTEX

Con la presente dichiariamo che i flessibili metallici realizzati dalla **SITEF SERVICE** con il marchio **SITEGAS PROTEX DN 15, DN 20 e DN 25** sono realizzati in conformità alla **norma UNI 11353:2010** con materiale Acciaio Inossidabile Austenitico e sono saldati longitudinalmente mediante elettrosaldatura **TIG** in atmosfera protettiva di Argon.

I raccordi sono realizzati in Acciaio Inossidabile Austenitico e il dado girevole del raccordo Femmina (F) è realizzato in ottone.

Raccordo M con filettatura secondo UNI-EN 10226-1. Raccordo F (dado girevole) con filettatura secondo UNI-EN ISO 228-1. Tali raccordi non sono gli stessi dei flessibili con il marchio **SITEGAS DN 12**.

Ogni flessibile è testato con spettrometro cerca fughe ad elio con valore di prova di  $1 \times 10^{-6}$  mbar l/sec.

Fabrizio Marchionne

Responsabile Assicurazione Qualità Sitef Service S.r.l.

Roseto degli Abruzzi, li, 01/07/2015



**SITEF SERVICE S.r.l.** Società per azioni a partecipazione paritetica  
Sec. soggetta a direzione e coordinamento della ETA S.p.A. CF. 025121073  
Zona Ind.le Villa Zaccheo s/n 66020 CASTELLALTO (TE)  
VAT NUMBER P: IVA IT 01545980672