

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SITECONT PROTEX

Con la presente dichiariamo che i flessibili metallici realizzati dalla **SITEF SERVICE** con il marchio **SITECONT** sono realizzati con materiale Acciaio Inossidabile Austenitico e sono saldati longitudinalmente mediante elettrosaldatura **TIG** in atmosfera protettiva di Argon.

I raccordi sono realizzati in Acciaio Inossidabile Austenitico e il dado girevole del raccordo Femmina (F) è realizzato in ottone.

Ogni flessibile è testato con spettrometro cerca fughe ad elio con valore di prova di 1×10^{-6} mbar l/sec

La guaina protettiva in poliolefina supera le prove previste dalla norma UNI 11353:2010

La guaina protegge il tubo flessibile da eventuali corrosioni dovute a depositi di cloruri detergenti ed altre sostanze che possono depositarsi sulla superficie del tubo, da correnti elettriche vaganti, fonti di calore, urti accidentali.

I flessibili possono essere utilizzati alle seguenti condizioni di esercizio :

- pressione nominale massima 1,5 bar.

Fabrizio Marchionne

Responsabile Assicurazione Qualità Sitef Service S.r.l.

Roseto degli Abruzzi, li, 01/07/2015



SITEF SERVICE S.r.l. Società a partecipazione limitata con sede in
Sic. soggetta a direzione e coordinamento di ETA S.p.A. CF. 06952210113
Zona Ind.le Villa Zecchieo 67010 CASTELLALTO (TE)
VAT NUMBER P. IVA IT 01545980672