

DECLARATIE DE CONFORMITATE SITECONT PROTEX

Prin prezenta declarăm ca racordurile metalice realizate de **SITEF SERVICE** cu marca SITECONT sunt realizate din otel inox austenitic și sunt sudate longitudinal prin electrosudura **TIG** în atmosfera protectoare de Argon.

Racordurile sunt realizate din otel inox austenitic, iar piulita rotativa a racordului F este realizată din alama

Fiecare record flexibil este testat cu spectrometrul pentru depistare pierderi cu heliu, cu valoare de proba de 1×10^{-6} mbar l/sec.

Invelisul protector din poliolefina este conform testărilor prevăzute în norma UNI11353:2010

Invelisul protejează tubul flexibil de eventuale coroziuni și depozite de cloruri detergente și alte substanțe care se pot depozita pe suprafața tubului, de curenți vagabonzi, surse de căldură, lovituri accidentale.

Racordurile flexibile pot fi utilizate în următoarele condiții de lucru:

-presiune nominală maximă 1.5 bar.

Fabrizio Marchione

Responsabil cu asigurarea calității Sitef Service S.r.L.

Roseto degli Abruzzi, 14.05.2014

SITEF SERVICE S.r.l.

Z.I. Piane Vomano

64026 Roseto degli Abruzzi (TE)

Tel. +39 085 89 31 108

Fax +39 085 89 44 645

Prezenta declarație este conformă cu declarația în limba italiană anexată în copie.



SC Romstal Imex SRL
Dep. Tehnic, Comp. Traducatori
Iuliana Belegante