

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SITEJOINT GAS

Con la presente dichiariamo che i flessibili metallici **SITEF SERVICE**, codici:

GN012130
GN012150
GN020160
GN025180
GN032190
GN040210
GN050230

sono flessibili antivibranti per distribuzione gas, sono realizzati in acciaio inox austenitico.

I raccordi sono in acciaio austenitico con filettatura gas ISO 7/1. Ogni flessibile è testato con spettrometro cerca fughe a elio con valore di prova di 1×10^{-6} mbar l/s.

I flessibili possono essere utilizzati alle seguenti condizioni di esercizio :

- pressione nominale massima 1,5 bar.

Fabrizio Marchionne

Responsabile Assicurazione Qualità Sitef Service S.r.l.

Roseto degli Abruzzi, li, 01/07/2015



SITEF SERVICE S.r.l. S.p.A. - Sede Legale con sede in
Soc. soggetta a direzione e coordinamento di ETAS S.p.A. CP. 028320073
Zona Ind.le Villa Zaccheo 64020 CASTELLALTO (TE)
VAT NUMBER P.IVA IT 01545980672