Teljesítménynyilatkozat 0832-CPR-1343

Termék típusa	AS2364, AS2364W
Típus	AS2364, AS2364W piros vagy fehér magasított aljzat
Rendeltetésszerű használat	Épületeken belül és épületek körül telepített tűzérzékelő és tűzjelző rendszerek.
Gyártó:	Texecom Ltd. Bradwood Court, St Crispin Way, Haslingden, Lancashire. BB4 4PW
Forgalmazó	UTC Fire and Security B.V. Kelvinstraat 7, NL-6003 DH, Weert, Hollandia
Értékelési rendszer	1. rendszer
Bejelentett szervezet	BRE Global Limited
Akkreditációs szám	0832
Típusellenőrzés	EN54-3:2001+A1:2002+A2:2006 - Tűzérzékelő és tűzjelző rendszerek – Tűzjelző berendezések - Hangjelzők.
EK-megfelelőségi tanúsítvány	0832-CPR-1343

A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető jellemzők	**EN54-3 alpont**	**A típus**	
Reprodukálhatóság	5.2	Megfelelt	
Működési teljesítmény	5.3	Megfelelt	
Élettartam	5.4	Megfelelt	
Száraz hő (működés közben)	5.5	Megfelelt	
Száraz hő (tartós)	5.6	Megfelelt	
Hideg (működés közben)	5.7	Megfelelt	
Nedves hő, ciklikus (működés közben)	5.8	Megfelelt	
Nedves hő, állandó állapot (tartós)	5.9	Megfelelt	
SO2 korrózió (tartós)	5.11	Megfelelt	
Lökés (működés közben)	5.12	Megfelelt	
Ütés (működés közben)	5.13	Megfelelt	
Rezgés (működés közben)	5.14	Megfelelt	
Rezgés (tartós)	5.15	Megfelelt	
Elektrosztatikus kisülés (működés közben)	5.16	Megfelelt	
Sugárzott elektromágneses mezők (működés közben)	5.16	Megfelelt	
Feszültség tranziensek, gyors átmeneti törések (működés közben)	5.16	Megfelelt	
Tokozás védelme	5.17	Megfelelt	

A Termék típusa és Típus pontok alapján meghatározott termék teljesítménye megfelel a jelen nyilatkozatnak.

A jelen teljesítménynyilatkozat a Texecom Limited kizárólagos felelőssége alapján került kiadásra.

A gyártó nevében és részéről aláírta:

Név: Chris Wright Beosztás: Jóváhagyáskezelő

Aláírás:

Kiadás helye és dátuma: