

Declaration of Performance No. 03-0210-360-1083

Declaration of Performance according to the Construction Products Regulation EU No. 305/2011

1. Unique identification code of the product type	Model(s): KE-DM3010R, KE-DM3010RS06, KE-DM3010RS18, KE-DM3010RS27, KE-DM3010R-IP, KE-DM3010RS18-IP, KE-DM3010RS27-IP, KE-DM3010RSCH, KE-DM3010RSCL Brand(s): Kidde Commercial, Chubb, Clymac
2. Intended use(s)	Fire detection and fire alarm systems: EN 54-11: Manual call points
3. Manufacturer(s)	KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, China
4. Authorized representative	KGS Fire & Security B.V. Kelvinstraat, 7 6003 DH Weert, The Netherlands
5. System(s) of Assessment and Verification of Constancy of Performance (AVCP)	System 1
6a. Harmonised standard(s)	EN 54-11:2001 + A1:2005
Notified body(-ies)	LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 08193 Bellaterra, Barcelona, Spain (Notified body under registration number 0370)
6b. Certificate(s) of constancy of performance number(s) (CPR)	0370-CPR-6533
6c. European Assessment Document European Technical Assessment Technical Assessment Body Notified body(-ies)	Not applicable
7. Declared performance(s)	

EN 54-11: Manual call points

Essential characteristics	Performance	Harmonized technical specification
Nominal activation conditions/sensitivity and Performance under fire conditions	Pass	EN 54-11:2001 + A1:2005
Operational reliability	Pass	EN 54-11:2001 + A1:2005
Durability of operational reliability, Temperature resistance	Pass	EN 54-11:2001 + A1:2005
Durability of operational reliability, Vibration resistance	Pass	EN 54-11:2001 + A1:2005
Durability of operational reliability, Humidity resistance	Pass	EN 54-11:2001 + A1:2005
Durability of operational reliability, Corrosion resistance	Pass	EN 54-11:2001 + A1:2005
Durability of operational reliability, Electrical stability	Pass	EN 54-11:2001 + A1:2005

8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performances. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Name: José María Méndez Seguí

Function: Certification Leader, EMEA

Place: C/ Verge de Guadalupe, 3,

08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spain

At: Esplugues de Llobregat



On: October 17, 2025

Regulation (UE) n.º 305/2011 CPR Supplementary CE marking Information

Identification of the certification body(-ies): 0370
Manufacturer(s): KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, China
Last two digits of year CE mark was first placed: 22
Declaration of Performance (DoP) number: 03-0210-360-1083
Certificate(s) of constancy of performance number(s) (CPR): 0370-CPR-6533
EN 54-11:2001 + A1:2005
Unique identification of product type: See the product label for the product documentation part number and revision.
Intended use(s): See DoP point 2.
Essential characteristics: See DoP point 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získať tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získať tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från: https://firesecurityproducts.com/en/home DoP.Requests@kgsolutions.com
--

© 2025 KGS Fire & Security. All rights reserved

Declaración de prestaciones nº 03-0210-360-1083

Declaración de prestaciones de acuerdo con la Directiva de Productos de Construcción de la UE nº 305/2011

1. Código de identificación única del producto tipo	Modelo(s): KE-DM3010R, KE-DM3010RS06, KE-DM3010RS18, KE-DM3010RS27, KE-DM3010R-IP, KE-DM3010RS18-IP, KE-DM3010RS27-IP, KE-DM3010RSCH, KE-DM3010RSCL Marca(s): Kidde Commercial, Chubb, Clymac
2. Uso(s) previsto(s)	Sistemas de detección y alarma de incendios: EN 54-11: Pulsadores manuales de alarma
3. Fabricante(s)	KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, China
4. Representante autorizado	KGS Fire & Security B.V. Kelvinstraat, 7 6003 DH Weert, Países Bajos
5. Sistema(s) de Evaluación y Verificación de la Constancia de las Prestaciones (EVCP)	Sistema 1
6a. Norma(s) armonizada(s)	EN 54-11:2001 + A1:2005
Organismo(s) notificado(s)	LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 08193 Bellaterra, Barcelona, España (Organismo notificado con número 0370)
6b. Número(s) de Certificado(s) de constancia de las prestaciones (RPC)	0370-CPR-6533
6c. Documento de evaluación europeo Evaluación técnica europea Organismo de evaluación técnica Organismo(s) notificado(s)	No aplicable
7. Prestación(es) declarada(s)	

EN 54-11: Pulsadores manuales de alarma

Características esenciales	Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Condiciones nominales de activación/sensibilidad y comportamiento frente al fuego	Apto	EN 54-11:2001 + A1:2005
Fiabilidad funcional	Apto	EN 54-11:2001 + A1:2005
Durabilidad de la fiabilidad funcional, Resistencia a la temperatura	Apto	EN 54-11:2001 + A1:2005
Durabilidad de la fiabilidad funcional, Resistencia a la vibración	Apto	EN 54-11:2001 + A1:2005
Durabilidad de la fiabilidad funcional, Resistencia a la humedad	Apto	EN 54-11:2001 + A1:2005
Durabilidad de la fiabilidad funcional, Resistencia a la corrosión	Apto	EN 54-11:2001 + A1:2005
Durabilidad de la fiabilidad funcional, Estabilidad eléctrica	Apto	EN 54-11:2001 + A1:2005

8. Documentación técnica adecuada y/o documentación técnica específica

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Nombre: José María Méndez Seguí

Función: Certification Leader, EMEA

Lugar: C/ Verge de Guadalupe, 3,
08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, España

En: Esplugues de Llobregat



A: octubre 17, 2025

Reglamento (UE) n.º 305/2011, información de marca CE adicional de la Directiva de Productos de Construcción

Identificación del(los) organismo(s) de certificación: 0370
Fabricante(s): KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, China
Últimos dos dígitos del año en que la marca de CE se otorgó por primera vez: 22
Número de Declaración de prestaciones (DdP): 03-0210-360-1083
Número(s) de Certificado(s) de constancia de las prestaciones (RPC): 0370-CPR-6533
EN 54-11:2001 + A1:2005
Identificación única del tipo de producto: Consulte la etiqueta del producto para ver el número de referencia y la revisión de la documentación del producto.
Uso(s) previsto(s): Consulte el punto 2 de la DdP.
Características esenciales: Consulte el punto 7 de la DdP.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat' tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från: https://firesecurityproducts.com/en/home DoP.Requests@kgsolutions.com
--

© 2025 KGS Fire & Security. Todos los derechos reservados

sz. Teljesítménynyilatkozat 03-0210-360-1083

Az EU építési termékekre vonatkozó 305/2011 sz. rendelete szerinti teljesítménynyilatkozat

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja	Modell(ek): KE-DM3010R, KE-DM3010RS06, KE-DM3010RS18, KE-DM3010RS27, KE-DM3010R-IP, KE-DM3010RS18-IP, KE-DM3010RS27-IP, KE-DM3010RSCH, KE-DM3010RSCL Márka(-ák): Kidde Commercial, Chubb, Clymac
2. Rendeltetés(ek)	Tűzjelző berendezések: EN 54-11: Kézi jelzésadók
3. Gyártó(k)	KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Csinhuangtao 066004, Hopej, Kína
4. Meghatalmazott képviselő	KGS Fire & Security B.V. Kelvinstraat, 7 6003 DH Weert, Hollandia
5. A teljesítmény állandóságának értékelésére és (AVCP)	1. rendszer
6a. Harmonizált szabvány(ok) Értesített szervezet(ek)	EN 54-11:2001 + A1:2005 LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 08193 Bellaterra, Barcelona, Spanyolország (Bejelentett szervezet 0370)
6b. A teljesítmény állandóságáról szóló igazolás szám (CPR)	0370-CPR-6533
6c. Európai értékelési dokumentum Európai műszaki értékelés Műszaki értékelő szervezet Értesített szervezet(ek)	Nem alkalmazható
7. A nyilatkozat szerinti teljesítmények	

EN 54-11: Kézi jelzésadók

Fő jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Névleges működésbe lépési feltételek/névleges működésbe lépési érzékenység és teljesítménykarakterisztika tűz esetén	Megfelelt	EN 54-11:2001 + A1:2005
Működés megbízhatósága	Megfelelt	EN 54-11:2001 + A1:2005
Működés megbízhatóságának tartóssága, Hőmérséklettel szembeni ellenállóképesség	Megfelelt	EN 54-11:2001 + A1:2005
Működés megbízhatóságának tartóssága, Rezgéssel szembeni ellenállóképesség	Megfelelt	EN 54-11:2001 + A1:2005
Működés megbízhatóságának tartóssága, Nedvességgel szembeni ellenállóképesség	Megfelelt	EN 54-11:2001 + A1:2005
Működés megbízhatóságának tartóssága, Korrozóival szembeni ellenállóképesség	Megfelelt	EN 54-11:2001 + A1:2005
Működés megbízhatóságának tartóssága, Elektromos stabilitás	Megfelelt	EN 54-11:2001 + A1:2005

8. Vonatkozó műszaki dokumentáció és/vagy Specifikus műszaki dokumentáció

A fent meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadása az EU 305/2011 sz. rendeletével összhangban történt, a kiadásért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Név: José María Méndez Seguí

Beosztás: Certification Leader, EMEA

Hely: C/ Verge de Guadalupe, 3,

08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spanyolország

Hely: Esplugues de Llobregat



Dátum: október 17, 2025

Az EU építési termékekről szóló 305/2011 sz. rendelete szerinti, CE jelölésre vonatkozó kiegészítő adatok

Tanúsító hatóság azonosítója(-ek): 0370
Gyártó(k): KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Csinhuangtao 066004, Hopej, Kína
CE jelölés első kiadási évének utolsó két számjegye: 22
Teljesítménynyilatkozat (DoP) száma: 03-0210-360-1083
A teljesítmény állandóságáról szóló igazolás szám (CPR): 0370-CPR-6533
EN 54-11:2001 + A1:2005
Terméktípus egyedi azonosítója: A termékdokumentáció számát és módosítási számát megtalálja a termék címkén.
Rendeltetés(ek): Lásd a DoP 2. pontját.
Fő jellemzők: Lásd a DoP 7. pontját.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat' tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från: https://firesecurityproducts.com/en/home DoP.Requests@kgsolutions.com

© 2025 KGS Fire & Security. Minden jog fenntartva

Declarația de performanță Nr. 03-0210-360-1083

Declarația de performanță în conformitate cu Regulamentul privind produsele pentru construcții EU No. 305/2011

1. Cod unic de identificare a tipului de produs	Model(e): KE-DM3010R, KE-DM3010RS06, KE-DM3010RS18, KE-DM3010RS27, KE-DM3010R-IP, KE-DM3010RS18-IP, KE-DM3010RS27-IP, KE-DM3010RSCH, KE-DM3010RSCL Marca (Mărci): Kidde Commercial, Chubb, Clymac
2. Scopul utilizării	Sisteme de detectare și de alarmare la incendiu: EN 54-11: Butoane de semnalizare manuală
3. Producător(i)	KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, China
4. Reprezentant autorizat	KGS Fire & Security B.V. Kelvinstraat, 7 6003 DH Weert, Olanda
5. Sistemul(-ele) pentru evaluarea și verificarea fiabilității funcționării (AVCP)	Sistemul 1
6a. Standardul(-ele) armonizat(e)	EN 54-11:2001 + A1:2005
Organism(e) notificat(e)	LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 08193 Bellaterra, Barcelona, Spania (Organism notificat sub numărul de înregistrare 0370)
6b. Numărul(-ele) certificatului(-elor) de constanță a performanței (CPR)	0370-CPR-6533
6c. Document de evaluare european Evaluarea tehnică europeană Organism de evaluare tehnică Organism(e) notificat(e)	Nu se aplică
7. Puterea declarată	

EN 54-11: Butoane de semnalizare manuală

Caracteristici esențiale	Puterea	Specificația tehnică armonizată
Condițiile nominale de declanșare/sensibilitatea nominală de declanșare și caracteristica de performanță în caz de incendiu	Ansolvit	EN 54-11:2001 + A1:2005
Fiabilitatea funcționării	Ansolvit	EN 54-11:2001 + A1:2005
Durabilitatea fiabilității funcționării, Rezistența la temperatură	Ansolvit	EN 54-11:2001 + A1:2005
Durabilitatea fiabilității funcționării, Rezistența la oscilații	Ansolvit	EN 54-11:2001 + A1:2005
Durabilitatea fiabilității funcționării, Rezistența la umiditatea aerului	Ansolvit	EN 54-11:2001 + A1:2005
Durabilitatea fiabilității funcționării, Rezistența la coroziune	Ansolvit	EN 54-11:2001 + A1:2005
Durabilitatea fiabilității funcționării, Stabilitatea electrică	Ansolvit	EN 54-11:2001 + A1:2005

8. Documentația tehnică adecvată și/sau documentația tehnică specifică

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este emisă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Numele: José María Méndez Seguí

Funcția: Certification Leader, EMEA

Loc: C/ Verge de Guadalupe, 3,

08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spania

La: Esplugues de Llobregat



În: octombrie 17, 2025

Regulament (UE) n.º 305/2011 CPR Marcaj CE suplimentar Informații

Identificarea organismului(-elor) de certificare: 0370
Producător(i): KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, China
Ultimele două cifre ale anului CE au fost plasate pentru prima dată: 22
Numărul declarației de performanță (DoP): 03-0210-360-1083
Numărul(-ele) certificatului(-elor) de constanță a performanței (CPR): 0370-CPR-6533
EN 54-11:2001 + A1:2005
Identificarea unică a tipului de produs: Consultați eticheta produsului pentru numărul și revizuirea documentației produsului.
Scopul utilizării: A se vedea punctul 2 al DoP.
Caracteristici esențiale: A se vedea punctul 7 al DoP.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získať tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získať tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från: https://firesecurityproducts.com/en/home DoP.Requests@kgsolutions.com

© 2025 KGS Fire & Security. Toate drepturile rezervate

Deklaracja właściwości użytkowych nr 03-0210-360-1083

Deklaracja właściwości użytkowych Zgodnie z rozporządzeniem UE nr 305/2011 (Construction Products Regulation)

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu	Model(y): KE-DM3010R, KE-DM3010RS06, KE-DM3010RS18, KE-DM3010RS27, KE-DM3010R-IP, KE-DM3010RS18-IP, KE-DM3010RS27-IP, KE-DM3010RSCH, KE-DM3010RSCL Marka(-i): Kidde Commercial, Chubb, Clymac
2. Przeznaczenie	Systemy sygnalizacji pożarowej: EN 54-11: Ręczne ostrzegacze pożarowe
3. Producent(-ci)	KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, Chiny
4. Upoważniony przedstawiciel	KGS Fire & Security B.V. Kelvinstraat, 7 6003 DH Weert, Holandia
5. System(y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych (AVCP)	System 1
6a. Zharmonizowany(-e) standard	EN 54-11:2001 + A1:2005
Jednostka(-i) notyfikowana(-e)	LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 08193 Bellaterra, Barcelona, Hiszpania (Jednostka notyfikowana pod numerem rejestracyjnym 0370)
6b. Numer(y) certyfikatu(-ów) stałości parametrów użytkowych (CPR)	0370-CPR-6533
6c. Europejski dokument oceny Europejska ocena techniczna Jednostki ds. oceny technicznej Jednostka(-i) notyfikowana(-e)	Nie dotyczy
7. Deklarowane świadczenia	

EN 54-11: Ręczne ostrzegacze pożarowe

Zasadnicze charakterystyki	Wydajność	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Znamionowe warunki zadziałania/znamię czułość zadziałania i charakterystyka właściwości użytkowych w przypadku pożaru	Pozytywny	EN 54-11:2001 + A1:2005
Niezawodność eksploatacyjna	Pozytywny	EN 54-11:2001 + A1:2005
Trwałość niezawodności działania, Odporność na działanie ciepła	Pozytywny	EN 54-11:2001 + A1:2005
Trwałość niezawodności działania, Odporność na wibracje	Pozytywny	EN 54-11:2001 + A1:2005
Trwałość niezawodności działania, Odporność na wilgoć	Pozytywny	EN 54-11:2001 + A1:2005
Trwałość niezawodności działania, Wytrzymałość na korozję	Pozytywny	EN 54-11:2001 + A1:2005
Trwałość niezawodności działania, Stabilność elektryczna	Pozytywny	EN 54-11:2001 + A1:2005

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna

Wydajność określonego powyżej produktu jest zgodna z zestawem deklarowanych właściwości. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych została wydana zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Nazwisko: José María Méndez Seguí

Stanowisko: Certification Leader, EMEA

Miejsce: C/ Verge de Guadalupe, 3,

08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Hiszpania

W: Esplugues de Llobregat



Dnia: październik 17, 2025

Dodatkowe informacje na temat oznaczenia CE według Rozporządzenia (UE) nr 305/2011 CPR

Oznaczenie instytucji certyfikującej(-ych): 0370
Producent(-ci): KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, Chiny
Ostatnie dwie cyfry roku pierwszego umieszczenia znaku CE: 22
Numer deklaracji właściwości użytkowych (DWU): 03-0210-360-1083
Numer(y) certyfikatu(-ów) stałości parametrów użytkowych (CPR): 0370-CPR-6533
EN 54-11:2001 + A1:2005
Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Numer części i wersja dokumentacji produktu znajdują się na etykiecie produktu.
Przeznaczenie: Patrz punkt 2 DWU.
Zasadnicze charakterystyki: Patrz punkt 7 DWU.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získať tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získať tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från: https://firesecurityproducts.com/en/home DoP.Requests@kgsolutions.com
--

© 2025 KGS Fire & Security. Wszelkie prawa zastrzeżone

Declaração de desempenho N. 03-0210-360-1083

Declaração de desempenho de acordo com o Regulamento de Produtos de Construção N.º 305/2011

1. Código de identificação único do produto-tipo	Modelo(s): KE-DM3010R, KE-DM3010RS06, KE-DM3010RS18, KE-DM3010RS27, KE-DM3010R-IP, KE-DM3010RS18-IP, KE-DM3010RS27-IP, KE-DM3010RSCH, KE-DM3010RSCL Marca(s): Kidde Commercial, Chubb, Clymac
2. Utilização(s) pretendida(s)	Sistemas de detecção e alarme de incêndio: EN 54-11: Botões de alarme manuais
3. Fabricante(s)	KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, China
4. Representante autorizado	KGS Fire & Security B.V. Kelvinstraat, 7 6003 DH Weert, Os Países Baixos
5. Sistema(s) de Avaliação e Verificação da Constância de Desempenhos (AVCD)	Sistema 1
6a. Norma(s) harmonizada(s)	EN 54-11:2001 + A1:2005
Organismo(s) notificado(s)	LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 08193 Bellaterra, Barcelona, Espanha (Organismo notificado sob o número de registro 0370)
6b. Número(s) de certificado(s) da constância de desempenho (CPR)	0370-CPR-6533
6c. Documento de avaliação europeu Avaliação técnica europeia Organismo de Avaliação Técnica Organismo(s) notificado(s)	Não aplicável
7. Desempenho declarado	

EN 54-11: Botões de alarme manuais

Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Condições de resposta nominal/sensibilidade de resposta nominal e característica de desempenho em caso de incêndio	Passa	EN 54-11:2001 + A1:2005
Fiabilidade operativa	Passa	EN 54-11:2001 + A1:2005
Durabilidade da fiabilidade operativa, Resistência à temperatura	Passa	EN 54-11:2001 + A1:2005
Durabilidade da fiabilidade operativa, Resistência à vibração	Passa	EN 54-11:2001 + A1:2005
Durabilidade da fiabilidade operativa, Resistência à humidade do ar	Passa	EN 54-11:2001 + A1:2005
Durabilidade da fiabilidade operativa, Resistência à corrosão	Passa	EN 54-11:2001 + A1:2005
Durabilidade da fiabilidade operativa, Estabilidade eléctrica	Passa	EN 54-11:2001 + A1:2005

8. Documentação técnica adequada ou documentação técnica específica

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de benefícios declarados. Esta declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Nome: José María Méndez Seguí

Cargo: Certification Leader, EMEA

Local: C/ Verge de Guadalupe, 3,

08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Espanha

Em: Esplugues de Llobregat



Data: outubro 17, 2025

Regulamento (EU) Nº 305/2011 CPR Informação complementar sobre a marcação CE

Identificação da entidade(s) certificadora(s): 0370
Fabricante(s): KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, China
Os dois últimos dígitos do ano de aposição da marca CE: 22
Número da declaração de desempenho (DoP): 03-0210-360-1083
Número(s) de certificado(s) da constância de desempenho (CPR): 0370-CPR-6533
EN 54-11:2001 + A1:2005
Identificação única do produto-tipo: Ver a etiqueta do produto para a documentação do produto, número de série e revisão.
Utilização(s) pretendida(s): Ver o ponto 2 da DoP.
Características essenciais: Ver o ponto 7 da DoP.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získať tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získať tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från: https://firesecurityproducts.com/en/home DoP.Requests@kgsolutions.com

© 2025 KGS Fire & Security. Todos os direitos reservados

Nr. der Leistungserklärung 03-0210-360-1083

Leistungserklärung gemäß der Bauprodukteverordnung EU Nr. 305/2011

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps	Muster: KE-DM3010R, KE-DM3010RS06, KE-DM3010RS18, KE-DM3010RS27, KE-DM3010R-IP, KE-DM3010RS18-IP, KE-DM3010RS27-IP, KE-DM3010RSCH, KE-DM3010RSCL Marke(n): Kidde Commercial, Chubb, Clymac
2. Verwendungszweck(e)	Brandmeldeanlagen: EN 54-11: Handfeuermelder
3. Hersteller	KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, China
4. Bevollmächtigter	KGS Fire & Security B.V. Kelvinstraat, 7 6003 DH Weert, Die Niederlande
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit (AVCP)	System 1
6a. Harmonisierte Norm(en)	EN 54-11:2001 + A1:2005
Notifizierte Stelle(n)	LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 08193 Bellaterra, Barcelona, Spanien (Notifizierte Stelle unter der Registrierungsnummer 0370)
6b. Nummer(n) der Bescheinigung über die Leistungskonstanz (CPR)	0370-CPR-6533
6c. Europäisches Bewertungsdokument Europäische Technische Bewertung Technische Bewertungsstelle Notifizierte Stelle(n)	Nicht relevant
7. Erklärte Leistung(en)	

EN 54-11: Handfeuermelder

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikationen
Nennauslösebedingungen/Empfindlichkeit und Leistung im Brandfall	Erfüllt	EN 54-11:2001 + A1:2005
Betriebszuverlässigkeit	Erfüllt	EN 54-11:2001 + A1:2005
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Temperaturbeständigkeit	Erfüllt	EN 54-11:2001 + A1:2005
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Beständigkeit gegen Schwingungen	Erfüllt	EN 54-11:2001 + A1:2005
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Feuchtigkeitsbeständigkeit	Erfüllt	EN 54-11:2001 + A1:2005
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Korrosionsbeständigkeit	Erfüllt	EN 54-11:2001 + A1:2005
Dauerhaftigkeit der Betriebszuverlässigkeit, Elektrische Stabilität	Erfüllt	EN 54-11:2001 + A1:2005

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Name: José María Méndez Seguí

Funktion: Certification Leader, EMEA

Ort: C/ Verge de Guadalupe, 3,

08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spanien

Ort: Esplugues de Llobregat



Datum: Oktober 17, 2025

Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (Bauprodukteverordnung), Ergänzende Informationen zur CE-Kennzeichnung

Kennnummer der Zertifizierungsstelle: 0370
Hersteller: KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, China
Die beiden letzten Stellen des Jahres der ursprünglichen CE-Kennzeichnung: 22
Nummer der Leistungserklärung (DoP): 03-0210-360-1083
Nummer(n) der Bescheinigung über die Leistungskonstanz (CPR): 0370-CPR-6533
EN 54-11:2001 + A1:2005
Eindeutige Kennung des Produkttyps: Die Teilenummer der Produktdokumentation und Revision befindet sich auf dem Produktetikett.
Verwendungszweck(e): Siehe Nummer 2 der DoP.
Wesentliche Merkmale: Siehe Nummer 7 der DoP.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från: https://firesecurityproducts.com/en/home DoP.Requests@kgsolutions.com
--

© 2025 KGS Fire & Security. Alle Rechte vorbehalten

Prohlášení o vlastnostech č. 03-0210-360-1083

Prohlášení o vlastnostech v souladu s nařízením EU č. 305/2011 týkajícím se stavebních výrobků

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku	Model(y): KE-DM3010R, KE-DM3010RS06, KE-DM3010RS18, KE-DM3010RS27, KE-DM3010R-IP, KE-DM3010RS18-IP, KE-DM3010RS27-IP, KE-DM3010RSCH, KE-DM3010RSCL Značka(-y): Kidde Commercial, Chubb, Clymac
2. Zamýšlené(-á) použití	Elektrická požární signalizace: EN 54-11: Tlačítkové hlásiče
3. Výrobce(-i)	KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Čchin-chuang-tao 066004, Che-pej, Čína
4. Zplnomocněný zástupce	KGS Fire & Security B.V. Kelvinstraat, 7 6003 DH Weert, Nizozemí
5. Systém(y) hodnocení a ověřování stálosti výkonnosti (POSV)	Systém 1
6a. Harmonizovaná(-é) norma(-y) Oznámený(-é) subjekt(y)	EN 54-11:2001 + A1:2005 LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 08193 Bellaterra, Barcelona, Španělsko (Registrační číslo oznámeného subjektu 0370)
6b. Číslo(-a) certifikátu(-ů) dokladu o výhodách (CPR)	0370-CPR-6533
6c. Evropský dokument pro posuzování Evropské technické posouzení Subjekt pro technické posuzování Oznámený(-é) subjekt(y)	Nelze určit
7. Deklarovaná(-é) vlastnost(i)	

EN 54-11: Tlačítkové hlásiče

Základní vlastnosti	Splnění	Harmonizovaná technická specifikace
Nominální aktivační podmínky/citlivost a vlastnosti za požárních podmínek	Splňuje	EN 54-11:2001 + A1:2005
Provozní spolehlivost	Splňuje	EN 54-11:2001 + A1:2005
Stálost provozní spolehlivosti, Teplotní odolnost	Splňuje	EN 54-11:2001 + A1:2005
Stálost provozní spolehlivosti, Odolnost proti vibracím	Splňuje	EN 54-11:2001 + A1:2005
Stálost provozní spolehlivosti, Odolnost proti vlhkosti	Splňuje	EN 54-11:2001 + A1:2005
Stálost provozní spolehlivosti, Odolnost proti korozi	Splňuje	EN 54-11:2001 + A1:2005
Stálost provozní spolehlivosti, Elektrická stálost	Splňuje	EN 54-11:2001 + A1:2005

8. Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická dokumentace

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Jméno: José María Méndez Seguí

Funkce: Certification Leader, EMEA

Místo: C/ Verge de Guadalupe, 3,
08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Španělsko

V: Esplugues de Llobregat

dne: Říjen 17, 2025



Doplňující informace o značení CE podle nařízení EU č. 305/2011 CPR

Identifikace certifikačního(-ch) orgánu(-ů): 0370
Výrobce(-i): KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Čchin-chuang-tao 066004, Che-pej, Čína
Poslední dvě číslice roku značky CE byly umístěny na první místo: 22
Číslo prohlášení o vlastnostech (PoV): 03-0210-360-1083
Číslo(-a) certifikátu(-ů) dokladu o výhodách (CPR): 0370-CPR-6533
EN 54-11:2001 + A1:2005
Jedinečná identifikace typu výrobku: Viz štítek výrobku s číslem části dokumentace výrobku a revize.
Zamýšlené(-á) použití: Viz PoV, bod 2.
Základní vlastnosti: Viz PoV, bod 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från: https://firesecurityproducts.com/en/home DoP.Requests@kgsolutions.com
--

© 2025 KGS Fire & Security. Všechna práva vyhrazena

Vyhlásenie o parametroch č. 03-0210-360-1083

Vyhlásenie o parametroch podľa nariadenia EÚ č. 305/2011 o stavebných výrobkoch

1. Jedinečný identifikačný kód typu produktu	Model(y): KE-DM3010R, KE-DM3010RS06, KE-DM3010RS18, KE-DM3010RS27, KE-DM3010R-IP, KE-DM3010RS18-IP, KE-DM3010RS27-IP, KE-DM3010RSCH, KE-DM3010RSCL Značka(-y): Kidde Commercial, Chubb, Clymac
2. Zamýšľané použitie(-a)	Elektrická požiarne signalizácia: EN 54-11: Tlačidlové hlásiče požiaru
3. Výrobca(-ov)	KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, Čína
4. Splnomocnený zástupca	KGS Fire & Security B.V. Kelvinstraat, 7 6003 DH Weert, Holandsko
5. Systém(y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov (AVCP)	Systém 1
6a. Harmonizovaná(-ých) norm(-y) Notifikovaný(-é) subjekt(y)	EN 54-11:2001 + A1:2005 LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 08193 Bellaterra, Barcelona, Španielsko (Notifikovaný subjekt pod registračným číslom 0370)
6b. Číslo(-a) certifikátu(-y) dokladu o výhodách (CPR)	0370-CPR-6533
6c. Európsky hodnotiaci dokument Európske technické posúdenie Orgán technického posudzovania Notifikovaný(-é) subjekt(y)	Nevzťahuje sa
7. Deklarované parametre	

EN 54-11: Tlačidlové hlásiče požiaru

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Podmienky nominálnej aktivácie/citlivosť a vlastnosti pri podmienkach požiaru	Splnené	EN 54-11:2001 + A1:2005
Prevádzková spoľahlivosť	Splnené	EN 54-11:2001 + A1:2005
Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti, Tepelná odolnosť	Splnené	EN 54-11:2001 + A1:2005
Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti, Odolnosť proti vibráciám	Splnené	EN 54-11:2001 + A1:2005
Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti, Odolnosť proti vlhkosti	Splnené	EN 54-11:2001 + A1:2005
Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti, Odolnosť proti korózii	Splnené	EN 54-11:2001 + A1:2005
Trvanie prevádzkovej spoľahlivosti, Elektrická stabilita	Splnené	EN 54-11:2001 + A1:2005

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(a) za a v mene výrobcu:

Názov: José María Méndez Seguí

Funkcia: Certification Leader, EMEA

Miesto: C/ Verge de Guadalupe, 3,

08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Španielsko

V: Esplugues de Llobregat



dňa: Októbra 17, 2025

Dodatočné informácie CPR k označeniu CE podľa nariadenia (EÚ) č. 305/2011

Identifikácia certifikačného(-ých) orgánu(-ov): 0370
Výrobca(-ov): KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, Čína
Posledné dve číslice roku, kedy bolo prvýkrát udelené označenie CE: 22
Číslo vyhlásenia o parametroch (VoP): 03-0210-360-1083
Číslo(-a) certifikátu(-y) dokladu o výhodách (CPR): 0370-CPR-6533
EN 54-11:2001 + A1:2005
Jedinečná identifikácia typu produktu: Číslo dielu a revíziu dokumentácie produktu nájdete na štítku produktu.
Zamýšľané použitie(-a): Pozrite si VoP, bod 2.
Podstatné vlastnosti: Pozrite si VoP, bod 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získať tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kivant nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získať tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från: https://firesecurityproducts.com/en/home DoP.Requests@kgsolutions.com
--

© 2025 KGS Fire & Security. Všetky práva vyhradené

Ydeevnedeklaration Nr. 03-0210-360-1083

Ydeevnedeklaration i henhold til Byggevareforordningen EU nr. 305/2011

1. Produkttypens unikke identifikationskode	Model(ler): KE-DM3010R, KE-DM3010RS06, KE-DM3010RS18, KE-DM3010RS27, KE-DM3010R-IP, KE-DM3010RS18-IP, KE-DM3010RS27-IP, KE-DM3010RSCH, KE-DM3010RSCL Mærke(r): Kidde Commercial, Chubb, Clymac
2. Tilsigtet(-de) anvendelse(r)	Branddetektering og brandalarmer: EN 54-11: Manuelle alarmtryk
3. Producent(er)	KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, Kina
4. Bemyndigede repræsentant	KGS Fire & Security B.V. Kelvinstraat, 7 6003 DH Weert, Holland
5. Vurdering og verifikation af ydeevnens konstans-system(er) (AVCP)	System 1
6a. Harmoniseret(-de) standard(er)	EN 54-11:2001 + A1:2005
Notificeret organ(er)	LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 08193 Bellaterra, Barcelona, Spanien (Notificeret organ med registreringsnummer 0370)
6b. Certifikatnummer(-re) på bevis for fordele (CPR)	0370-CPR-6533
6c. Europæisk vurderingsdokument Europæisk teknisk vurdering Teknisk vurderingssorgan Notificeret organ(er)	Ikke relevant
7. Deklareret ydeevne	

EN 54-11: Manuelle alarmtryk

Væsentlige egenskaber	Ydeevne	Harmoniseret teknisk specifikation
Nominelle aktiveringsbetingelser/følsomhed og ydeevne under brandforhold	Godkendt	EN 54-11:2001 + A1:2005
Driftsikkerhed	Godkendt	EN 54-11:2001 + A1:2005
Holdbarhed af driftsikkerhed, Temperaturbestandighed	Godkendt	EN 54-11:2001 + A1:2005
Holdbarhed af driftsikkerhed, Vibrationsmodstand	Godkendt	EN 54-11:2001 + A1:2005
Holdbarhed af driftsikkerhed, Fugtmodstand	Godkendt	EN 54-11:2001 + A1:2005
Holdbarhed af driftsikkerhed, Korrosionsmodstand	Godkendt	EN 54-11:2001 + A1:2005
Holdbarhed af driftsikkerhed, Elektrisk stabilitet	Godkendt	EN 54-11:2001 + A1:2005

8. Relevant teknisk dokumentation og/eller specifik teknisk dokumentation

Det ovenfor anførte produkts ydeevne er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udstedt i henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 på den anførte producents eneansvar.

Underskrevet for producenten og på dennes vegne af:

Navn: José María Méndez Seguí

Funktion: Certification Leader, EMEA

Sted: C/ Verge de Guadalupe, 3,

08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spanien

Ved: Esplugues de Llobregat



Den: Oktober 17, 2025

Byggevarerforordning (EU) nr. 305/2011 CPR Supplerende CE-mærkningsinformation

Identifikation af certificeringsorganet(-rne): 0370
Producent(er): KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, Kina
De sidste to cifre i årstallet, hvor CE-mærket først blev anbragt: 22
Ydeevnedeklarationens (DoP) nummer: 03-0210-360-1083
Certifikatnummer(-re) på bevis for fordele (CPR): 0370-CPR-6533
EN 54-11:2001 + A1:2005
Produkttypens unikke identifikation: Se produktdokumentationens varenummer og revision på produktmærkaten.
Tilsigtet(-de) anvendelse(r): Se DoP-punkt 2.
Væsentlige egenskaber: Se DoP-punkt 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získať tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získať tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från: https://firesecurityproducts.com/en/home DoP.Requests@kgsolutions.com
--

© 2025 KGS Fire & Security. Alle rettigheder forbeholdes

N° de Déclaration des performances 03-0210-360-1083

Déclaration des performances dépendant du règlement 305/2011 de l'Union européenne sur les produits de construction

1. Code d'identification unique du produit type	Modèle(s): KE-DM3010R, KE-DM3010RS06, KE-DM3010RS18, KE-DM3010RS27, KE-DM3010R-IP, KE-DM3010RS18-IP, KE-DM3010RS27-IP, KE-DM3010RSCH, KE-DM3010RSCL Marque(s): Kidde Commercial, Chubb, Clymac
2. Usage(s) prévu(s)	Systèmes de détection et d'alarme incendie: EN 54-11: Déclencheurs manuels d'alarme
3. Fabricant(s)	KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, Chine
4. Représentant autorisé	KGS Fire & Security B.V. Kelvinstraat, 7 6003 DH Weert, Les Pays-Bas
5. Système(s) d'Évaluation et Vérification de la Constance des Performances (EVCP)	Système 1
6a. Norme(s) harmonisée(s)	EN 54-11:2001 + A1:2005
Organisme(s) notifié(s)	LGA Technological Center, S.A. (APPLUS) Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 08193 Bellaterra, Barcelone, Espagne (Organisme notifié avec numéro d'enregistrement 0370)
6b. Numéro(s) de certificat(s) de preuve de prestations (CPR)	0370-CPR-6533
6c. Documents d'évaluation européens Évaluation technique européenne Organisme d'évaluation technique Organisme(s) notifié(s)	Non applicable
7. Performance(s) déclarée(s)	

EN 54-11: Déclencheurs manuels d'alarme

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Conditions d'activation normales/sensibilité et performances en condition d'incendie	Conforme	EN 54-11:2001 + A1:2005
Fiabilité de fonctionnement	Conforme	EN 54-11:2001 + A1:2005
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Résistance à la température	Conforme	EN 54-11:2001 + A1:2005
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Résistance aux vibrations	Conforme	EN 54-11:2001 + A1:2005
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Résistance à l'humidité	Conforme	EN 54-11:2001 + A1:2005
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Résistance à la corrosion	Conforme	EN 54-11:2001 + A1:2005
Durabilité de la fiabilité de fonctionnement, Stabilité électrique	Conforme	EN 54-11:2001 + A1:2005

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble de performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie, conformément au règlement 305/2011 de l'UE, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Nom: José María Méndez Seguí

Fonction: Certification Leader, EMEA

Endroit: C/ Verge de Guadalupe, 3,

08950 Esplugues de Llobregat, Barcelone, Espagne

À: Esplugues de Llobregat



Le: Octobre 17, 2025

Informations supplémentaires sur le marque CE - Règlement (UE) n° 305/2011 CPR

Identification de(s) l'organisme(s) de certification: 0370
Fabricant(s): KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, Chine
Deux dernières chiffres de l'année durant laquelle le marque CE a été introduit: 22
Numéro de déclaration des performances (DdP): 03-0210-360-1083
Numéro(s) de certificat(s) de preuve de prestations (CPR): 0370-CPR-6533
EN 54-11:2001 + A1:2005
Identification unique du type de produit: Consultez l'étiquette du produit pour connaître les numéros de pièce et les versions de révision.
Usage(s) prévu(s): Voir DdP point 2.
Caractéristiques essentielles: Voir DdP point 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získať tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získať tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från: https://firesecurityproducts.com/en/home DoP.Requests@kgsolutions.com
--

© 2025 KGS Fire & Security. Tous droits réservés

Numero Dichiarazione di prestazione 03-0210-360-1083

Dichiarazione di prestazione secondo il Regolamento sui prodotti da costruzione UE N. 305/2011

1. Codice di identificazione unico del prodotto	Modello(-i): KE-DM3010R, KE-DM3010RS06, KE-DM3010RS18, KE-DM3010RS27, KE-DM3010R-IP, KE-DM3010RS18-IP, KE-DM3010RS27-IP, KE-DM3010RSCH, KE-DM3010RSCL Marchio(-i): Kidde Commercial, Chubb, Clymac
2. Uso(-i) previsto(-i)	Sistemi di rivelazione e di segnalazione d'incendio: EN 54-11: Punti di allarme manuali
3. Fabbricante(-i)	KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, Cina
4. Rappresentante autorizzato	KGS Fire & Security B.V. Kelvinstraat, 7 6003 DH Weert, Paesi Bassi
5. Sistema(i) di Valutazione e Verifica della Costanza delle Prestazioni (VVCP)	Sistema 1
6a. Norma(-e) armonizzata(-e)	EN 54-11:2001 + A1:2005
Organismo(-i) notificato(-i)	LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 08193 Bellaterra, Barcellona, Spagna (Organismo notificato sotto numero di registrazione 0370)
6b. Numero(-i) di(-ei) Certificato(-i) attestante le prestazioni (CPR)	0370-CPR-6533
6c. Documento di valutazione europeo Valutazione Tecnica Europea Organismo di valutazione tecnica Organismo(-i) notificato(-i)	Non applicabile
7. Prestazioni dichiarate	

EN 54-11: Punti di allarme manuali

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifica tecnica armonizzata
Condizioni nominali di attivazione/sensibilità e prestazioni in condizioni di incendio	Passato	EN 54-11:2001 + A1:2005
Affidabilità operativa	Passato	EN 54-11:2001 + A1:2005
Durata dell'affidabilità operativa, Resistenza alla temperatura	Passato	EN 54-11:2001 + A1:2005
Durata dell'affidabilità operativa, Resistenza alle vibrazioni	Passato	EN 54-11:2001 + A1:2005
Durata dell'affidabilità operativa, Resistenza all'umidità	Passato	EN 54-11:2001 + A1:2005
Durata dell'affidabilità operativa, Resistenza alla corrosione	Passato	EN 54-11:2001 + A1:2005
Durata dell'affidabilità operativa, Stabilità elettrica	Passato	EN 54-11:2001 + A1:2005

8. Documentazione tecnica adeguata e/o documentazione tecnica specifica

Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata, ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del produttore sopra identificato.

Firmato per e per conto del fabbricante da:

Nome: José María Méndez Seguí

Funzione: Certification Leader, EMEA

Luogo: C/ Verge de Guadalupe, 3,

08950 Esplugues de Llobregat, Barcellona, Spagna

Luogo: Esplugues de Llobregat



Data: Ottobre 17, 2025



Identificazione dell'ente(degli enti) di certificazione: 0370

Fabbricante(-i):

KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd.
No. 80 Changjiang East Road, QETDZ
Qinhuangdao 066004, Hebei, Cina

Ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta per la prima volta la marcatura CE: 22

Numero Dichiarazione di prestazione (DoP): 03-0210-360-1083

Numero(-i) di(-ei) Certificato(-i) attestante le prestazioni (CPR): 0370-CPR-6533

EN 54-11:2001 + A1:2005

Identificazione unica del tipo di prodotto: Vedere l'etichetta del prodotto per il codice documento della documentazione del prodotto e la revisione.

Uso(-i) previsto(-i): Vedere il punto 2 della DoP.

Caratteristiche essenziali: Vedere il punto 7 della DoP.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získať tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získať tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från:

<https://firesecurityproducts.com/en/home>

DoP.Requests@kgsolutions.com

© 2025 KGS Fire & Security. Tutti i diritti sono riservati

Eksploatacinių savybių deklaracija nr. 03-0210-360-1083

Eksploatacinių savybių deklaracija, parengta pagal Statybos produktų reglamentą ES nr. 305/2011


1. Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas	Modelis(-ai): KE-DM3010R, KE-DM3010RS06, KE-DM3010RS18, KE-DM3010RS27, KE-DM3010R-IP, KE-DM3010RS18-IP, KE-DM3010RS27-IP, KE-DM3010RSCH, KE-DM3010RSCL Prekės ženklas(-i): Kidde Commercial, Chubb, Clymac
2. Numatytoji paskirtis(-ys)	Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos: EN 54-11: Ranka valdomi gaisro signalizatoriai
3. Gamintojas	KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Činhuangdao 066004, Hebėjus, Kinija
4. Įgaliotasis atstovas	KGS Fire & Security B.V. Kelvinstraat, 7 6003 DH Vertas, Olandija
5. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema(-os) (AVCP)	1 sistema
6a. Darnusis(-iais) standartas(-is) Notifikuotoji(-osios) įstaiga(-os)	EN 54-11:2001 + A1:2005 LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 08193 Bellaterra, Barselona, Ispanija (Notifikuotosios įstaigos registracijos numeris 0370)
6b. Pažymos numeris, patvirtinantis išmokas (CPR)	0370-CPR-6533
6c. Europos vertinimo dokumentas Europos techninis vertinimas Techninio vertinimo įstaiga Notifikuotoji(-osios) įstaiga(-os)	Netaikytina
7. Deklaruojama(-os) eksploatacinė(-ės) savybė(-ės)	

EN 54-11: Ranka valdomi gaisro signalizatoriai

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Nominaliosios suaktyvinimo sąlygos/jautrumas ir eksploatacinės savybės gaisro sąlygomis	Atitinka	EN 54-11:2001 + A1:2005
Techninis patikimumas	Atitinka	EN 54-11:2001 + A1:2005
Techninio patikimumo ilgaamžiškumas, Atsparumas temperatūrai	Atitinka	EN 54-11:2001 + A1:2005
Techninio patikimumo ilgaamžiškumas, Atsparumas vibracijai	Atitinka	EN 54-11:2001 + A1:2005
Techninio patikimumo ilgaamžiškumas, Atsparumas drėgmei	Atitinka	EN 54-11:2001 + A1:2005
Techninio patikimumo ilgaamžiškumas, Atsparumas korozijai	Atitinka	EN 54-11:2001 + A1:2005
Techninio patikimumo ilgaamžiškumas, Elektrinis stabilumas	Atitinka	EN 54-11:2001 + A1:2005

8. Atitinkami techniniai dokumentai ir (arba) specifiniai techniniai dokumentai

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu): Vardas ir pavardė: José María Méndez Seguí Funkcija: Certification Leader, EMEA Vieta: C/ Verge de Guadalupe, 3, 08950 Esplugues de Llobregat, Barselona, Ispanija Vieta: Esplugues de Llobregat	 Išdavimo data: Spalis 17, 2025
---	--

Reglamento (ES) nr. 305/2011 CPR papildoma informacija apie CE ženklą

Sertifikavimo įstaigos identifikacija: 0370
Gamintojas: KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Činhuangdao 066004, Hebei'us, Kinija
Metų, kuriais buvo pirmą kartą paženklintas CE ženklą, paskutiniai du skaitmenys: 22
Eksplotacinių savybių deklaracijos (DoP) numeris: 03-0210-360-1083
Pažymos numeris, patvirtinantis išmokas (CPR): 0370-CPR-6533
EN 54-11:2001 + A1:2005
Unikalūs produkto tipo identifikatoriai: Produkto dokumento numerį ir redakciją žr. produkto etiketėje.
Numatytoji paskirtis(-ys): Žr. DoP 2 punktą.
Esminės charakteristikos: Žr. DoP 7 punktą.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získať tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získať tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från: https://firesecurityproducts.com/en/home DoP.Requests@kgsolutions.com
--

© 2025 KGS Fire & Security. Visos teisės saugomos

Nummer van de prestatieverklaring 03-0210-360-1083

Prestatieverklaring conform de EU-Verordening Bouwproducten nr. 305/2011

1. Unieke identificatiecode voor het producttype	Model(len): KE-DM3010R, KE-DM3010RS06, KE-DM3010RS18, KE-DM3010RS27, KE-DM3010R-IP, KE-DM3010RS18-IP, KE-DM3010RS27-IP, KE-DM3010RSCH, KE-DM3010RSCL Merk(en): Kidde Commercial, Chubb, Clymac
2. Bedoeld(e) gebruik(en)	Branddetectie- en alarmsystemen: EN 54-11: Handmelders
3. Fabrikant(en)	KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, China
4. Erkend vertegenwoordiger	KGS Fire & Security B.V. Kelvinstraat, 7 6003 DH Weert, Nederland
5. Systeem of systemen van de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (AVCP)	Systeem 1
6a. Geharmoniseerde standaard (normen)	EN 54-11:2001 + A1:2005
Geïnformeerde instantie(s)	LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 08193 Bellaterra, Barcelona, Spanje (Geïnformeerde instantie onder registratienummer 0370)
6b. Certificaatnummer(s) van bewijs van uitkeringen (CPR)	0370-CPR-6533
6c. Europees evaluatiedocument Europese technische evaluatie Technische beoordelingsinstantie Geïnformeerde instantie(s)	Niet van toepassing
7. Aangegeven prestatie(s)	

EN 54-11: Handmelders

Essentiële kenmerken	Prestaties	Geharmoniseerde technische specificatie
Nominale activeringsomstandigheden/sensitiviteit en prestaties tijdens brand	Voldoet	EN 54-11:2001 + A1:2005
Operationele betrouwbaarheid	Voldoet	EN 54-11:2001 + A1:2005
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Temperatuurweerstand	Voldoet	EN 54-11:2001 + A1:2005
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Trillingsweerstand	Voldoet	EN 54-11:2001 + A1:2005
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Vochtbestendigheid	Voldoet	EN 54-11:2001 + A1:2005
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Roestbestendigheid	Voldoet	EN 54-11:2001 + A1:2005
Duurzaamheid van operationele betrouwbaarheid, Elektrische stabiliteit	Voldoet	EN 54-11:2001 + A1:2005

8. Geschikte technische documentatie en/of specifieke technische documentatie

De prestaties van het hierboven genoemde product zijn in overeenstemming met de set aangegeven prestaties. De prestatieverklaring is uitgegeven in overeenstemming met regeling (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven genoemde fabrikant.

Getekend voor en namens de fabrikant door:

Naam: José María Méndez Seguí

Functie: Certification Leader, EMEA

Plaats: C/ Verge de Guadalupe, 3,

08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spanje

Op: Esplugues de Llobregat



Aan: Oktober 17, 2025

Regeling (EU) nr. 305/2011 Aanvullende informatie over het CE-merk

Identificatie van de certificatie-instelling(en): 0370
Fabrikant(en): KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, China
Laatste twee cijfers van het jaar dat het CE-merk voor het eerst werd geplaatst: 22
Nummer van de prestatieverklaring (DoP): 03-0210-360-1083
Certificaatnummer(s) van bewijs van uitkeringen (CPR): 0370-CPR-6533
EN 54-11:2001 + A1:2005
Unieke identificatie van producttype: Zie het productlabel voor de productdocumentatie, onderdeelnummer en revisie.
Bedoeld(e) gebruik(en): Zie DoP punt 2.
Essentiële kenmerken: Zie DoP punt 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från: https://firesecurityproducts.com/en/home DoP.Requests@kgsolutions.com
--

© 2025 KGS Fire & Security. Alle rechten voorbehouden

Prestandadeklarationens nummer 03-0210-360-1083

Prestandadeklaration enligt byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011

1. Produkttypens unika identifikationskod	Modell(er): KE-DM3010R, KE-DM3010RS06, KE-DM3010RS18, KE-DM3010RS27, KE-DM3010R-IP, KE-DM3010RS18-IP, KE-DM3010RS27-IP, KE-DM3010RSCH, KE-DM3010RSCL Varumärke(n): Kidde Commercial, Chubb, Clymac
2. Avsedd(a) användning(sområden)	Branddetektering och brandlarmssystem: EN 54-11: Manuella larmknappar
3. Tillverkare	KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, Kina
4. Tillverkarens representant	KGS Fire & Security B.V. Kelvinstraat, 7 6003 DH Weert, Nederländerna
5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda (AVCP)	System 1
6a. Harmoniserad(e) standard(er)	EN 54-11:2001 + A1:2005
Anmält(-da) organ	LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 08193 Bellaterra, Barcelona, Spanien (Anmält organ med registreringsnummer 0370)
6b. Certifikatnummer för bevis på förmåner (CPR)	0370-CPR-6533
6c. Europeiskt bedömningsdokument Europeisk teknisk bedömning Tekniskt bedömningsorgan Anmält(-da) organ	Ej tillämpligt
7. Angiven prestanda	

EN 54-11: Manuella larmknappar

Viktiga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Nominella aktiveringsvillkor/känslighet och prestanda vid brand	Godk	EN 54-11:2001 + A1:2005
Driftsäkerhet	Godk	EN 54-11:2001 + A1:2005
Beständig driftsäkerhet, Temperaturmotstånd	Godk	EN 54-11:2001 + A1:2005
Beständig driftsäkerhet, Vibrationsmotstånd	Godk	EN 54-11:2001 + A1:2005
Beständig driftsäkerhet, Fuktbeständighet	Godk	EN 54-11:2001 + A1:2005
Beständig driftsäkerhet, Korrosionsbeständighet	Godk	EN 54-11:2001 + A1:2005
Beständig driftsäkerhet, Elektrisk stabilitet	Godk	EN 54-11:2001 + A1:2005

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad för och på uppdrag av tillverkaren av:

Namn: José María Méndez Seguí

Titel: Certification Leader, EMEA

Plats: C/ Verge de Guadalupe, 3,

08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Spanien

I: Esplugues de Llobregat

den: oktober 17, 2025

Förordning (EU) nr 305/2011 CPR tilläggsinformation om CE-märkning

Identifiering av certifieringsorganet(-n): 0370
Tillverkare: KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, Kina
De två sista siffrorna för det år då CE-märkningen först gjordes: 22
Prestandadeklarationens (DoP) nummer: 03-0210-360-1083
Certifikatnummer för bevis på förmåner (CPR): 0370-CPR-6533
EN 54-11:2001 + A1:2005
Unik identifiering av produkttyp: Se produktetiketten för produktdokumentationens delnummer och version.
Avsedd(a) användning(sområden): Se punkt 2 i DoP.
Viktiga kännetecken: Se punkt 7 i DoP.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalten das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från: https://firesecurityproducts.com/en/home DoP.Requests@kgsolutions.com
--

© 2025 KGS Fire & Security. Med ensamrätt

Izjava o lastnostih št. 03-0210-360-1083

Izjava o lastnostih v skladu z Uredbo o gradbenih proizvodih EU št. 305/2011

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda	Model(i): KE-DM3010R, KE-DM3010RS06, KE-DM3010RS18, KE-DM3010RS27, KE-DM3010R-IP, KE-DM3010RS18-IP, KE-DM3010RS27-IP, KE-DM3010RSCH, KE-DM3010RSCL Znamka(e): Kidde Commercial, Chubb, Clymac
2. Predvidena uporaba	Sistemi za odkrivanje in javljanje požara: EN 54-11: Ročni javljalniki
3. Proizvajalec(-ci)	KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, Kitajska
4. Pooblaščen zastopnik	KGS Fire & Security B.V. Kelvinstraat, 7 6003 DH Weert, Nizozemska
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP)	Sistem 1
6a. Harmonizirani(-ovanim) standard(-ima) Priglašeni organ(-i)	EN 54-11:2001 + A1:2005 LGAI Technological Center, S.A. (APPLUS) Campus UAB - Ronda de la Font del Carme s/n 08193 Bellaterra, Barcelona, Španija (Priglašeni organ z registracijsko številko 0370)
6b. Številka(-e) potrdila o ugodnostih (CPR)	0370-CPR-6533
6c. Evropski ocenjevalni dokument Evropska tehnična ocena Organ za tehnično ocenjevanje Priglašeni organ(-i)	Se ne uporablja
7. Deklarirane lastnosti	

EN 54-11: Ročni javljalniki

Osnovne značilnosti	Lastnosti	Harmonizirana tehnična specifikacija
Nominalni pogoji/občutljivost aktiviranja in lastnosti v požarnih pogojih	Dovolilnica	EN 54-11:2001 + A1:2005
Zanesljivost delovanja	Dovolilnica	EN 54-11:2001 + A1:2005
Obstojnost zanesljivosti delovanja, Temperaturna odpornost	Dovolilnica	EN 54-11:2001 + A1:2005
Obstojnost zanesljivosti delovanja, Odpornost na vibracije	Dovolilnica	EN 54-11:2001 + A1:2005
Obstojnost zanesljivosti delovanja, Odpornost na vlago	Dovolilnica	EN 54-11:2001 + A1:2005
Obstojnost zanesljivosti delovanja, Odpornost na korozijo	Dovolilnica	EN 54-11:2001 + A1:2005
Obstojnost zanesljivosti delovanja, Električna stabilnost	Dovolilnica	EN 54-11:2001 + A1:2005

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali specifična tehnična dokumentacija

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Ime: José María Méndez Seguí

Funkcija: Certification Leader, EMEA

Kraj: C/ Verge de Guadalupe, 3,

08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona, Španija

V: Esplugues de Llobregat



Dne: Oktober 17, 2025

Uredba (UE) št. 305/2011 CPR Dodatne informacije o oznaki CE

Identifikacija certifikacijskega(-ih) organa(-ov): 0370
Proizvajalec(-ci): KGS Safety System (Hebei) Co., Ltd. No. 80 Changjiang East Road, QETDZ Qinhuangdao 066004, Hebei, Kitajska
Zadnji dve številki leta v katerem je bila oznaka CE prvič nameščena: 22
Številka izjave o zmogljivosti (DoP): 03-0210-360-1083
Številka(-e) potrdila o ugodnostih (CPR): 0370-CPR-6533
EN 54-11:2001 + A1:2005
Enotna identifikacijska št. vrste izdelka: Za številko dokumentacije dela in revizijo glejte oznako izdelka.
Predvidena uporaba: Glejte DoP točka 2.
Osnovne značilnosti: Glejte DoP točka 7.

EN: Get this document in your language from: / BG: Вземете този документ на български език от / CZ: Získat tento dokument ve Vašem jazyce od: / DA: Få dette dokument på dit sprog fra: / NL: Krijg dit document in uw taal van: / ET: Dokumendi eestikeelse versiooni leiate siit: / ES: Obtenga este documento en su idioma de: / FI: Hanki tämä asiakirja kielelläsi: / FR: Obtenez ce document dans votre langue de: / DE: Sie erhalte das Dokument in Ihrer Sprache von: / EL: Μπορείτε να παραλάβετε το έγγραφο στη γλώσσα σας από: / HU: A dokumentum megvásárolható a kívánt nyelven: / IT: Ottieni questo documento nella tua lingua da: / LV: Iegūstiet šo dokumentu savā valodā no: / LT: Gauti šį dokumentą jūsų kalba iš: / PL: Pobierz ten dokument w swoim języku z: / PT: Obtenha este documento no seu idioma a partir: / RO: Puteti obtine acest document in limba dumneavoastra de la: / SK: Získat tento dokument vo Vašom jazyku od: / SL: Spravi ta dokument v vašem jeziku od: / SV: Få detta dokument på ditt språk från: https://firesecurityproducts.com/en/home DoP.Requests@kgsolutions.com

© 2025 KGS Fire & Security. Vse pravice pridržane