

PID:
12000006
CID:
CN.Q0002T

Certificat de Autorizare INCERT

**IMQ, Corp de certificare acreditat
acordă Companiei**

**KSENIA SECURITY SRL
S.P. VALTESINO 44
63065 RIPATRANSONE AP
IT - Italia**

Licență de utilizare a mărcii Incert

Acest Certificat a fost emis sub prezumția și condiționat de faptul că cel care primește licența deține toate drepturile legale privind produsele prezentate pentru testare și certificare, și enumerate în anexa acestui Certificat; în plus, este supus condițiilor prevăzute de "REGULAMENTUL pentru acordarea mărcii INCERT".

Valabilitatea licențelor INCERT poate fi verificată la www.incert.be



Pentru următoarele produse:

**Dispozitive alarmă
(Model RADIUS BUS
-KSI6101000.310)**

Emis pe data de: **2017-10-18**

Actualizat pe data de: ---

Înlocuiri: ---

Expiră pe data de: **2023-10-17**

Alessandro Altieri

IMQ S.p.A.

cosign

Anexă – Certificat de autorizare INCERT

Emis pe data de: 18-10-2017
Actualizat pe data de: --
Înlocuire: ---
Expiră pe data de: 2023-10-17

Produs

Dispozitive alarmă

Deținător licență

KSENIA SECURITY SRL
S.P. VALTESINO 44
63065 RIPATRANSONE AP
IT - Italia

Marcă



INCERT

Fabricat la

PI.Q0004U C03600313

63065 RIPATRANSONE

AP Italia

Copia acestui certificat trebuie să fie disponibilă în locurile de fabricare menționate mai sus

Standarde/specificații tehnice

Standarde/specificații tehnice:
T031:2014

Rapoarte testare

SS16-0012363-10

Caracteristici tehnice

Grad de securitate **3**
Clasă mediu **II**
Versiune hardware **K010r3**
Versiune software **FW 48**

Articole (cu detalii)

AR.R00832

KSENIA SECURITY
Model **RADIUS BUS - KSI6101000.310**

Nivel minim putere acustică ieșire la 1m **98 dB(A)**

Informații suplimentare

Distribuitor: LOBECO FIRE + SECURITY BVBA - Vliegveeld 37 - 8560 WEVELGEM (Belgia)

Echipamentul este un dispozitiv de avertizare internă care se conectează prin magistrală la centrală, seria LARES. Este inclus într-o incintă din plastic cu dimensiunile de 100 x 140 x 37 mm;

Compatibil cu următoarele centrale:
LARES 16, LARES 16IP, LARES 48, LARES 48IP, LARES 128IP.

Descrierea echipamentului supus testării (EUT):

Incintă de plastic, intern este dotată cu următoarele piese principale:
- Tablou principal (PCB n. K010r3 FW 48);
- Goarnă electrică, producător NINGBO KEPO, tipul KPS-G19-K874

Taxe anuale



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale €4.000.000

D-Q2T-0008
SN.R000Z7