



Declarație de performanță

Conform cu Reglementarea Produselor de Construcție UE nr. 305/2011



Nr. referință certificat 00001

Identificarea produsului:

SYNCRO – Panou de alarmă contra incendiilor și de detectare a incendiilor

Tip:

Seriile 63000

Domeniul de utilizare:

Sisteme de detectare a incendiilor și de alarme contra incendiilor instalate în clădiri

Producător:

Kentec Electronics Limited
Units 25-27 Fawkes Avenue
Questor
Dartford
Kent
DA1 1JQ
UK

Reprezentant autorizat:

Nu se aplică

Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței:

Sistem 1

BSI

S-a efectuat testarea de tip și inspecția inițială a fabricii și a controlului producției în fabrică cu monitorizare continuă, evaluare și aprobare a controlului producției în fabrică în baza sistemului 1 și s-a emis acest certificat de constanță a performanței.

Toate cerințele inclusiv toate Caracteristicile Esențiale și performanțele corespunzătoare pentru domeniul de utilizare sau pentru utilizările indicate la punctul 3 de mai sus au fost determinate după se descrie în hEN menționat în tabelul de mai jos.

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Performanță în condiții de incendiu	Acceptat	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 4, 5, 7
Întârziere de răspuns (timp de răspuns la incendiu)	Acceptat	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 7.1, 7.7, 7.11, 7.12
Fiabilitate operațională	Acceptat	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Durabilitatea fiabilității operaționale, rezistență la temperatură	Acceptat	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.4
Durabilitatea fiabilității operaționale, rezistență la vibrații	Acceptat	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.6, 15.7, 15.15
Durabilitatea fiabilității operaționale, stabilitate electrică	Acceptat	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.8 to 15.13
Performanța alimentării electrice	Acceptat	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 4, 5, 6
Fiabilitate operațională	Acceptat	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 4, 5, 6, 7, 8
Durabilitatea fiabilității operaționale, rezistență la temperatură	Acceptat	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.5
Durabilitatea fiabilității operaționale, rezistență la vibrații	Acceptat	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.7, 9.8, 9.15
Durabilitatea fiabilității operaționale, stabilitate electrică	Acceptat	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.9 to 9.13
Durabilitatea fiabilității operaționale, rezistență la umiditate	Acceptat	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.6, 9.14
Durabilitatea fiabilității operaționale, rezistență la umiditate	Acceptat	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.5, 15.14

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Reglementarea (UE) nr. 305/2011 în baza responsabilității exclusive a producătorului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de:

(s.)
Robert Jefferys

Dartford

17/06/2014

AUTORIZAREA TRADUCERII

Subsemnata, Luță Marilena Felicia, traducătoare autorizată cu Autorizația nr. 10614, certific exactitatea traducerii în limba română a textului înscrisului original în limba engleză, ce a fost vizat de mine.

Traducătoare autorizată,

Luță Marilena Felicia





Declarație de performanță

Conform cu Reglementarea Produselor de Construcție UE nr. 305/2011



Nr. referință certificat 00002

Identificarea produsului:

SYNCRO – Panou de alarmă contra incendiilor și de detectare a incendiilor

Tip:

Seriile 8016

Domeniul de utilizare:

Sisteme de detectare a incendiilor și de alarme contra incendiilor instalate în clădiri

Producător:

Kentec Electronics Limited
Units 25-27 Fawkes Avenue
Questor
Dartford
Kent
DA1 1JQ
UK

Reprezentant autorizat:

Nu se aplică

Sistem de evaluare și verificare a constanței performanței:

Sistem 1

BSI

S-a efectuat testarea de tip și inspecția inițială a fabricii și a controlului producției în fabrică cu monitorizare continuă, evaluare și aprobare a controlului producției în fabrică în baza sistemului 1 și s-a emis acest certificat de constanță a performanței.

Toate cerințele inclusiv toate Caracteristicile Esențiale și performanțele corespunzătoare pentru domeniul de utilizare sau pentru utilizările indicate la punctul 3 de mai sus au fost determinate după se descrie în hEN menționat în tabelul de mai jos.

Caracteristici esențiale	Performanță	Specificație tehnică armonizată
Performanță în condiții de incendiu	Acceptat	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 4, 5, 7
Întârziere de răspuns (timp de răspuns la incendiu)	Acceptat	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 7.1, 7.7, 7.11, 7.12
Fiabilitate operațională	Acceptat	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Durabilitatea fiabilității operaționale, rezistență la temperatură	Acceptat	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.4
Durabilitatea fiabilității operaționale, rezistență la vibrații	Acceptat	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.6, 15.7, 15.15
Durabilitatea fiabilității operaționale, stabilitate electrică	Acceptat	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.8 to 15.13
Performanța alimentării electrice	Acceptat	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 4, 5, 6
Fiabilitate operațională	Acceptat	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 4, 5, 6, 7, 8
Durabilitatea fiabilității operaționale, rezistență la temperatură	Acceptat	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.5
Durabilitatea fiabilității operaționale, rezistență la vibrații	Acceptat	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.7, 9.8, 9.15
Durabilitatea fiabilității operaționale, stabilitate electrică	Acceptat	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.9 to 9.13
Durabilitatea fiabilității operaționale, rezistență la umiditate	Acceptat	EN 54-4:1997 + A2:2006 Art.: 9.6, 9.14
Durabilitatea fiabilității operaționale, rezistență la umiditate	Acceptat	EN 54-2:1997 + A1:2006 Art.: 15.5, 15.14

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.

Această declarație de performanță este emisă în conformitate cu Reglementarea (UE) nr. 305/2011 în baza responsabilității exclusive a producătorului identificat mai sus.

Semnat pentru și în numele producătorului de:

(s.)
Robert Jefferys

Dartford

17/06/2014

AUTORIZAREA TRADUCERII

Subsemnata, Luță Marilena Felicia, traducătoare autorizată cu Autorizația nr. 10614, certific exactitatea traducerii în limba română a textului înscrisului original în limba engleză, ce a fost vizat de mine.

Traducătoare autorizată,

Luță Marilena Felicia

